

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/07/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,8	100		1,0	100		0,0	81		4,2	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		103516,9	100		9,6	100		140,2	100		957,7	100	In marcia
01:00		3,1	100		1,0	100		0,0	92		4,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		104676,7	100		9,8	100		139,9	100		956,0	100	In marcia
01:30		5,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,0	100		104527,5	100		9,9	100		140,1	100		950,7	100	In marcia
02:00		5,3	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,0	100		104656,0	100		9,9	100		139,9	100		955,5	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		103892,4	100		9,9	100		140,0	100		948,6	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		0,0	92		3,7	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		103434,4	100		9,8	100		140,0	100		959,0	100	In marcia
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		103490,2	100		9,7	100		140,2	100		955,6	100	In marcia
04:00		6,0	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		103267,9	100		9,8	100		139,7	100		948,9	100	In marcia
04:30		5,6	100		0,9	100		0,0	81		3,9	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		103245,6	100		9,7	100		139,9	100		950,7	100	In marcia
05:00		2,0	100		0,0	100		0,0	92		4,0	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		103235,9	100		9,6	100		140,0	100		954,5	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		22,6	100		1,9	100		0,0	100		102958,2	100		9,8	100		140,1	100		957,3	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		19,9	100		1,8	100		0,0	100		102269,3	100		9,9	100		140,4	100		947,2	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,6	100		0,0	81		5,0	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		102079,5	100		9,6	100		140,8	100		961,4	100	In marcia
07:00		4,0	86		0,3	86		0,0	92		4,4	86		0,26	100		26,0	86		1,9	86		0,2	86		103083,2	100		9,7	86		141,2	100		955,5	100	In marcia
07:30		3,6	78		0,3	78		0,0	100		3,8	78		0,26	100		33,6	78		1,9	78		0,1	78		103762,9	100		10,1	78		141,0	100		951,8	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,1	100		103272,3	100		9,9	100		140,8	100		951,8	100	In marcia
08:30		5,1	100		0,6	100		0,0	81		3,9	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,1	100		104790,7	100		9,5	100		141,1	100		957,0	100	In marcia
09:00		5,1	100		0,1	100		0,0	92		4,3	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		105731,9	100		10,1	100		140,8	100		949,7	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		20,3	100		1,9	100		0,1	100		105005,4	100		10,1	100		140,7	100		947,6	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		104932,0	100		9,9	100		141,0	100		950,2	100	In marcia
10:30		4,7	100		0,4	100		0,0	81		4,8	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		106303,0	100		10,0	100		141,1	100		953,1	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,5	100		0,0	92		4,6	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,2	100		106026,4	100		10,1	100		140,7	100		949,5	100	In marcia
11:30		4,1	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		20,6	96		1,9	100		0,2	100		105255,9	100		10,0	100		140,4	100		944,5	100	In marcia
12:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		105864,8	100		9,9	100		140,5	100		950,1	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,7	100		0,0	81		4,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		106543,3	100		10,0	100		140,1	100		956,8	100	In marcia
13:00		5,2	100		2,2	100		0,0	92		4,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		106496,4	100		10,0	100		140,0	100		952,5	100	In marcia
13:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		6,0	100		0,25	94		23,1	100		1,9	100		0,2	100		107316,6	100		10,2	100		140,2	100		951,7	100	In marcia
14:00		4,2	100		0,4	100		0,0	100		6,7	100		0,23	100		24,9	100		2,0	100		0,1	100		106877,8	100		9,9	100		140,0	100		952,3	100	In marcia
14:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		5,6	100		0,24	100		24,7	98		1,9	100		0,1	100		106259,2	100		10,4	100		140,2	100		941,0	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		0,0	92		4,7	100		0,23	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		105305,6	100		10,0	100		140,2	100		947,9	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		26,6	100		1,9	100		0,2	100		105650,6	100		10,1	100		140,2	100		947,6	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		105234,8	100		9,9	100		140,2	100		953,1	100	In marcia
16:30		8,3	100		1,1	100		0,0	81		5,6	100		0,23	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		105327,5	100		10,0	100		140,3	100		952,9	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		0,0	92		4,7	100		0,23	100		36,4	100		1,9	100		0,1	100		105460,3	100		9,6	100		140,6	100		959,7	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		22,7	100		1,9	100		0,2	100		106583,0	100		10,2	100		140,5	100		943,2	100	In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,23	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		107724,6	100		9,8	100		140,6	100		953,9	100	In marcia
18:30		6,9	100		0,3	100		0,0	81		6,6	100		0,22	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		107322,0	100		10,3	100		140,3	100		946,6	100	In marcia
19:00		3,4	85		0,0	85		0,0	92		5,1	85		0,22	100		19,7	85		1,9	85		0,2	85		107076,3	100		10,2	85		140,2	100		939,9	100	In marcia
19:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		5,7	79		0,21	100		18,6	79		1,9	79		0,1	79		106502,8	100		10,0	79		140,0	100		949,0	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		106507,8	100		10,1	100		140,0	100		944,0	100	In marcia
20:30		3,3	100		0,0	100		0,0	81		4,8	100		0,22	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		106347,8	100		10,0	100		140,0	100		944,6	100	In marcia
21:00		6,2	100		0,4	100		0,0	92		6,2	100		0,22	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		105574,3	100		9,9	100		140,0	100		951,2	100	In marcia
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,22	94		24,5	100		2,0	100		0,1	100		106118,2	100		10,3	10							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		1,0	100		0,0	81		4,2	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		103516,9	100		9,6	100		140,2	100		957,7	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		1,0	100		0,0	92		4,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,0	100		104676,7	100		9,8	100		139,9	100		956,0	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,0	100		104527,5	100		9,9	100		140,1	100		950,7	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		14,8	100		1,9	100		0,0	100		104656,0	100		9,9	100		139,9	100		955,5	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,0	100		103892,4	100		9,9	100		140,0	100		948,6	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		0,0	92		3,7	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		103434,4	100		9,8	100		140,0	100		959,0	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		103490,2	100		9,7	100		140,2	100		956,6	100		in Betrieb
04:00		6,0	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		103267,9	100		9,8	100		139,7	100		948,9	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		0,9	100		0,0	81		3,9	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		103245,6	100		9,7	100		139,9	100		950,7	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		0,0	100		0,0	92		4,0	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		103235,9	100		9,6	100		140,0	100		954,5	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		22,6	100		1,9	100		0,0	100		102958,2	100		9,8	100		140,1	100		957,3	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		19,9	100		1,8	100		0,0	100		102269,3	100		9,9	100		140,4	100		947,2	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,6	100		0,0	81		5,0	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		102079,5	100		9,6	100		140,8	100		961,4	100		in Betrieb
07:00		4,0	86		0,3	86		0,0	92		4,4	86		0,26	100		26,0	86		1,9	86		0,2	86		103083,2	100		9,7	86		141,2	100		955,5	100		in Betrieb
07:30		3,6	78		0,3	78		0,0	100		3,8	78		0,26	100		33,6	78		1,9	78		0,1	78		103762,9	100		10,1	78		141,0	100		951,8	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,1	100		103272,3	100		9,9	100		140,8	100		951,8	100		in Betrieb
08:30		5,1	100		0,6	100		0,0	81		3,9	100		0,26	100		37,4	100		1,9	100		0,1	100		104790,7	100		9,5	100		141,1	100		957,0	100		in Betrieb
09:00		5,1	100		0,1	100		0,0	92		4,3	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,1	100		105731,9	100		10,1	100		140,8	100		949,7	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		20,3	100		1,9	100		0,1	100		105005,4	100		10,1	100		140,7	100		947,6	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,2	100		104932,0	100		9,9	100		141,0	100		950,2	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,4	100		0,0	81		4,8	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		106303,0	100		10,0	100		141,1	100		953,1	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,5	100		0,0	92		4,6	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,2	100		106026,4	100		10,1	100		140,7	100		949,5	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		20,6	96		1,9	100		0,2	100		105255,9	100		10,0	100		140,4	100		944,5	100		in Betrieb
12:00		3,9	100		0,5	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,1	100		105864,8	100		9,9	100		140,5	100		950,1	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,7	100		0,0	81		4,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		106543,3	100		10,0	100		140,1	100		956,8	100		in Betrieb
13:00		5,2	100		2,2	100		0,0	92		4,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		106496,4	100		10,0	100		140,0	100		952,5	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,9	100		0,0	100		6,0	100		0,25	94		23,1	100		1,9	100		0,2	100		107316,6	100		10,2	100		140,2	100		951,7	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		0,4	100		0,0	100		6,7	100		0,23	100		24,9	100		2,0	100		0,1	100		106877,8	100		9,9	100		140,0	100		952,3	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		5,6	100		0,24	100		24,7	98		1,9	100		0,1	100		106259,2	100		10,4	100		140,2	100		941,0	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		0,0	92		4,7	100		0,23	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		105305,6	100		10,0	100		140,2	100		947,9	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,4	100		0,0	100		5,1	100		0,23	100		26,6	100		1,9	100		0,2	100		105650,6	100		10,1	100		140,2	100		947,6	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,5	100		0,0	100		5,7	100		0,23	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		105234,8	100		9,9	100		140,2	100		953,1	100		in Betrieb
16:30		8,3	100		1,1	100		0,0	81		5,6	100		0,23	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		105327,5	100		10,0	100		140,3	100		952,9	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		0,0	92		4,7	100		0,23	100		36,4	100		1,9	100		0,1	100		105460,3	100		9,6	100		140,6	100		959,7	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,22	94		22,7	100		1,9	100		0,2	100		106583,0	100		10,2	100		140,5	100		943,2	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		5,9	100		0,23	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		107724,6	100		9,8	100		140,6	100		953,9	100		in Betrieb
18:30		6,9	100		0,3	100		0,0	81		6,6	100		0,22	100		19,7	100		1,9	100		0,1	100		107322,0	100		10,3	100		140,3	100		946,6	100		in Betrieb
19:00		3,4	85		0,0	85		0,0	92		5,1	85		0,22	100		19,7	85		1,9	85		0,2	85		107076,3	100		10,2	85		140,2	100		939,9	100		in Betrieb
19:30		4,3	79		0,0	79		0,0	100		5,7	79		0,21	100		18,6	79		1,9	79		0,1	79		106502,8	100		10,0	79		140,0	100		949,0	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,22	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		106507,8	100		10,1	100		140,0	100		944,0	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,0	100		0,0	81		4,8	100		0,22	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		106347,8	100		10,0	100		140,0	100		944,6	100		in Betrieb
21:00		6,2	100		0,4	100		0,0	92		6,2	100		0,22	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		105574,3	100		9,9	100		140,0	100		951,2	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,6	100		0,22	94		24,5	100		2,0	100		0,1	100		106118,2	100		10									