

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 09/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,3	100		0,2	100		0,0	83		3,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		102032,8	100		9,8	100		140,3	100		944,4	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		101932,8	100		10,2	100		140,3	100		933,7	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		26,0	100		1,9	100		0,1	100		102948,4	100		10,2	100		140,0	100		931,9	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		102751,3	100		10,0	100		140,0	100		942,5	100	In marcia
02:30		4,1	100		1,4	100		0,0	83		3,4	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		102868,6	100		10,2	100		139,9	100		937,9	100	In marcia
03:00		5,4	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		102497,8	100		10,1	100		140,1	100		928,3	100	In marcia
03:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		103226,4	100		9,6	100		140,2	100		945,0	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		105161,1	100		9,9	100		140,2	100		946,0	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,2	100		0,0	83		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		105221,0	100		10,3	100		139,9	100		934,3	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,2	100		0,0	91		3,8	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,1	100		104642,4	100		10,4	100		140,0	100		930,3	100	In marcia
05:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	95		21,9	100		1,9	100		0,1	100		103951,3	100		10,2	100		140,2	100		933,5	100	In marcia
06:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		103733,2	100		10,2	100		140,2	100		933,4	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,6	100		0,0	83		3,0	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		102879,2	100		10,3	100		140,7	100		929,3	100	In marcia
07:00		4,1	86		1,0	86		0,0	91		3,5	86		0,26	100		28,7	86		1,9	86		0,1	86		102443,4	100		10,1	86		140,6	100		930,5	100	In marcia
07:30		3,7	78		0,8	78		0,0	100		3,6	78		0,26	100		26,6	78		1,9	78		0,0	78		102043,5	100		10,2	78		140,8	100		928,7	100	In marcia
08:00		4,5	100		2,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		100776,5	100		9,9	100		140,8	100		938,0	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,4	100		0,0	83		4,9	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,0	100		100848,9	100		10,0	100		140,9	100		941,0	100	In marcia
09:00		4,3	100		1,9	100		0,0	91		3,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		101379,1	100		10,0	100		140,7	100		934,3	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		20,3	100		2,0	100		0,1	100		100485,9	100		10,1	100		140,6	100		931,1	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		99347,9	100		10,0	100		140,6	100		928,7	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,0	100		0,0	83		3,4	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		98965,2	100		9,9	100		140,9	100		934,0	100	In marcia
11:00		6,5	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		98062,9	100		9,7	100		140,7	100		940,5	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		98225,7	100		9,7	100		140,3	100		946,1	100	In marcia
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,0	100		98457,2	100		9,9	100		140,5	100		937,0	100	In marcia
12:30		5,6	100		1,6	100		0,0	82		3,6	100		0,26	100		36,8	100		1,9	100		0,0	100		99169,7	100		9,7	100		140,3	100		940,4	100	In marcia
13:00		5,8	100		0,5	100		0,0	91		4,2	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		100387,2	100		9,9	100		140,2	100		934,8	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		20,5	100		1,9	100		0,0	100		101308,9	100		10,1	100		140,3	100		932,2	100	In marcia
14:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		16,9	100		1,9	100		0,0	100		100063,5	100		10,0	100		140,3	100		936,0	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,0	100		0,0	82		3,6	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		99679,1	100		9,9	100		140,4	100		934,7	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		99552,7	100		10,0	100		140,6	100		930,9	100	In marcia
15:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		99589,9	100		9,8	100		140,6	100		938,2	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		99866,2	100		10,0	100		140,8	100		932,3	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	82		4,1	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,1	100		100365,8	100		9,9	100		140,8	100		935,1	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,0	100		0,0	91		4,0	100		0,25	100		21,8	96		1,9	100		0,0	100		100180,7	100		9,9	100		140,9	100		945,6	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,6	100		1,9	100		0,0	100		101758,2	100		10,0	100		140,9	100		936,4	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		101184,5	100		10,0	100		140,8	100		939,0	100	In marcia
18:30		5,6	100		0,4	100		0,0	82		3,7	100		0,25	100		22,7	96		1,9	100		0,0	100		101618,8	100		10,1	100		140,8	100		935,9	100	In marcia
19:00		5,1	85		0,0	85		0,0	91		4,3	85		0,25	100		23,9	85		1,9	85		0,0	85		101612,0	100		10,2	85		140,8	100		934,2	100	In marcia
19:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		5,2	79		0,25	100		26,3	79		1,9	79		0,0	79		101655,2	100		10,1	79		140,6	100		932,2	100	In marcia
20:00		5,6	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		18,0	94		1,9	100		0,0	100		100868,0	100		10,0	100		140,2	100		928,7	100	In marcia
20:30		1,7	100		0,0	100		0,0	82		3,9	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		101084,0	100		10,1	100		140,2	100		930,3	100	In marcia
21:00		2,6	100		0,2	100		0,0	91		3,6	100		0,25	100		35,2	100		1,9	100		0,0	100		100653,7	100		9,9	100		140,1	100		934,8	100	In marcia
21:30		5,5	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		29,8	100		1,9	100		0,0	100		102060,4	100		10,1	100		140,1	100		937,2	100	In marcia
22:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25																							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,3	100		0,2	100		0,0	83		3,4	100		0,26	100		32,2	100		1,9	100		0,1	100		102032,8	100		9,8	100		140,3	100		944,4	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		101932,8	100		10,2	100		140,3	100		933,7	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		26,0	100		1,9	100		0,1	100		102948,4	100		10,2	100		140,0	100		931,9	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,5	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		102751,3	100		10,0	100		140,0	100		942,5	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		1,4	100		0,0	83		3,4	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		102868,6	100		10,2	100		139,9	100		937,9	100		in Betrieb
03:00		5,4	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		102497,8	100		10,1	100		140,1	100		928,3	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		103226,4	100		9,6	100		140,2	100		945,0	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,1	100		105161,1	100		9,9	100		140,2	100		946,0	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,2	100		0,0	83		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		105221,0	100		10,3	100		139,9	100		934,3	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,2	100		0,0	91		3,8	100		0,26	100		18,8	100		1,9	100		0,1	100		104642,4	100		10,4	100		140,0	100		930,3	100		in Betrieb
05:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	95		21,9	100		1,9	100		0,1	100		103951,3	100		10,2	100		140,2	100		933,5	100		in Betrieb
06:00		5,3	100		1,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		103733,2	100		10,2	100		140,2	100		933,4	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,6	100		0,0	83		3,0	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		102879,2	100		10,3	100		140,7	100		929,3	100		in Betrieb
07:00		4,1	86		1,0	86		0,0	91		3,5	86		0,26	100		28,7	86		1,9	86		0,1	86		102443,4	100		10,1	86		140,6	100		930,5	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		0,8	78		0,0	100		3,6	78		0,26	100		26,6	78		1,9	78		0,0	78		102043,5	100		10,2	78		140,8	100		928,7	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		2,6	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		100776,5	100		9,9	100		140,8	100		938,0	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,4	100		0,0	83		4,9	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,0	100		100848,9	100		10,0	100		140,9	100		941,0	100		in Betrieb
09:00		4,3	100		1,9	100		0,0	91		3,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		101379,1	100		10,0	100		140,7	100		934,3	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	95		20,3	100		2,0	100		0,1	100		100485,9	100		10,1	100		140,6	100		931,1	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		99347,9	100		10,0	100		140,6	100		928,7	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,0	100		0,0	83		3,4	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		98965,2	100		9,9	100		140,9	100		934,0	100		in Betrieb
11:00		6,5	100		0,0	100		0,0	91		3,3	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		98062,9	100		9,7	100		140,7	100		940,5	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		98225,7	100		9,7	100		140,3	100		946,1	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		36,7	100		1,9	100		0,0	100		98457,2	100		9,9	100		140,5	100		937,0	100		in Betrieb
12:30		5,6	100		1,6	100		0,0	82		3,6	100		0,26	100		36,8	100		1,9	100		0,0	100		99169,7	100		9,7	100		140,3	100		940,4	100		in Betrieb
13:00		5,8	100		0,5	100		0,0	91		4,2	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		100387,2	100		9,9	100		140,2	100		934,8	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		20,5	100		1,9	100		0,0	100		101308,9	100		10,1	100		140,3	100		932,2	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		16,9	100		1,9	100		0,0	100		100063,5	100		10,0	100		140,3	100		936,0	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,0	100		0,0	82		3,6	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		99679,1	100		9,9	100		140,4	100		934,7	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,0	91		3,6	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		99552,7	100		10,0	100		140,6	100		930,9	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		99589,9	100		9,8	100		140,6	100		938,2	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		99866,2	100		10,0	100		140,8	100		932,3	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,0	100		0,0	82		4,1	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,1	100		100365,8	100		9,9	100		140,8	100		935,1	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,0	100		0,0	91		4,0	100		0,25	100		21,8	96		1,9	100		0,0	100		100180,7	100		9,9	100		140,9	100		945,6	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		27,6	100		1,9	100		0,0	100		101758,2	100		10,0	100		140,9	100		936,4	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		101184,5	100		10,0	100		140,8	100		939,0	100		in Betrieb
18:30		5,6	100		0,4	100		0,0	82		3,7	100		0,25	100		22,7	96		1,9	100		0,0	100		101618,8	100		10,1	100		140,8	100		935,9	100		in Betrieb
19:00		5,1	85		0,0	85		0,0	91		4,3	85		0,25	100		23,9	85		1,9	85		0,0	85		101612,0	100		10,2	85		140,8	100		934,2	100		in Betrieb
19:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		5,2	79		0,25	100		26,3	79		1,9	79		0,0	79		101655,2	100		10,1	79		140,6	100		932,2	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		18,0	94		1,9	100		0,0	100		100868,0	100		10,0	100		140,2	100		928,7	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		0,0	100		0,0	82		3,9	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		101084,0	100		10,1	100		140,2	100		930,3	100		in Betrieb
21:00		2,6	100		0,2	100		0,0	91		3,6	100		0,25	100		35,2	100		1,9	100		0,0	100		100653,7	100		9,9	100		140,1	100		934,8	100		in Betrieb
21:30		5,5	100		1,1	100		0,0	100		4,2	100		0,25	94		29,8	100		1,9	100		0,0	100		102060,4	100		10,1									