

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/08/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,2	100		0,5	100		0,0	80		3,1	100		0,24	100		18,3	100		1,8	100		0,2	100		99006,4	100		9,9	100		139,9	100		934,4	100		In marcia
01:00		2,8	100		0,0	100		0,0	93		2,9	100		0,24	100		21,1	100		1,9	100		0,2	100		99133,0	100		9,9	100		140,4	100		943,6	100		In marcia
01:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	95		21,1	100		1,8	100		0,2	100		99884,4	100		10,1	100		139,7	100		947,2	100		In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		19,0	100		1,8	100		0,2	100		99382,2	100		10,3	100		139,8	100		942,6	100		In marcia
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	80		2,9	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		98270,1	100		9,8	100		140,1	100		945,6	100		In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		0,0	93		2,9	100		0,25	100		43,1	100		1,9	100		0,3	100		100260,6	100		9,6	100		140,5	100		951,6	100		In marcia
03:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,3	100		1,9	100		0,2	100		101150,7	100		10,7	100		139,8	100		921,3	100		In marcia
04:00		6,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,0	100		1,9	100		0,2	100		101473,0	100		10,3	100		140,1	100		920,0	100		In marcia
04:30		4,9	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,24	100		19,1	100		1,8	100		0,2	100		100806,3	100		10,3	100		139,9	100		928,4	100		In marcia
05:00		2,0	100		0,0	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		100295,2	100		10,0	100		140,9	100		930,5	100		In marcia
05:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		21,3	100		1,9	100		0,2	100		100487,6	100		10,0	100		140,7	100		934,6	100		In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		100245,6	100		10,0	100		141,0	100		936,2	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,0	100		0,0	80		3,8	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		101089,9	100		9,9	100		140,9	100		934,9	100		In marcia
07:00		3,8	86		0,3	86		0,0	93		3,6	86		0,25	100		22,0	86		1,9	86		0,2	86		101264,7	100		10,2	86		140,6	100		926,8	100		In marcia
07:30		3,8	78		0,3	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		21,2	78		1,9	78		0,0	78		100361,2	100		10,2	78		140,4	100		930,8	100		In marcia
08:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,0	100		101369,7	100		9,9	100		140,9	100		939,0	100		In marcia
08:30		5,9	100		1,8	100		0,0	80		4,0	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		102870,0	100		10,0	100		141,0	100		945,3	100		In marcia
09:00		5,1	100		0,1	100		0,0	93		4,6	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		102879,6	100		10,2	100		140,7	100		939,4	100		In marcia
09:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		19,9	100		1,9	100		0,0	100		102372,8	100		10,4	100		140,7	100		930,6	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		101447,5	100		10,2	100		140,5	100		930,7	100		In marcia
10:30		5,5	100		0,6	100		0,0	80		3,5	100		0,25	100		21,1	100		1,8	100		0,0	100		101146,6	100		10,2	100		140,7	100		939,0	100		In marcia
11:00		4,6	100		0,0	100		0,0	93		3,2	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,0	100		99911,0	100		10,2	100		141,1	100		932,4	100		In marcia
11:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		100324,0	100		9,9	100		140,5	100		935,7	100		In marcia
12:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		99964,6	100		9,9	100		140,2	100		936,8	100		In marcia
12:30		6,5	100		0,0	100		0,0	80		4,8	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		101540,4	100		10,2	100		140,3	100		941,7	100		In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,6	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		100593,6	100		10,0	100		140,0	100		936,8	100		In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100		0,0	100		100825,4	100		9,8	100		140,2	100		938,7	100		In marcia
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		100730,8	100		10,2	100		140,3	100		938,7	100		In marcia
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	80		3,9	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		99945,3	100		10,1	100		140,0	100		938,1	100		In marcia
15:00		3,8	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		99712,7	100		10,1	100		140,4	100		942,3	100		In marcia
15:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		99760,4	100		10,2	100		140,5	100		938,4	100		In marcia
16:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		40,6	100		1,9	100		0,0	100		99620,0	100		9,9	100		140,9	100		939,6	100		In marcia
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	80		4,1	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		100371,8	100		10,1	100		140,6	100		937,4	100		In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		99909,6	100		10,1	100		140,7	100		933,8	100		In marcia
17:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		21,5	100		1,9	100		0,0	100		99685,7	100		10,1	100		140,7	100		946,2	100		In marcia
18:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		21,9	96		1,9	100		0,1	100		98667,3	100		10,2	100		140,8	100		935,8	100		In marcia
18:30		4,1	100		0,0	100		0,0	80		3,3	100		0,24	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		98212,5	100		9,8	100		140,8	100		944,9	100		In marcia
19:00		3,6	84		0,0	84		0,0	93		3,5	84		0,24	100		26,8	84		1,9	84		0,0	84		99270,3	100		10,0	84		141,1	100		943,3	100		In marcia
19:30		3,8	80		0,0	80		0,0	100		3,2	80		0,24	100		36,8	80		1,9	80		0,1	80		99900,9	100		9,9	80		140,8	100		942,8	100		In marcia
20:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		1,9	100		0,1	100		100432,3	100		10,2	100		140,4	100		933,1	100		In marcia
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,24	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		100456,3	100		9,9	100		140,5	100		937,9	100		In marcia
21:00		3,9	100		0,0	100		0,0	93		3,0	100		0,24	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		101247,9	100		10,1	100		140,4	100		933,3	100		In marcia
21:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		26,6	98		1,9	100		0,1	100		101758,7	100		10,1									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,5	100		0,0	80		3,1	100		0,24	100		18,3	100		1,8	100		0,2	100		99006,4	100		9,9	100		139,9	100		934,4	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,0	100		0,0	93		2,9	100		0,24	100		21,1	100		1,9	100		0,2	100		99133,0	100		9,9	100		140,4	100		943,6	100		in Betrieb
01:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,24	95		21,1	100		1,8	100		0,2	100		99884,4	100		10,1	100		139,7	100		947,2	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		19,0	100		1,8	100		0,2	100		99382,2	100		10,3	100		139,8	100		942,6	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	80		2,9	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		98270,1	100		9,8	100		140,1	100		945,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		0,0	93		2,9	100		0,25	100		43,1	100		1,9	100		0,3	100		100260,6	100		9,6	100		140,5	100		951,6	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		32,3	100		1,9	100		0,2	100		101150,7	100		10,7	100		139,8	100		921,3	100		in Betrieb
04:00		6,3	100		0,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		32,0	100		1,9	100		0,2	100		101473,0	100		10,3	100		140,1	100		920,0	100		in Betrieb
04:30		4,9	100		0,0	100		0,0	80		3,6	100		0,24	100		19,1	100		1,8	100		0,2	100		100806,3	100		10,3	100		139,9	100		928,4	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		0,0	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		100295,2	100		10,0	100		140,9	100		930,5	100		in Betrieb
05:30		5,0	100		0,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	94		21,3	100		1,9	100		0,2	100		100487,6	100		10,0	100		140,7	100		934,6	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		100245,6	100		10,0	100		141,0	100		936,2	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,0	100		0,0	80		3,8	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		101089,9	100		9,9	100		140,9	100		934,9	100		in Betrieb
07:00		3,8	86		0,3	86		0,0	93		3,6	86		0,25	100		22,0	86		1,9	86		0,2	86		101264,7	100		10,2	86		140,6	100		926,8	100		in Betrieb
07:30		3,8	78		0,3	78		0,0	100		3,4	78		0,25	100		21,2	78		1,9	78		0,0	78		100361,2	100		10,2	78		140,4	100		930,8	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		35,5	100		1,9	100		0,0	100		101369,7	100		9,9	100		140,9	100		939,0	100		in Betrieb
08:30		5,9	100		1,8	100		0,0	80		4,0	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		102870,0	100		10,0	100		141,0	100		945,3	100		in Betrieb
09:00		5,1	100		0,1	100		0,0	93		4,6	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,0	100		102879,6	100		10,2	100		140,7	100		939,4	100		in Betrieb
09:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	94		19,9	100		1,9	100		0,0	100		102372,8	100		10,4	100		140,7	100		930,6	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		101447,5	100		10,2	100		140,5	100		930,7	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		0,6	100		0,0	80		3,5	100		0,25	100		21,1	100		1,8	100		0,0	100		101146,6	100		10,2	100		140,7	100		939,0	100		in Betrieb
11:00		4,6	100		0,0	100		0,0	93		3,2	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,0	100		99911,0	100		10,2	100		141,1	100		932,4	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		100324,0	100		9,9	100		140,5	100		935,7	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,0	100		99964,6	100		9,9	100		140,2	100		936,8	100		in Betrieb
12:30		6,5	100		0,0	100		0,0	80		4,8	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,0	100		101540,4	100		10,2	100		140,3	100		941,7	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		3,6	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		100593,6	100		10,0	100		140,0	100		936,8	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		23,3	100		1,9	100		0,0	100		100825,4	100		9,8	100		140,2	100		938,7	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		100730,8	100		10,2	100		140,3	100		938,7	100		in Betrieb
14:30		3,7	100		0,0	100		0,0	80		3,9	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		99945,3	100		10,1	100		140,0	100		938,1	100		in Betrieb
15:00		3,8	100		0,0	100		0,0	93		3,9	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		99712,7	100		10,1	100		140,4	100		942,3	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		99760,4	100		10,2	100		140,5	100		938,4	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		40,6	100		1,9	100		0,0	100		99620,0	100		9,9	100		140,9	100		939,6	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	80		4,1	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,0	100		100371,8	100		10,1	100		140,6	100		937,4	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,0	93		3,3	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		99909,6	100		10,1	100		140,7	100		933,8	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		21,5	100		1,9	100		0,0	100		99685,7	100		10,1	100		140,7	100		946,2	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		21,9	96		1,9	100		0,1	100		98667,3	100		10,2	100		140,8	100		935,8	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		0,0	100		0,0	80		3,3	100		0,24	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		98212,5	100		9,8	100		140,8	100		944,9	100		in Betrieb
19:00		3,6	84		0,0	84		0,0	93		3,5	84		0,24	100		26,8	84		1,9	84		0,0	84		99270,3	100		10,0	84		141,1	100		943,3	100		in Betrieb
19:30		3,8	80		0,0	80		0,0	100		3,2	80		0,24	100		36,8	80		1,9	80		0,1	80		99900,9	100		9,9	80		140,8	100		942,8	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		29,9	100		1,9	100		0,1	100		100432,3	100		10,2	100		140,4	100		933,1	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,24	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		100456,3	100		9,9	100		140,5	100		937,9	100		in Betrieb
21:00		3,9	100		0,0	100		0,0	93		3,0	100		0,24	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		101247,9	100		10,1	100		140,4	100		933,3	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	95		26,6	98		1,9	100		0,1	100		101758,7	100		10,1	10								