

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		0,5	100		0,0	81		3,7	100		0,24	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		104920,8	100		10,1	100		140,0	100		945,5	100	In marcia
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	92		3,3	100		0,24	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		104595,1	100		10,2	100		140,1	100		931,3	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		31,9	100		1,9	100		0,0	100		104007,4	100		9,8	100		140,2	100		945,2	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		106357,3	100		10,0	100		140,1	100		942,7	100	In marcia
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	81		3,5	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		106171,9	100		10,3	100		140,3	100		934,6	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		3,1	100		0,25	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		103639,1	100		10,1	100		140,4	100		929,3	100	In marcia
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		104520,6	100		10,1	100		140,8	100		934,4	100	In marcia
04:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		105148,4	100		10,4	100		140,8	100		936,8	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		103608,7	100		10,2	100		140,8	100		934,2	100	In marcia
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,1	100		103866,7	100		10,2	100		141,0	100		930,0	100	In marcia
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		19,8	100		1,9	100		0,1	100		104367,2	100		10,1	100		140,7	100		937,5	100	In marcia
06:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,2	98		1,9	100		0,1	100		104714,0	100		10,0	100		140,4	100		943,9	100	In marcia
06:30		3,1	100		0,2	100		0,0	81		5,1	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		104841,7	100		10,2	100		140,6	100		932,4	100	In marcia
07:00		4,2	84		0,8	84		0,0	92		4,7	84		0,24	100		25,1	84		1,9	84		0,0	84		103834,3	100		10,2	84		140,7	100		931,0	100	In marcia
07:30		5,5	79		0,5	79		0,0	100		5,8	79		0,24	100		24,3	79		1,9	79		0,0	79		103353,1	100		10,4	79		140,7	100		932,5	100	In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		102391,6	100		10,2	100		140,8	100		934,6	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		4,3	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		101155,4	100		10,0	100		140,9	100		945,9	100	In marcia
09:00		2,3	100		0,0	100		0,0	92		2,8	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		101127,3	100		10,1	100		140,8	100		939,4	100	In marcia
09:30		6,3	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		31,7	100		1,9	100		0,0	100		100972,2	100		10,1	100		141,0	100		938,3	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,2	100		1,9	100		0,1	100		101479,1	100		10,1	100		141,0	100		941,4	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	81		3,3	100		0,24	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		101570,0	100		10,4	100		140,8	100		936,0	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,0	100		0,0	92		3,9	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		101325,2	100		9,9	100		140,9	100		944,3	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		101775,3	100		10,1	100		140,5	100		937,4	100	In marcia
12:00		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		101799,2	100		9,9	100		140,2	100		940,9	100	In marcia
12:30		7,6	100		2,0	100		0,0	81		4,4	100		0,24	100		17,4	100		1,9	100		0,1	100		101912,1	100		10,2	100		140,2	100		938,1	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		4,0	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		102018,3	100		10,1	100		140,2	100		940,1	100	In marcia
13:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		19,7	100		1,9	100		0,1	100		101005,7	100		10,1	100		139,9	100		937,2	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		101120,7	100		10,1	100		140,2	100		931,1	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,2	100		0,0	81		3,2	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		100634,3	100		10,0	100		140,3	100		943,5	100	In marcia
15:00		2,9	100		0,2	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		100194,2	100		10,1	100		140,3	100		938,8	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,2	100		99303,8	100		10,1	100		140,6	100		934,3	100	In marcia
16:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		99237,9	100		9,7	100		140,6	100		939,3	100	In marcia
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		100553,5	100		10,2	100		140,7	100		935,0	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,6	100		0,0	92		3,4	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		99676,2	100		10,0	100		140,7	100		942,5	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		35,2	100		1,9	100		0,2	100		100293,8	100		10,0	100		141,3	100		926,4	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		102329,0	100		9,9	100		140,7	100		940,9	100	In marcia
18:30		5,7	100		1,0	100		0,0	81		3,2	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,1	100		102521,5	100		10,0	100		140,4	100		942,9	100	In marcia
19:00		2,4	84		0,0	84		0,0	92		3,2	84		0,26	100		17,5	84		1,9	84		0,1	84		102542,5	100		10,3	84		140,7	100		928,7	100	In marcia
19:30		2,9	80		0,5	80		0,0	100		3,0	80		0,26	100		19,5	80		1,9	80		0,2	80		101662,1	100		9,9	80		140,6	100		932,0	100	In marcia
20:00		5,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		102485,0	100		10,0	100		140,4	100		939,7	100	In marcia
20:30		4,3	100		0,0	100		0,0	81		4,7	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		103174,5	100		10,2	100		140,5	100		936,9	100	In marcia
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	92		4,1	100		0,25	100		16,7	100		1,9	100		0,3	100		103438,2	100		10,2	100		140,1	100		934,6	100	In marcia
21:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		18,8	100		1,9	100		0,2	100		102901,9	100		10,1	100		140,3	100		933,6	100	In marcia
22:00		4,2																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,5	100		0,0	81		3,7	100		0,24	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		104920,8	100		10,1	100		140,0	100		945,5	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,0	100		0,0	92		3,3	100		0,24	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		104595,1	100		10,2	100		140,1	100		931,3	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	94		31,9	100		1,9	100		0,0	100		104007,4	100		9,8	100		140,2	100		945,2	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,24	100		23,6	100		1,9	100		0,1	100		106357,3	100		10,0	100		140,1	100		942,7	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		1,1	100		0,0	81		3,5	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		106171,9	100		10,3	100		140,3	100		934,6	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		3,1	100		0,25	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		103639,1	100		10,1	100		140,4	100		929,3	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,0	100		104520,6	100		10,1	100		140,8	100		934,4	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		3,9	100		0,24	100		19,1	100		1,9	100		0,1	100		105148,4	100		10,4	100		140,8	100		936,8	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,3	100		0,0	81		3,5	100		0,24	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		103608,7	100		10,2	100		140,8	100		934,2	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		0,0	100		0,0	92		3,5	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,1	100		103866,7	100		10,2	100		141,0	100		933,0	100		in Betrieb
05:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		19,8	100		1,9	100		0,1	100		104367,2	100		10,1	100		140,7	100		937,5	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		23,2	98		1,9	100		0,1	100		104714,0	100		10,0	100		140,4	100		943,9	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,2	100		0,0	81		5,1	100		0,24	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		104841,7	100		10,2	100		140,6	100		932,4	100		in Betrieb
07:00		4,2	84		0,8	84		0,0	92		4,7	84		0,24	100		25,1	84		1,9	84		0,0	84		103834,3	100		10,2	84		140,7	100		931,0	100		in Betrieb
07:30		5,5	79		0,5	79		0,0	100		5,8	79		0,24	100		24,3	79		1,9	79		0,0	79		103353,1	100		10,4	79		140,7	100		932,5	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		102391,6	100		10,2	100		140,8	100		934,6	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		4,3	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		101155,4	100		10,0	100		140,9	100		945,9	100		in Betrieb
09:00		2,3	100		0,0	100		0,0	92		2,8	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,1	100		101127,3	100		10,1	100		140,8	100		939,4	100		in Betrieb
09:30		6,3	100		0,2	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		31,7	100		1,9	100		0,0	100		100972,2	100		10,1	100		141,0	100		938,3	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	100		29,2	100		1,9	100		0,1	100		101479,1	100		10,1	100		141,0	100		941,4	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,0	100		0,0	81		3,3	100		0,24	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		101570,0	100		10,4	100		140,8	100		936,0	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,0	100		0,0	92		3,9	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		101325,2	100		9,9	100		140,9	100		944,3	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,24	100		34,3	100		1,9	100		0,1	100		101775,3	100		10,1	100		140,5	100		937,4	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,1	100		101799,2	100		9,9	100		140,2	100		940,9	100		in Betrieb
12:30		7,6	100		2,0	100		0,0	81		4,4	100		0,24	100		17,4	100		1,9	100		0,1	100		101912,1	100		10,2	100		140,2	100		938,1	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		4,0	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		102018,3	100		10,1	100		140,2	100		940,1	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,24	94		19,7	100		1,9	100		0,1	100		101005,7	100		10,1	100		139,9	100		937,2	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		101120,7	100		10,1	100		140,2	100		931,1	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,2	100		0,0	81		3,2	100		0,25	100		20,2	100		1,9	100		0,1	100		100634,3	100		10,0	100		140,3	100		943,5	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,2	100		0,0	92		2,9	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		100194,2	100		10,1	100		140,3	100		938,8	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		37,0	100		1,9	100		0,2	100		99303,8	100		10,1	100		140,6	100		934,3	100		in Betrieb
16:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,7	100		1,9	100		0,2	100		99237,9	100		9,7	100		140,6	100		939,3	100		in Betrieb
16:30		4,0	100		0,0	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,1	100		100553,5	100		10,2	100		140,7	100		935,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,6	100		0,0	92		3,4	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		99676,2	100		10,0	100		140,7	100		942,5	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		35,2	100		1,9	100		0,2	100		100293,8	100		10,0	100		141,3	100		926,4	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,1	100		102329,0	100		9,9	100		140,7	100		940,9	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		1,0	100		0,0	81		3,2	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,1	100		102521,5	100		10,0	100		140,4	100		942,9	100		in Betrieb
19:00		2,4	84		0,0	84		0,0	92		3,2	84		0,26	100		17,5	84		1,9	84		0,1	84		102542,5	100		10,3	84		140,7	100		928,7	100		in Betrieb
19:30		2,9	80		0,5	80		0,0	100		3,0	80		0,26	100		19,5	80		1,9	80		0,2	80		101662,1	100		9,9	80		140,6	100		932,0	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		0,8	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,2	100		102485,0	100		10,0	100		140,4	100		939,7	100		in Betrieb
20:30		4,3	100		0,0	100		0,0	81		4,7	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,2	100		103174,5	100		10,2	100		140,5	100		936,9	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	92		4,1	100		0,25	100		16,7	100		1,9	100		0,3	100		103438,2	100		10,2	100		140,1	100		934,6	100		in Betrieb
21:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		18,8	100		1,9	100		0,2	100		102901,9												