

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,2	100		0,0	100		0,0	81		3,7	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		102570,3	100		10,3	100		140,7	100		927,5	100	In marcia
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	92		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		102422,2	100		9,9	100		140,8	100		939,3	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		21,8	100		1,9	100		0,2	100		102653,6	100		10,1	100		140,9	100		940,6	100	In marcia
02:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		102756,1	100		10,0	100		140,6	100		941,5	100	In marcia
02:30		5,6	100		0,6	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,2	100		102683,9	100		10,0	100		140,7	100		939,3	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,0	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		102215,5	100		9,8	100		141,0	100		933,3	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		102713,2	100		10,0	100		140,8	100		933,7	100	In marcia
04:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		104748,2	100		10,2	100		140,7	100		932,9	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,0	100		0,0	81		3,5	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		104249,1	100		10,1	100		140,7	100		936,7	100	In marcia
05:00		4,7	100		1,7	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		104295,0	100		10,5	100		140,7	100		927,5	100	In marcia
05:30		4,1	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		34,9	100		1,9	100		0,2	100		103409,8	100		10,1	100		140,8	100		931,5	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		103448,4	100		10,1	100		140,6	100		939,8	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,1	100		0,0	81		3,7	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		102949,2	100		10,1	100		140,6	100		933,3	100	In marcia
07:00		2,6	86		1,0	86		0,0	92		3,6	86		0,26	100		24,4	86		1,9	86		0,2	86		102455,7	100		10,1	86		140,7	100		939,4	100	In marcia
07:30		8,0	78		2,0	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		14,6	78		1,9	78		0,1	78		103240,7	100		10,3	78		140,5	100		938,4	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		102783,0	100		10,0	100		140,9	100		935,6	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	81		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		102508,9	100		10,0	100		140,7	100		931,0	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,1	100		0,0	92		3,7	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		103356,8	100		10,3	100		140,4	100		923,2	100	In marcia
09:30		4,5	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		29,7	100		1,9	100		0,1	100		103711,3	100		10,0	100		140,4	100		937,1	100	In marcia
10:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		104112,3	100		10,3	100		140,4	100		925,5	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		4,2	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		103684,8	100		10,0	100		140,4	100		938,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		3,6	100		0,26	100		20,8	98		1,9	100		0,2	100		103195,1	100		10,1	100		140,4	100		938,4	100	In marcia
11:30		1,8	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		103536,6	100		10,2	100		140,9	100		930,8	100	In marcia
12:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,0	100		103951,4	100		9,9	100		140,8	100		943,2	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,1	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		104299,1	100		10,3	100		140,6	100		930,5	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,4	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		103981,7	100		9,8	100		140,6	100		945,2	100	In marcia
13:30		1,7	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	95		17,8	100		1,9	100		0,1	100		104947,8	100		10,2	100		140,4	100		939,7	100	In marcia
14:00		1,7	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,3	100		1,9	100		0,1	100		103671,3	100		10,2	100		140,0	100		926,9	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,5	100		0,0	81		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		102873,9	100		10,1	100		140,2	100		933,3	100	In marcia
15:00		4,7	100		1,8	100		0,0	93		4,2	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		102356,2	100		10,2	100		140,1	100		936,7	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		102070,6	100		10,1	100		140,1	100		935,8	100	In marcia
16:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		8,8	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		102053,1	100		10,1	100		140,4	100		936,7	100	In marcia
16:30		3,5	100		1,7	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		31,5	100		1,9	100		0,1	100		102540,0	100		10,0	100		140,4	100		941,8	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,4	100		0,0	93		3,5	100		0,24	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		102480,5	100		10,1	100		140,3	100		933,1	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		23,8	100		1,9	100		0,1	100		102856,5	100		10,3	100		140,5	100		935,8	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		101824,7	100		10,1	100		140,5	100		934,2	100	In marcia
18:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		3,2	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		101092,8	100		9,9	100		140,3	100		942,1	100	In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	93		4,0	86		0,23	100		23,0	86		1,9	86		0,1	86		101990,7	100		10,3	86		140,5	100		936,0	100	In marcia
19:30		2,0	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,23	100		26,9	78		1,9	78		0,1	78		102098,7	100		10,1	78		140,1	100		933,5	100	In marcia
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		101165,3	100		10,0	100		140,2	100		932,9	100	In marcia
20:30		1,7	100		0,1	100		0,0	81		3,4	100		0,24	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		100983,8	100		9,9	100		140,1	100		927,5	100	In marcia
21:00		3,5	100		1,8	100		0,0	93		3,5	100		0,23	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		102644,0	100		10,1	100		139,9	100		930,5	100	In marcia
21:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		21,7	98		1,9	100		0,1	100		102139,6	100		10,3	100		140,2	100		930,8	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,5																																

MVA Bozen

Datum: 22/08/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,2	100		0,0	100		0,0	81		3,7	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		102570,3	100		10,3	100		140,7	100		927,5	100		in Betrieb
01:00		3,9	100		0,0	100		0,0	92		3,6	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,2	100		102422,2	100		9,9	100		140,8	100		939,3	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		21,8	100		1,9	100		0,2	100		102653,6	100		10,1	100		140,9	100		940,6	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		0,7	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		102756,1	100		10,0	100		140,6	100		941,5	100		in Betrieb
02:30		5,6	100		0,6	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,2	100		102683,9	100		10,0	100		140,7	100		939,3	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,0	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		102215,5	100		9,8	100		141,0	100		933,3	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		102713,2	100		10,0	100		140,8	100		933,7	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,4	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		104748,2	100		10,2	100		140,7	100		932,9	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,0	100		0,0	81		3,5	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		104249,1	100		10,1	100		140,7	100		936,7	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,7	100		0,0	92		3,8	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		104295,0	100		10,5	100		140,7	100		927,5	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		34,9	100		1,9	100		0,2	100		103409,8	100		10,1	100		140,8	100		931,5	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		103448,4	100		10,1	100		140,6	100		939,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,1	100		0,0	81		3,7	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		102949,2	100		10,1	100		140,6	100		933,3	100		in Betrieb
07:00		2,6	86		1,0	86		0,0	92		3,6	86		0,26	100		24,4	86		1,9	86		0,2	86		102455,7	100		10,1	86		140,7	100		939,4	100		in Betrieb
07:30		8,0	78		2,0	78		0,0	100		4,4	78		0,25	100		14,6	78		1,9	78		0,1	78		103240,7	100		10,3	78		140,5	100		938,4	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		102783,0	100		10,0	100		140,9	100		935,6	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	81		3,2	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		102508,9	100		10,0	100		140,7	100		931,0	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,1	100		0,0	92		3,7	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,1	100		103356,8	100		10,3	100		140,4	100		923,2	100		in Betrieb
09:30		4,5	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	94		29,7	100		1,9	100		0,1	100		103711,3	100		10,0	100		140,4	100		937,1	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		104112,3	100		10,3	100		140,4	100		925,5	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	81		4,2	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		103684,8	100		10,0	100		140,4	100		938,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	92		3,6	100		0,26	100		20,8	98		1,9	100		0,2	100		103195,1	100		10,1	100		140,4	100		938,4	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,4	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		103536,6	100		10,2	100		140,9	100		930,8	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,0	100		103951,4	100		9,9	100		140,8	100		943,2	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,1	100		0,0	81		3,8	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		104299,1	100		10,3	100		140,6	100		930,5	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,0	93		4,4	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		103981,7	100		9,8	100		140,6	100		945,2	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,3	100		0,0	100		4,5	100		0,26	95		17,8	100		1,9	100		0,1	100		104947,8	100		10,2	100		140,4	100		939,7	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,3	100		1,9	100		0,1	100		103671,3	100		10,2	100		140,0	100		926,9	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		1,5	100		0,0	81		3,3	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,1	100		102873,9	100		10,1	100		140,2	100		933,3	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		1,8	100		0,0	93		4,2	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		102356,2	100		10,2	100		140,1	100		936,7	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,4	100		0,0	100		5,7	100		0,24	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		102070,6	100		10,1	100		140,1	100		935,8	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		8,8	100		0,24	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		102053,1	100		10,1	100		140,4	100		936,7	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,7	100		0,0	81		3,9	100		0,24	100		31,5	100		1,9	100		0,1	100		102540,0	100		10,0	100		140,4	100		941,8	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,4	100		0,0	93		3,5	100		0,24	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		102480,5	100		10,1	100		140,3	100		933,1	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,2	100		0,0	100		3,3	100		0,24	94		23,8	100		1,9	100		0,1	100		102856,5	100		10,3	100		140,5	100		935,8	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,9	100		0,0	100		3,1	100		0,24	100		25,8	100		1,9	100		0,1	100		101824,7	100		10,1	100		140,5	100		934,2	100		in Betrieb
18:30		1,7	100		0,0	100		0,0	81		3,2	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,1	100		101092,8	100		9,9	100		140,3	100		942,1	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	93		4,0	86		0,23	100		23,0	86		1,9	86		0,1	86		101990,7	100		10,3	86		140,5	100		936,0	100		in Betrieb
19:30		2,0	78		0,0	78		0,0	100		3,3	78		0,23	100		26,9	78		1,9	78		0,1	78		102098,7	100		10,1	78		140,1	100		933,5	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,23	100		24,8	100		1,9	100		0,1	100		101165,3	100		10,0	100		140,2	100		932,9	100		in Betrieb
20:30		1,7	100		0,1	100		0,0	81		3,4	100		0,24	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		100983,8	100		9,9	100		140,1	100		927,5	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		1,8	100		0,0	93		3,5	100		0,23	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		102644,0	100		10,1	100		139,9	100		930,5	100		in Betrieb
21:30		4,7	100		1,1	100		0,0	100		4,3	100		0,23	94		21,7	98		1,9	100		0,1	100		102139,6												