

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		7,8	100		2,2	100		0,0	80		4,6	100		0,22	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		102965,0	100		9,7	100		140,1	100		942,1	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	93		5,0	100		0,22	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		102748,2	100		9,6	100		140,2	100		943,1	100	In marcia
01:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		20,0	100		1,9	100		0,1	100		102795,7	100		10,0	100		140,1	100		933,3	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		102148,0	100		9,9	100		140,2	100		934,4	100	In marcia
02:30		4,1	100		0,0	100		0,0	80		4,4	100		0,22	100		32,8	100		1,9	100		0,1	100		102368,9	100		9,6	100		140,1	100		947,2	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	93		5,6	100		0,23	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		103585,3	100		10,0	100		140,2	100		934,9	100	In marcia
03:30		4,5	100		0,1	100		0,0	100		6,0	100		0,22	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		103542,8	100		9,9	100		140,2	100		932,7	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		103175,0	100		9,8	100		140,1	100		936,8	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,23	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		102370,1	100		9,6	100		140,1	100		946,0	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	93		5,1	100		0,23	100		21,5	100		1,8	100		0,0	100		103026,3	100		10,1	100		140,1	100		935,4	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		28,9	100		1,9	100		0,0	100		103297,9	100		9,7	100		140,3	100		942,3	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		30,7	100		1,9	100		0,0	100		104431,1	100		9,7	100		140,1	100		948,0	100	In marcia
06:30		4,8	100		0,4	100		0,0	80		4,1	100		0,23	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		107189,3	100		10,1	100		140,4	100		935,6	100	In marcia
07:00		4,0	85		0,0	85		0,0	93		4,4	85		0,23	100		28,8	85		1,9	85		0,0	85		106848,5	100		10,1	85		140,1	100		935,1	100	In marcia
07:30		2,6	79		0,0	79		0,0	100		4,9	79		0,23	100		12,6	79		1,8	79		0,0	79		107441,3	100		10,6	79		139,8	100		930,5	100	In marcia
08:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		16,5	100		1,8	100		0,0	100		106384,2	100		10,5	100		139,9	100		924,7	100	In marcia
08:30		3,8	100		0,0	100		0,0	80		4,0	100		0,23	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		105079,3	100		10,0	100		140,1	100		939,2	100	In marcia
09:00		4,8	100		0,0	100		0,0	93		4,2	100		0,23	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		105764,9	100		10,0	100		139,8	100		937,6	100	In marcia
09:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		18,7	100		1,9	100		0,0	100		105106,3	100		10,1	100		140,0	100		938,9	100	In marcia
10:00		6,5	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		104455,0	100		9,9	100		140,0	100		944,4	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	80		4,2	100		0,24	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		105639,2	100		10,1	100		140,4	100		940,6	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	94		4,8	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		104798,2	100		10,1	100		140,0	100		939,3	100	In marcia
11:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		105888,5	100		10,1	100		140,3	100		937,7	100	In marcia
12:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		106763,7	100		10,1	100		140,6	100		935,1	100	In marcia
12:30		3,3	100		0,0	100		0,0	80		5,0	100		0,24	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		106397,3	100		10,1	100		140,6	100		942,6	100	In marcia
13:00		4,8	100		0,0	100		0,0	94		5,3	100		0,24	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		106388,4	100		10,2	100		140,8	100		939,5	100	In marcia
13:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		30,2	100		1,9	100		0,0	100		106652,6	100		10,1	100		141,1	100		942,1	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		105533,5	100		10,2	100		140,6	100		935,9	100	In marcia
14:30		2,6	100		0,0	100		0,0	80		4,0	100		0,24	73		20,8	100		1,9	100		0,0	100		105280,9	100		10,0	100		140,5	100		937,6	100	In marcia
15:00		4,9	100		0,7	100		0,0	94		4,2	100		0,00	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		105351,1	100		10,0	100		140,3	100		943,0	100	In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,00	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		105429,2	100		10,3	100		140,0	100		931,9	100	In marcia
16:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,00	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		105500,3	100		9,9	100		140,0	100		941,8	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,0	100		0,0	80		5,5	100		0,00	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		104656,8	100		9,9	100		140,2	100		945,2	100	In marcia
17:00		4,6	100		0,0	100		0,0	94		4,9	100		0,00	79		26,2	100		1,9	100		0,0	100		104747,5	100		9,9	100		140,0	100		948,3	100	In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,00	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		105117,1	100		10,1	100		140,3	100		942,8	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,00	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		104674,3	100		10,2	100		140,1	100		935,7	100	In marcia
18:30		6,8	100		0,2	100		0,0	80		4,2	100		0,00	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		104384,5	100		10,0	100		140,0	100		936,4	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	94		4,5	84		0,00	100		25,9	84		1,9	84		0,0	84		105717,3	100		10,2	84		140,4	100		933,9	100	In marcia
19:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		4,6	79		0,00	100		27,7	79		1,9	79		0,1	79		105307,6	100		9,8	79		140,3	100		943,5	100	In marcia
20:00		4,2	100		0,2	100		0,0	100		5,0	100		0,00	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		105698,7	100		10,0	100		140,2	100		940,2	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,2	100		0,0	79		5,6	100		0,00	100		19,7	100		1,8	100		0,0	100		105285,1	100		10,1	100		140,0	100		942,6	100	In marcia
21:00		5,6	100		0,3	100		0,0	94		4,5	100		0,00	79		20,7	100		1,8	100		0,1	100		105231,0	100		10,1	100		140,5	100		940,7	100	In marcia
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,00	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		104674,0	100		10,0	100		140,7	100		948,7	100	In marcia
22:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100	</																								

MVA Bozen

Datum: 25/08/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		7,8	100		2,2	100		0,0	80		4,6	100		0,22	100		22,6	100		1,9	100		0,0	100		102965,0	100		9,7	100		140,1	100		942,1	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		0,0	93		5,0	100		0,22	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		102748,2	100		9,6	100		140,2	100		943,1	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,22	94		20,0	100		1,9	100		0,1	100		102795,7	100		10,0	100		140,1	100		933,3	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,22	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		102148,0	100		9,9	100		140,2	100		934,4	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,0	100		0,0	80		4,4	100		0,22	100		32,8	100		1,9	100		0,1	100		102368,9	100		9,6	100		140,1	100		947,2	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	93		5,6	100		0,23	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		103585,3	100		10,0	100		140,2	100		934,9	100		in Betrieb
03:30		4,5	100		0,1	100		0,0	100		6,0	100		0,22	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		103542,8	100		9,9	100		140,2	100		932,7	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,23	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		103175,0	100		9,8	100		140,1	100		936,8	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,0	80		3,4	100		0,23	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		102370,1	100		9,6	100		140,1	100		946,0	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	93		5,1	100		0,23	100		21,5	100		1,8	100		0,0	100		103026,3	100		10,1	100		140,1	100		935,4	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,23	94		28,9	100		1,9	100		0,0	100		103297,9	100		9,7	100		140,3	100		942,3	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,23	100		30,7	100		1,9	100		0,0	100		104431,1	100		9,7	100		140,1	100		948,0	100		in Betrieb
06:30		4,8	100		0,4	100		0,0	80		4,1	100		0,23	100		29,9	100		1,9	100		0,0	100		107189,3	100		10,1	100		140,4	100		935,6	100		in Betrieb
07:00		4,0	85		0,0	85		0,0	93		4,4	85		0,23	100		28,8	85		1,9	85		0,0	85		106848,5	100		10,1	85		140,1	100		935,1	100		in Betrieb
07:30		2,6	79		0,0	79		0,0	100		4,9	79		0,23	100		12,6	79		1,8	79		0,0	79		107441,3	100		10,6	79		139,8	100		930,5	100		in Betrieb
08:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,23	100		16,5	100		1,8	100		0,0	100		106384,2	100		10,5	100		139,9	100		924,7	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,0	100		0,0	80		4,0	100		0,23	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		105079,3	100		10,0	100		140,1	100		939,2	100		in Betrieb
09:00		4,8	100		0,0	100		0,0	93		4,2	100		0,23	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		105764,9	100		10,0	100		139,8	100		937,6	100		in Betrieb
09:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		18,7	100		1,9	100		0,0	100		105106,3	100		10,1	100		140,0	100		938,9	100		in Betrieb
10:00		6,5	100		0,6	100		0,0	100		4,1	100		0,24	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		104455,0	100		9,9	100		140,0	100		944,4	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	80		4,2	100		0,24	100		26,6	100		1,9	100		0,0	100		105639,2	100		10,1	100		140,4	100		940,6	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,0	94		4,8	100		0,24	100		29,3	100		1,9	100		0,0	100		104798,2	100		10,1	100		140,0	100		939,3	100		in Betrieb
11:30		5,1	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		105888,5	100		10,1	100		140,3	100		937,7	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	100		28,4	100		1,9	100		0,0	100		106763,7	100		10,1	100		140,6	100		935,1	100		in Betrieb
12:30		3,3	100		0,0	100		0,0	80		5,0	100		0,24	100		30,0	100		1,9	100		0,1	100		106397,3	100		10,1	100		140,6	100		942,6	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		0,0	100		0,0	94		5,3	100		0,24	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		106388,4	100		10,2	100		140,8	100		939,5	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,24	94		30,2	100		1,9	100		0,0	100		106652,6	100		10,1	100		141,1	100		942,1	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,23	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		105533,5	100		10,2	100		140,6	100		935,9	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		0,0	100		0,0	80		4,0	100		0,24	73		20,8	100		1,9	100		0,0	100		105280,9	100		10,0	100		140,5	100		937,6	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		0,7	100		0,0	94		4,2	100		0,00	100		19,0	100		1,9	100		0,0	100		105351,1	100		10,0	100		140,3	100		943,0	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,00	100		20,5	100		1,9	100		0,0	100		105429,2	100		10,3	100		140,0	100		931,9	100		in Betrieb
16:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,00	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		105500,3	100		9,9	100		140,0	100		941,8	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,0	100		0,0	80		5,5	100		0,00	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		104656,8	100		9,9	100		140,2	100		945,2	100		in Betrieb
17:00		4,6	100		0,0	100		0,0	94		4,9	100		0,00	79		26,2	100		1,9	100		0,0	100		104747,5	100		9,9	100		140,0	100		948,3	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,00	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		105117,1	100		10,1	100		140,3	100		942,8	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,00	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		104674,3	100		10,2	100		140,1	100		935,7	100		in Betrieb
18:30		6,8	100		0,2	100		0,0	80		4,2	100		0,00	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		104384,5	100		10,0	100		140,0	100		936,4	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	94		4,5	84		0,00	100		25,9	84		1,9	84		0,0	84		105717,3	100		10,2	84		140,4	100		933,9	100		in Betrieb
19:30		2,9	79		0,0	79		0,0	100		4,6	79		0,00	100		27,7	79		1,9	79		0,1	79		105307,6	100		9,8	79		140,3	100		943,5	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		0,2	100		0,0	100		5,0	100		0,00	100		20,2	100		1,9	100		0,0	100		105698,7	100		10,0	100		140,2	100		940,2	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,2	100		0,0	79		5,6	100		0,00	100		19,7	100		1,8	100		0,0	100		105285,1	100		10,1	100		140,0	100		942,6	100		in Betrieb
21:00		5,6	100		0,3	100		0,0	94		4,5	100		0,00	79		20,7	100		1,8	100		0,1	100		105231,0	100		10,1	100		140,5	100		940,7	100		in Betrieb
21:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		5,1	100		0,00	100		23,7	100		1,9	100		0,1	100		104674,0	100	</										