

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 27/08/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,7	100		1,6	100		0,0	79		4,1	100		0,24	100		28,7	100		1,9	100		0,1	100		111635,7	100		10,0	100		140,8	100		955,4	100	In marcia
01:00		3,6	100		2,5	100		0,0	94		5,0	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,2	100		111919,0	100		10,0	100		141,1	100		951,6	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		112661,9	100		10,2	100		140,7	100		948,4	100	In marcia
02:00		2,3	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,2	100		1,9	100		0,2	100		112496,6	100		10,1	100		140,7	100		947,0	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,5	100		0,0	79		5,3	100		0,24	100		19,9	100		1,9	100		0,2	100		112489,0	100		10,0	100		140,7	100		949,4	100	In marcia
03:00		1,6	100		0,5	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		112497,0	100		10,2	100		140,6	100		948,9	100	In marcia
03:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		111229,5	100		10,0	100		140,7	100		951,9	100	In marcia
04:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		26,1	100		1,9	100		0,3	100		110882,0	100		10,0	100		140,6	100		951,9	100	In marcia
04:30		2,6	100		2,0	100		0,0	79		3,8	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,2	100		110738,0	100		9,9	100		140,6	100		947,9	100	In marcia
05:00		4,5	100		0,4	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		110958,3	100		10,0	100		140,7	100		952,2	100	In marcia
05:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		111072,2	100		9,8	100		140,9	100		954,3	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		110666,5	100		9,7	100		140,8	100		956,7	100	In marcia
06:30		1,9	100		0,2	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		19,5	98		1,9	100		0,2	100		111475,4	100		10,0	100		140,4	100		949,7	100	In marcia
07:00		3,7	85		0,3	85		0,0	94		4,1	85		0,24	100		19,8	85		1,9	85		0,2	85		111699,1	100		10,0	85		140,3	100		951,3	100	In marcia
07:30		3,8	79		0,5	79		0,0	100		3,7	79		0,24	100		21,3	79		1,9	79		0,0	79		111516,8	100		10,2	79		140,0	100		946,7	100	In marcia
08:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,5	95		25,8	100		1,9	100		0,0	100		110733,1	100		10,1	100		140,0	100		946,6	100	In marcia
08:30		3,5	100		1,7	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		110085,7	100		9,8	100		140,2	100		953,0	100	In marcia
09:00		2,6	100		2,5	100		0,0	94		3,3	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		110070,2	100		9,9	100		140,1	100		950,2	100	In marcia
09:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		109661,0	100		9,8	100		140,1	100		954,1	100	In marcia
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		109980,1	100		10,0	100		140,5	100		942,0	100	In marcia
10:30		1,7	100		0,8	100		0,0	79		3,9	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		111653,8	100		9,6	100		140,9	100		951,2	100	In marcia
11:00		3,6	100		1,7	100		0,0	94		4,7	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,0	100		112485,4	100		10,0	100		140,5	100		948,0	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		111307,8	100		9,8	100		140,7	100		947,6	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		23,7	100		1,9	100		0,0	100		112070,2	100		9,9	100		141,0	100		945,3	100	In marcia
12:30		1,7	100		1,1	100		0,0	79		4,7	100		0,26	100		15,9	100		1,9	100		0,0	100		112119,9	100		10,0	100		140,4	100		938,1	100	In marcia
13:00		2,7	100		1,7	100		0,0	94		4,3	100		0,26	100		14,1	100		1,9	100		0,0	100		109082,7	100		9,7	100		140,3	100		955,3	100	In marcia
13:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		109048,0	100		9,7	100		140,6	100		958,6	100	In marcia
14:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		109036,5	100		9,7	100		140,3	100		959,9	100	In marcia
14:30		3,3	100		1,7	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		109767,1	100		9,7	100		140,3	100		957,5	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,2	100		0,0	94		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		110010,4	100		9,8	100		140,1	100		955,5	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		108826,0	100		10,0	100		140,2	100		949,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		24,3	100		1,8	100		0,0	100		108235,1	100		9,7	100		140,3	100		948,8	100	In marcia
16:30		1,8	100		0,3	100		0,0	79		4,1	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		108829,3	100		9,8	100		140,3	100		956,6	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,2	100		0,0	94		4,1	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		107871,8	100		9,9	100		140,2	100		957,4	100	In marcia
17:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		107055,1	100		9,6	100		140,3	100		961,5	100	In marcia
18:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		107569,5	100		9,8	100		140,3	100		963,6	100	In marcia
18:30		2,7	100		2,3	100		0,0	79		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		107240,0	100		9,8	100		140,2	100		958,3	100	In marcia
19:00		1,7	85		0,0	85		0,0	94		2,9	85		0,26	100		25,5	85		1,9	85		0,0	85		106884,8	100		9,8	85		140,3	100		958,7	100	In marcia
19:30		2,2	79		0,9	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		20,5	79		1,9	79		0,0	79		106927,8	100		9,7	79		140,1	100		957,9	100	In marcia
20:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		20,4	100		1,9	100		0,0	100		107198,9	100		9,7	100		140,0	100		959,8	100	In marcia
20:30		2,1	100		1,7	100		0,0	79		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		108143,7	100		9,7	100		140,6	100		958,0	100	In marcia
21:00		1,7	100		1,3	100		0,0	94		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		109464,3	100		10,0	100		140,8	100		952,5	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		108845,6	100		9,9	100		140,8	100		961,1	100	In marcia
22:00		1,6	100		0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,6	100		0,0	79		4,1	100		0,24	100		28,7	100		1,9	100		0,1	100		111635,7	100		10,0	100		140,8	100		955,4	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		2,5	100		0,0	94		5,0	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,2	100		111919,0	100		10,0	100		141,1	100		951,6	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		6,0	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		112661,9	100		10,2	100		140,7	100		948,4	100		in Betrieb
02:00		2,3	100		0,4	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		21,2	100		1,9	100		0,2	100		112496,6	100		10,1	100		140,7	100		947,0	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,5	100		0,0	79		5,3	100		0,24	100		19,9	100		1,9	100		0,2	100		112489,0	100		10,0	100		140,7	100		949,4	100		in Betrieb
03:00		1,6	100		0,5	100		0,0	94		4,2	100		0,25	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		112497,0	100		10,2	100		140,6	100		948,9	100		in Betrieb
03:30		1,8	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		111229,5	100		10,0	100		140,7	100		951,9	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,9	100		0,0	100		4,2	100		0,24	94		26,1	100		1,9	100		0,3	100		110882,0	100		10,0	100		140,6	100		951,9	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		2,0	100		0,0	79		3,8	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,2	100		110738,0	100		9,9	100		140,6	100		947,9	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,4	100		0,0	94		4,6	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		110958,3	100		10,0	100		140,7	100		952,2	100		in Betrieb
05:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,24	100		27,5	100		1,9	100		0,2	100		111072,2	100		9,8	100		140,9	100		954,3	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,2	100		110666,5	100		9,7	100		140,8	100		956,7	100		in Betrieb
06:30		1,9	100		0,2	100		0,0	79		3,9	100		0,24	100		19,5	98		1,9	100		0,2	100		111475,4	100		10,0	100		140,4	100		949,7	100		in Betrieb
07:00		3,7	85		0,3	85		0,0	94		4,1	85		0,24	100		19,8	85		1,9	85		0,2	85		111699,1	100		10,0	85		140,3	100		951,3	100		in Betrieb
07:30		3,8	79		0,5	79		0,0	100		3,7	79		0,24	100		21,3	79		1,9	79		0,0	79		111516,8	100		10,2	79		140,0	100		946,7	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,5	95		25,8	100		1,9	100		0,0	100		110733,1	100		10,1	100		140,0	100		946,6	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		1,7	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		36,2	100		1,9	100		0,0	100		110085,7	100		9,8	100		140,2	100		953,0	100		in Betrieb
09:00		2,6	100		2,5	100		0,0	94		3,3	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,0	100		110070,2	100		9,9	100		140,1	100		950,2	100		in Betrieb
09:30		2,6	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		26,1	100		1,9	100		0,0	100		109661,0	100		9,8	100		140,1	100		954,1	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		109980,1	100		10,0	100		140,5	100		942,0	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,8	100		0,0	79		3,9	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,0	100		111653,8	100		9,6	100		140,9	100		951,2	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,7	100		0,0	94		4,7	100		0,26	100		32,3	100		1,9	100		0,0	100		112485,4	100		10,0	100		140,5	100		948,0	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		33,3	100		1,9	100		0,0	100		111307,8	100		9,8	100		140,7	100		947,6	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,6	100		0,0	100		4,4	100		0,26	94		23,7	100		1,9	100		0,0	100		112070,2	100		9,9	100		141,0	100		945,3	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		1,1	100		0,0	79		4,7	100		0,26	100		15,9	100		1,9	100		0,0	100		112119,9	100		10,0	100		140,4	100		938,1	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		1,7	100		0,0	94		4,3	100		0,26	100		14,1	100		1,9	100		0,0	100		109082,7	100		9,7	100		140,3	100		955,3	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		109048,0	100		9,7	100		140,6	100		958,6	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		1,6	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,0	100		109036,5	100		9,7	100		140,3	100		959,9	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		1,7	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		28,9	100		1,9	100		0,0	100		109767,1	100		9,7	100		140,3	100		957,5	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,2	100		0,0	94		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,0	100		110010,4	100		9,8	100		140,1	100		955,5	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,5	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,0	100		108826,0	100		10,0	100		140,2	100		949,9	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	94		24,3	100		1,8	100		0,0	100		108235,1	100		9,7	100		140,3	100		948,8	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		0,3	100		0,0	79		4,1	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		108829,3	100		9,8	100		140,3	100		956,6	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,2	100		0,0	94		4,1	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		107871,8	100		9,9	100		140,2	100		957,4	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		1,4	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		107055,1	100		9,6	100		140,3	100		961,5	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		1,6	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,0	100		107569,5	100		9,8	100		140,3	100		963,6	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		2,3	100		0,0	79		3,3	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		107240,0	100		9,8	100		140,2	100		958,3	100		in Betrieb
19:00		1,7	85		0,0	85		0,0	94		2,9	85		0,26	100		25,5	85		1,9	85		0,0	85		106884,8	100		9,8	85		140,3	100		958,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	79		0,9	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		20,5	79		1,9	79		0,0	79		106927,8	100		9,7	79		140,1	100		957,9	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		20,4	100		1,9	100		0,0	100		107198,9	100		9,7	100		140,0	100		959,8	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		1,7	100		0,0	79		2,9	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		108143,7	100		9,7	100		140,6	100		958,0	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		1,3	100		0,0	94		2,6	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		109464,3	100		10,0	100		140,8	100		952,5	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		108845,6	100		9,									