

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/08/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,7	100		1,6	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		110684,8	100		10,0	100		140,7	100		958,8	100	In marcia
01:00		2,0	100		0,8	100		0,0	94		4,7	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		110852,7	100		9,8	100		140,7	100		965,7	100	In marcia
01:30		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		113553,0	100		10,2	100		140,8	100		950,5	100	In marcia
02:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		112125,8	100		9,6	100		140,5	100		961,2	100	In marcia
02:30		1,7	100		0,7	100		0,0	79		4,0	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		111637,8	100		10,0	100		140,3	100		955,1	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,9	100		0,0	94		3,5	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		111460,8	100		10,0	100		140,2	100		957,2	100	In marcia
03:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		111379,8	100		10,1	100		140,3	100		950,1	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,26	95		32,4	100		1,9	100		0,0	100		112921,8	100		9,9	100		140,8	100		951,9	100	In marcia
04:30		2,1	100		1,3	100		0,0	79		4,0	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		111551,6	100		9,9	100		140,4	100		950,1	100	In marcia
05:00		2,3	100		2,3	100		0,0	94		3,8	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		112914,8	100		10,2	100		140,2	100		946,7	100	In marcia
05:30		1,9	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,0	100		110509,9	100		10,0	100		140,1	100		953,7	100	In marcia
06:00		7,5	100		2,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		9,1	98		1,9	100		0,0	100		107269,2	100		9,8	100		139,4	100		952,6	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	79		3,0	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		105677,8	100		9,5	100		140,0	100		956,7	100	In marcia
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	94		2,7	85		0,26	100		30,0	85		1,9	85		0,0	85		106243,8	100		9,6	85		140,1	100		954,9	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,0	79		0,25	100		27,6	79		1,9	79		0,0	79		106524,4	100		9,8	79		139,8	100		957,0	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		25,9	100		1,9	100		0,0	100		104429,3	100		9,8	100		139,9	100		954,8	100	In marcia
08:30		4,7	100		1,8	100		0,0	79		3,4	100		0,24	100		36,8	100		1,9	100		0,0	100		103616,2	100		9,4	100		140,3	100		960,5	100	In marcia
09:00		4,0	100		0,5	100		0,0	95		3,4	100		0,25	100		32,7	98		1,9	100		0,1	100		105269,1	100		9,4	100		140,4	100		964,9	100	In marcia
09:30		2,1	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		38,3	100		1,9	100		0,0	100		106613,4	100		9,7	100		140,6	100		957,3	100	In marcia
10:00		4,8	100		2,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		106708,3	100		9,7	100		140,2	100		953,3	100	In marcia
10:30		2,1	100		1,0	100		0,0	79		2,6	100		0,24	100		19,0	100		1,8	100		0,0	100		106286,6	100		10,0	100		139,9	100		946,3	100	In marcia
11:00		5,3	100		2,5	100		0,0	95		2,8	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		104946,1	100		9,8	100		140,2	100		954,6	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		104627,8	100		9,3	100		140,7	100		966,7	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		27,7	98		1,9	100		0,0	100		105486,8	100		9,7	100		140,7	100		958,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,5	100		0,0	79		4,4	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		107378,9	100		9,3	100		140,8	100		955,4	100	In marcia
13:00		2,5	100		0,4	100		0,0	95		4,6	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		107073,7	100		9,8	100		140,6	100		954,0	100	In marcia
13:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		107440,5	100		10,0	100		140,7	100		937,7	100	In marcia
14:00		5,6	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,0	100		106194,9	100		9,9	100		140,6	100		940,3	100	In marcia
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	79		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		105802,8	100		9,6	100		140,9	100		947,7	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		106710,1	100		9,6	100		140,9	100		959,2	100	In marcia
15:30		3,4	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,5	98		1,9	100		0,1	100		107720,4	100		9,9	100		141,1	100		946,3	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		23,5	100		1,9	100		0,0	100		107973,9	100		9,9	100		140,5	100		949,2	100	In marcia
16:30		2,0	100		0,0	100		0,0	79		3,8	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		108430,1	100		9,9	100		140,3	100		951,9	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		107748,3	100		9,7	100		140,3	100		955,6	100	In marcia
17:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		7,8	100		0,25	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		109387,1	100		9,9	100		139,9	100		958,6	100	In marcia
18:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		108330,5	100		9,9	100		139,9	100		954,4	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,4	100		0,0	79		4,0	100		0,24	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		107250,0	100		9,9	100		139,9	100		953,6	100	In marcia
19:00		4,0	84		2,3	84		0,0	95		3,4	84		0,25	100		18,6	84		1,9	84		0,0	84		106437,7	100		9,9	84		139,8	100		951,7	100	In marcia
19:30		4,3	80		0,0	80		0,0	100		3,2	80		0,24	100		16,5	78		1,9	80		0,1	80		106136,7	100		9,8	80		140,1	100		950,0	100	In marcia
20:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		24,0	100		1,9	100		0,0	100		105533,2	100		9,7	100		140,3	100		951,0	100	In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		0,0	78		2,7	100		0,24	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		104605,6	100		9,7	100		140,4	100		949,4	100	In marcia
21:00		3,0	100		0,2	100		0,0	95		2,9	100		0,24	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		104354,8	100		9,5	100		140,6	100		960,8	100	In marcia
21:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		103458,4	100		9,3	100		140,7	100		966,8	100	In marcia
22:00		3,6	100		0,5	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,6	100		0,0	79		3,8	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		110684,8	100		10,0	100		140,7	100		958,8	100		in Betrieb
01:00		2,0	100		0,8	100		0,0	94		4,7	100		0,26	100		34,0	100		1,9	100		0,0	100		110852,7	100		9,8	100		140,7	100		965,7	100		in Betrieb
01:30		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,0	100		113553,0	100		10,2	100		140,8	100		950,5	100		in Betrieb
02:00		2,6	100		1,9	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		112125,8	100		9,6	100		140,5	100		961,2	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		0,7	100		0,0	79		4,0	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,0	100		111637,8	100		10,0	100		140,3	100		955,1	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,9	100		0,0	94		3,5	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,0	100		111460,8	100		10,0	100		140,2	100		957,2	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,0	100		111379,8	100		10,1	100		140,3	100		950,1	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,6	100		0,0	100		4,7	100		0,26	95		32,4	100		1,9	100		0,0	100		112921,8	100		9,9	100		140,8	100		951,9	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,3	100		0,0	79		4,0	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		111551,6	100		9,9	100		140,4	100		950,1	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		2,3	100		0,0	94		3,8	100		0,26	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		112914,8	100		10,2	100		140,2	100		946,7	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		0,5	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		15,2	100		1,9	100		0,0	100		110509,9	100		10,0	100		140,1	100		953,7	100		in Betrieb
06:00		7,5	100		2,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		9,1	98		1,9	100		0,0	100		107269,2	100		9,8	100		139,4	100		952,6	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		0,0	79		3,0	100		0,26	100		19,1	100		1,9	100		0,0	100		105677,8	100		9,5	100		140,0	100		956,7	100		in Betrieb
07:00		1,6	85		0,0	85		0,0	94		2,7	85		0,26	100		30,0	85		1,9	85		0,0	85		106243,8	100		9,6	85		140,1	100		954,9	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		3,0	79		0,25	100		27,6	79		1,9	79		0,0	79		106524,4	100		9,8	79		139,8	100		957,0	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	95		25,9	100		1,9	100		0,0	100		104429,3	100		9,8	100		139,9	100		954,8	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		1,8	100		0,0	79		3,4	100		0,24	100		36,8	100		1,9	100		0,0	100		103616,2	100		9,4	100		140,3	100		960,5	100		in Betrieb
09:00		4,0	100		0,5	100		0,0	95		3,4	100		0,25	100		32,7	98		1,9	100		0,1	100		105269,1	100		9,4	100		140,4	100		964,9	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,24	100		38,3	100		1,9	100		0,0	100		106613,4	100		9,7	100		140,6	100		957,3	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		2,5	100		0,0	100		2,6	100		0,24	100		25,4	100		1,9	100		0,0	100		106708,3	100		9,7	100		140,2	100		953,3	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		1,0	100		0,0	79		2,6	100		0,24	100		19,0	100		1,8	100		0,0	100		106286,6	100		10,0	100		139,9	100		946,3	100		in Betrieb
11:00		5,3	100		2,5	100		0,0	95		2,8	100		0,24	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		104946,1	100		9,8	100		140,2	100		954,6	100		in Betrieb
11:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		29,1	100		1,9	100		0,1	100		104627,8	100		9,3	100		140,7	100		966,7	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	94		27,7	98		1,9	100		0,0	100		105486,8	100		9,7	100		140,7	100		958,8	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,5	100		0,0	79		4,4	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		107378,9	100		9,3	100		140,8	100		955,4	100		in Betrieb
13:00		2,5	100		0,4	100		0,0	95		4,6	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		107073,7	100		9,8	100		140,6	100		954,0	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		1,9	100		0,0	100		107440,5	100		10,0	100		140,7	100		937,7	100		in Betrieb
14:00		5,6	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,0	100		106194,9	100		9,9	100		140,6	100		940,3	100		in Betrieb
14:30		4,5	100		0,0	100		0,0	79		3,6	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		105802,8	100		9,6	100		140,9	100		947,7	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		106710,1	100		9,6	100		140,9	100		959,2	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		2,1	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,5	98		1,9	100		0,1	100		107720,4	100		9,9	100		141,1	100		946,3	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,24	94		23,5	100		1,9	100		0,0	100		107973,9	100		9,9	100		140,5	100		949,2	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,0	100		0,0	79		3,8	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,1	100		108430,1	100		9,9	100		140,3	100		951,9	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	95		3,7	100		0,25	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		107748,3	100		9,7	100		140,3	100		955,6	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,5	100		0,0	100		7,8	100		0,25	100		31,2	100		1,9	100		0,0	100		109387,1	100		9,9	100		139,9	100		958,6	100		in Betrieb
18:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,0	100		108330,5	100		9,9	100		139,9	100		954,4	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,4	100		0,0	79		4,0	100		0,24	100		16,0	100		1,9	100		0,0	100		107250,0	100		9,9	100		139,9	100		953,6	100		in Betrieb
19:00		4,0	84		2,3	84		0,0	95		3,4	84		0,25	100		18,6	84		1,9	84		0,0	84		106437,7	100		9,9	84		139,8	100		951,7	100		in Betrieb
19:30		4,3	80		0,0	80		0,0	100		3,2	80		0,24	100		16,5	78		1,9	80		0,1	80		106136,7	100		9,8	80		140,1	100		950,0	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		0,1	100		0,0	100		4,5	100		0,24	94		24,0	100		1,9	100		0,0	100		105533,2	100		9,7	100		140,3	100		951,0	100		in Betrieb
20:30		2,9	100		0,0	100		0,0	78		2,7	100		0,24	100		24,2	100		1,9	100		0,1	100		104605,6	100		9,7	100		140,4	100		949,4	100		in Betrieb
21:00		3,0	100		0,2	100		0,0	95		2,9	100		0,24	100		28,8	100		1,9	100		0,1	100		104354,8	100		9,5	100		140,6	100		960,8	100		in Betrieb
21:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		103458,4	100		9,3	100								