

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 06/09/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,7	100		0,0	79		4,0	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,2	100		112131,6	100		9,6	100		140,2	100		957,4	100		In marcia
01:00		2,7	100		1,3	100		0,0	94		3,5	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,0	100		112885,7	100		9,6	100		140,4	100		968,8	100		In marcia
01:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		112890,9	100		9,7	100		140,2	100		950,0	100		In marcia
02:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		113866,7	100		9,4	100		140,5	100		964,3	100		In marcia
02:30		4,6	100		0,8	100		0,0	79		5,2	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		112915,8	100		9,8	100		139,8	100		954,8	100		In marcia
03:00		3,6	100		1,0	100		0,0	94		4,5	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		113215,6	100		9,7	100		140,1	100		962,5	100		In marcia
03:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		113430,7	100		9,8	100		140,8	100		960,1	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,2	100		1,9	100		0,1	100		112971,7	100		9,6	100		140,3	100		964,2	100		In marcia
04:30		4,4	100		2,2	100		0,0	79		3,8	100		0,24	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		114346,2	100		9,7	100		140,1	100		962,0	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,9	100		0,0	94		4,1	100		0,25	100		20,2	98		1,9	100		0,1	100		113955,5	100		9,8	100		140,0	100		958,1	100		In marcia
05:30		5,3	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		113578,5	100		9,6	100		140,0	100		960,0	100		In marcia
06:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		113396,8	100		9,8	100		140,1	100		963,0	100		In marcia
06:30		3,3	100		1,0	100		0,0	79		3,8	100		0,24	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		113521,2	100		9,8	100		139,9	100		960,3	100		In marcia
07:00		3,2	86		1,2	86		0,0	94		3,7	86		0,24	100		27,6	86		1,9	86		0,1	86		113707,4	100		9,8	86		140,3	100		955,0	100		In marcia
07:30		1,7	78		1,8	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		28,6	78		1,9	78		0,0	78		112764,7	100		9,5	78		140,3	100		966,6	100		In marcia
08:00		1,8	100		2,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		19,0	100		1,9	100		0,0	100		112478,5	100		9,8	100		139,6	100		963,9	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	79		3,5	100		0,25	75		18,6	100		1,9	100		0,0	100		112122,9	100		9,8	100		139,9	100		962,4	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,8	100		0,0	94		3,5	100		0,00	100		20,5	98		1,9	100		0,0	100		110628,4	100		9,8	100		140,0	100		953,2	100		In marcia
09:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,00	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		111291,2	100		9,7	100		140,4	100		953,7	100		In marcia
10:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,00	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		111717,0	100		9,7	100		140,6	100		965,4	100		In marcia
10:30		1,6	100		0,6	100		0,0	79		3,5	100		0,00	79		30,4	100		1,9	100		0,0	100		111880,6	100		9,8	100		140,9	100		958,9	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,8	100		0,0	95		3,4	100		0,00	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		110909,9	100		9,6	100		141,0	100		962,8	100		In marcia
11:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		111326,8	100		9,8	100		140,6	100		960,4	100		In marcia
12:00		1,7	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		112571,6	100		9,8	100		140,9	100		959,6	100		In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	79		4,9	100		0,26	100		31,4	100		1,8	100		0,0	100		111976,1	100		9,5	100		140,6	100		957,6	100		In marcia
13:00		1,6	100		2,1	100		0,0	95		4,2	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		114207,3	100		9,9	100		140,7	100		957,8	100		In marcia
13:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		113918,3	100		9,5	100		140,9	100		962,5	100		In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		112961,6	100		9,9	100		140,7	100		953,4	100		In marcia
14:30		1,6	100		1,0	100		0,0	79		4,4	100		0,26	94		23,5	100		1,9	100		0,0	100		112965,8	100		9,7	100		140,6	100		955,2	100		In marcia
15:00		1,7	100		2,3	100		0,0	95		4,4	100		0,26	100		21,7	98		1,9	100		0,0	100		113547,8	100		9,6	100		141,0	100		962,2	100		In marcia
15:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		113812,8	100		9,6	100		141,1	100		961,9	100		In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,9	100		1,8	100		0,0	100		113568,0	100		9,6	100		140,5	100		963,2	100		In marcia
16:30		1,7	100		1,8	100		0,0	79		3,6	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		111961,4	100		9,7	100		139,8	100		959,0	100		In marcia
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	95		3,7	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		111628,4	100		9,4	100		140,4	100		974,8	100		In marcia
17:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,9	100		1,8	100		0,0	100		112227,8	100		9,7	100		139,6	100		971,2	100		In marcia
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		111551,0	100		9,5	100		139,3	100		972,1	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	78		3,5	100		0,26	94		29,6	100		1,8	100		0,0	100		112027,3	100		9,6	100		139,6	100		965,2	100		In marcia
19:00		1,6	85		1,0	85		0,0	95		3,8	85		0,26	100		29,4	85		1,8	85		0,0	85		112146,1	100		9,5	85		140,0	100		965,2	100		In marcia
19:30		2,6	78		2,7	78		0,0	100		3,8	78		0,26	100		30,4	78		1,9	78		0,2	78		111783,8	100		9,6	78		139,9	100		964,7	100		In marcia
20:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		112647,3	100		9,5	100		140,0	100		964,5	100		In marcia
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	78		3,3	100		0,26	100		21,9	100		1,8	100		0,3	100		113340,0	100		9,7	100		140,6	100		961,6	100		In marcia
21:00		1,7	100		1,3	100		0,0	95		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,8	100		0,3	100		112931,8	100		9,7	100		140,7	100		964,0	100		In marcia
21:30		2,1	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		113284,3	100		9,7	100								

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,7	100		0,0	79		4,0	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,2	100		112131,6	100		9,6	100		140,2	100		957,4	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,3	100		0,0	94		3,5	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,0	100		112885,7	100		9,6	100		140,4	100		968,8	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,3	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		112890,9	100		9,7	100		140,2	100		950,0	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,5	100		0,0	100		5,6	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,1	100		113866,7	100		9,4	100		140,5	100		964,3	100		in Betrieb
02:30		4,6	100		0,8	100		0,0	79		5,2	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,0	100		112915,8	100		9,8	100		139,8	100		954,8	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		1,0	100		0,0	94		4,5	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		113215,6	100		9,7	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
03:30		3,1	100		0,7	100		0,0	100		4,2	100		0,25	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		113430,7	100		9,8	100		140,8	100		960,1	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	94		30,2	100		1,9	100		0,1	100		112971,7	100		9,6	100		140,3	100		964,2	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		2,2	100		0,0	79		3,8	100		0,24	100		24,9	100		1,9	100		0,1	100		114346,2	100		9,7	100		140,1	100		962,0	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,9	100		0,0	94		4,1	100		0,25	100		20,2	98		1,9	100		0,1	100		113955,5	100		9,8	100		140,0	100		958,1	100		in Betrieb
05:30		5,3	100		2,2	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		113578,5	100		9,6	100		140,0	100		960,0	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,1	100		0,0	100		4,7	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		113396,8	100		9,8	100		140,1	100		963,0	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		1,0	100		0,0	79		3,8	100		0,24	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		113521,2	100		9,8	100		139,9	100		960,3	100		in Betrieb
07:00		3,2	86		1,2	86		0,0	94		3,7	86		0,24	100		27,6	86		1,9	86		0,1	86		113707,4	100		9,8	86		140,3	100		955,0	100		in Betrieb
07:30		1,7	78		1,8	78		0,0	100		3,5	78		0,25	100		28,6	78		1,9	78		0,0	78		112764,7	100		9,5	78		140,3	100		966,6	100		in Betrieb
08:00		1,8	100		2,5	100		0,0	100		3,5	100		0,24	94		19,0	100		1,9	100		0,0	100		112478,5	100		9,8	100		139,6	100		963,9	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,8	100		0,0	79		3,5	100		0,25	75		18,6	100		1,9	100		0,0	100		112122,9	100		9,8	100		139,9	100		962,4	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,8	100		0,0	94		3,5	100		0,00	100		20,5	98		1,9	100		0,0	100		110628,4	100		9,8	100		140,0	100		953,2	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		1,9	100		0,0	100		3,7	100		0,00	100		24,0	100		1,9	100		0,0	100		111291,2	100		9,7	100		140,4	100		953,7	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		1,8	100		0,0	100		3,7	100		0,00	100		24,7	100		1,9	100		0,0	100		111717,0	100		9,7	100		140,6	100		965,4	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,6	100		0,0	79		3,5	100		0,00	79		30,4	100		1,9	100		0,0	100		111880,6	100		9,8	100		140,9	100		958,9	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,8	100		0,0	95		3,4	100		0,00	100		36,0	100		1,9	100		0,0	100		110909,9	100		9,6	100		141,0	100		962,8	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,0	100		111326,8	100		9,8	100		140,6	100		960,4	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,1	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		36,6	100		1,9	100		0,0	100		112571,6	100		9,8	100		140,9	100		959,6	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,0	79		4,9	100		0,26	100		31,4	100		1,8	100		0,0	100		111976,1	100		9,5	100		140,6	100		957,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		2,1	100		0,0	95		4,2	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		114207,3	100		9,9	100		140,7	100		957,8	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		1,7	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,0	100		113918,3	100		9,5	100		140,9	100		962,5	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		112961,6	100		9,9	100		140,7	100		953,4	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,0	100		0,0	79		4,4	100		0,26	94		23,5	100		1,9	100		0,0	100		112965,8	100		9,7	100		140,6	100		955,2	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		2,3	100		0,0	95		4,4	100		0,26	100		21,7	98		1,9	100		0,0	100		113547,8	100		9,6	100		141,0	100		962,2	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		1,2	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,0	100		113812,8	100		9,6	100		141,1	100		961,9	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,9	100		1,8	100		0,0	100		113568,0	100		9,6	100		140,5	100		963,2	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		1,8	100		0,0	79		3,6	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,0	100		111961,4	100		9,7	100		139,8	100		959,0	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		1,6	100		0,0	95		3,7	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		111628,4	100		9,4	100		140,4	100		974,8	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,4	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		20,9	100		1,8	100		0,0	100		112227,8	100		9,7	100		139,6	100		971,2	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,0	100		111551,0	100		9,5	100		139,3	100		972,1	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	78		3,5	100		0,26	94		29,6	100		1,8	100		0,0	100		112027,3	100		9,6	100		139,6	100		965,2	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		1,0	85		0,0	95		3,8	85		0,26	100		29,4	85		1,8	85		0,0	85		112146,1	100		9,5	85		140,0	100		965,2	100		in Betrieb
19:30		2,6	78		2,7	78		0,0	100		3,8	78		0,26	100		30,4	78		1,9	78		0,2	78		111783,8	100		9,6	78		139,9	100		964,7	100		in Betrieb
20:00		1,8	100		1,1	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		112647,3	100		9,5	100		140,0	100		964,5	100		in Betrieb
20:30		1,6	100		0,0	100		0,0	78		3,3	100		0,26	100		21,9	100		1,8	100		0,3	100		113340,0	100		9,7	100		140,6	100		961,6	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		1,3	100		0,0	95		3,4	100		0,26	100		21,3	100		1,8	100		0,3	100		112931,8	100		9,7	100		140,7	100		964,0	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		2,1	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,2	100		113284,3	100		9,7	100		14						