

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/09/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		2,0	100		0,6	100		0,0	78		4,0	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		111725,6	100		9,7	100		140,8	100		959,2	100	In marcia	
01:00		4,1	100		2,8	100		0,0	95		4,3	100		0,27	100		36,7	100		1,9	100		0,2	100		113393,8	100		9,3	100		141,5	100		967,0	100	In marcia	
01:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,2	100		113242,1	100		10,0	100		140,3	100		948,1	100	In marcia	
02:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		112516,8	100		9,6	100		139,9	100		961,5	100	In marcia	
02:30		2,6	100		1,9	100		0,0	78		3,5	100		0,26	95		27,3	100		1,9	100		0,2	100		112362,8	100		9,7	100		140,2	100		959,5	100	In marcia	
03:00		2,4	100		1,2	100		0,0	95		3,8	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		111918,1	100		9,6	100		140,1	100		963,4	100	In marcia	
03:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		111510,1	100		9,6	100		140,3	100		968,0	100	In marcia	
04:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		112286,8	100		9,6	100		140,0	100		959,3	100	In marcia	
04:30		3,2	100		1,4	100		0,0	78		4,2	100		0,26	100		21,6	100		1,8	100		0,3	100		111813,9	100		9,5	100		140,0	100		954,5	100	In marcia	
05:00		3,2	100		2,2	100		0,0	95		4,1	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		112537,1	100		9,6	100		140,0	100		957,4	100	In marcia	
05:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		113243,4	100		9,5	100		140,8	100		969,4	100	In marcia	
06:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		114142,1	100		9,8	100		140,7	100		960,2	100	In marcia	
06:30		3,6	100		1,1	100		0,0	78		4,2	100		0,26	94		19,8	100		1,9	100		0,3	100		114048,5	100		9,9	100		140,3	100		960,3	100	In marcia	
07:00		2,2	85		0,0	85		0,0	95		4,4	85		0,26	100		24,0	85		1,9	85		0,3	85		114001,7	100		10,0	85		140,3	100		953,8	100	In marcia	
07:30		6,1	79		1,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		24,9	79		1,9	79		0,0	79		113468,1	100		9,8	79		140,1	100		960,0	100	In marcia	
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		112540,2	100		9,8	100		139,4	100		963,9	100	In marcia	
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	78		4,6	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		112421,7	100		9,9	100		139,9	100		960,6	100	In marcia	
09:00		3,3	100		0,3	100		0,0	95		4,0	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		110887,2	100		9,6	100		141,1	100		949,2	100	In marcia	
09:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		112150,7	100		9,7	100		141,1	100		958,7	100	In marcia	
10:00		6,4	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		113808,7	100		9,7	100		140,5	100		966,2	100	In marcia	
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	78		4,0	100		0,26	94		19,5	100		1,9	100		0,0	100		112698,0	100		9,7	100		140,0	100		965,3	100	In marcia	
11:00		4,0	100		0,0	100		0,0	95		4,1	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		111804,1	100		9,9	100		139,5	100		964,9	100	In marcia	
11:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		110691,0	100		9,6	100		140,3	100		963,1	100	In marcia	
12:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		35,1	100		1,9	100		0,0	100		110502,7	100		9,4	100		140,2	100		959,5	100	In marcia	
12:30		3,6	100		0,9	100		0,0	78		3,8	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		110740,8	100		9,6	100		140,1	100		956,6	100	In marcia	
13:00		2,8	100		0,3	100		0,0	95		4,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		110432,2	100		9,5	100		140,3	100		958,0	100	In marcia	
13:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		35,3	100		1,9	100		0,0	100		112082,7	100		9,2	100		141,3	100		961,0	100	In marcia	
14:00		4,6	100		2,3	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		114197,1	100		9,7	100		142,1	100		960,8	100	In marcia	
14:30		4,2	100		1,3	100		0,0	78		4,0	100		0,26	94		11,8	100		1,9	100		0,0	100		114809,2	100		9,8	100		141,1	100		959,0	100	In marcia	
15:00		1,8	100		0,0	100		0,0	95		3,8	100		0,26	100		12,4	100		1,9	100		0,0	100		113672,0	100		9,8	100		140,3	100		960,7	100	In marcia	
15:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		111592,7	100		9,9	100		139,7	100		964,4	100	In marcia	
16:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		110579,9	100		9,7	100		139,1	100		966,9	100	In marcia	
16:30		2,3	100		0,9	100		0,0	78		3,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		110021,0	100		9,5	100		139,7	100		964,4	100	In marcia	
17:00		2,6	100		1,2	100		0,0	95		3,2	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		110193,5	100		9,6	100		140,5	100		968,7	100	In marcia	
17:30		6,2	100		2,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		110556,4	100		10,0	100		140,2	100		954,3	100	In marcia	
18:00		4,8	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		109533,9	100		9,7	100		140,3	100		961,1	100	In marcia	
18:30		2,2	100		0,0	100		0,0	78		3,7	100		0,51	95		28,0	100		1,9	100		0,0	100		108803,7	100		9,5	100		140,4	100		968,0	100	In marcia	
19:00		2,7	84		0,0	84		0,0	95		3,4	84		0,26	100		27,2	84		1,9	84		0,0	84		108669,6	100		9,7	84		140,3	100		967,9	100	In marcia	
19:30		5,3	79		1,7	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		26,9	79		1,9	79		0,1	79		108734,5	100		9,3	79		140,5	100		972,2	100	In marcia	
20:00		4,8	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		108254,6	100		9,6	100		140,2	100		961,5	100	In marcia	
20:30		3,2	100		0,2	100		0,0	78		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		107750,0	100		9,5	100		140,0	100		963,2	100	In marcia	
21:00		3,8	100		0,5	100		0,0	95		3,2	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,1	100		107930,2	100		9,5	100		140,1	100		965,6	100	In marcia	
21:30		5,2	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,1	100		108050,7	100		9,3	100								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		0,6	100		0,0	78		4,0	100		0,26	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		111725,6	100		9,7	100		140,8	100		959,2	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		2,8	100		0,0	95		4,3	100		0,27	100		36,7	100		1,9	100		0,2	100		113393,8	100		9,3	100		141,5	100		967,0	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		20,3	100		1,9	100		0,2	100		113242,1	100		10,0	100		140,3	100		948,1	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,2	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,3	100		112516,8	100		9,6	100		139,9	100		961,5	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		1,9	100		0,0	78		3,5	100		0,26	95		27,3	100		1,9	100		0,2	100		112362,8	100		9,7	100		140,2	100		959,5	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,2	100		0,0	95		3,8	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		111918,1	100		9,6	100		140,1	100		963,4	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,7	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		111510,1	100		9,6	100		140,3	100		968,0	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		112286,8	100		9,6	100		140,0	100		959,3	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		1,4	100		0,0	78		4,2	100		0,26	100		21,6	100		1,8	100		0,3	100		111813,9	100		9,5	100		140,0	100		954,5	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		2,2	100		0,0	95		4,1	100		0,26	100		20,7	100		1,9	100		0,2	100		112537,1	100		9,6	100		140,0	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,2	100		113243,4	100		9,5	100		140,8	100		969,4	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		1,3	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,2	100		114142,1	100		9,8	100		140,7	100		960,2	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		1,1	100		0,0	78		4,2	100		0,26	94		19,8	100		1,9	100		0,3	100		114048,5	100		9,9	100		140,3	100		960,3	100		in Betrieb
07:00		2,2	85		0,0	85		0,0	95		4,4	85		0,26	100		24,0	85		1,9	85		0,3	85		114001,7	100		10,0	85		140,3	100		953,8	100		in Betrieb
07:30		6,1	79		1,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		24,9	79		1,9	79		0,0	79		113468,1	100		9,8	79		140,1	100		960,0	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,0	100		112540,2	100		9,8	100		139,4	100		963,9	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		0,0	100		0,0	78		4,6	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		112421,7	100		9,9	100		139,9	100		960,6	100		in Betrieb
09:00		3,3	100		0,3	100		0,0	95		4,0	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		110887,2	100		9,6	100		141,1	100		949,2	100		in Betrieb
09:30		3,8	100		1,4	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		112150,7	100		9,7	100		141,1	100		958,7	100		in Betrieb
10:00		6,4	100		1,9	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,0	100		113808,7	100		9,7	100		140,5	100		966,2	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,0	100		0,0	78		4,0	100		0,26	94		19,5	100		1,9	100		0,0	100		112698,0	100		9,7	100		140,0	100		965,3	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		0,0	100		0,0	95		4,1	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,0	100		111804,1	100		9,9	100		139,5	100		964,9	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,0	100		110691,0	100		9,6	100		140,3	100		963,1	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		0,6	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		35,1	100		1,9	100		0,0	100		110502,7	100		9,4	100		140,2	100		959,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,9	100		0,0	78		3,8	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,0	100		110740,8	100		9,6	100		140,1	100		956,6	100		in Betrieb
13:00		2,8	100		0,3	100		0,0	95		4,3	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,0	100		110432,2	100		9,5	100		140,3	100		958,0	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,7	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		35,3	100		1,9	100		0,0	100		112082,7	100		9,2	100		141,3	100		961,0	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		2,3	100		0,0	100		4,7	100		0,27	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		114197,1	100		9,7	100		142,1	100		960,8	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		1,3	100		0,0	78		4,0	100		0,26	94		11,8	100		1,9	100		0,0	100		114809,2	100		9,8	100		141,1	100		959,0	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,0	100		0,0	95		3,8	100		0,26	100		12,4	100		1,9	100		0,0	100		113672,0	100		9,8	100		140,3	100		960,7	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,4	100		1,9	100		0,0	100		111592,7	100		9,9	100		139,7	100		964,4	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		1,8	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,0	100		110579,9	100		9,7	100		139,1	100		966,9	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,9	100		0,0	78		3,6	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		110021,0	100		9,5	100		139,7	100		964,4	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,2	100		0,0	95		3,2	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,0	100		110193,5	100		9,6	100		140,5	100		968,7	100		in Betrieb
17:30		6,2	100		2,1	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,4	100		1,9	100		0,0	100		110556,4	100		10,0	100		140,2	100		954,3	100		in Betrieb
18:00		4,8	100		0,3	100		0,0	100		4,4	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,0	100		109533,9	100		9,7	100		140,3	100		961,1	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,0	78		3,7	100		0,51	95		28,0	100		1,9	100		0,0	100		109803,7	100		9,5	100		140,4	100		968,0	100		in Betrieb
19:00		2,7	84		0,0	84		0,0	95		3,4	84		0,26	100		27,2	84		1,9	84		0,0	84		108669,6	100		9,7	84		140,3	100		967,9	100		in Betrieb
19:30		5,3	79		1,7	79		0,0	100		3,3	79		0,26	100		26,9	79		1,9	79		0,1	79		108734,5	100		9,3	79		140,5	100		972,2	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,1	100		108254,6	100		9,6	100		140,2	100		961,5	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,2	100		0,0	78		3,5	100		0,26	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		107750,0	100		9,5	100		140,0	100		963,2	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,5	100		0,0	95		3,2	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,1	100		107930,2	100		9,5	100		140,1	100		965,6	100		in Betrieb
21:30		5,2	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,1	100		108050,7	100		9,3	100								