

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/09/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,0	100		0,0	100		0,0	77		5,2	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		113510,9	100		9,5	100		141,4	100		970,6	100	In marcia
01:00		6,2	100		2,2	100		0,0	96		3,9	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		114075,1	100		9,7	100		142,1	100		968,9	100	In marcia
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		114645,0	100		9,6	100		142,7	100		970,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		114617,8	100		9,5	100		143,1	100		973,6	100	In marcia
02:30		1,9	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,26	94		18,8	100		1,9	100		0,0	100		113327,8	100		9,8	100		142,3	100		963,9	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,1	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		112579,1	100		9,4	100		141,7	100		977,0	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		112478,3	100		9,5	100		141,6	100		976,3	100	In marcia
04:00		5,2	100		2,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		112755,3	100		9,3	100		142,0	100		975,4	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		5,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,1	100		113416,8	100		9,6	100		142,0	100		967,1	100	In marcia
05:00		1,7	100		0,0	100		0,0	96		4,6	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,1	100		113944,9	100		9,8	100		142,3	100		955,8	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		34,9	100		1,9	100		0,1	100		113752,8	100		9,5	100		143,3	100		961,5	100	In marcia
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		115575,6	100		9,6	100		142,4	100		976,3	100	In marcia
06:30		2,8	100		2,0	100		0,0	77		4,2	100		0,26	95		22,2	100		1,9	100		0,1	100		116023,0	100		9,6	100		143,1	100		970,1	100	In marcia
07:00		3,2	86		1,5	86		0,0	96		4,1	86		0,26	100		19,1	86		1,9	86		0,0	86		114936,8	100		9,8	86		141,7	100		960,9	100	In marcia
07:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		17,1	78		1,9	78		0,2	78		114463,9	100		9,8	78		140,3	100		970,5	100	In marcia
08:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,1	100		114370,7	100		9,7	100		139,9	100		971,5	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		113203,8	100		9,4	100		140,2	100		977,3	100	In marcia
09:00		1,7	100		0,1	100		0,0	96		4,3	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		113947,7	100		9,7	100		140,3	100		960,7	100	In marcia
09:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		113927,7	100		9,7	100		140,2	100		966,1	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,1	100		113397,5	100		9,3	100		140,5	100		973,0	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,5	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,1	100		113137,3	100		9,5	100		140,7	100		973,4	100	In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		3,2	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		112042,5	100		9,6	100		140,4	100		975,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,8	100		0,1	100		111443,2	100		9,6	100		139,8	100		970,7	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,8	100		0,1	100		111931,8	100		9,4	100		140,4	100		981,0	100	In marcia
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,27	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		112146,2	100		9,2	100		141,0	100		976,4	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,6	100		0,0	96		4,3	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		112368,3	100		9,4	100		140,8	100		983,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		111893,3	100		9,4	100		140,5	100		974,2	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		112911,4	100		9,6	100		141,0	100		959,6	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,9	100		0,26	94		25,0	100		1,8	100		0,1	100		113650,3	100		9,5	100		141,2	100		970,9	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,9	100		0,0	96		4,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		113378,1	100		9,5	100		141,2	100		970,0	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,1	100		112574,6	100		9,5	100		140,6	100		961,9	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,2	100		1,8	100		0,1	100		110793,0	100		9,5	100		141,0	100		970,7	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,9	100		0,26	100		25,5	100		1,8	100		0,1	100		112043,9	100		9,5	100		141,5	100		976,1	100	In marcia
17:00		2,3	100		2,3	100		0,0	96		4,7	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		112943,3	100		9,5	100		141,6	100		980,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		113079,9	100		9,7	100		141,5	100		969,7	100	In marcia
18:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		113875,2	100		9,4	100		141,2	100		978,9	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,9	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,1	100		113820,3	100		9,7	100		141,0	100		977,1	100	In marcia
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	96		3,7	85		0,26	100		25,0	85		1,9	85		0,1	85		112024,6	100		9,5	85		141,3	100		974,7	100	In marcia
19:30		2,2	79		0,1	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		25,0	79		1,9	79		0,0	79		113150,5	100		9,7	79		140,4	100		970,9	100	In marcia
20:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		113309,6	100		9,4	100		140,7	100		969,8	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,3	100		0,0	77		4,3	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		112192,2	100		9,6	100		140,5	100		972,4	100	In marcia
21:00		2,5	100		2,0	100		0,0	96		4,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		112446,9	100		9,5	100		140,2	100		967,4	100	In marcia
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		112781,6	100		9,5	100		141,3	100		963,4	100	In marcia
22:00		1,6	100		0,0	100																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		0,0	100		0,0	77		5,2	100		0,26	100		31,5	100		1,9	100		0,0	100		113510,9	100		9,5	100		141,4	100		970,6	100		in Betrieb
01:00		6,2	100		2,2	100		0,0	96		3,9	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		114075,1	100		9,7	100		142,1	100		968,9	100		in Betrieb
01:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		114645,0	100		9,6	100		142,7	100		970,1	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		2,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		114617,8	100		9,5	100		143,1	100		973,6	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,26	94		18,8	100		1,9	100		0,0	100		113327,8	100		9,8	100		142,3	100		963,9	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,1	100		0,0	96		3,8	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		112579,1	100		9,4	100		141,7	100		977,0	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,8	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		17,8	100		1,9	100		0,1	100		112478,3	100		9,5	100		141,6	100		976,3	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		2,7	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,1	100		112755,3	100		9,3	100		142,0	100		975,4	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		5,1	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,1	100		113416,8	100		9,6	100		142,0	100		967,1	100		in Betrieb
05:00		1,7	100		0,0	100		0,0	96		4,6	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,1	100		113944,9	100		9,8	100		142,3	100		955,8	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		34,9	100		1,9	100		0,1	100		113752,8	100		9,5	100		143,3	100		961,5	100		in Betrieb
06:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		115575,6	100		9,6	100		142,4	100		976,3	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		2,0	100		0,0	77		4,2	100		0,26	95		22,2	100		1,9	100		0,1	100		116023,0	100		9,6	100		143,1	100		970,1	100		in Betrieb
07:00		3,2	86		1,5	86		0,0	96		4,1	86		0,26	100		19,1	86		1,9	86		0,0	86		114936,8	100		9,8	86		141,7	100		969,9	100		in Betrieb
07:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		4,4	78		0,26	100		17,1	78		1,9	78		0,2	78		114463,9	100		9,8	78		140,3	100		970,5	100		in Betrieb
08:00		2,0	100		1,8	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,1	100		114370,7	100		9,7	100		139,9	100		971,5	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		113203,8	100		9,4	100		140,2	100		977,3	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,1	100		0,0	96		4,3	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,2	100		113947,7	100		9,7	100		140,3	100		960,7	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		4,3	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,2	100		113927,7	100		9,7	100		140,2	100		966,1	100		in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,1	100		113397,5	100		9,3	100		140,5	100		973,0	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,5	100		0,26	94		31,2	100		1,9	100		0,1	100		113137,3	100		9,5	100		140,7	100		973,4	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	96		3,2	100		0,26	100		25,2	100		1,9	100		0,1	100		112042,5	100		9,6	100		140,4	100		975,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		18,9	100		1,8	100		0,1	100		111443,2	100		9,6	100		139,8	100		970,7	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,8	100		1,8	100		0,1	100		111931,8	100		9,4	100		140,4	100		981,0	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		0,0	100		0,0	77		4,0	100		0,27	100		26,3	100		1,9	100		0,1	100		112146,2	100		9,2	100		141,0	100		976,4	100		in Betrieb
13:00		1,8	100		0,6	100		0,0	96		4,3	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		112368,3	100		9,4	100		140,8	100		983,7	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		111893,3	100		9,4	100		140,5	100		974,2	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,1	100		112911,4	100		9,6	100		141,0	100		959,6	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,9	100		0,26	94		25,0	100		1,8	100		0,1	100		113650,3	100		9,5	100		141,2	100		970,9	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,9	100		0,0	96		4,0	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		113378,1	100		9,5	100		141,2	100		970,0	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,1	100		112574,6	100		9,5	100		140,6	100		961,9	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		24,2	100		1,8	100		0,1	100		110793,0	100		9,5	100		141,0	100		970,7	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,9	100		0,26	100		25,5	100		1,8	100		0,1	100		112043,9	100		9,5	100		141,5	100		976,1	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		2,3	100		0,0	96		4,7	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,1	100		112943,3	100		9,5	100		141,6	100		980,1	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,1	100		113079,9	100		9,7	100		141,5	100		969,7	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,2	100		113875,2	100		9,4	100		141,2	100		978,9	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	77		3,9	100		0,26	94		20,6	100		1,9	100		0,1	100		113820,3	100		9,7	100		141,0	100		977,1	100		in Betrieb
19:00		1,6	85		0,0	85		0,0	96		3,7	85		0,26	100		25,0	85		1,9	85		0,1	85		112024,6	100		9,5	85		141,3	100		974,7	100		in Betrieb
19:30		2,2	79		0,1	79		0,0	100		3,6	79		0,26	100		25,0	79		1,9	79		0,0	79		113150,5	100		9,7	79		140,4	100		970,9	100		in Betrieb
20:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		31,4	100		1,9	100		0,0	100		113309,6	100		9,4	100		140,7	100		969,8	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,3	100		0,0	77		4,3	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		112192,2	100		9,6	100		140,5	100		972,4	100		in Betrieb
21:00		2,5	100		2,0	100		0,0	96		4,0	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		112446,9	100		9,5	100		140,2	100		967,4	100		in Betrieb
21:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,0	100		112781,6	100		9,5	100								