

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		25,2	100		2,2	100		0,1	100		113334,2	100		9,7	100		140,2	100		951,6	100		In marcia
01:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		23,9	100		2,3	100		0,1	100		113140,3	100		9,8	100		140,3	100		968,6	100		In marcia
01:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		23,6	100		2,2	100		0,1	100		114035,6	100		9,8	100		140,3	100		942,7	100		In marcia
02:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,27	100		25,6	100		2,2	100		0,1	100		113551,1	100		9,6	100		140,3	100		948,9	100		In marcia
02:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		24,1	100		2,2	100		0,1	100		113827,4	100		9,8	100		140,1	100		952,4	100		In marcia
03:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		21,6	100		2,2	100		0,1	100		113259,5	100		9,9	100		140,0	100		950,4	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		23,8	100		2,2	100		0,1	100		112607,3	100		9,7	100		140,4	100		948,9	100		In marcia
04:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,27	100		30,1	100		2,2	100		0,0	100		112884,0	100		9,6	100		140,4	100		950,4	100		In marcia
04:30		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		26,2	100		2,2	100		0,1	100		113395,1	100		9,8	100		140,4	100		957,8	100		In marcia
05:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		26,0	100		2,2	100		0,1	100		113282,4	100		9,7	100		140,2	100		955,4	100		In marcia
05:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,28	100		25,9	100		2,1	100		0,1	100		113897,1	100		9,9	100		140,4	100		947,1	100		In marcia
06:00		3,0	100		2,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		23,8	100		2,2	100		0,0	100		112778,7	100		9,8	100		140,5	100		952,7	100		In marcia
06:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		2,1	100		0,1	100		113469,1	100		9,9	100		139,9	100		956,0	100		In marcia
07:00		2,5	85		1,5	85		0,0	100		2,9	85		0,26	94		25,6	85		2,2	85		0,0	85		112668,4	100		9,9	85		139,9	100		948,6	100		In marcia
07:30		2,4	78		1,2	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		27,5	78		2,2	78		0,4	78		112589,7	100		9,9	78		139,9	100		951,5	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		29,6	100		2,2	100		0,4	100		112885,3	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100		In marcia
08:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		28,7	100		2,2	100		0,3	100		112587,5	100		9,8	100		140,2	100		953,1	100		In marcia
09:00		3,7	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		28,5	100		2,2	100		0,3	100		113428,6	100		9,6	100		140,4	100		952,2	100		In marcia
09:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		26,4	100		2,2	100		0,4	100		114679,7	100		9,9	100		140,4	100		954,7	100		In marcia
10:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,27	100		23,5	100		2,2	100		0,4	100		113828,9	100		9,7	100		140,2	100		958,4	100		In marcia
10:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,2	100		2,2	100		0,4	100		113741,8	100		10,1	100		140,0	100		953,8	100		In marcia
11:00		4,3	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		20,9	100		2,2	100		0,4	100		112460,5	100		9,8	100		139,9	100		947,1	100		In marcia
11:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,0	100		2,2	100		0,5	100		112392,0	100		9,8	100		140,2	100		959,1	100		In marcia
12:00		2,8	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,7	100		2,2	100		0,3	100		112387,5	100		9,9	100		140,1	100		960,4	100		In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,3	100		2,2	100		0,3	100		112347,5	100		9,8	100		140,2	100		958,3	100		In marcia
13:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,1	100		2,2	100		0,4	100		112560,8	100		9,7	100		140,2	100		959,6	100		In marcia
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,2	100		2,1	100		0,4	100		112375,2	100		9,8	100		139,9	100		960,1	100		In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,3	100		112186,7	100		9,8	100		139,8	100		960,7	100		In marcia
14:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,3	100		112117,9	100		9,8	100		139,7	100		958,3	100		In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		27,3	100		2,2	100		0,3	100		112364,6	100		9,8	100		139,9	100		948,5	100		In marcia
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,3	100		112795,6	100		9,6	100		139,8	100		965,4	100		In marcia
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		22,6	100		2,2	100		0,4	100		112695,3	100		9,7	100		139,7	100		959,6	100		In marcia
16:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,3	100		2,1	100		0,4	100		113229,0	100		9,7	100		139,9	100		966,2	100		In marcia
17:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		2,2	100		0,4	100		112647,6	100		9,8	100		139,9	100		948,6	100		In marcia
17:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,4	100		2,2	100		0,4	100		113360,1	100		9,8	100		139,5	100		962,3	100		In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		22,5	100		2,2	100		0,4	100		113607,2	100		9,9	100		139,8	100		962,4	100		In marcia
18:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,1	100		2,2	100		0,4	100		113800,1	100		9,8	100		140,2	100		952,6	100		In marcia
19:00		2,1	88		0,0	88		0,0	100		2,4	88		0,26	98		26,9	88		2,2	88		0,4	88		112908,4	100		9,9	88		139,9	100		953,4	100		In marcia
19:30		2,6	76		0,0	76		0,0	100		2,6	76		0,26	100		25,8	76		2,2	76		0,4	76		112640,3	100		9,9	76		140,0	100		959,9	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		22,7	100		2,1	100		0,4	100		112532,1	100		9,6	100		140,2	100		964,6	100		In marcia
20:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		2,2	100		0,4	100		111905,5	100		9,9	100		140,2	100		952,7	100		In marcia
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		22,7	100		2,2	100		0,5	100		112043,3	100		9,6	100		140,0	100		962,1	100		In marcia
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,3	100		2,2	100		0,5	100		112905,6	100		9,									

MVA Bozen

Datum: 13/10/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		25,2	100		2,2	100		0,1	100		113334,2	100		9,7	100		140,2	100		951,6	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		1,0	100		0,0	100		4,3	100		0,27	100		23,9	100		2,3	100		0,1	100		113140,3	100		9,8	100		140,3	100		968,6	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		1,7	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		23,6	100		2,2	100		0,1	100		114035,6	100		9,8	100		140,3	100		942,7	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		1,3	100		0,0	73		3,6	100		0,27	100		25,6	100		2,2	100		0,1	100		113551,1	100		9,6	100		140,3	100		948,9	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		24,1	100		2,2	100		0,1	100		113827,4	100		9,8	100		140,1	100		952,4	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		1,7	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		21,6	100		2,2	100		0,1	100		113259,5	100		9,9	100		140,0	100		950,4	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,0	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		23,8	100		2,2	100		0,1	100		112607,3	100		9,7	100		140,4	100		948,9	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,1	100		0,0	73		3,7	100		0,27	100		30,1	100		2,2	100		0,0	100		112884,0	100		9,6	100		140,4	100		950,4	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		1,0	100		0,0	100		4,0	100		0,27	100		26,2	100		2,2	100		0,1	100		113395,1	100		9,8	100		140,4	100		957,8	100		in Betrieb
05:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,27	100		26,0	100		2,2	100		0,1	100		113282,4	100		9,7	100		140,2	100		955,4	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		2,8	100		0,28	100		25,9	100		2,1	100		0,1	100		113897,1	100		9,9	100		140,4	100		947,1	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		2,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		23,8	100		2,2	100		0,0	100		112778,7	100		9,8	100		140,5	100		952,7	100		in Betrieb
06:30		2,0	100		0,9	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		22,5	100		2,1	100		0,1	100		113469,1	100		9,9	100		139,9	100		956,0	100		in Betrieb
07:00		2,5	85		1,5	85		0,0	100		2,9	85		0,26	94		25,6	85		2,2	85		0,0	85		112668,4	100		9,9	85		139,9	100		948,6	100		in Betrieb
07:30		2,4	78		1,2	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		27,5	78		2,2	78		0,4	78		112589,7	100		9,9	78		139,9	100		951,5	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,6	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		29,6	100		2,2	100		0,4	100		112885,3	100		9,7	100		140,4	100		960,3	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		1,5	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		28,7	100		2,2	100		0,3	100		112587,5	100		9,8	100		140,2	100		953,1	100		in Betrieb
09:00		3,7	100		1,9	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		28,5	100		2,2	100		0,3	100		113428,6	100		9,6	100		140,4	100		952,2	100		in Betrieb
09:30		3,3	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,27	100		26,4	100		2,2	100		0,4	100		114679,7	100		9,9	100		140,4	100		954,7	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		1,2	100		0,0	73		2,7	100		0,27	100		23,5	100		2,2	100		0,4	100		113828,9	100		9,7	100		140,2	100		958,4	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		19,2	100		2,2	100		0,4	100		113741,8	100		10,1	100		140,0	100		953,8	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		1,8	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		20,9	100		2,2	100		0,4	100		112460,5	100		9,8	100		139,9	100		947,1	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		23,0	100		2,2	100		0,5	100		112392,0	100		9,8	100		140,2	100		959,1	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		0,9	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		23,7	100		2,2	100		0,3	100		112387,5	100		9,9	100		140,1	100		960,4	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,3	100		2,2	100		0,3	100		112347,5	100		9,8	100		140,2	100		958,3	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,1	100		2,2	100		0,4	100		112560,8	100		9,7	100		140,2	100		959,6	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		28,2	100		2,1	100		0,4	100		112375,2	100		9,8	100		139,9	100		960,1	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,3	100		112186,7	100		9,8	100		139,8	100		960,7	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,3	100		112117,9	100		9,8	100		139,7	100		958,3	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	95		27,3	100		2,2	100		0,3	100		112364,6	100		9,8	100		139,9	100		948,5	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,3	100		112795,6	100		9,6	100		139,8	100		965,4	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,26	100		22,6	100		2,2	100		0,4	100		112695,3	100		9,7	100		139,7	100		959,6	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		22,3	100		2,1	100		0,4	100		113229,0	100		9,7	100		139,9	100		966,2	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,1	100		2,2	100		0,4	100		112647,6	100		9,8	100		139,9	100		948,6	100		in Betrieb
17:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		23,4	100		2,2	100		0,4	100		113360,1	100		9,8	100		139,5	100		962,3	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		22,5	100		2,2	100		0,4	100		113607,2	100		9,9	100		139,8	100		962,4	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		25,1	100		2,2	100		0,4	100		113800,1	100		9,8	100		140,2	100		952,6	100		in Betrieb
19:00		2,1	88		0,0	88		0,0	100		2,4	88		0,26	98		26,9	88		2,2	88		0,4	88		112908,4	100		9,9	88		139,9	100		953,4	100		in Betrieb
19:30		2,6	76		0,0	76		0,0	100		2,6	76		0,26	100		25,8	76		2,2	76		0,4	76		112640,3	100		9,9	76		140,0	100		959,9	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		22,7	100		2,1	100		0,4	100		112532,1	100		9,6	100		140,2	100		964,6	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		2,2	100		0,4	100		111905,5	100		9,9	100		140,2	100		952,7	100		in Betrieb
21:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,27	100		22,7	100		2,2	100		0,5	100		112043,3	100		9,6	100		140,0	100		962,1	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,3	100		2,2	100		0,5	100		112905,6	100		9,7	1								