

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		23,7	100		2,2	100		0,2	100		111327,4	100		9,7	100		139,7	100		944,2	100		In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,2	100		111277,8	100		9,8	100		140,2	100		944,8	100		In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,4	100		2,2	100		0,2	100		111312,1	100		9,7	100		140,1	100		945,3	100		In marcia
02:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,27	100		34,9	100		2,2	100		0,3	100		112767,3	100		9,8	100		141,0	100		936,9	100		In marcia
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,5	100		2,1	100		0,3	100		114919,7	100		9,6	100		140,3	100		953,3	100		In marcia
03:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		21,9	100		2,2	100		0,3	100		115616,3	100		10,0	100		140,1	100		929,5	100		In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,9	100		2,1	100		0,3	100		114540,6	100		9,9	100		140,6	100		933,5	100		In marcia
04:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		15,1	100		2,1	100		0,3	100		114389,6	100		10,1	100		139,5	100		934,8	100		In marcia
04:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		11,4	100		2,1	100		0,3	100		112578,7	100		9,9	100		139,1	100		939,2	100		In marcia
05:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		16,0	100		2,1	100		0,3	100		111827,4	100		9,9	100		140,2	100		939,8	100		In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		25,2	100		2,2	100		0,3	100		111087,7	100		9,8	100		140,5	100		938,7	100		In marcia
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		29,7	100		2,1	100		0,4	100		111037,5	100		9,9	100		140,2	100		936,1	100		In marcia
06:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,5	100		2,1	100		0,3	100		109996,7	100		9,8	100		140,0	100		935,2	100		In marcia
07:00		4,8	84		0,0	84		0,0	100		3,6	84		0,26	94		33,4	84		2,1	84		0,3	84		110346,5	100		9,7	84		140,2	100		934,0	100		In marcia
07:30		5,8	79		0,0	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		31,0	79		2,1	79		0,3	79		110742,2	100		9,8	79		140,2	100		939,2	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		26,6	100		2,1	100		0,3	100		112077,4	100		10,0	100		140,2	100		929,7	100		In marcia
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,6	100		2,1	100		0,3	100		111476,7	100		9,9	100		140,2	100		931,1	100		In marcia
09:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,4	100		2,1	100		0,4	100		110612,6	100		9,5	100		140,5	100		940,1	100		In marcia
09:30		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,5	100		2,2	100		0,3	100		112726,9	100		9,7	100		140,5	100		943,4	100		In marcia
10:00		1,9	100		0,4	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,1	100		2,1	100		0,3	100		113537,8	100		9,8	100		140,3	100		937,8	100		In marcia
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,9	100		2,1	100		0,3	100		113753,2	100		10,1	100		139,9	100		933,7	100		In marcia
11:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		19,4	100		2,1	100		0,3	100		113213,4	100		9,9	100		140,0	100		946,0	100		In marcia
11:30		4,9	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,0	100		2,1	100		0,3	100		113256,7	100		10,0	100		140,4	100		941,5	100		In marcia
12:00		6,0	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		25,0	100		2,1	100		0,2	100		112252,7	100		9,8	100		140,0	100		948,6	100		In marcia
12:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,5	100		2,1	100		0,3	100		111921,7	100		10,1	100		140,3	100		934,0	100		In marcia
13:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		2,1	100		0,3	100		111288,4	100		9,8	100		140,3	100		940,4	100		In marcia
13:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,6	100		2,1	100		0,3	100		111523,0	100		10,1	100		140,0	100		926,4	100		In marcia
14:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		34,0	100		2,1	100		0,3	100		109461,5	100		9,5	100		139,9	100		944,7	100		In marcia
14:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,5	100		2,1	100		0,3	100		110268,4	100		9,7	100		139,5	100		944,8	100		In marcia
15:00		5,3	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		22,9	100		2,1	100		0,3	100		110500,0	100		9,7	100		139,6	100		944,8	100		In marcia
15:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,2	100		2,1	100		0,3	100		110583,6	100		9,8	100		139,6	100		940,6	100		In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		22,9	100		2,1	100		0,4	100		110977,5	100		9,8	100		140,0	100		940,5	100		In marcia
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		13,8	100		2,1	100		0,3	100		110498,4	100		9,9	100		139,3	100		942,2	100		In marcia
17:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,5	100		2,1	100		0,3	100		110175,0	100		9,9	100		139,8	100		944,4	100		In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,1	100		2,1	100		0,4	100		110731,2	100		10,0	100		139,6	100		938,5	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		26,8	100		2,1	100		0,3	100		109368,6	100		9,8	100		139,9	100		942,8	100		In marcia
18:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,9	100		2,1	100		0,4	100		109949,0	100		9,8	100		139,9	100		940,7	100		In marcia
19:00		3,5	86		0,0	86		0,0	100		3,0	86		0,25	94		31,3	86		2,1	86		0,4	86		108924,1	100		9,5	86		139,4	100		950,8	100		In marcia
19:30		4,0	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,26	100		28,9	78		2,1	78		0,2	78		109131,5	100		9,7	78		139,7	100		944,2	100		In marcia
20:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		22,1	100		2,1	100		0,2	100		109173,6	100		9,6	100		139,7	100		952,7	100		In marcia
20:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,9	100		2,1	100		0,2	100		109633,2	100		9,8	100		139,6	100		945,8	100		In marcia
21:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,1	100		109303,9	100		9,7	100		139,9	100		948,6	100		In marcia
21:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,3	100		2,1	100		0,2	100		109428,5	100											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		23,7	100		2,2	100		0,2	100		111327,4	100		9,7	100		139,7	100		944,2	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,2	100		111277,8	100		9,8	100		140,2	100		944,8	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,25	100		23,4	100		2,2	100		0,2	100		111312,1	100		9,7	100		140,1	100		945,3	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		4,4	100		0,27	100		34,9	100		2,2	100		0,3	100		112767,3	100		9,8	100		141,0	100		936,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,5	100		2,1	100		0,3	100		114919,7	100		9,6	100		140,3	100		953,3	100		in Betrieb
03:00		4,8	100		0,0	100		0,0	100		4,7	100		0,26	94		21,9	100		2,2	100		0,3	100		115616,3	100		10,0	100		140,1	100		929,5	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,9	100		2,1	100		0,3	100		114540,6	100		9,9	100		140,6	100		933,5	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,25	100		15,1	100		2,1	100		0,3	100		114389,6	100		10,1	100		139,5	100		934,8	100		in Betrieb
04:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,25	100		11,4	100		2,1	100		0,3	100		112578,7	100		9,9	100		139,1	100		939,2	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		5,3	100		0,25	100		16,0	100		2,1	100		0,3	100		111827,4	100		9,9	100		140,2	100		939,8	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		5,7	100		0,26	100		25,2	100		2,2	100		0,3	100		111087,7	100		9,8	100		140,5	100		938,7	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,7	100		0,25	100		29,7	100		2,1	100		0,4	100		111037,5	100		9,9	100		140,2	100		936,1	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		31,5	100		2,1	100		0,3	100		109996,7	100		9,8	100		140,0	100		935,2	100		in Betrieb
07:00		4,8	84		0,0	84		0,0	100		3,6	84		0,26	94		33,4	84		2,1	84		0,3	84		110346,5	100		9,7	84		140,2	100		934,0	100		in Betrieb
07:30		5,8	79		0,0	79		0,0	100		3,0	79		0,26	100		31,0	79		2,1	79		0,3	79		110742,2	100		9,8	79		140,2	100		939,2	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		26,6	100		2,1	100		0,3	100		112077,4	100		10,0	100		140,2	100		929,7	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		28,6	100		2,1	100		0,3	100		111476,7	100		9,9	100		140,2	100		931,1	100		in Betrieb
09:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		31,4	100		2,1	100		0,4	100		110612,6	100		9,5	100		140,5	100		940,1	100		in Betrieb
09:30		3,8	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		23,5	100		2,2	100		0,3	100		112726,9	100		9,7	100		140,5	100		943,4	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,4	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		25,1	100		2,1	100		0,3	100		113537,8	100		9,8	100		140,3	100		937,8	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,9	100		2,1	100		0,3	100		113753,2	100		10,1	100		139,9	100		933,7	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	94		19,4	100		2,1	100		0,3	100		113213,4	100		9,9	100		140,0	100		946,0	100		in Betrieb
11:30		4,9	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		23,0	100		2,1	100		0,3	100		113256,7	100		10,0	100		140,4	100		941,5	100		in Betrieb
12:00		6,0	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		25,0	100		2,1	100		0,2	100		112252,7	100		9,8	100		140,0	100		948,6	100		in Betrieb
12:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		26,5	100		2,1	100		0,3	100		111921,7	100		10,1	100		140,3	100		934,0	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,0	100		2,1	100		0,3	100		111288,4	100		9,8	100		140,3	100		940,4	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		24,6	100		2,1	100		0,3	100		111523,0	100		10,1	100		140,0	100		926,4	100		in Betrieb
14:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		34,0	100		2,1	100		0,3	100		109461,5	100		9,5	100		139,9	100		944,7	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		30,5	100		2,1	100		0,3	100		110268,4	100		9,7	100		139,5	100		944,8	100		in Betrieb
15:00		5,3	100		0,4	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		22,9	100		2,1	100		0,3	100		110500,0	100		9,7	100		139,6	100		944,8	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,2	100		2,1	100		0,3	100		110583,6	100		9,8	100		139,6	100		940,6	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		22,9	100		2,1	100		0,4	100		110977,5	100		9,8	100		140,0	100		940,5	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		13,8	100		2,1	100		0,3	100		110498,4	100		9,9	100		139,3	100		942,2	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,5	100		2,1	100		0,3	100		110175,0	100		9,9	100		139,8	100		944,4	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,1	100		2,1	100		0,4	100		110731,2	100		10,0	100		139,6	100		938,5	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		26,8	100		2,1	100		0,3	100		109368,6	100		9,8	100		139,9	100		942,8	100		in Betrieb
18:30		5,4	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		33,9	100		2,1	100		0,4	100		109949,0	100		9,8	100		139,9	100		940,7	100		in Betrieb
19:00		3,5	86		0,0	86		0,0	100		3,0	86		0,25	94		31,3	86		2,1	86		0,4	86		108924,1	100		9,5	86		139,4	100		950,8	100		in Betrieb
19:30		4,0	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,26	100		28,9	78		2,1	78		0,2	78		109131,5	100		9,7	78		139,7	100		944,2	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		22,1	100		2,1	100		0,2	100		109173,6	100		9,6	100		139,7	100		952,7	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		21,9	100		2,1	100		0,2	100		109633,2	100		9,8	100		139,6	100		945,8	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,1	100		109303,9	100		9,7	100		139,9	100		948,6	100		in Betrieb
21:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,9	100		0,26	100		28,3	100		2,1	100		0,2	100		109428,5	100											