

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,0	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		110495,2	100		9,3	100		139,4	100		966,6	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,1	100		110866,3	100		9,2	100		139,7	100		964,2	100	In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		110858,9	100		9,1	100		139,6	100		962,0	100	In marcia
02:00		2,9	100		0,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,0	100		110730,0	100		9,0	100		139,5	100		964,5	100	In marcia
02:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,1	100		111518,2	100		9,3	100		139,6	100		960,1	100	In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	95		27,2	100		2,1	100		0,1	100		111376,5	100		9,0	100		140,1	100		959,0	100	In marcia
03:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		112464,4	100		9,5	100		139,4	100		947,2	100	In marcia
04:00		4,5	100		1,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,2	100		111630,0	100		9,3	100		139,2	100		956,4	100	In marcia
04:30		5,6	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		17,9	100		2,0	100		0,0	100		110168,3	100		9,3	100		139,2	100		960,9	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		109827,7	100		9,1	100		139,8	100		960,3	100	In marcia
05:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,1	100		109689,8	100		9,0	100		139,7	100		962,3	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,1	100		110210,6	100		9,1	100		139,9	100		962,4	100	In marcia
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		110990,4	100		9,4	100		139,8	100		966,6	100	In marcia
07:00		3,9	86		0,0	86		0,0	100		2,5	86		0,26	94		27,5	86		2,0	86		0,1	86		109907,6	100		9,1	86		140,1	100		965,2	100	In marcia
07:30		2,6	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,26	100		22,5	78		2,0	78		0,2	78		110708,3	100		9,3	78		139,5	100		962,4	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		14,8	100		2,0	100		0,3	100		109407,5	100		9,1	100		139,4	100		973,8	100	In marcia
08:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,9	100		2,0	100		0,2	100		108862,1	100		9,2	100		139,5	100		962,5	100	In marcia
09:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,2	100		107786,6	100		9,1	100		139,2	100		957,9	100	In marcia
09:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,3	100		107029,0	100		8,9	100		139,4	100		959,4	100	In marcia
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		112854,7	100		9,8	100		140,3	100		946,7	100	In marcia
10:30		3,0	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		44,8	100		2,1	100		0,2	100		113557,3	100		9,2	100		140,1	100		963,4	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		38,7	100		2,1	100		0,2	100		111617,7	100		9,0	100		139,3	100		956,6	100	In marcia
11:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,2	100		114135,4	100		9,2	100		139,6	100		964,8	100	In marcia
12:00		4,8	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,3	100		111563,7	100		9,3	100		139,4	100		962,5	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		12,1	100		2,0	100		0,4	100		106879,7	100		9,1	100		138,9	100		958,0	100	In marcia
13:00		7,7	100		0,4	100		0,0	100		33,5	100		0,25	100		10,4	100		2,0	100		0,5	100		108627,9	100		8,7	100		139,3	100		970,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		14,2	100		2,0	100		0,4	100		107203,3	100		8,9	100		139,8	100		951,5	100	In marcia
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,4	100		106883,7	100		8,9	100		139,9	100		954,1	100	In marcia
14:30		5,0	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,3	100		105998,5	100		9,0	100		140,0	100		949,2	100	In marcia
15:00		5,9	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		12,2	100		2,1	100		0,4	100		104290,9	100		8,9	100		139,4	100		954,2	100	In marcia
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,3	100		104364,3	100		8,6	100		140,1	100		961,1	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		21,6	100		2,0	100		0,2	100		104255,1	100		8,9	100		139,8	100		956,0	100	In marcia
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,4	100		102316,2	100		8,6	100		140,0	100		964,4	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		35,3	100		2,1	100		0,3	100		101410,9	100		8,6	100		140,3	100		967,8	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,3	100		101897,0	100		8,4	100		140,1	100		964,9	100	In marcia
18:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		35,7	100		2,0	100		0,3	100		101913,2	100		8,4	100		140,0	100		974,8	100	In marcia
18:30		4,0	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,5	100		2,1	100		0,2	100		102284,0	100		8,8	100		140,2	100		965,3	100	In marcia
19:00		4,3	86		0,0	86		0,0	100		3,4	86		0,26	94		27,2	86		2,1	86		0,3	86		100921,9	100		8,2	86		140,3	100		972,5	100	In marcia
19:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		3,0	78		0,26	100		27,6	78		2,1	78		0,3	78		101346,6	100		8,6	78		140,0	100		967,7	100	In marcia
20:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		20,7	100		2,1	100		0,4	100		102816,5	100		8,7	100		139,9	100		964,9	100	In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		14,1	100		2,1	100		0,4	100		100865,5	100		8,5	100		139,8	100		966,6	100	In marcia
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,1	100		2,1	100		0,4	100		99794,5	100		8,2	100		140,0	100		967,5	100	In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,7	100		2,1	100		0,5	100		100314,5	100		8,2	100		140,5	100		964,1	100	In marcia
22:00		4,9	100		0,0	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,0	100		0,4	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		110495,2	100		9,3	100		139,4	100		966,6	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,1	100		110866,3	100		9,2	100		139,7	100		964,2	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		110858,9	100		9,1	100		139,6	100		962,0	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,2	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		28,1	100		2,0	100		0,0	100		110730,0	100		9,0	100		139,5	100		964,5	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,3	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,1	100		111518,2	100		9,3	100		139,6	100		960,1	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	95		27,2	100		2,1	100		0,1	100		111376,5	100		9,0	100		140,1	100		959,0	100		in Betrieb
03:30		4,9	100		1,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,2	100		2,0	100		0,1	100		112464,4	100		9,5	100		139,4	100		947,2	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		1,1	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,2	100		111630,0	100		9,3	100		139,2	100		956,4	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		17,9	100		2,0	100		0,0	100		110168,3	100		9,3	100		139,2	100		960,9	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		109827,7	100		9,1	100		139,8	100		960,3	100		in Betrieb
05:30		5,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,1	100		109689,8	100		9,0	100		139,7	100		962,3	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,1	100		110210,6	100		9,1	100		139,9	100		962,4	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		110990,4	100		9,4	100		139,8	100		966,6	100		in Betrieb
07:00		3,9	86		0,0	86		0,0	100		2,5	86		0,26	94		27,5	86		2,0	86		0,1	86		109907,6	100		9,1	86		140,1	100		965,2	100		in Betrieb
07:30		2,6	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,26	100		22,5	78		2,0	78		0,2	78		110708,3	100		9,3	78		139,5	100		962,4	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		14,8	100		2,0	100		0,3	100		109407,5	100		9,1	100		139,4	100		973,8	100		in Betrieb
08:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,9	100		2,0	100		0,2	100		108862,1	100		9,2	100		139,5	100		962,5	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,2	100		107786,6	100		9,1	100		139,2	100		957,9	100		in Betrieb
09:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,3	100		107029,0	100		8,9	100		139,4	100		959,4	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		112854,7	100		9,8	100		140,3	100		946,7	100		in Betrieb
10:30		3,0	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		44,8	100		2,1	100		0,2	100		113557,3	100		9,2	100		140,1	100		963,4	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	94		38,7	100		2,1	100		0,2	100		111617,7	100		9,0	100		139,3	100		956,6	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,2	100		114135,4	100		9,2	100		139,6	100		964,8	100		in Betrieb
12:00		4,8	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		23,4	100		2,0	100		0,3	100		111563,7	100		9,3	100		139,4	100		962,5	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,8	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		12,1	100		2,0	100		0,4	100		106879,7	100		9,1	100		138,9	100		958,0	100		in Betrieb
13:00		7,7	100		0,4	100		0,0	100		33,5	100		0,25	100		10,4	100		2,0	100		0,5	100		108627,9	100		8,7	100		139,3	100		970,7	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		14,2	100		2,0	100		0,4	100		107203,3	100		8,9	100		139,8	100		951,5	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		0,4	100		106883,7	100		8,9	100		139,9	100		954,1	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		1,5	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,3	100		105998,5	100		9,0	100		140,0	100		949,2	100		in Betrieb
15:00		5,9	100		1,6	100		0,0	100		3,1	100		0,25	94		12,2	100		2,1	100		0,4	100		104290,9	100		8,9	100		139,4	100		954,2	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		21,7	100		2,0	100		0,3	100		104364,3	100		8,6	100		140,1	100		961,1	100		in Betrieb
16:00		4,7	100		0,5	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		21,6	100		2,0	100		0,2	100		104255,1	100		8,9	100		139,8	100		956,0	100		in Betrieb
16:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,4	100		102316,2	100		8,6	100		140,0	100		964,4	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		35,3	100		2,1	100		0,3	100		101410,9	100		8,6	100		140,3	100		967,8	100		in Betrieb
17:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,3	100		101897,0	100		8,4	100		140,1	100		964,9	100		in Betrieb
18:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		35,7	100		2,0	100		0,3	100		101913,2	100		8,4	100		140,0	100		974,8	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,1	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,5	100		2,1	100		0,2	100		102284,0	100		8,8	100		140,2	100		965,3	100		in Betrieb
19:00		4,3	86		0,0	86		0,0	100		3,4	86		0,26	94		27,2	86		2,1	86		0,3	86		100921,9	100		8,2	86		140,3	100		972,5	100		in Betrieb
19:30		3,8	78		0,0	78		0,0	100		3,0	78		0,26	100		27,6	78		2,1	78		0,3	78		101346,6	100		8,6	78		140,0	100		967,7	100		in Betrieb
20:00		4,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		20,7	100		2,1	100		0,4	100		102816,5	100		8,7	100		139,9	100		964,9	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		14,1	100		2,1	100		0,4	100		100865,5	100		8,5	100		139,8	100		966,6	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		18,1	100		2,1	100		0,4	100		99794,5	100		8,2	100		140,0	100		967,5	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		31,7	100		2,1	100		0,5	100		100314,5	100		8,2									