

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 31/10/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		2,4	100		0,0	100		1,15	100		3,2	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,4	100		104671,9	100		8,1	100		140,0	100		989,4	100	In marcia
01:00		4,6	100		0,0	100		1,03	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,3	100		104635,2	100		8,2	100		140,0	100		985,9	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,94	100		3,0	100		0,26	100		18,9	100		2,0	100		0,4	100		102616,3	100		8,6	100		139,8	100		973,5	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,0	100		0,21	73		3,1	100		0,26	100		27,0	100		2,1	100		0,4	100		102969,8	100		8,0	100		140,1	100		986,7	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,4	100		102916,2	100		8,5	100		139,7	100		981,7	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		25,0	100		2,1	100		0,4	100		102808,7	100		8,5	100		140,1	100		984,6	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,4	100		103918,0	100		8,4	100		140,0	100		980,4	100	In marcia
04:00		5,7	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		30,7	100		2,0	100		0,4	100		105233,5	100		8,6	100		139,8	100		979,9	100	In marcia
04:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,4	100		104812,3	100		8,6	100		139,7	100		981,3	100	In marcia
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,4	100		104350,9	100		8,3	100		139,9	100		988,2	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		104570,8	100		8,5	100		139,8	100		987,3	100	In marcia
06:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		23,8	100		2,0	100		0,4	100		104023,7	100		8,2	100		139,8	100		986,6	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		104073,4	100		8,5	100		140,1	100		983,7	100	In marcia
07:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		2,1	86		0,26	94		31,7	86		2,0	86		0,3	86		106734,7	100		8,5	86		140,0	100		976,6	100	In marcia
07:30		4,7	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,25	100		17,5	78		2,0	78		0,1	78		104922,5	100		9,0	78		139,4	100		965,3	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		0,97	73		2,9	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,1	100		105055,4	100		8,8	100		139,8	100		964,8	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,0	100		0,65	100		2,6	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		104308,4	100		8,5	100		139,5	100		979,4	100	In marcia
09:00		2,4	100		0,0	100		0,05	100		2,3	100		0,25	100		15,7	100		2,0	100		0,2	100		103531,6	100		8,6	100		139,4	100		979,1	100	In marcia
09:30		4,3	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,1	100		102506,3	100		8,3	100		139,6	100		989,0	100	In marcia
10:00		5,4	100		0,0	100		0,86	73		2,4	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,1	100		103158,7	100		8,3	100		139,9	100		987,7	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,0	100		0,58	100		3,0	100		0,26	100		28,0	100		2,1	100		0,2	100		103794,2	100		8,5	100		139,8	100		979,2	100	In marcia
11:00		4,0	100		0,0	100		0,21	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		2,0	100		0,2	100		103992,1	100		8,4	100		139,7	100		981,2	100	In marcia
11:30		2,7	100		0,0	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		103330,7	100		8,4	100		139,8	100		984,5	100	In marcia
12:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,1	100		102935,2	100		8,2	100		139,8	100		989,8	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,2	100		2,0	100		0,1	100		102403,9	100		8,4	100		140,1	100		985,8	100	In marcia
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,2	100		103195,4	100		8,3	100		140,1	100		982,2	100	In marcia
13:30		4,5	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,5	100		2,1	100		0,1	100		105248,4	100		8,3	100		140,5	100		974,3	100	In marcia
14:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		16,9	100		2,0	100		0,1	100		103977,1	100		8,7	100		139,9	100		979,4	100	In marcia
14:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		11,6	100		2,0	100		0,1	100		103436,7	100		8,6	100		140,2	100		983,2	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	95		20,9	100		2,0	100		0,2	100		103446,7	100		8,0	100		140,4	100		987,8	100	In marcia
15:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,2	100		102961,3	100		8,2	100		139,8	100		990,8	100	In marcia
16:00		3,4	100		0,0	100		0,8	73		2,1	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		103611,1	100		8,6	100		139,7	100		977,0	100	In marcia
16:30		5,1	100		0,2	100		0,3	100		2,3	100		0,26	100		32,6	100		2,0	100		0,1	100		103709,3	100		8,4	100		139,9	100		983,3	100	In marcia
17:00		5,2	100		0,1	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		28,5	100		2,1	100		0,1	100		104063,9	100		8,3	100		139,5	100		986,7	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		18,1	100		2,0	100		0,1	100		104092,1	100		8,7	100		139,4	100		979,0	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		18,9	100		2,1	100		0,1	100		102836,3	100		8,4	100		139,6	100		985,5	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,2	100		102551,6	100		8,3	100		140,2	100		983,6	100	In marcia
19:00		4,9	86		0,0	86		0,0	100		3,3	86		0,25	94		20,4	86		2,1	86		0,2	86		103161,1	100		8,4	86		140,1	100		980,8	100	In marcia
19:30		2,4	78		0,0	78		0,0	100		2,0	78		0,26	100		26,0	78		2,0	78		0,4	78		102352,5	100		8,6	78		140,2	100		979,5	100	In marcia
20:00		4,1	100		0,0	100		0,64	73		2,2	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,4	100		101682,9	100		8,1	100		140,2	100		988,5	100	In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,24	100		2,2	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,4	100		102509,0	100		8,4	100		140,1	100		984,5	100	In marcia
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,4	100		103275,1	100		8,3	100		140,0	100		984,3	100	In marcia
21:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,3	100		104178,8	100		8,5	100		140,2	100		984,4	100	In marcia
22:00		4,8	100		0,0	100		0,62	73		2,1	1																									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,0	100		1,15	100		3,2	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,4	100		104671,9	100		8,1	100		140,0	100		989,4	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,0	100		1,03	100		2,9	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,3	100		104635,2	100		8,2	100		140,0	100		985,9	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,94	100		3,0	100		0,26	100		18,9	100		2,0	100		0,4	100		102616,3	100		8,6	100		139,8	100		973,5	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,0	100		0,21	73		3,1	100		0,26	100		27,0	100		2,1	100		0,4	100		102969,8	100		8,0	100		140,1	100		986,7	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		17,8	100		2,0	100		0,4	100		102916,2	100		8,5	100		139,7	100		981,7	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		25,0	100		2,1	100		0,4	100		102808,7	100		8,5	100		140,1	100		984,6	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,4	100		103918,0	100		8,4	100		140,0	100		980,4	100		in Betrieb
04:00		5,7	100		0,0	100		0,13	73		3,3	100		0,26	100		30,7	100		2,0	100		0,4	100		105233,5	100		8,6	100		139,8	100		979,9	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,4	100		104812,3	100		8,6	100		139,7	100		981,3	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,4	100		104350,9	100		8,3	100		139,9	100		988,2	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		104570,8	100		8,5	100		139,8	100		987,3	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		23,8	100		2,0	100		0,4	100		104023,7	100		8,2	100		139,8	100		986,6	100		in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		104073,4	100		8,5	100		140,1	100		983,7	100		in Betrieb
07:00		4,5	86		0,0	86		0,0	100		2,1	86		0,26	94		31,7	86		2,0	86		0,3	86		106734,7	100		8,5	86		140,0	100		976,6	100		in Betrieb
07:30		4,7	78		0,0	78		0,0	100		2,4	78		0,25	100		17,5	78		2,0	78		0,1	78		104922,5	100		9,0	78		139,4	100		965,3	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		0,97	73		2,9	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,1	100		105055,4	100		8,8	100		139,8	100		984,8	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		0,65	100		2,6	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		104308,4	100		8,5	100		139,5	100		979,4	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		0,0	100		0,05	100		2,3	100		0,25	100		15,7	100		2,0	100		0,2	100		103531,6	100		8,6	100		139,4	100		979,1	100		in Betrieb
09:30		4,3	100		0,0	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,1	100		102506,3	100		8,3	100		139,6	100		989,0	100		in Betrieb
10:00		5,4	100		0,0	100		0,86	73		2,4	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,1	100		103158,7	100		8,3	100		139,9	100		987,7	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		0,58	100		3,0	100		0,26	100		28,0	100		2,1	100		0,2	100		103794,2	100		8,5	100		139,8	100		979,2	100		in Betrieb
11:00		4,0	100		0,0	100		0,21	100		2,6	100		0,26	94		29,6	100		2,0	100		0,2	100		103992,1	100		8,4	100		139,7	100		981,2	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		0,0	100		0,13	100		2,6	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		103330,7	100		8,4	100		139,8	100		984,5	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,1	100		102935,2	100		8,2	100		139,8	100		989,8	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,2	100		2,0	100		0,1	100		102403,9	100		8,4	100		140,1	100		985,8	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		32,3	100		2,0	100		0,2	100		103195,4	100		8,3	100		140,1	100		982,2	100		in Betrieb
13:30		4,5	100		0,1	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,5	100		2,1	100		0,1	100		105248,4	100		8,3	100		140,5	100		974,3	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,6	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		16,9	100		2,0	100		0,1	100		103977,1	100		8,7	100		139,9	100		979,4	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		11,6	100		2,0	100		0,1	100		103436,7	100		8,6	100		140,2	100		983,2	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	95		20,9	100		2,0	100		0,2	100		103446,7	100		8,0	100		140,4	100		987,8	100		in Betrieb
15:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		24,0	100		2,0	100		0,2	100		102961,3	100		8,2	100		139,8	100		990,8	100		in Betrieb
16:00		3,4	100		0,0	100		0,8	73		2,1	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		103611,1	100		8,6	100		139,7	100		977,0	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		0,2	100		0,3	100		2,3	100		0,26	100		32,6	100		2,0	100		0,1	100		103709,3	100		8,4	100		139,9	100		983,3	100		in Betrieb
17:00		5,2	100		0,1	100		0,02	100		2,5	100		0,26	100		28,5	100		2,1	100		0,1	100		104063,9	100		8,3	100		139,5	100		986,7	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		18,1	100		2,0	100		0,1	100		104092,1	100		8,7	100		139,4	100		979,0	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		18,9	100		2,1	100		0,1	100		102836,3	100		8,4	100		139,6	100		985,5	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,3	100		2,0	100		0,2	100		102551,6	100		8,3	100		140,2	100		983,6	100		in Betrieb
19:00		4,9	86		0,0	86		0,0	100		3,3	86		0,25	94		20,4	86		2,1	86		0,2	86		103161,1	100		8,4	86		140,1	100		980,8	100		in Betrieb
19:30		2,4	78		0,0	78		0,0	100		2,0	78		0,26	100		26,0	78		2,0	78		0,4	78		102352,5	100		8,6	78		140,2	100		979,5	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		0,0	100		0,64	73		2,2	100		0,26	100		27,3	100		2,0	100		0,4	100		101682,9	100		8,1	100		140,2	100		988,5	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		0,24	100		2,2	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,4	100		102509,0	100		8,4	100		140,1	100		984,5	100		in Betrieb
21:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,4	100		103275,1	100		8,3	100		140,0	100		984,3	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,3	100		104178,8	10											