

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		2,1	100		0,0	100		14,2	100		2,2	100		0,26	100		18,1	100		2,0	100		0,0	100		97178,9	100	8,7	100		140,1	100		965,7	100	In marcia
01:00		1,7	100		0,0	100		12,42	100		2,4	100		0,26	100		17,3	100		2,1	100		0,0	100		97294,8	100	8,6	100		140,0	100		969,6	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		8,91	100		2,3	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		96638,3	100	8,6	100		139,8	100		972,6	100	In marcia
02:00		1,8	100		0,0	100		13,22	73		2,4	100		0,25	100		15,6	100		2,0	100		0,0	100		96801,4	100	8,8	100		139,9	100		969,3	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,0	100		23,6	100		2,6	100		0,25	100		16,5	100		2,0	100		0,0	100		96978,7	100	8,7	100		139,9	100		972,0	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		8,77	100		3,7	100		0,25	94		14,3	100		2,1	100		0,0	100		97243,1	100	8,7	100		140,0	100		974,7	100	In marcia
03:30		1,6	100		0,0	100		5,54	100		2,9	100		0,25	100		19,6	100		2,1	100		0,0	100		95822,1	100	8,6	100		139,7	100		974,3	100	In marcia
04:00		1,6	100		0,0	100		6,0	73		2,6	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		95916,4	100	8,5	100		140,1	100		973,8	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		5,87	100		2,2	100		0,26	100		35,2	100		2,0	100		0,0	100		96832,8	100	8,7	100		140,1	100		963,8	100	In marcia
05:00		1,6	100		0,0	100		5,59	100		1,9	100		0,26	100		39,2	100		2,0	100		0,0	100		97118,6	100	8,7	100		139,9	100		963,1	100	In marcia
05:30		1,6	100		0,0	100		7,79	100		1,9	100		0,25	100		29,5	100		2,0	100		0,0	100		97847,8	100	8,9	100		139,8	100		963,2	100	In marcia
06:00		1,9	100		0,0	100		10,8	73		2,5	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		96711,6	100	8,8	100		140,0	100		959,8	100	In marcia
06:30		1,6	100		0,0	100		9,62	100		2,3	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		96584,3	100	8,6	100		140,0	100		971,6	100	In marcia
07:00		3,4	84		0,0	84		13,35	100		2,4	84		0,26	94		24,0	84		2,0	84		0,0	84		96899,1	100	8,5	84		139,9	100		972,8	100	In marcia
07:30		6,9	79		0,0	79		18,31	100		3,3	79		0,26	100		22,3	79		2,1	79		0,3	79		97090,2	100	8,7	79		139,8	100		969,3	100	In marcia
08:00		5,1	100		0,0	100		9,7	73		3,1	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,3	100		97611,0	100	8,5	100		140,0	100		971,3	100	In marcia
08:30		5,0	100		0,0	100		6,2	100		3,8	100		0,26	100		25,0	100		2,1	100		0,3	100		98279,7	100	8,6	100		139,9	100		968,3	100	In marcia
09:00		3,5	100		0,0	100		4,44	100		3,9	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		98259,3	100	8,7	100		139,7	100		969,2	100	In marcia
09:30		3,9	100		0,0	100		3,85	100		4,0	100		0,26	100		24,5	100		2,1	100		0,3	100		97097,3	100	8,6	100		140,1	100		965,6	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,0	100		4,87	73		3,5	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,4	100		98093,4	100	8,6	100		139,6	100		965,8	100	In marcia
10:30		3,5	100		0,0	100		5,33	100		4,6	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,3	100		97725,1	100	8,5	100		139,7	100		963,8	100	In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		4,42	100		3,7	100		0,26	94		21,5	100		2,0	100		0,3	100		98189,0	100	8,7	100		139,5	100		964,3	100	In marcia
11:30		2,1	100		0,0	100		5,09	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,4	100		97041,7	100	8,6	100		139,8	100		965,5	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,0	100		6,15	73		3,2	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,3	100		98257,0	100	8,5	100		140,1	100		969,6	100	In marcia
12:30		5,1	100		0,0	100		7,69	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,3	100		98097,9	100	8,8	100		139,7	100		966,7	100	In marcia
13:00		5,0	100		0,0	100		5,16	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,3	100		97095,8	100	8,6	100		140,0	100		969,9	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,0	100		3,77	100		3,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		97353,4	100	8,4	100		140,3	100		972,2	100	In marcia
14:00		3,5	100		0,0	100		4,6	73		2,8	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,3	100		97421,8	100	8,7	100		140,3	100		968,6	100	In marcia
14:30		4,2	100		0,0	100		4,88	100		2,7	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,4	100		96852,2	100	8,3	100		140,4	100		971,1	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,0	100		4,3	100		2,8	100		0,26	95		27,4	100		2,0	100		0,3	100		97242,2	100	8,4	100		140,1	100		972,2	100	In marcia
15:30		3,6	100		0,0	100		3,64	100		2,7	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,3	100		97225,9	100	8,7	100		140,2	100		959,9	100	In marcia
16:00		4,8	100		0,0	100		4,21	73		2,6	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		97459,6	100	8,4	100		139,7	100		969,9	100	In marcia
16:30		3,5	100		0,0	100		3,31	100		2,8	100		0,26	100		18,0	100		2,1	100		0,3	100		98045,1	100	8,9	100		139,5	100		959,9	100	In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		2,91	100		2,5	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		97195,8	100	8,6	100		139,8	100		963,3	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,0	100		3,97	100		2,6	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,3	100		97807,6	100	8,6	100		140,4	100		967,6	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		3,32	73		2,7	100		0,26	100		25,9	100		2,1	100		0,4	100		98369,9	100	8,7	100		140,0	100		968,7	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,0	100		2,65	100		3,2	100		0,26	100		24,8	100		2,1	100		0,3	100		98971,8	100	8,6	100		140,2	100		968,6	100	In marcia
19:00		3,2	86		0,0	86		0,6	100		3,1	86		0,26	94		21,6	86		2,1	86		0,3	86		98131,9	100	8,5	86		140,2	100		972,3	100	In marcia
19:30		4,7	78		0,0	78		0,28	100		3,5	78		0,26	100		24,0	78		2,1	78		0,2	78		98397,8	100	8,8	78		140,2	100		968,3	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		1,19	73		2,7	100		0,26	100		22,7	100		2,1	100		0,2	100		98190,5	100	8,6	100		139,9	100		973,1	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,0	100		1,95	100		2,1	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		97523,0	100	8,8	100		140,1	100		964,7	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		1,86	100		2,3	100		0,26	100		27,5	100		2,1	100		0,2	100		98063,0	100	8,6	100		139,9	100		968,1	100	In marcia
21:30		3,8	100		0,0	100		1,3	100		2,2	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		97618,1	100	8,7	100		139,7	100		966,5	100	In marcia
22:00		3,5	100		0,0	100		1,29	73		2,2	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,1	100		97261,9	100	8,6	100		140,1	100		965,9	100	In marcia
22:30																																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		14,2	100		2,2	100		0,26	100		18,1	100		2,0	100		0,0	100		97178,9	100		8,7	100		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
01:00		1,7	100		0,0	100		12,42	100		2,4	100		0,26	100		17,3	100		2,1	100		0,0	100		97294,8	100		8,6	100		140,0	100		969,6	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		8,91	100		2,3	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		96638,3	100		8,6	100		139,8	100		972,6	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		0,0	100		13,22	73		2,4	100		0,25	100		15,6	100		2,0	100		0,0	100		96801,4	100		8,8	100		139,9	100		969,3	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,0	100		23,6	100		2,6	100		0,25	100		16,5	100		2,0	100		0,0	100		96978,7	100		8,7	100		139,9	100		972,0	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,0	100		8,77	100		3,7	100		0,25	94		14,3	100		2,1	100		0,0	100		97243,1	100		8,7	100		140,0	100		974,7	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		0,0	100		5,54	100		2,9	100		0,25	100		19,6	100		2,1	100		0,0	100		95822,1	100		8,6	100		139,7	100		974,3	100		in Betrieb
04:00		1,6	100		0,0	100		6,0	73		2,6	100		0,26	100		29,8	100		2,1	100		0,0	100		95916,4	100		8,5	100		140,1	100		973,8	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		5,87	100		2,2	100		0,26	100		35,2	100		2,0	100		0,0	100		96832,8	100		8,7	100		140,1	100		963,8	100		in Betrieb
05:00		1,6	100		0,0	100		5,59	100		1,9	100		0,26	100		39,2	100		2,0	100		0,0	100		97118,6	100		8,7	100		139,9	100		963,1	100		in Betrieb
05:30		1,6	100		0,0	100		7,79	100		1,9	100		0,25	100		29,5	100		2,0	100		0,0	100		97847,8	100		8,9	100		139,8	100		963,2	100		in Betrieb
06:00		1,9	100		0,0	100		10,8	73		2,5	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		96711,6	100		8,8	100		140,0	100		959,8	100		in Betrieb
06:30		1,6	100		0,0	100		9,62	100		2,3	100		0,26	100		27,0	100		2,0	100		0,0	100		96584,3	100		8,6	100		140,0	100		971,6	100		in Betrieb
07:00		3,4	84		0,0	84		13,35	100		2,4	84		0,26	94		24,0	84		2,0	84		0,0	84		96899,1	100		8,5	84		139,9	100		972,8	100		in Betrieb
07:30		6,9	79		0,0	79		18,31	100		3,3	79		0,26	100		22,3	79		2,1	79		0,3	79		97090,2	100		8,7	79		139,8	100		969,3	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		0,0	100		9,7	73		3,1	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,3	100		97611,0	100		8,5	100		140,0	100		971,3	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,0	100		6,2	100		3,8	100		0,26	100		25,0	100		2,1	100		0,3	100		98279,7	100		8,6	100		139,9	100		968,3	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		0,0	100		4,44	100		3,9	100		0,26	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		98259,3	100		8,7	100		139,7	100		969,2	100		in Betrieb
09:30		3,9	100		0,0	100		3,85	100		4,0	100		0,26	100		24,5	100		2,1	100		0,3	100		97097,3	100		8,6	100		140,1	100		965,6	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,0	100		4,87	73		3,5	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,4	100		98093,4	100		8,6	100		139,6	100		965,8	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		5,33	100		4,6	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,3	100		97725,1	100		8,5	100		139,7	100		963,8	100		in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		4,42	100		3,7	100		0,26	94		21,5	100		2,0	100		0,3	100		98189,0	100		8,7	100		139,5	100		964,3	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		5,09	100		3,3	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,4	100		97041,7	100		8,6	100		139,8	100		965,5	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,0	100		6,15	73		3,2	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,3	100		98257,0	100		8,5	100		140,1	100		969,6	100		in Betrieb
12:30		5,1	100		0,0	100		7,69	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,3	100		98097,9	100		8,8	100		139,7	100		966,7	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		0,0	100		5,16	100		3,2	100		0,26	100		26,2	100		2,0	100		0,3	100		97095,8	100		8,6	100		140,0	100		969,9	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,0	100		3,77	100		3,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		97353,4	100		8,4	100		140,3	100		972,2	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		0,0	100		4,6	73		2,8	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,3	100		97421,8	100		8,7	100		140,3	100		968,6	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,0	100		4,88	100		2,7	100		0,26	100		31,8	100		2,0	100		0,4	100		96852,2	100		8,3	100		140,4	100		971,1	100		in Betrieb
15:00		4,4	100		0,0	100		4,3	100		2,8	100		0,26	95		27,4	100		2,0	100		0,3	100		97242,2	100		8,4	100		140,1	100		972,2	100		in Betrieb
15:30		3,6	100		0,0	100		3,64	100		2,7	100		0,26	100		25,3	100		2,0	100		0,3	100		97225,9	100		8,7	100		140,2	100		958,9	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		0,0	100		4,21	73		2,6	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		97459,6	100		8,4	100		139,7	100		969,9	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		0,0	100		3,31	100		2,8	100		0,26	100		18,0	100		2,1	100		0,3	100		98045,1	100		8,9	100		139,5	100		959,9	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		2,91	100		2,5	100		0,26	100		23,3	100		2,1	100		0,4	100		97195,8	100		8,6	100		139,8	100		963,3	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,0	100		3,97	100		2,6	100		0,26	100		29,9	100		2,1	100		0,3	100		97807,6	100		8,6	100		140,4	100		967,6	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		3,32	73		2,7	100		0,26	100		25,9	100		2,1	100		0,4	100		98369,9	100		8,7	100		140,0	100		968,7	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,0	100		2,65	100		3,2	100		0,26	100		24,8	100		2,1	100		0,3	100		98971,8	100		8,6	100		140,2	100		968,6	100		in Betrieb
19:00		3,2	86		0,0	86		0,6	100		3,1	86		0,26	94		21,6	86		2,1	86		0,3	86		98131,9	100		8,5	86		140,2	100		972,3	100		in Betrieb
19:30		4,7	78		0,0	78		0,28	100		3,5	78		0,26	100		24,0	78		2,1	78		0,2	78		98397,8	100		8,8	78		140,2	100		968,3	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		1,19	73		2,7	100		0,26	100		22,7	100		2,1	100		0,2	100		98190,5	100		8,6	100		139,9	100		973,1	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,0	100		1,95	100		2,1	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,2	100		97523,0	100		8,8	100		140,1	100		964,7	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		1,86	100		2,3	100		0,26	100		27,5	100		2,1	100		0,2	100		98063,0	100		8,6	100		139,9	100		968,1	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,0	100		1,3	100		2,2	100		0,26	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		97618,1	100		8,7	1								