

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 07/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,9	100		0,0	100		0,29	100		4,2	100		0,25	100		18,5	100		2,1	100		0,4	100		94808,1	100	8,4	100		140,2	100		962,2	100	In marcia
01:00		4,3	100		0,0	100		0,75	100		3,1	100		0,25	100		23,2	100		2,1	100		0,4	100		95223,8	100	8,4	100		140,2	100		963,0	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,73	100		3,1	100		0,25	100		25,1	100		2,1	100		0,3	100		95092,5	100	8,5	100		139,8	100		956,0	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		1,51	73		3,0	100		0,25	100		26,4	100		2,1	100		0,3	100		95094,0	100	8,4	100		140,3	100		964,1	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		1,28	100		3,0	100		0,25	100		20,6	100		2,1	100		0,3	100		95688,2	100	8,6	100		139,8	100		959,1	100	In marcia
03:00		3,1	100		0,0	100		0,88	100		2,4	100		0,25	94		27,7	100		2,1	100		0,3	100		94487,2	100	8,8	100		139,8	100		949,9	100	In marcia
03:30		6,6	100		0,9	100		1,11	100		3,1	100		0,26	100		35,3	100		2,0	100		0,4	100		95439,2	100	8,3	100		140,3	100		964,4	100	In marcia
04:00		3,2	100		0,0	100		1,37	73		3,0	100		0,25	100		29,6	100		2,1	100		0,3	100		96529,9	100	8,7	100		139,9	100		958,9	100	In marcia
04:30		2,7	100		0,0	100		1,37	100		2,6	100		0,26	100		33,7	100		2,0	100		0,4	100		94846,9	100	8,4	100		140,1	100		956,7	100	In marcia
05:00		3,9	100		0,0	100		1,37	100		2,6	100		0,25	100		26,3	100		2,0	100		0,3	100		96123,7	100	8,5	100		140,0	100		956,6	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		1,06	100		2,9	100		0,25	100		26,4	100		2,0	100		0,4	100		96649,5	100	8,7	100		140,0	100		951,0	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,0	100		0,75	73		3,1	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,4	100		95683,8	100	8,6	100		140,0	100		956,6	100	In marcia
06:30		4,0	100		0,0	100		0,89	100		2,9	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,4	100		96386,1	100	8,5	100		140,1	100		955,6	100	In marcia
07:00		4,6	85		0,0	85		0,77	100		2,6	85		0,25	94		23,0	85		2,0	85		0,4	85		97537,0	100	8,5	85		139,7	100		959,0	100	In marcia
07:30		3,3	78		0,0	78		0,34	100		2,6	78		0,25	100		19,5	78		2,0	78		0,1	78		96313,9	100	8,9	78		139,8	100		953,3	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,0	100		1,4	73		2,6	100		0,25	100		20,9	100		2,0	100		0,2	100		96079,1	100	8,6	100		139,9	100		960,5	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,0	100		1,07	100		2,5	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		95877,8	100	8,5	100		140,0	100		961,0	100	In marcia
09:00		3,6	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,25	100		23,7	100		2,1	100		0,1	100		97241,7	100	8,7	100		140,2	100		956,1	100	In marcia
09:30		6,7	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,25	100		23,5	100		2,1	100		0,2	100		97604,0	100	8,7	100		139,8	100		955,7	100	In marcia
10:00		5,4	100		0,0	100		0,4	73		4,0	100		0,25	100		17,3	100		2,1	100		0,1	100		96711,1	100	8,7	100		139,6	100		960,0	100	In marcia
10:30		3,8	100		0,0	100		0,3	100		4,1	100		0,25	100		16,5	100		2,1	100		0,3	100		96471,6	100	8,6	100		139,8	100		961,1	100	In marcia
11:00		2,6	100		0,0	100		0,24	100		3,8	100		0,25	94		18,9	100		2,1	100		0,2	100		96435,0	100	8,7	100		139,8	100		960,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,25	100		22,1	100		2,1	100		0,2	100		94411,7	100	8,7	100		139,7	100		960,3	100	In marcia
12:00		3,1	100		0,0	100		0,44	73		2,7	100		0,26	100		37,5	100		2,0	100		0,2	100		96109,9	100	8,5	100		140,6	100		961,7	100	In marcia
12:30		3,7	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,25	100		40,3	100		2,0	100		0,1	100		97010,2	100	8,8	100		140,4	100		961,8	100	In marcia
13:00		4,2	100		0,2	100		0,89	100		2,7	100		0,26	100		41,7	100		2,0	100		0,2	100		96626,6	100	8,7	100		140,4	100		963,5	100	In marcia
13:30		5,5	100		0,1	100		0,73	100		2,6	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,2	100		96739,3	100	8,3	100		140,3	100		962,0	100	In marcia
14:00		4,9	100		0,0	100		0,83	73		2,7	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,1	100		97317,6	100	8,9	100		139,6	100		958,0	100	In marcia
14:30		2,4	100		0,0	100		0,92	100		3,0	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,2	100		96321,2	100	8,7	100		140,0	100		955,9	100	In marcia
15:00		3,1	100		0,0	100		1,27	100		3,0	100		0,26	94		25,6	100		2,0	100		0,2	100		98307,7	100	8,6	100		140,1	100		958,4	100	In marcia
15:30		3,7	100		0,0	100		1,13	100		2,5	100		0,25	100		19,7	100		2,0	100		0,1	100		98275,3	100	9,1	100		139,8	100		944,9	100	In marcia
16:00		4,1	100		0,1	100		1,24	73		2,2	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,1	100		97184,7	100	8,9	100		139,7	100		948,1	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,0	100		1,07	100		2,5	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,1	100		97307,7	100	8,6	100		140,3	100		958,3	100	In marcia
17:00		6,4	100		0,5	100		0,92	100		3,0	100		0,26	100		28,9	100		2,1	100		0,1	100		99381,6	100	8,6	100		139,6	100		957,4	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		0,54	100		4,0	100		0,25	100		28,3	100		2,1	100		0,1	100		103210,2	100	9,7	100		140,3	100		939,2	100	In marcia
18:00		3,5	100		0,0	100		0,89	73		3,7	100		0,26	100		31,9	100		2,1	100		0,2	100		101293,6	100	9,0	100		139,6	100		947,0	100	In marcia
18:30		5,4	100		0,3	100		1,09	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		2,1	100		0,1	100		100343,6	100	8,9	100		139,4	100		942,7	100	In marcia
19:00		3,1	85		0,0	85		0,8	100		3,4	85		0,26	94		24,2	85		2,1	85		0,1	85		100679,1	100	8,9	85		139,7	100		944,4	100	In marcia
19:30		2,9	79		0,4	79		1,58	100		2,6	79		0,26	100		25,4	79		2,0	79		0,0	79		101772,0	100	9,0	79		139,7	100		958,3	100	In marcia
20:00		4,0	100		0,9	100		2,15	73		2,3	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		101578,4	100	9,0	100		139,7	100		949,0	100	In marcia
20:30		4,2	100		0,8	100		2,33	100		2,3	100		0,26	100		16,5	100		2,0	100		0,0	100		101725,7	100	9,1	100		139,9	100		943,3	100	In marcia
21:00		4,3	100		0,7	100		1,81	100		2,1	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		100940,2	100	9,1	100		140,2	100		939,3	100	In marcia
21:30		5,1	100		0,5	100		1,07	100		2,1	100		0,25	100		16,5	100		2,1	100		0,1	100		99850,3	100	9,0	100		139,9	100		946,4	100	In marcia
22:00		3,7	100		0,0	100		0,67	73		2,2	100		0,26	100		20,5	100		2,1	100		0,1	100		99210,6	100	8,9	100		140,6	100		952,7	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,0	100		0,29	100		4,2	100		0,25	100		18,5	100		2,1	100		0,4	100		94808,1	100		8,4	100		140,2	100		962,2	100		in Betrieb
01:00		4,3	100		0,0	100		0,75	100		3,1	100		0,25	100		23,2	100		2,1	100		0,4	100		95223,8	100		8,4	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,73	100		3,1	100		0,25	100		25,1	100		2,1	100		0,3	100		95092,5	100		8,5	100		139,8	100		956,0	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		1,51	73		3,0	100		0,25	100		26,4	100		2,1	100		0,3	100		95094,0	100		8,4	100		140,3	100		964,1	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		1,28	100		3,0	100		0,25	100		20,6	100		2,1	100		0,3	100		95688,2	100		8,6	100		139,8	100		959,1	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,0	100		0,88	100		2,4	100		0,25	94		27,7	100		2,1	100		0,3	100		94487,2	100		8,8	100		139,8	100		949,9	100		in Betrieb
03:30		6,6	100		0,9	100		1,11	100		3,1	100		0,26	100		35,3	100		2,0	100		0,4	100		95439,2	100		8,3	100		140,3	100		964,4	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		0,0	100		1,37	73		3,0	100		0,25	100		29,6	100		2,1	100		0,3	100		96529,9	100		8,7	100		139,9	100		958,9	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,0	100		1,37	100		2,6	100		0,26	100		33,7	100		2,0	100		0,4	100		94846,9	100		8,4	100		140,1	100		956,7	100		in Betrieb
05:00		3,9	100		0,0	100		1,37	100		2,6	100		0,25	100		26,3	100		2,0	100		0,3	100		96123,7	100		8,5	100		140,0	100		956,6	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,0	100		1,06	100		2,9	100		0,25	100		26,4	100		2,0	100		0,4	100		96649,5	100		8,7	100		140,0	100		951,0	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		0,75	73		3,1	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,4	100		95683,8	100		8,6	100		140,0	100		956,6	100		in Betrieb
06:30		4,0	100		0,0	100		0,89	100		2,9	100		0,26	100		25,7	100		2,1	100		0,4	100		96386,1	100		8,5	100		140,1	100		955,6	100		in Betrieb
07:00		4,6	85		0,0	85		0,77	100		2,6	85		0,25	94		23,0	85		2,0	85		0,4	85		97537,0	100		8,5	85		139,7	100		959,0	100		in Betrieb
07:30		3,3	78		0,0	78		0,34	100		2,6	78		0,25	100		19,5	78		2,0	78		0,1	78		96313,9	100		8,9	78		139,8	100		953,3	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,0	100		1,4	73		2,6	100		0,25	100		20,9	100		2,0	100		0,2	100		96079,1	100		8,6	100		139,9	100		960,5	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,0	100		1,07	100		2,5	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		95877,8	100		8,5	100		140,0	100		961,0	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,0	100		0,79	100		2,9	100		0,25	100		23,7	100		2,1	100		0,1	100		97241,7	100		8,7	100		140,2	100		956,1	100		in Betrieb
09:30		6,7	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,25	100		23,5	100		2,1	100		0,2	100		97604,0	100		8,7	100		139,8	100		955,7	100		in Betrieb
10:00		5,4	100		0,0	100		0,4	73		4,0	100		0,25	100		17,3	100		2,1	100		0,1	100		96711,1	100		8,7	100		139,6	100		960,0	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		0,3	100		4,1	100		0,25	100		16,5	100		2,1	100		0,3	100		96471,6	100		8,6	100		139,8	100		961,1	100		in Betrieb
11:00		2,6	100		0,0	100		0,24	100		3,8	100		0,25	94		18,9	100		2,1	100		0,2	100		96435,0	100		8,7	100		139,8	100		960,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,25	100		22,1	100		2,1	100		0,2	100		94411,7	100		8,7	100		139,7	100		960,3	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		0,0	100		0,44	73		2,7	100		0,26	100		37,5	100		2,0	100		0,2	100		96109,9	100		8,5	100		140,6	100		961,7	100		in Betrieb
12:30		3,7	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,25	100		40,3	100		2,0	100		0,1	100		97010,2	100		8,8	100		140,4	100		961,8	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,2	100		0,89	100		2,7	100		0,26	100		41,7	100		2,0	100		0,2	100		96626,6	100		8,7	100		140,4	100		963,5	100		in Betrieb
13:30		5,5	100		0,1	100		0,73	100		2,6	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,2	100		96739,3	100		8,3	100		140,3	100		962,0	100		in Betrieb
14:00		4,9	100		0,0	100		0,83	73		2,7	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,1	100		97317,6	100		8,9	100		139,6	100		958,0	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		0,0	100		0,92	100		3,0	100		0,26	100		19,9	100		2,0	100		0,2	100		96321,2	100		8,7	100		140,0	100		955,9	100		in Betrieb
15:00		3,1	100		0,0	100		1,27	100		3,0	100		0,26	94		25,6	100		2,0	100		0,2	100		98307,7	100		8,6	100		140,1	100		958,4	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		1,13	100		2,5	100		0,25	100		19,7	100		2,0	100		0,1	100		98275,3	100		9,1	100		139,8	100		944,9	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,1	100		1,24	73		2,2	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,1	100		97184,7	100		8,9	100		139,7	100		948,1	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,0	100		1,07	100		2,5	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,1	100		97307,7	100		8,6	100		140,3	100		958,3	100		in Betrieb
17:00		6,4	100		0,5	100		0,92	100		3,0	100		0,26	100		28,9	100		2,1	100		0,1	100		99381,6	100		8,6	100		139,6	100		957,4	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		0,54	100		4,0	100		0,25	100		28,3	100		2,1	100		0,1	100		103210,2	100		9,7	100		140,3	100		939,2	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,89	73		3,7	100		0,26	100		31,9	100		2,1	100		0,2	100		101293,6	100		9,0	100		139,6	100		947,0	100		in Betrieb
18:30		5,4	100		0,3	100		1,09	100		3,5	100		0,26	100		22,0	100		2,1	100		0,1	100		100343,6	100		8,9	100		139,4	100		942,7	100		in Betrieb
19:00		3,1	85		0,0	85		0,8	100		3,4	85		0,26	94		24,2	85		2,1	85		0,1	85		100679,1	100		8,9	85		139,7	100		944,4	100		in Betrieb
19:30		2,9	79		0,4	79		1,58	100		2,6	79		0,26	100		25,4	79		2,0	79		0,0	79		101772,0	100		9,0	79		139,7	100		958,3	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		0,9	100		2,15	73		2,3	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		101578,4	100		9,0	100		139,7	100		949,0	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		0,8	100		2,33	100		2,3	100		0,26	100		16,5	100		2,0	100		0,0	100		101725,7	100		9,1	100		139,9	100		943,3	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		0,7	100		1,81	100		2,1	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,0	100		100940,2	100		9,1	100		140,2	100		939,3	100		in Betrieb
21:30		5,1	100		0,5	100		1,07	100		2,1	100		0,25	100		16,5	100		2,1	100		0,1	100		99850,3	100		9,0									