

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,0	100		97771,3	100		8,5	100		139,7	100		961,2	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,0	100		97553,4	100		8,8	100		139,8	100		955,8	100	In marcia
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,0	100		97403,1	100		8,4	100		141,1	100		960,9	100	In marcia
02:00		4,7	100		0,4	100		0,15	73		2,2	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		98598,1	100		8,7	100		142,0	100		962,5	100	In marcia
02:30		3,6	100		0,0	100		0,31	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,0	100		98556,1	100		8,9	100		142,6	100		953,6	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,24	100		1,9	100		0,26	94		26,3	100		2,0	100		0,0	100		97962,4	100		8,6	100		142,4	100		966,9	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,4	100		0,18	100		1,9	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		98543,5	100		8,8	100		140,6	100		956,2	100	In marcia
04:00		4,2	100		0,4	100		0,01	73		1,8	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		98543,0	100		8,8	100		136,6	100		961,2	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,0	100		98798,4	100		8,9	100		136,7	100		959,2	100	In marcia
05:00		5,0	100		0,1	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		99403,5	100		8,8	100		139,0	100		961,7	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		25,0	100		2,1	100		0,0	100		99746,0	100		9,0	100		139,3	100		951,4	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		22,4	100		2,1	100		0,0	100		99931,2	100		9,0	100		139,3	100		955,1	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		27,5	100		2,1	100		0,0	100		99258,9	100		8,9	100		139,5	100		958,2	100	In marcia
07:00		3,2	85		0,0	85		0,11	100		2,1	85		0,25	94		23,2	85		2,1	85		0,0	85		99693,8	100		9,0	85		139,7	100		957,0	100	In marcia
07:30		3,5	79		0,0	79		0,13	100		2,0	79		0,25	100		27,9	79		2,1	79		0,0	79		99023,9	100		9,0	79		140,0	100		956,3	100	In marcia
08:00		6,0	100		0,0	100		0,05	73		2,2	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		98909,9	100		8,8	100		140,2	100		962,4	100	In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,11	100		2,0	100		0,25	100		23,7	100		2,1	100		0,1	100		99124,2	100		8,9	100		140,1	100		962,6	100	In marcia
09:00		2,9	100		0,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,0	100		99546,5	100		8,9	100		140,2	100		963,1	100	In marcia
09:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		99241,4	100		8,8	100		140,1	100		962,1	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,0	100		0,06	73		2,1	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,0	100		98371,8	100		8,8	100		140,2	100		957,8	100	In marcia
10:30		3,5	100		0,0	100		0,09	100		2,3	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		97822,4	100		8,7	100		140,2	100		965,0	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,0	100		0,08	100		2,1	100		0,26	94		22,2	100		2,0	100		0,1	100		98417,1	100		8,8	100		140,3	100		964,7	100	In marcia
11:30		3,9	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,25	100		23,4	100		2,1	100		0,1	100		98270,2	100		9,0	100		139,7	100		959,0	100	In marcia
12:00		4,7	100		0,0	100		0,41	73		2,6	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,1	100		97055,0	100		8,7	100		139,8	100		963,7	100	In marcia
12:30		4,9	100		0,0	100		0,65	100		4,3	100		0,26	100		31,2	100		2,1	100		0,1	100		97182,7	100		8,5	100		140,3	100		970,2	100	In marcia
13:00		3,2	100		0,0	100		0,29	100		3,9	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		99261,4	100		8,8	100		139,9	100		968,2	100	In marcia
13:30		2,7	100		0,0	100		0,23	100		3,6	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,1	100		98320,0	100		8,8	100		139,8	100		964,7	100	In marcia
14:00		4,3	100		0,0	100		0,11	73		3,7	100		0,26	100		25,0	100		2,0	100		0,1	100		98095,0	100		8,8	100		140,0	100		967,7	100	In marcia
14:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		99899,9	100		8,8	100		140,7	100		961,9	100	In marcia
15:00		4,3	100		0,0	100		0,14	100		2,9	100		0,26	94		28,0	100		2,0	100		0,0	100		99950,1	100		9,0	100		140,2	100		957,8	100	In marcia
15:30		4,9	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		100680,2	100		8,9	100		140,7	100		962,9	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,0	100		0,99	73		2,0	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		99738,5	100		9,1	100		140,3	100		957,5	100	In marcia
16:30		4,7	100		0,0	100		1,07	100		2,1	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,1	100		98608,5	100		8,9	100		140,4	100		960,8	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,2	100		98637,9	100		8,8	100		140,5	100		966,4	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		2,4	100		0,27	100		27,9	100		2,0	100		0,2	100		99756,0	100		8,3	100		141,2	100		973,8	100	In marcia
18:00		5,3	100		0,0	100		0,68	73		2,2	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,1	100		101069,0	100		9,1	100		140,0	100		966,9	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,1	100		99192,0	100		8,9	100		140,0	100		967,5	100	In marcia
19:00		3,7	84		0,0	84		0,67	100		2,7	84		0,26	95		25,1	84		2,0	84		0,1	84		99210,9	100		8,6	84		140,5	100		968,4	100	In marcia
19:30		3,4	80		0,0	80		0,35	100		2,8	80		0,26	100		20,4	80		2,0	80		0,3	80		100127,9	100		8,9	80		140,5	100		962,5	100	In marcia
20:00		6,0	100		0,0	100		0,25	73		3,0	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,3	100		100984,7	100		8,9	100		139,9	100		962,2	100	In marcia
20:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		3,8	100		0,25	100		11,7	100		2,1	100		0,3	100		99824,1	100		9,2	100		139,8	100		948,7	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		0,7	100		4,4	100		0,25	100		7,9	100		2,1	100		0,3	100		98952,5	100		8,9	100		139,9	100		958,4	100	In marcia
21:30		4,8	100		0,0	100		0,81	100		4,1	100		0,26	100		12,4	100		2,0	100		0,4	100		99717,5	100		8,9	100		140,4	100		961,7	100	In marcia
22:00		3,8	100		0,0	10																															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		26,9	100		2,1	100		0,0	100		97771,3	100		8,5	100		139,7	100		961,2	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		32,4	100		2,0	100		0,0	100		97553,4	100		8,8	100		139,8	100		955,8	100		in Betrieb
01:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,0	100		97403,1	100		8,4	100		141,1	100		960,9	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,4	100		0,15	73		2,2	100		0,26	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		98598,1	100		8,7	100		142,0	100		962,5	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		0,0	100		0,31	100		2,1	100		0,26	100		29,0	100		2,0	100		0,0	100		98556,1	100		8,9	100		142,6	100		953,6	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,24	100		1,9	100		0,26	94		26,3	100		2,0	100		0,0	100		97962,4	100		8,6	100		142,4	100		966,9	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,4	100		0,18	100		1,9	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		98543,5	100		8,8	100		140,6	100		956,2	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		0,4	100		0,01	73		1,8	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		98543,0	100		8,8	100		136,6	100		961,2	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,0	100		98798,4	100		8,9	100		136,7	100		959,2	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		0,1	100		0,01	100		1,9	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,0	100		99403,5	100		8,8	100		139,0	100		961,7	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		25,0	100		2,1	100		0,0	100		99746,0	100		9,0	100		139,3	100		951,4	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		2,0	100		0,25	100		22,4	100		2,1	100		0,0	100		99931,2	100		9,0	100		139,3	100		955,1	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		27,5	100		2,1	100		0,0	100		99258,9	100		8,9	100		139,5	100		958,2	100		in Betrieb
07:00		3,2	85		0,0	85		0,11	100		2,1	85		0,25	94		23,2	85		2,1	85		0,0	85		99693,8	100		9,0	85		139,7	100		957,0	100		in Betrieb
07:30		3,5	79		0,0	79		0,13	100		2,0	79		0,25	100		27,9	79		2,1	79		0,0	79		99023,9	100		9,0	79		140,0	100		956,3	100		in Betrieb
08:00		6,0	100		0,0	100		0,05	73		2,2	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		98909,9	100		8,8	100		140,2	100		962,4	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,11	100		2,0	100		0,25	100		23,7	100		2,1	100		0,1	100		99124,2	100		8,9	100		140,1	100		962,6	100		in Betrieb
09:00		2,9	100		0,0	100		0,03	100		2,0	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,0	100		99546,5	100		8,9	100		140,2	100		963,1	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,0	100		99241,4	100		8,8	100		140,1	100		962,1	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		0,0	100		0,06	73		2,1	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,0	100		98371,8	100		8,8	100		140,2	100		957,8	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		0,0	100		0,09	100		2,3	100		0,26	100		18,3	100		2,0	100		0,1	100		97822,4	100		8,7	100		140,2	100		965,0	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,0	100		0,08	100		2,1	100		0,26	94		22,2	100		2,0	100		0,1	100		98417,1	100		8,8	100		140,3	100		964,7	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,0	100		0,06	100		2,2	100		0,25	100		23,4	100		2,1	100		0,1	100		98270,2	100		9,0	100		139,7	100		959,0	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,0	100		0,41	73		2,6	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,1	100		97055,0	100		8,7	100		139,8	100		963,7	100		in Betrieb
12:30		4,9	100		0,0	100		0,65	100		4,3	100		0,26	100		31,2	100		2,1	100		0,1	100		97182,7	100		8,5	100		140,3	100		970,2	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		0,0	100		0,29	100		3,9	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		99261,4	100		8,8	100		139,9	100		968,2	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,0	100		0,23	100		3,6	100		0,26	100		22,0	100		2,0	100		0,1	100		98320,0	100		8,8	100		139,8	100		964,7	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		0,0	100		0,11	73		3,7	100		0,26	100		25,0	100		2,0	100		0,1	100		98095,0	100		8,8	100		140,0	100		967,7	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		34,0	100		2,0	100		0,0	100		99899,9	100		8,8	100		140,7	100		961,9	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,14	100		2,9	100		0,26	94		28,0	100		2,0	100		0,0	100		99950,1	100		9,0	100		140,2	100		957,8	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		100680,2	100		8,9	100		140,7	100		962,9	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,99	73		2,0	100		0,26	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		99738,5	100		9,1	100		140,3	100		957,5	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,0	100		1,07	100		2,1	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,1	100		98608,5	100		8,9	100		140,4	100		960,8	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,0	100		0,8	100		2,6	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,2	100		98637,9	100		8,8	100		140,5	100		966,4	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		2,4	100		0,27	100		27,9	100		2,0	100		0,2	100		99756,0	100		8,3	100		141,2	100		973,8	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		0,0	100		0,68	73		2,2	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,1	100		101069,0	100		9,1	100		140,0	100		966,9	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,1	100		99192,0	100		8,9	100		140,0	100		967,5	100		in Betrieb
19:00		3,7	84		0,0	84		0,67	100		2,7	84		0,26	95		25,1	84		2,0	84		0,1	84		99210,9	100		8,6	84		140,5	100		968,4	100		in Betrieb
19:30		3,4	80		0,0	80		0,35	100		2,8	80		0,26	100		20,4	80		2,0	80		0,3	80		100127,9	100		8,9	80		140,5	100		962,5	100		in Betrieb
20:00		6,0	100		0,0	100		0,25	73		3,0	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,3	100		100984,7	100		8,9	100		139,9	100		962,2	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		0,0	100		0,54	100		3,8	100		0,25	100		11,7	100		2,1	100		0,3	100		99824,1	100		9,2	100		139,8	100		948,7	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		0,7	100		4,4	100		0,25	100		7,9	100		2,1	100		0,3	100		98952,5	100		8,9	100		139,9	100		958,4	100		in Betrieb
21:30		4,8	100		0,0	100		0,81	100		4,1	100		0,26	100		12,4	100		2,0	100		0,4	100		99717,5	100		8,9	100								