

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		1,0	100		0,06	100		2,3	100		0,27	100		41,5	100		1,9	100		0,4	100		108311,3	100		9,3	100		141,3	100		949,4	100		In marcia
01:00		6,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,5	100		107480,5	100		9,0	100		140,1	100		959,7	100		In marcia
01:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,5	100		108398,5	100		9,3	100		140,4	100		957,6	100		In marcia
02:00		4,7	100		0,0	100		0,13	73		2,7	100		0,27	100		26,2	100		2,0	100		0,5	100		108094,1	100		9,1	100		140,7	100		950,1	100		In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,21	100		2,4	100		0,26	100		16,2	100		2,0	100		0,5	100		108916,3	100		9,5	100		140,1	100		950,4	100		In marcia
03:00		2,4	100		0,0	100		0,21	100		2,9	100		0,26	94		11,0	100		2,0	100		0,6	100		107664,6	100		9,7	100		140,1	100		950,0	100		In marcia
03:30		2,4	100		0,0	100		0,36	100		2,6	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,6	100		106513,8	100		9,5	100		140,1	100		943,3	100		In marcia
04:00		4,4	100		1,0	100		0,23	73		2,6	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,6	100		106981,6	100		9,1	100		140,2	100		960,6	100		In marcia
04:30		7,2	100		0,5	100		0,26	100		2,6	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,5	100		107329,3	100		9,1	100		140,1	100		962,3	100		In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		0,12	100		3,5	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,6	100		107242,3	100		8,8	100		140,0	100		965,8	100		In marcia
05:30		1,9	100		0,0	100		0,18	100		3,6	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,5	100		108440,8	100		9,3	100		140,0	100		965,3	100		In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,19	73		3,2	100		0,26	100		29,7	100		2,0	100		0,5	100		108106,1	100		9,3	100		139,8	100		961,5	100		In marcia
06:30		4,5	100		0,0	100		0,28	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,5	100		107075,8	100		9,1	100		140,0	100		963,2	100		In marcia
07:00		5,8	84		0,0	84		0,21	100		3,7	84		0,26	95		25,5	84		2,0	84		0,5	84		105445,0	100		8,9	84		139,8	100		956,8	100		In marcia
07:30		4,6	79		0,0	79		0,19	100		4,9	79		0,26	100		15,1	79		2,0	79		0,4	79		106465,4	100		9,0	79		139,7	100		953,4	100		In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,14	73		4,3	100		0,26	100		11,9	100		2,0	100		0,4	100		106990,8	100		9,3	100		139,6	100		955,4	100		In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		0,25	100		4,0	100		0,26	100		11,5	100		2,0	100		0,4	100		106387,1	100		9,4	100		139,7	100		955,8	100		In marcia
09:00		3,1	100		0,0	100		0,39	100		3,9	100		0,26	100		13,0	100		2,0	100		0,4	100		106057,8	100		9,3	100		139,6	100		969,3	100		In marcia
09:30		4,0	100		0,0	100		0,5	100		4,5	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,4	100		104881,0	100		9,4	100		139,6	100		969,7	100		In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		0,68	73		4,1	100		0,26	100		43,1	100		2,0	100		0,4	100		107094,1	100		9,0	100		140,3	100		970,3	100		In marcia
10:30		3,6	100		0,5	100		1,14	100		3,2	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,3	100		106836,9	100		9,5	100		139,5	100		960,4	100		In marcia
11:00		5,5	100		0,7	100		0,84	100		2,9	100		0,26	95		33,1	100		2,0	100		0,2	100		104892,1	100		9,2	100		139,0	100		963,8	100		In marcia
11:30		2,6	100		0,0	100		0,69	100		2,8	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,2	100		104375,6	100		9,3	100		139,5	100		965,3	100		In marcia
12:00		3,0	100		0,4	100		0,79	73		2,8	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,3	100		103350,4	100		8,9	100		139,8	100		975,6	100		In marcia
12:30		2,6	100		1,5	100		1,4	100		2,9	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,3	100		105175,2	100		9,2	100		140,3	100		964,9	100		In marcia
13:00		4,5	100		2,1	100		1,61	100		2,8	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		105069,3	100		9,1	100		140,0	100		969,3	100		In marcia
13:30		3,4	100		1,0	100		1,12	100		2,7	100		0,25	100		16,1	100		2,0	100		0,2	100		104900,4	100		9,4	100		139,7	100		966,9	100		In marcia
14:00		3,9	100		0,0	100		0,64	73		2,6	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,3	100		103869,4	100		8,9	100		139,8	100		974,3	100		In marcia
14:30		4,1	100		0,4	100		0,75	100		2,5	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,2	100		102963,0	100		8,8	100		139,8	100		977,9	100		In marcia
15:00		2,9	100		0,4	100		0,63	100		2,4	100		0,26	95		19,6	100		2,0	100		0,2	100		102334,7	100		9,2	100		140,0	100		963,3	100		In marcia
15:30		5,1	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,3	100		102763,8	100		8,7	100		140,3	100		974,0	100		In marcia
16:00		3,2	100		1,0	100		0,17	73		2,7	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,3	100		104001,5	100		9,2	100		140,6	100		968,0	100		In marcia
16:30		2,9	100		1,3	100		0,47	100		3,1	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,3	100		105360,7	100		8,9	100		140,0	100		969,3	100		In marcia
17:00		2,6	100		1,6	100		0,14	100		2,6	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,3	100		106051,7	100		9,5	100		140,1	100		962,5	100		In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,2	100		103912,0	100		9,2	100		139,4	100		967,7	100		In marcia
18:00		2,5	100		0,0	100		0,47	73		2,3	100		0,26	100		17,6	100		2,0	100		0,3	100		103788,8	100		9,0	100		139,8	100		974,0	100		In marcia
18:30		4,9	100		1,4	100		0,78	100		2,5	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		104406,1	100		9,2	100		140,0	100		971,2	100		In marcia
19:00		4,7	85		1,6	85		0,66	100		2,2	85		0,26	94		19,8	85		2,0	85		0,2	85		103268,5	100		9,3	85		140,1	100		965,7	100		In marcia
19:30		4,8	78		0,3	78		0,48	100		1,9	78		0,26	100		29,0	78		1,9	78		0,3	78		102171,0	100		8,8	78		140,1	100		977,3	100		In marcia
20:00		3,2	100		0,0	100		0,07	73		2,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		102562,4	100		9,0	100		140,2	100		971,1	100		In marcia
20:30		3,1	100		0,0	100		0,17	100		1,9	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,3	100		101648,4	100		8,8	100		140,1	100		975,4	100		In marcia
21:00		4,5	100		1,2	100		0,21	100		1,7	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		102028,7	100		8,8	100		139,7	100		969,1	100		In marcia
21:30		4,7	100		1,3	100		0,08	100		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	1														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,5	100		1,0	100		0,06	100		2,3	100		0,27	100		41,5	100		1,9	100		0,4	100		108311,3	100		9,3	100		141,3	100		949,4	100		in Betrieb
01:00		6,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,5	100		107480,5	100		9,0	100		140,1	100		959,7	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		20,9	100		1,9	100		0,5	100		108398,5	100		9,3	100		140,4	100		957,6	100		in Betrieb
02:00		4,7	100		0,0	100		0,13	73		2,7	100		0,27	100		26,2	100		2,0	100		0,5	100		108094,1	100		9,1	100		140,7	100		950,1	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,21	100		2,4	100		0,26	100		16,2	100		2,0	100		0,5	100		108916,3	100		9,5	100		140,1	100		950,4	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,0	100		0,21	100		2,9	100		0,26	94		11,0	100		2,0	100		0,6	100		107664,6	100		9,7	100		140,1	100		950,0	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		0,0	100		0,36	100		2,6	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,6	100		106513,8	100		9,5	100		140,1	100		943,3	100		in Betrieb
04:00		4,4	100		1,0	100		0,23	73		2,6	100		0,26	100		22,9	100		2,0	100		0,6	100		106981,6	100		9,1	100		140,2	100		960,6	100		in Betrieb
04:30		7,2	100		0,5	100		0,26	100		2,6	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,5	100		107329,3	100		9,1	100		140,1	100		962,3	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,12	100		3,5	100		0,26	100		30,2	100		2,0	100		0,6	100		107242,3	100		8,8	100		140,0	100		965,8	100		in Betrieb
05:30		1,9	100		0,0	100		0,18	100		3,6	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,5	100		108440,8	100		9,3	100		140,0	100		965,3	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,19	73		3,2	100		0,26	100		29,7	100		2,0	100		0,5	100		108106,1	100		9,3	100		139,8	100		961,5	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,0	100		0,28	100		3,3	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,5	100		107075,8	100		9,1	100		140,0	100		963,2	100		in Betrieb
07:00		5,8	84		0,0	84		0,21	100		3,7	84		0,26	95		25,5	84		2,0	84		0,5	84		105445,0	100		8,9	84		139,8	100		956,8	100		in Betrieb
07:30		4,6	79		0,0	79		0,19	100		4,9	79		0,26	100		15,1	79		2,0	79		0,4	79		106465,4	100		9,0	79		139,7	100		953,4	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,14	73		4,3	100		0,26	100		11,9	100		2,0	100		0,4	100		106990,8	100		9,3	100		139,6	100		955,4	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		0,25	100		4,0	100		0,26	100		11,5	100		2,0	100		0,4	100		106387,1	100		9,4	100		139,7	100		955,8	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		0,0	100		0,39	100		3,9	100		0,26	100		13,0	100		2,0	100		0,4	100		106057,8	100		9,3	100		139,6	100		969,3	100		in Betrieb
09:30		4,0	100		0,0	100		0,5	100		4,5	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,4	100		104881,0	100		9,4	100		139,6	100		969,7	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,68	73		4,1	100		0,26	100		43,1	100		2,0	100		0,4	100		107094,1	100		9,0	100		140,3	100		970,3	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,5	100		1,14	100		3,2	100		0,26	100		34,2	100		2,0	100		0,3	100		106836,9	100		9,5	100		139,5	100		960,4	100		in Betrieb
11:00		5,5	100		0,7	100		0,84	100		2,9	100		0,26	95		33,1	100		2,0	100		0,2	100		104892,1	100		9,2	100		139,0	100		963,8	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		0,69	100		2,8	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,2	100		104375,6	100		9,3	100		139,5	100		965,3	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,4	100		0,79	73		2,8	100		0,26	100		22,7	100		2,0	100		0,3	100		103350,4	100		8,9	100		139,8	100		975,6	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,5	100		1,4	100		2,9	100		0,26	100		28,8	100		2,0	100		0,3	100		105175,2	100		9,2	100		140,3	100		964,9	100		in Betrieb
13:00		4,5	100		2,1	100		1,61	100		2,8	100		0,26	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		105069,3	100		9,1	100		140,0	100		969,3	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		1,0	100		1,12	100		2,7	100		0,25	100		16,1	100		2,0	100		0,2	100		104900,4	100		9,4	100		139,7	100		966,9	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,0	100		0,64	73		2,6	100		0,26	100		20,7	100		2,0	100		0,3	100		103869,4	100		8,9	100		139,8	100		974,3	100		in Betrieb
14:30		4,1	100		0,4	100		0,75	100		2,5	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,2	100		102963,0	100		8,8	100		139,8	100		977,9	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		0,4	100		0,63	100		2,4	100		0,26	95		19,6	100		2,0	100		0,2	100		102334,7	100		9,2	100		140,0	100		963,3	100		in Betrieb
15:30		5,1	100		0,9	100		0,61	100		2,9	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,3	100		102763,8	100		8,7	100		140,3	100		974,0	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		1,0	100		0,17	73		2,7	100		0,26	100		33,2	100		2,0	100		0,3	100		104001,5	100		9,2	100		140,6	100		968,0	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		1,3	100		0,47	100		3,1	100		0,26	100		34,8	100		2,0	100		0,3	100		105360,7	100		8,9	100		140,0	100		969,3	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		1,6	100		0,14	100		2,6	100		0,26	100		29,3	100		2,0	100		0,3	100		106051,7	100		9,5	100		140,1	100		962,5	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,2	100		0,26	100		21,3	100		2,0	100		0,2	100		103912,0	100		9,2	100		139,4	100		967,7	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		0,0	100		0,47	73		2,3	100		0,26	100		17,6	100		2,0	100		0,3	100		103788,8	100		9,0	100		139,8	100		974,0	100		in Betrieb
18:30		4,9	100		1,4	100		0,78	100		2,5	100		0,26	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		104406,1	100		9,2	100		140,0	100		971,2	100		in Betrieb
19:00		4,7	85		1,6	85		0,66	100		2,2	85		0,26	94		19,8	85		2,0	85		0,2	85		103268,5	100		9,3	85		140,1	100		965,7	100		in Betrieb
19:30		4,8	78		0,3	78		0,48	100		1,9	78		0,26	100		29,0	78		1,9	78		0,3	78		102171,0	100		8,8	78		140,1	100		977,3	100		in Betrieb
20:00		3,2	100		0,0	100		0,07	73		2,0	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		102562,4	100		9,0	100		140,2	100		971,1	100		in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,17	100		1,9	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,3	100		101648,4	100		8,8	100		140,1	100		975,4	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		1,2	100		0,21	100		1,7	100		0,26	100		30,1	100		1,9	100		0,2	100		102028,7	100		8,8	100		139,7	100		969,1	100		in Betrieb
21:30		4,7	100		1,3	100		0,08	100		2,3	100		0,26	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100</														