

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/11/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,1	100		0,7	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		104479,3	100	9,3	100		139,3	100		972,2	100		In marcia
01:00		5,2	100		0,8	100		0,15	100		2,6	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		103318,8	100	9,0	100		140,0	100		979,2	100		In marcia
01:30		4,3	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		102843,3	100	9,1	100		140,0	100		978,2	100		In marcia
02:00		2,9	100		0,0	100		0,1	73		3,1	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,2	100		102661,1	100	8,9	100		140,1	100		976,5	100		In marcia
02:30		1,8	100		0,0	100		0,24	100		2,8	100		0,26	100		35,8	100		2,0	100		0,2	100		103321,6	100	8,9	100		140,2	100		981,4	100		In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		0,29	100		3,0	100		0,26	95		36,9	100		2,0	100		0,2	100		105706,0	100	9,4	100		140,3	100		970,1	100		In marcia
03:30		3,6	100		0,7	100		0,42	100		2,8	100		0,26	100		32,6	100		2,0	100		0,2	100		105232,5	100	9,0	100		139,7	100		972,2	100		In marcia
04:00		3,9	100		1,4	100		0,2	73		2,7	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,2	100		105590,5	100	9,0	100		139,5	100		971,9	100		In marcia
04:30		3,0	100		0,8	100		0,26	100		2,3	100		0,26	100		16,7	100		2,0	100		0,2	100		104816,7	100	9,3	100		139,7	100		967,2	100		In marcia
05:00		5,0	100		1,3	100		0,28	100		2,5	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,3	100		103970,7	100	8,7	100		140,1	100		985,4	100		In marcia
05:30		3,1	100		1,1	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,2	100		105493,3	100	9,3	100		140,2	100		963,0	100		In marcia
06:00		3,3	100		0,9	100		0,17	73		2,5	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,3	100		104758,1	100	9,2	100		139,9	100		966,4	100		In marcia
06:30		5,4	100		1,2	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,3	100		104131,2	100	9,0	100		140,0	100		969,0	100		In marcia
07:00		3,4	86		0,0	86		0,06	100		2,6	86		0,25	94		22,7	86		2,0	86		0,2	86		104930,9	100	9,2	86		139,8	100		965,3	100		In marcia
07:30		3,9	78		0,2	78		0,03	100		2,5	78		0,25	100		18,2	78		2,0	78		0,0	78		103908,0	100	9,1	78		139,6	100		973,0	100		In marcia
08:00		3,8	100		0,1	100		0,07	73		2,2	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,1	100		103488,2	100	9,2	100		139,9	100		975,9	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,4	100		0,14	100		2,6	100		0,25	100		29,0	100		2,0	100		0,1	100		104287,8	100	9,0	100		140,0	100		984,4	100		In marcia
09:00		2,1	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,25	100		30,0	100		2,0	100		0,0	100		104133,1	100	9,3	100		140,0	100		977,3	100		In marcia
09:30		2,1	100		0,0	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		103463,2	100	8,9	100		140,3	100		985,6	100		In marcia
10:00		5,3	100		0,0	100		0,34	73		2,3	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		104077,8	100	9,2	100		139,8	100		978,2	100		In marcia
10:30		5,5	100		0,2	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,0	100		104145,3	100	9,2	100		139,7	100		977,6	100		In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		0,17	100		3,0	100		0,25	94		22,4	100		2,0	100		0,1	100		103479,2	100	9,0	100		139,8	100		975,0	100		In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,29	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		103200,2	100	9,1	100		139,7	100		978,9	100		In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		0,15	73		3,8	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,1	100		101987,8	100	8,9	100		140,0	100		976,9	100		In marcia
12:30		3,9	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		103007,4	100	8,6	100		140,1	100		984,4	100		In marcia
13:00		4,3	100		0,0	100		0,27	100		2,9	100		0,25	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		103933,4	100	9,1	100		139,8	100		980,9	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100		0,24	100		2,8	100		0,25	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		103331,5	100	9,0	100		140,0	100		974,7	100		In marcia
14:00		4,6	100		0,0	100		0,47	73		3,0	100		0,25	100		37,9	100		2,0	100		0,1	100		103207,1	100	8,8	100		140,2	100		980,7	100		In marcia
14:30		4,4	100		0,0	100		0,76	100		2,8	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,1	100		103659,5	100	9,1	100		139,9	100		976,8	100		In marcia
15:00		4,3	100		0,0	100		0,68	100		3,1	100		0,25	94		20,4	100		2,0	100		0,0	100		102140,2	100	9,0	100		139,7	100		976,1	100		In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,1	100		101387,2	100	8,9	100		140,2	100		980,5	100		In marcia
16:00		4,2	100		0,1	100		0,81	73		3,0	100		0,25	100		31,4	100		2,0	100		0,1	100		103313,0	100	8,6	100		140,0	100		988,1	100		In marcia
16:30		4,1	100		1,0	100		1,4	100		2,3	100		0,25	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		103951,2	100	9,2	100		140,0	100		960,4	100		In marcia
17:00		3,8	100		0,3	100		1,33	100		2,6	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		103927,6	100	9,2	100		140,0	100		961,8	100		In marcia
17:30		3,8	100		0,2	100		1,57	100		2,7	100		0,25	100		21,9	100		2,0	100		0,1	100		103172,2	100	9,2	100		140,0	100		967,6	100		In marcia
18:00		3,3	100		0,5	100		0,89	73		2,7	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		104476,1	100	9,2	100		139,8	100		967,8	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,4	100		0,92	100		3,0	100		0,25	100		26,0	100		2,0	100		0,1	100		104082,5	100	9,1	100		139,9	100		969,6	100		In marcia
19:00		5,1	85		1,1	85		0,83	100		2,9	85		0,26	94		31,1	85		2,0	85		0,1	85		105246,7	100	9,0	85		139,7	100		972,4	100		In marcia
19:30		5,6	79		0,5	79		0,46	100		2,3	79		0,25	100		15,3	79		1,9	79		0,1	79		106016,1	100	9,7	79		139,4	100		972,0	100		In marcia
20:00		2,0	100		0,0	100		0,14	73		2,5	100		0,25	100		19,6	100		2,0	100		0,2	100		104581,4	100	9,2	100		139,8	100		972,3	100		In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,3	100		2,2	100		0,25	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		104195,1	100	9,4	100		140,1	100		963,2	100		In marcia
21:00		4,8	100		0,0	100		0,28	100		2,4	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		104228,9	100	9,2	100		140,2	100		965,2	100		In marcia
21:30		3,8	100		0,4	100		0,19	100		2,6	100		0,25	100		25,9	100		2,0	100		0,2	100		104265,1	100	9,2	100		140,1	100		964,0	100		In marcia
22:00		2,5	100		0,1	100		0,09																													

MVA Bozen

Datum: 23/11/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,7	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		104479,3	100		9,3	100		139,3	100		972,2	100		in Betrieb
01:00		5,2	100		0,8	100		0,15	100		2,6	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,2	100		103318,8	100		9,0	100		140,0	100		979,2	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		0,0	100		0,1	100		2,7	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		102843,3	100		9,1	100		140,0	100		978,2	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,0	100		0,1	73		3,1	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,2	100		102661,1	100		8,9	100		140,1	100		976,5	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		0,0	100		0,24	100		2,8	100		0,26	100		35,8	100		2,0	100		0,2	100		103321,6	100		8,9	100		140,2	100		981,4	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,0	100		0,29	100		3,0	100		0,26	95		36,9	100		2,0	100		0,2	100		105706,0	100		9,4	100		140,3	100		970,1	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,7	100		0,42	100		2,8	100		0,26	100		32,6	100		2,0	100		0,2	100		105232,5	100		9,0	100		139,7	100		972,2	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		1,4	100		0,2	73		2,7	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,2	100		105590,5	100		9,0	100		139,5	100		971,9	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,8	100		0,26	100		2,3	100		0,26	100		16,7	100		2,0	100		0,2	100		104816,7	100		9,3	100		139,7	100		967,2	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		1,3	100		0,28	100		2,5	100		0,26	100		17,3	100		2,0	100		0,3	100		103970,7	100		8,7	100		140,1	100		985,4	100		in Betrieb
05:30		3,1	100		1,1	100		0,22	100		2,8	100		0,26	100		19,1	100		2,0	100		0,2	100		105493,3	100		9,3	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		0,9	100		0,17	73		2,5	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,3	100		104278,1	100		9,2	100		139,9	100		966,4	100		in Betrieb
06:30		5,4	100		1,2	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		22,5	100		2,0	100		0,3	100		104131,2	100		9,0	100		140,0	100		969,0	100		in Betrieb
07:00		3,4	86		0,0	86		0,06	100		2,6	86		0,25	94		22,7	86		2,0	86		0,2	86		104930,9	100		9,2	86		139,8	100		965,3	100		in Betrieb
07:30		3,9	78		0,2	78		0,03	100		2,5	78		0,25	100		18,2	78		2,0	78		0,0	78		103908,0	100		9,1	78		139,6	100		973,0	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,1	100		0,07	73		2,2	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,1	100		103488,2	100		9,2	100		139,9	100		975,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,4	100		0,14	100		2,6	100		0,25	100		29,0	100		2,0	100		0,1	100		104287,8	100		9,0	100		140,0	100		984,4	100		in Betrieb
09:00		2,1	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,25	100		30,0	100		2,0	100		0,0	100		104133,1	100		9,3	100		140,0	100		977,3	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		0,0	100		0,13	100		2,1	100		0,26	100		31,6	100		2,0	100		0,0	100		103463,2	100		8,9	100		140,3	100		985,6	100		in Betrieb
10:00		5,3	100		0,0	100		0,34	73		2,3	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,0	100		104077,8	100		9,2	100		139,8	100		978,2	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		0,2	100		0,24	100		2,9	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,0	100		104145,3	100		9,2	100		139,7	100		977,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		0,17	100		3,0	100		0,25	94		22,4	100		2,0	100		0,1	100		103479,2	100		9,0	100		139,8	100		975,0	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,29	100		3,1	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,0	100		103200,2	100		9,1	100		139,7	100		978,9	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,15	73		3,8	100		0,25	100		17,1	100		2,0	100		0,1	100		101987,8	100		8,9	100		140,0	100		976,9	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,0	100		0,22	100		3,2	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		103007,4	100		8,6	100		140,1	100		984,4	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		0,0	100		0,27	100		2,9	100		0,25	100		25,2	100		2,0	100		0,0	100		103933,4	100		9,1	100		139,8	100		980,9	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,24	100		2,8	100		0,25	100		29,4	100		2,0	100		0,0	100		103331,5	100		9,0	100		140,0	100		974,7	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,0	100		0,47	73		3,0	100		0,25	100		37,9	100		2,0	100		0,1	100		103207,1	100		8,8	100		140,2	100		980,7	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,0	100		0,76	100		2,8	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,1	100		103659,5	100		9,1	100		139,9	100		976,8	100		in Betrieb
15:00		4,3	100		0,0	100		0,68	100		3,1	100		0,25	94		20,4	100		2,0	100		0,0	100		102140,2	100		9,0	100		139,7	100		976,1	100		in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,1	100		101387,2	100		8,9	100		140,2	100		980,5	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,1	100		0,81	73		3,0	100		0,25	100		31,4	100		2,0	100		0,1	100		103313,0	100		8,6	100		140,0	100		988,1	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,0	100		1,4	100		2,3	100		0,25	100		27,9	100		2,0	100		0,1	100		103951,2	100		9,2	100		140,0	100		960,4	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,3	100		1,33	100		2,6	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,0	100		103927,6	100		9,2	100		140,0	100		961,8	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,2	100		1,57	100		2,7	100		0,25	100		21,9	100		2,0	100		0,1	100		103172,2	100		9,2	100		140,0	100		967,6	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,5	100		0,89	73		2,7	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,0	100		104476,1	100		9,2	100		139,8	100		967,8	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,4	100		0,92	100		3,0	100		0,25	100		26,0	100		2,0	100		0,1	100		104082,5	100		9,1	100		139,9	100		969,6	100		in Betrieb
19:00		5,1	85		1,1	85		0,83	100		2,9	85		0,26	94		31,1	85		2,0	85		0,1	85		105246,7	100		9,0	85		139,7	100		972,4	100		in Betrieb
19:30		5,6	79		0,5	79		0,46	100		2,3	79		0,25	100		15,3	79		1,9	79		0,1	79		106016,1	100		9,7	79		139,4	100		972,0	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,0	100		0,14	73		2,5	100		0,25	100		19,6	100		2,0	100		0,2	100		104581,4	100		9,2	100		139,8	100		972,3	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		0,3	100		2,2	100		0,25	100		17,3	100		1,9	100		0,1	100		104195,1	100		9,4	100		140,1	100		963,2	100		in Betrieb
21:00		4,8	100		0,0	100		0,28	100		2,4	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		104228,9	100		9,2	100		140,2	100		965,2	100		in Betrieb
21:30		3,8	100		0,4	100		0,19	100		2,6	100		0,25	100		25,9	100		2,0	100		0,2	100														