

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 26/11/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,9	100		0,0	100		0,38	100		2,6	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,0	100		104474,0	100		9,2	100		139,8	100		972,7	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		0,25	100		2,9	100		0,25	100		15,4	100		2,1	100		0,0	100		104532,5	100		9,3	100		140,0	100		974,3	100	In marcia
01:30		2,4	100		0,0	100		0,3	100		2,9	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		104657,7	100		9,1	100		140,2	100		974,6	100	In marcia
02:00		5,2	100		0,7	100		0,36	73		2,9	100		0,26	100		23,7	100		2,1	100		0,0	100		104819,5	100		9,2	100		139,8	100		971,5	100	In marcia
02:30		2,5	100		0,0	100		0,27	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,1	100		104452,2	100		9,1	100		140,0	100		963,4	100	In marcia
03:00		4,4	100		0,4	100		0,34	100		2,8	100		0,26	94		31,3	100		2,1	100		0,0	100		104926,9	100		9,0	100		140,2	100		965,7	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,4	100		0,42	100		3,1	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,0	100		106227,5	100		9,3	100		140,2	100		963,3	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,0	100		0,36	73		2,7	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,0	100		106353,6	100		9,3	100		140,4	100		961,6	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,2	100		0,64	100		2,9	100		0,26	100		27,1	100		2,1	100		0,0	100		107216,2	100		9,2	100		140,4	100		964,7	100	In marcia
05:00		4,1	100		0,9	100		0,57	100		3,2	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,0	100		108261,3	100		9,5	100		140,1	100		969,2	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		26,5	100		2,1	100		0,0	100		107583,4	100		9,6	100		140,3	100		960,0	100	In marcia
06:00		4,7	100		0,9	100		0,49	73		2,4	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		109049,3	100		9,4	100		140,3	100		968,3	100	In marcia
06:30		6,3	100		0,5	100		0,43	100		2,6	100		0,26	100		21,4	100		2,1	100		0,0	100		108971,3	100		9,5	100		140,2	100		963,1	100	In marcia
07:00		2,6	84		0,0	84		0,34	100		2,8	84		0,25	94		21,1	84		2,1	84		0,0	84		107548,9	100		9,6	84		140,0	100		954,5	100	In marcia
07:30		3,2	79		0,0	79		0,31	100		2,3	79		0,25	100		22,2	79		2,1	79		0,2	79		106874,7	100		9,5	79		139,9	100		959,3	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,0	100		0,42	73		2,0	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		105944,2	100		9,1	100		140,1	100		962,8	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,38	100		2,0	100		0,25	100		19,5	100		2,0	100		0,3	100		105163,5	100		9,3	100		139,9	100		967,6	100	In marcia
09:00		4,0	100		0,1	100		0,32	100		2,0	100		0,25	100		19,1	100		2,1	100		0,3	100		104983,4	100		9,2	100		139,9	100		969,1	100	In marcia
09:30		3,7	100		0,5	100		0,38	100		2,1	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,5	100		104190,6	100		8,7	100		140,4	100		972,7	100	In marcia
10:00		4,8	100		1,8	100		0,6	73		1,7	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,3	100		105806,9	100		9,2	100		139,7	100		971,8	100	In marcia
10:30		4,8	100		0,1	100		0,36	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		2,1	100		0,4	100		104191,3	100		9,2	100		139,9	100		971,6	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		0,28	100		2,5	100		0,25	94		25,6	100		2,1	100		0,3	100		104594,6	100		9,0	100		140,0	100		974,0	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,4	100		0,32	100		1,7	100		0,25	100		19,0	100		2,1	100		0,2	100		104244,8	100		9,2	100		139,8	100		969,1	100	In marcia
12:00		3,0	100		0,1	100		0,12	73		2,0	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		103105,7	100		9,1	100		139,9	100		970,9	100	In marcia
12:30		5,2	100		0,6	100		0,21	100		2,2	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		102888,4	100		9,0	100		140,1	100		971,6	100	In marcia
13:00		4,0	100		0,8	100		0,15	100		1,9	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,3	100		103133,1	100		9,1	100		140,2	100		962,9	100	In marcia
13:30		6,5	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		103016,0	100		9,2	100		140,2	100		959,9	100	In marcia
14:00		6,0	100		0,0	100		0,13	73		3,4	100		0,25	100		21,2	100		2,1	100		0,3	100		103869,6	100		9,0	100		140,2	100		970,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		103482,3	100		9,2	100		140,3	100		970,5	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,35	100		2,3	100		0,26	94		31,1	100		2,0	100		0,3	100		104064,2	100		8,9	100		140,2	100		973,6	100	In marcia
15:30		1,7	100		0,0	100		1,14	100		2,1	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,3	100		104536,8	100		9,3	100		140,2	100		968,8	100	In marcia
16:00		3,3	100		1,7	100		0,88	73		2,1	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,3	100		104947,5	100		9,3	100		140,1	100		963,0	100	In marcia
16:30		6,4	100		1,3	100		0,54	100		2,2	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,2	100		102900,0	100		9,4	100		140,0	100		964,1	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,15	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		103071,2	100		9,0	100		140,0	100		974,3	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,0	100		0,25	100		2,8	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,2	100		103132,5	100		8,9	100		140,4	100		972,5	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,0	100		0,26	73		2,0	100		0,25	100		24,9	100		2,0	100		0,3	100		103392,5	100		9,2	100		140,0	100		965,4	100	In marcia
18:30		7,6	100		0,0	100		0,45	100		2,2	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		102443,2	100		9,1	100		140,1	100		961,9	100	In marcia
19:00		4,4	85		0,0	85		0,28	100		3,0	85		0,25	94		23,7	85		2,1	85		0,3	85		103781,5	100		9,1	85		140,0	100		966,8	100	In marcia
19:30		1,6	79		0,0	79		0,26	100		2,8	79		0,25	100		22,2	79		2,0	79		0,2	79		103981,6	100		9,6	79		139,9	100		960,8	100	In marcia
20:00		3,8	100		0,0	100		0,22	73		2,3	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		104498,7	100		9,1	100		140,1	100		956,3	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,22	100		2,4	100		0,26	100		25,9	100		2,1	100		0,2	100		103696,8	100		9,3	100		139,8	100		956,0	100	In marcia
21:00		4,2	100		0,0	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		20,5	100		2,1	100		0,1	100		103914,6	100		9,1	100		139,8	100		963,1	100	In marcia
21:30		4,0	100		0,0	100		0,24	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		2,1	100		0,2	100		102966,4	100		9,3	100		139,9	100		958,9	100	In marcia
22:00		4,9</																																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,9	100		0,0	100		0,38	100		2,6	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,0	100		104474,0	100		9,2	100		139,8	100		972,7	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		0,25	100		2,9	100		0,25	100		15,4	100		2,1	100		0,0	100		104532,5	100		9,3	100		140,0	100		974,3	100		in Betrieb
01:30		2,4	100		0,0	100		0,3	100		2,9	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,0	100		104657,7	100		9,1	100		140,2	100		974,6	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,7	100		0,36	73		2,9	100		0,26	100		23,7	100		2,1	100		0,0	100		104819,5	100		9,2	100		139,8	100		971,5	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		0,0	100		0,27	100		2,8	100		0,26	100		24,8	100		2,0	100		0,1	100		104452,2	100		9,1	100		140,0	100		963,4	100		in Betrieb
03:00		4,4	100		0,4	100		0,34	100		2,8	100		0,26	94		31,3	100		2,1	100		0,0	100		104926,9	100		9,0	100		140,2	100		965,7	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,4	100		0,42	100		3,1	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,0	100		106227,5	100		9,3	100		140,2	100		963,3	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,0	100		0,36	73		2,7	100		0,26	100		29,1	100		2,1	100		0,0	100		106353,6	100		9,3	100		140,4	100		961,6	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,2	100		0,64	100		2,9	100		0,26	100		27,1	100		2,1	100		0,0	100		107216,2	100		9,2	100		140,4	100		964,7	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,9	100		0,57	100		3,2	100		0,26	100		23,1	100		2,1	100		0,0	100		108261,3	100		9,5	100		140,1	100		969,2	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		26,5	100		2,1	100		0,0	100		107583,4	100		9,6	100		140,3	100		960,0	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,9	100		0,49	73		2,4	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,0	100		109049,3	100		9,4	100		140,3	100		968,3	100		in Betrieb
06:30		6,3	100		0,5	100		0,43	100		2,6	100		0,26	100		21,4	100		2,1	100		0,0	100		108971,3	100		9,5	100		140,2	100		963,1	100		in Betrieb
07:00		2,6	84		0,0	84		0,34	100		2,8	84		0,25	94		21,1	84		2,1	84		0,0	84		107548,9	100		9,6	84		140,0	100		954,5	100		in Betrieb
07:30		3,2	79		0,0	79		0,31	100		2,3	79		0,25	100		22,2	79		2,1	79		0,2	79		106874,7	100		9,5	79		139,9	100		959,3	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,0	100		0,42	73		2,0	100		0,26	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		105944,2	100		9,1	100		140,1	100		962,8	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,38	100		2,0	100		0,25	100		19,5	100		2,0	100		0,3	100		105163,5	100		9,3	100		139,9	100		967,6	100		in Betrieb
09:00		4,0	100		0,1	100		0,32	100		2,0	100		0,25	100		19,1	100		2,1	100		0,3	100		104983,4	100		9,2	100		139,9	100		969,1	100		in Betrieb
09:30		3,7	100		0,5	100		0,38	100		2,1	100		0,26	100		27,6	100		2,0	100		0,5	100		104190,6	100		8,7	100		140,4	100		972,7	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		1,8	100		0,6	73		1,7	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,3	100		105806,9	100		9,2	100		139,7	100		971,8	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		0,1	100		0,36	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		2,1	100		0,4	100		104191,3	100		9,2	100		139,9	100		971,6	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		0,28	100		2,5	100		0,25	94		25,6	100		2,1	100		0,3	100		104594,6	100		9,0	100		140,0	100		974,0	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,4	100		0,32	100		1,7	100		0,25	100		19,0	100		2,1	100		0,2	100		104244,8	100		9,2	100		139,8	100		969,1	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		0,1	100		0,12	73		2,0	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		103105,7	100		9,1	100		139,9	100		970,9	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		0,6	100		0,21	100		2,2	100		0,26	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		102888,4	100		9,0	100		140,1	100		971,6	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,8	100		0,15	100		1,9	100		0,26	100		21,5	100		2,0	100		0,3	100		103133,1	100		9,1	100		140,2	100		962,9	100		in Betrieb
13:30		6,5	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		103016,0	100		9,2	100		140,2	100		959,9	100		in Betrieb
14:00		6,0	100		0,0	100		0,13	73		3,4	100		0,25	100		21,2	100		2,1	100		0,3	100		103869,6	100		9,0	100		140,2	100		970,7	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		103482,3	100		9,2	100		140,3	100		970,5	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,35	100		2,3	100		0,26	94		31,1	100		2,0	100		0,3	100		104064,2	100		8,9	100		140,2	100		973,6	100		in Betrieb
15:30		1,7	100		0,0	100		1,14	100		2,1	100		0,26	100		29,6	100		2,0	100		0,3	100		104536,8	100		9,3	100		140,2	100		968,8	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,7	100		0,88	73		2,1	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,3	100		104947,5	100		9,3	100		140,1	100		963,0	100		in Betrieb
16:30		6,4	100		1,3	100		0,54	100		2,2	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,2	100		102900,0	100		9,4	100		140,0	100		964,1	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,15	100		2,7	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		103071,2	100		9,0	100		140,0	100		974,3	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,0	100		0,25	100		2,8	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,2	100		103132,5	100		8,9	100		140,4	100		972,5	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,0	100		0,26	73		2,0	100		0,25	100		24,9	100		2,0	100		0,3	100		103392,5	100		9,2	100		140,0	100		965,4	100		in Betrieb
18:30		7,6	100		0,0	100		0,45	100		2,2	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		102443,2	100		9,1	100		140,1	100		961,9	100		in Betrieb
19:00		4,4	85		0,0	85		0,28	100		3,0	85		0,25	94		23,7	85		2,1	85		0,3	85		103781,5	100		9,1	85		140,0	100		966,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,26	100		2,8	79		0,25	100		22,2	79		2,0	79		0,2	79		103981,6	100		9,6	79		139,9	100		960,8	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,0	100		0,22	73		2,3	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,2	100		104498,7	100		9,1	100		140,1	100		956,3	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,22	100		2,4	100		0,26	100		25,9	100		2,1	100		0,2	100		103696,8	100		9,3	100		139,8	100		956,0	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,0	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		20,5	100		2,1	100		0,1	100		103914,6	100		9,1	100		139,8	100		963,1	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,0	100		0,24	100		2,5	100		0,25	100		22,7	100		2,1	100		0,2	100</														