

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 28/11/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,6	100		0,38	100		1,7	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		105796,4	100		9,4	100		139,7	100		961,7	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,7	100		0,37	100		1,8	100		0,25	100		27,2	100		2,0	100		0,2	100		104995,7	100		9,3	100		139,8	100		964,8	100	In marcia
01:30		3,0	100		0,8	100		0,52	100		1,8	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		105644,4	100		9,3	100		140,1	100		969,1	100	In marcia
02:00		5,3	100		1,1	100		0,29	73		1,9	100		0,25	100		28,8	100		2,0	100		0,1	100		105461,5	100		9,3	100		139,6	100		958,9	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,6	100		0,23	100		2,0	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,2	100		105709,0	100		9,2	100		140,3	100		968,8	100	In marcia
03:00		4,0	100		0,5	100		0,17	100		2,0	100		0,25	94		19,8	100		2,0	100		0,2	100		105659,3	100		9,3	100		142,4	100		980,0	100	In marcia
03:30		2,3	100		0,0	100		0,16	100		1,9	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,3	100		105603,4	100		9,2	100		144,6	100		969,0	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,5	100		0,2	73		1,8	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		105894,6	100		9,3	100		143,8	100		963,4	100	In marcia
04:30		3,7	100		1,1	100		0,23	100		2,0	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,2	100		106571,9	100		9,3	100		141,7	100		970,0	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,6	100		0,29	100		1,9	100		0,25	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		106944,0	100		9,3	100		138,6	100		967,1	100	In marcia
05:30		3,2	100		2,2	100		0,28	100		2,0	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		107213,8	100		9,3	100		136,8	100		969,4	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,9	100		0,14	73		2,0	100		0,25	100		17,4	100		2,0	100		0,2	100		107050,0	100		9,7	100		138,6	100		962,7	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		107615,5	100		9,1	100		140,1	100		976,1	100	In marcia
07:00		3,1	85		0,3	85		0,26	100		1,9	85		0,25	94		22,7	85		2,0	85		0,2	85		108588,5	100		9,8	85		140,2	100		955,5	100	In marcia
07:30		3,8	79		0,9	79		0,25	100		2,3	79		0,25	100		31,2	79		2,0	79		0,2	79		108088,3	100		9,7	79		139,9	100		955,2	100	In marcia
08:00		4,7	100		1,4	100		0,17	73		2,2	100		0,25	100		32,2	100		2,0	100		0,3	100		106821,8	100		9,4	100		139,8	100		962,8	100	In marcia
08:30		3,7	100		0,8	100		0,22	100		2,3	100		0,25	100		31,1	100		2,0	100		0,3	100		107105,6	100		9,3	100		140,1	100		967,1	100	In marcia
09:00		2,8	100		1,0	100		0,2	100		1,8	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,3	100		106554,6	100		9,6	100		139,9	100		961,8	100	In marcia
09:30		1,9	100		0,5	100		0,24	100		2,2	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,3	100		105870,1	100		9,3	100		139,9	100		968,7	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,3	100		0,14	73		2,1	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,2	100		106890,8	100		9,5	100		140,2	100		966,1	100	In marcia
10:30		5,5	100		1,9	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,2	100		105599,2	100		9,4	100		139,9	100		968,5	100	In marcia
11:00		5,6	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,25	94		14,1	100		1,9	100		0,2	100		102766,2	100		9,3	100		139,5	100		973,4	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,3	100		102164,6	100		8,6	100		140,3	100		985,5	100	In marcia
12:00		2,3	100		0,0	100		0,1	73		2,2	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,2	100		103517,4	100		9,1	100		140,1	100		980,0	100	In marcia
12:30		3,1	100		0,0	100		0,12	100		1,9	100		0,25	100		33,6	100		1,9	100		0,2	100		104253,3	100		9,5	100		140,1	100		966,4	100	In marcia
13:00		5,0	100		0,9	100		0,21	100		1,8	100		0,26	100		39,7	100		1,9	100		0,2	100		103381,3	100		9,2	100		139,8	100		974,5	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,2	100		0,11	100		2,2	100		0,25	100		31,8	100		2,0	100		0,3	100		103133,4	100		9,0	100		139,5	100		969,3	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,7	100		0,15	73		1,9	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,2	100		103766,2	100		9,0	100		139,8	100		970,2	100	In marcia
14:30		1,9	100		1,1	100		0,33	100		1,9	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,2	100		103454,7	100		9,1	100		139,8	100		974,7	100	In marcia
15:00		2,3	100		0,6	100		0,32	100		1,8	100		0,26	95		26,7	100		2,0	100		0,3	100		103910,4	100		9,2	100		140,1	100		972,7	100	In marcia
15:30		4,3	100		1,2	100		0,48	100		2,0	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,2	100		104374,0	100		9,0	100		140,1	100		977,7	100	In marcia
16:00		2,6	100		0,6	100		0,16	73		2,1	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		104921,9	100		9,2	100		140,1	100		971,0	100	In marcia
16:30		5,8	100		1,1	100		0,2	100		2,0	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		106204,3	100		9,4	100		139,8	100		968,3	100	In marcia
17:00		4,1	100		0,1	100		0,03	100		2,6	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,3	100		105371,2	100		9,3	100		139,9	100		966,7	100	In marcia
17:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		105599,3	100		9,2	100		140,4	100		961,1	100	In marcia
18:00		3,7	100		0,9	100		0,04	73		1,8	100		0,25	100		21,2	100		2,0	100		0,3	100		106431,0	100		9,5	100		139,5	100		961,2	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,4	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		19,5	100		2,0	100		0,2	100		104822,9	100		9,6	100		139,4	100		957,4	100	In marcia
19:00		3,8	84		0,8	84		0,0	100		1,7	84		0,25	94		22,7	84		2,0	84		0,3	84		103514,4	100		9,2	84		139,5	100		966,1	100	In marcia
19:30		6,2	79		1,2	79		0,05	100		2,1	79		0,25	100		19,4	79		1,9	79		0,3	79		103275,7	100		9,3	79		139,8	100		971,1	100	In marcia
20:00		5,1	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		103932,9	100		9,0	100		140,4	100		975,3	100	In marcia
20:30		3,3	100		0,0	100		0,03	100		2,4	100		0,25	100		24,8	100		2,0	100		0,3	100		104482,2	100		9,1	100		140,3	100		977,1	100	In marcia
21:00		3,2	100		0,1	100		0,03	100		2,2	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,3	100		104891,9	100		9,3	100		140,4	100		982,6	100	In marcia
21:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,2	100		105											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,6	100		0,38	100		1,7	100		0,26	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		105796,4	100		9,4	100		139,7	100		961,7	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		0,7	100		0,37	100		1,8	100		0,25	100		27,2	100		2,0	100		0,2	100		104995,7	100		9,3	100		139,8	100		964,8	100		in Betrieb
01:30		3,0	100		0,8	100		0,52	100		1,8	100		0,26	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		105644,4	100		9,3	100		140,1	100		969,1	100		in Betrieb
02:00		5,3	100		1,1	100		0,29	73		1,9	100		0,25	100		28,8	100		2,0	100		0,1	100		105461,5	100		9,3	100		139,6	100		958,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,6	100		0,23	100		2,0	100		0,25	100		22,0	100		2,0	100		0,2	100		105709,0	100		9,2	100		140,3	100		968,8	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		0,5	100		0,17	100		2,0	100		0,25	94		19,8	100		2,0	100		0,2	100		105659,3	100		9,3	100		142,4	100		980,0	100		in Betrieb
03:30		2,3	100		0,0	100		0,16	100		1,9	100		0,26	100		27,4	100		2,0	100		0,3	100		105603,4	100		9,2	100		144,6	100		969,0	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,5	100		0,2	73		1,8	100		0,26	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		105894,6	100		9,3	100		143,8	100		963,4	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		1,1	100		0,23	100		2,0	100		0,26	100		26,7	100		2,0	100		0,2	100		106571,9	100		9,3	100		141,7	100		970,0	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,6	100		0,29	100		1,9	100		0,25	100		24,9	100		2,0	100		0,2	100		106944,0	100		9,3	100		138,6	100		967,1	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		2,2	100		0,28	100		2,0	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,2	100		107213,8	100		9,3	100		136,8	100		969,4	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,9	100		0,14	73		2,0	100		0,25	100		17,4	100		2,0	100		0,2	100		107050,0	100		9,7	100		138,6	100		962,7	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,26	100		25,7	100		2,0	100		0,2	100		107615,5	100		9,1	100		140,1	100		976,1	100		in Betrieb
07:00		3,1	85		0,3	85		0,26	100		1,9	85		0,25	94		22,7	85		2,0	85		0,2	85		108588,5	100		9,8	85		140,2	100		955,5	100		in Betrieb
07:30		3,8	79		0,9	79		0,25	100		2,3	79		0,25	100		31,2	79		2,0	79		0,2	79		108088,3	100		9,7	79		139,9	100		955,2	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		1,4	100		0,17	73		2,2	100		0,25	100		32,2	100		2,0	100		0,3	100		106821,8	100		9,4	100		139,8	100		962,8	100		in Betrieb
08:30		3,7	100		0,8	100		0,22	100		2,3	100		0,25	100		31,1	100		2,0	100		0,3	100		107105,6	100		9,3	100		140,1	100		967,1	100		in Betrieb
09:00		2,8	100		1,0	100		0,2	100		1,8	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,3	100		106554,6	100		9,6	100		139,9	100		961,8	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		0,5	100		0,24	100		2,2	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,3	100		105870,1	100		9,3	100		139,9	100		968,7	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,3	100		0,14	73		2,1	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,2	100		106890,8	100		9,5	100		140,2	100		966,1	100		in Betrieb
10:30		5,5	100		1,9	100		0,13	100		2,6	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,2	100		105599,2	100		9,4	100		139,9	100		968,5	100		in Betrieb
11:00		5,6	100		0,0	100		0,05	100		2,9	100		0,25	94		14,1	100		1,9	100		0,2	100		102766,2	100		9,3	100		139,5	100		973,4	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,06	100		2,5	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,3	100		102164,6	100		8,6	100		140,3	100		985,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		0,0	100		0,1	73		2,2	100		0,25	100		25,8	100		2,0	100		0,2	100		103517,4	100		9,1	100		140,1	100		980,0	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,0	100		0,12	100		1,9	100		0,25	100		33,6	100		1,9	100		0,2	100		104253,3	100		9,5	100		140,1	100		966,4	100		in Betrieb
13:00		5,0	100		0,9	100		0,21	100		1,8	100		0,26	100		39,7	100		1,9	100		0,2	100		103381,3	100		9,2	100		139,8	100		974,5	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,2	100		0,11	100		2,2	100		0,25	100		31,8	100		2,0	100		0,3	100		103133,4	100		9,0	100		139,5	100		969,3	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,7	100		0,15	73		1,9	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,2	100		103766,2	100		9,0	100		139,8	100		970,2	100		in Betrieb
14:30		1,9	100		1,1	100		0,33	100		1,9	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,2	100		103454,7	100		9,1	100		139,8	100		974,7	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		0,6	100		0,32	100		1,8	100		0,26	95		26,7	100		2,0	100		0,3	100		103910,4	100		9,2	100		140,1	100		972,7	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		1,2	100		0,48	100		2,0	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,2	100		104374,0	100		9,0	100		140,1	100		977,7	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,6	100		0,16	73		2,1	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		104921,9	100		9,2	100		140,1	100		971,0	100		in Betrieb
16:30		5,8	100		1,1	100		0,2	100		2,0	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		106204,3	100		9,4	100		139,8	100		968,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,1	100		0,03	100		2,6	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,3	100		105371,2	100		9,3	100		139,9	100		966,7	100		in Betrieb
17:30		1,8	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		105599,3	100		9,2	100		140,4	100		961,1	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,9	100		0,04	73		1,8	100		0,25	100		21,2	100		2,0	100		0,3	100		106431,0	100		9,5	100		139,5	100		961,2	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,4	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		19,5	100		2,0	100		0,2	100		104822,9	100		9,6	100		139,4	100		957,4	100		in Betrieb
19:00		3,8	84		0,8	84		0,0	100		1,7	84		0,25	94		22,7	84		2,0	84		0,3	84		103514,4	100		9,2	84		139,5	100		966,1	100		in Betrieb
19:30		6,2	79		1,2	79		0,05	100		2,1	79		0,25	100		19,4	79		1,9	79		0,3	79		103275,7	100		9,3	79		139,8	100		971,1	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		0,0	100		0,01	73		2,7	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,3	100		103932,9	100		9,0	100		140,4	100		975,3	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,0	100		0,03	100		2,4	100		0,25	100		24,8	100		2,0	100		0,3	100		104482,2	100		9,1	100		140,3	100		977,1	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		0,1	100		0,03	100		2,2	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,3	100		104891,9	100		9,3	100		140,4	100		982,6	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,04	100		2,5	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,2	100														