

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,9	100		0,0	100	0,34	100	2,7	100	0,25	100	29,7	100	2,1	100	0,3	100	106218,2	100	9,3	100	140,2	100	968,8	100	In marcia	
01:00		3,5	100		0,0	100	0,36	100	2,6	100	0,25	100	22,8	100	2,0	100	0,2	100	106325,9	100	9,5	100	139,9	100	973,2	100	In marcia	
01:30		4,9	100		0,0	100	0,37	100	2,8	100	0,25	100	25,5	100	2,0	100	0,3	100	106769,7	100	9,4	100	140,4	100	969,0	100	In marcia	
02:00		3,5	100		0,0	100	0,42	73	2,4	100	0,25	100	25,1	100	2,0	100	0,3	100	106139,7	100	9,4	100	140,2	100	972,3	100	In marcia	
02:30		4,1	100		0,2	100	0,75	100	2,5	100	0,25	100	23,0	100	2,0	100	0,3	100	106194,2	100	9,3	100	140,2	100	968,1	100	In marcia	
03:00		5,1	100		0,1	100	0,57	100	2,6	100	0,25	95	20,1	100	2,0	100	0,2	100	106583,4	100	9,4	100	140,1	100	978,4	100	In marcia	
03:30		3,6	100		0,0	100	0,39	100	2,5	100	0,25	100	21,5	100	2,0	100	0,2	100	106523,6	100	9,4	100	140,2	100	978,7	100	In marcia	
04:00		4,9	100		0,0	100	0,5	73	3,6	100	0,25	100	18,7	100	2,0	100	0,3	100	106421,3	100	9,2	100	140,1	100	983,8	100	In marcia	
04:30		3,0	100		0,0	100	0,74	100	3,0	100	0,25	100	28,2	100	2,0	100	0,3	100	106393,0	100	9,4	100	140,4	100	971,2	100	In marcia	
05:00		4,8	100		0,0	100	0,84	100	3,0	100	0,25	100	23,3	100	2,0	100	0,2	100	106864,6	100	9,4	100	140,1	100	974,0	100	In marcia	
05:30		1,8	100		0,0	100	0,46	100	2,7	100	0,25	100	26,7	100	2,0	100	0,3	100	106115,3	100	9,3	100	140,1	100	976,0	100	In marcia	
06:00		3,0	100		0,0	100	0,73	73	2,9	100	0,25	100	28,3	100	2,0	100	0,3	100	106082,7	100	9,3	100	140,3	100	971,4	100	In marcia	
06:30		4,9	100		0,0	100	1,2	100	2,2	100	0,26	100	37,8	100	2,0	100	0,3	100	105948,6	100	9,1	100	140,7	100	976,1	100	In marcia	
07:00		5,9	86		0,0	86	1,29	100	2,0	86	0,25	94	27,6	86	2,0	86	0,2	86	106136,0	100	9,3	86	139,9	100	973,3	100	In marcia	
07:30		2,8	78		0,0	78	0,94	100	2,5	78	0,25	100	33,3	78	2,0	78	0,2	78	106949,5	100	9,1	78	140,6	100	975,5	100	In marcia	
08:00		4,6	100		0,0	100	1,37	73	2,8	100	0,25	100	28,1	100	2,0	100	0,2	100	107735,4	100	9,1	100	140,7	100	978,1	100	In marcia	
08:30		3,1	100		0,0	100	1,14	100	3,3	100	0,25	100	18,9	100	2,0	100	0,1	100	107055,7	100	9,4	100	140,2	100	969,9	100	In marcia	
09:00		2,9	100		0,0	100	1,22	100	5,4	100	0,25	100	19,3	100	2,0	100	0,2	100	107673,5	100	9,3	100	140,6	100	974,4	100	In marcia	
09:30		6,1	100		0,0	100	1,79	100	2,4	100	0,26	100	21,6	100	2,0	100	0,2	100	107180,6	100	9,3	100	140,9	100	972,8	100	In marcia	
10:00		4,2	100		0,0	100	0,8	73	2,5	100	0,25	100	15,2	100	2,0	100	0,2	100	107979,8	100	9,5	100	140,2	100	970,2	100	In marcia	
10:30		4,1	100		0,0	100	0,9	100	2,7	100	0,25	100	20,9	100	2,0	100	0,2	100	107333,7	100	9,2	100	140,0	100	974,3	100	In marcia	
11:00		3,5	100		0,0	100	0,8	100	2,2	100	0,25	94	21,7	100	2,0	100	0,1	100	108010,7	100	9,5	100	139,6	100	964,8	100	In marcia	
11:30		3,6	100		0,0	100	0,91	100	2,2	100	0,25	100	28,4	100	2,0	100	0,2	100	107457,2	100	9,4	100	139,7	100	962,0	100	In marcia	
12:00		5,3	100		0,0	100	0,72	73	2,5	100	0,25	100	30,4	100	2,0	100	0,2	100	107179,0	100	9,2	100	139,7	100	964,3	100	In marcia	
12:30		4,0	100		0,0	100	0,41	100	2,5	100	0,25	100	24,1	100	2,0	100	0,2	100	107129,5	100	9,5	100	139,9	100	972,7	100	In marcia	
13:00		4,0	100		0,0	100	0,41	100	3,0	100	0,25	100	20,7	100	2,0	100	0,2	100	107637,5	100	9,4	100	139,7	100	973,9	100	In marcia	
13:30		1,7	100		0,0	100	0,49	100	2,3	100	0,25	100	27,3	100	2,0	100	0,2	100	107950,6	100	9,7	100	140,1	100	957,5	100	In marcia	
14:00		4,7	100		0,0	100	0,92	73	2,1	100	0,25	100	31,1	100	1,9	100	0,1	100	108229,8	100	9,3	100	140,3	100	964,3	100	In marcia	
14:30		6,6	100		0,0	100	0,66	100	2,7	100	0,25	100	25,6	100	2,0	100	0,2	100	108258,3	100	9,8	100	140,0	100	963,7	100	In marcia	
15:00		2,5	100		0,0	100	0,51	100	2,7	100	0,25	94	26,2	100	2,0	100	0,2	100	108311,9	100	9,5	100	139,8	100	964,9	100	In marcia	
15:30		4,2	100		0,0	100	0,82	100	2,6	100	0,25	100	17,0	100	2,0	100	0,1	100	106915,2	100	9,6	100	139,4	100	969,9	100	In marcia	
16:00		2,6	100		0,0	100	0,51	73	2,5	100	0,25	100	17,8	100	2,0	100	0,2	100	106831,0	100	9,3	100	139,6	100	980,9	100	In marcia	
16:30		4,6	100		0,0	100	0,91	100	2,2	100	0,25	100	22,9	100	2,0	100	0,2	100	106636,3	100	9,4	100	139,4	100	977,0	100	In marcia	
17:00		3,4	100		0,0	100	0,61	100	2,2	100	0,25	100	30,4	100	2,0	100	0,2	100	105545,6	100	9,4	100	139,6	100	973,9	100	In marcia	
17:30		5,0	100		0,0	100	0,71	100	2,1	100	0,25	100	24,4	100	2,0	100	0,3	100	105036,3	100	9,2	100	139,4	100	978,7	100	In marcia	
18:00		3,5	100		0,0	100	0,37	73	2,5	100	0,25	100	24,5	100	2,0	100	0,2	100	103905,9	100	9,1	100	139,5	100	978,0	100	In marcia	
18:30		4,7	100		0,0	100	0,59	100	2,5	100	0,25	100	22,9	100	2,0	100	0,1	100	104465,3	100	9,2	100	139,6	100	978,5	100	In marcia	
19:00		4,1	84		0,0	84	0,45	100	3,1	84	0,25	95	20,5	84	2,0	84	0,2	84	103357,4	100	9,2	84	139,6	100	980,2	100	In marcia	
19:30		4,0	79		0,0	79	0,42	100	3,3	79	0,25	100	18,2	79	2,0	79	0,1	79	103719,6	100	9,1	79	139,7	100	981,5	100	In marcia	
20:00		2,2	100		0,0	100	0,54	73	3,0	100	0,25	100	23,4	100	2,0	100	0,1	100	103390,8	100	9,0	100	140,1	100	980,7	100	In marcia	
20:30		4,7	100		0,0	100	0,87	100	2,5	100	0,25	100	28,4	100	2,0	100	0,1	100	103362,5	100	9,3	100	139,9	100	966,7	100	In marcia	
21:00		5,1	100		0,0	100	0,74	100	2,8	100	0,25	100	26,1	100	2,0	100	0,1	100	103162,4	100	9,2	100	139,8	100	962,6	100	In marcia	
21:30		2,9	100		0,0	100	0,7	100	2,9	100	0,25	100	34,2	100	2,0	100	0,1	100	103987,3	100	8,8	100	140,2	100	974,9	100	In marcia	
22:00		3,9	100		0,0	100	0,84	73	2,7	100	0,25	100	37,0	100	2,0	100	0,2	100	104452,2	100	9,0	100	140,3	100	973,5	100	In marcia	
22:30		4,0	100		0,0	100	1,25	100	2,5	100	0,25	100	30,7	100	2,0	100	0,1	100	105354,6	100	9,3	100	140,3	100	971,1	100	In marcia	
23:00		4,6	100		0,1	100	1,42	100	2,7	100	0,25	94	31,1	100	2,0	100	0,1	100	104772,4	100	9,0	100	139,8	100	970,4	100	In marcia	
23:30		4,2	100		0,2	100	1,08	100	2,4	100	0,25	100	25,8	100	2,0	100	0,1	100	104989,3	100	9,1	100	139,7	100	966,2	100	In marcia	
24:00		2,5	100		0,0	100	0,66	73	2,4	100	0,25	100	21,5	100	2,0	100	0,0	100	105401,7	100	9,2	100	139,6	100	969,6	100	In marcia	

MIN	1,7	0	0,34	2	0,25	15,2	1,9	0	103162,4	8,8	139,4	957,5
MAX	6,6	0,2	1,79	5,4	0,26	37,8	2,1	0,3	108311,9	9,8	140,9	983,8
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	4,4/4,5	1,5/1,5	0,7	1,1/1,6	1,4/1,4	6,0/5,7	1,5/1,5	0,3/0,5				

MVA Bozen

Datum: 01/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,0	100		0,34	100		2,7	100		0,25	100		29,7	100		2,1	100		0,3	100		106218,2	100		9,3	100		140,2	100		968,8	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,0	100		0,36	100		2,6	100		0,25	100		22,8	100		2,0	100		0,2	100		106325,9	100		9,5	100		139,9	100		973,2	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,37	100		2,8	100		0,25	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		106769,7	100		9,4	100		140,4	100		969,0	100		in Betrieb
02:00		3,5	100		0,0	100		0,42	73		2,4	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,3	100		106139,7	100		9,4	100		140,2	100		972,3	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,2	100		0,75	100		2,5	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,3	100		106194,2	100		9,3	100		140,2	100		968,1	100		in Betrieb
03:00		5,1	100		0,1	100		0,57	100		2,6	100		0,25	95		20,1	100		2,0	100		0,2	100		106583,4	100		9,4	100		140,1	100		978,4	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		0,39	100		2,5	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,2	100		106523,6	100		9,4	100		140,2	100		978,7	100		in Betrieb
04:00		4,9	100		0,0	100		0,5	73		3,6	100		0,25	100		18,7	100		2,0	100		0,3	100		106421,3	100		9,2	100		140,1	100		983,8	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,74	100		3,0	100		0,25	100		28,2	100		2,0	100		0,3	100		106393,0	100		9,4	100		140,4	100		971,2	100		in Betrieb
05:00		4,8	100		0,0	100		0,84	100		3,0	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,2	100		106864,6	100		9,4	100		140,1	100		974,0	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		0,0	100		0,46	100		2,7	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,3	100		106115,3	100		9,3	100		140,1	100		976,0	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		0,0	100		0,73	73		2,9	100		0,25	100		28,3	100		2,0	100		0,3	100		106082,7	100		9,3	100		140,3	100		971,4	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,0	100		1,2	100		2,2	100		0,26	100		37,8	100		2,0	100		0,3	100		105948,6	100		9,1	100		140,7	100		976,1	100		in Betrieb
07:00		5,9	86		0,0	86		1,29	100		2,0	86		0,25	94		27,6	86		2,0	86		0,2	86		106136,0	100		9,3	86		139,9	100		973,3	100		in Betrieb
07:30		2,8	78		0,0	78		0,94	100		2,5	78		0,25	100		33,3	78		2,0	78		0,2	78		106949,5	100		9,1	78		140,6	100		975,5	100		in Betrieb
08:00		4,6	100		0,0	100		1,37	73		2,8	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,2	100		107735,4	100		9,1	100		140,7	100		978,1	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		1,14	100		3,3	100		0,25	100		18,9	100		2,0	100		0,1	100		107055,7	100		9,4	100		140,2	100		969,9	100		in Betrieb
09:00		2,9	100		0,0	100		1,22	100		5,4	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,2	100		107673,5	100		9,3	100		140,6	100		974,4	100		in Betrieb
09:30		6,1	100		0,0	100		1,79	100		2,4	100		0,26	100		21,6	100		2,0	100		0,2	100		107180,6	100		9,3	100		140,9	100		972,8	100		in Betrieb
10:00		4,2	100		0,0	100		0,8	73		2,5	100		0,25	100		15,2	100		2,0	100		0,2	100		107979,8	100		9,5	100		140,2	100		970,2	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		0,0	100		0,9	100		2,7	100		0,25	100		20,9	100		2,0	100		0,2	100		107333,7	100		9,2	100		140,0	100		974,3	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,0	100		0,8	100		2,2	100		0,25	94		21,7	100		2,0	100		0,1	100		108010,7	100		9,5	100		139,6	100		964,8	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,0	100		0,91	100		2,2	100		0,25	100		28,4	100		2,0	100		0,2	100		107457,2	100		9,4	100		139,7	100		962,0	100		in Betrieb
12:00		5,3	100		0,0	100		0,72	73		2,5	100		0,25	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		107179,0	100		9,2	100		139,7	100		964,3	100		in Betrieb
12:30		4,0	100		0,0	100		0,41	100		2,5	100		0,25	100		24,1	100		2,0	100		0,2	100		107129,5	100		9,5	100		139,9	100		972,7	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,41	100		3,0	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,2	100		107637,5	100		9,4	100		139,7	100		973,9	100		in Betrieb
13:30		1,7	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,25	100		27,3	100		2,0	100		0,2	100		107950,6	100		9,7	100		140,1	100		957,5	100		in Betrieb
14:00		4,7	100		0,0	100		0,92	73		2,1	100		0,25	100		31,1	100		1,9	100		0,1	100		108229,8	100		9,3	100		140,3	100		964,3	100		in Betrieb
14:30		6,6	100		0,0	100		0,66	100		2,7	100		0,25	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		108258,3	100		9,8	100		140,0	100		963,7	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,51	100		2,7	100		0,25	94		26,2	100		2,0	100		0,2	100		108311,9	100		9,5	100		139,8	100		964,9	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		0,0	100		0,82	100		2,6	100		0,25	100		17,0	100		2,0	100		0,1	100		106915,2	100		9,6	100		139,4	100		969,9	100		in Betrieb
16:00		2,6	100		0,0	100		0,51	73		2,5	100		0,25	100		17,8	100		2,0	100		0,2	100		106831,0	100		9,3	100		139,6	100		980,9	100		in Betrieb
16:30		4,6	100		0,0	100		0,91	100		2,2	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		106636,3	100		9,4	100		139,4	100		977,0	100		in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,61	100		2,2	100		0,25	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		105545,6	100		9,4	100		139,6	100		973,9	100		in Betrieb
17:30		5,0	100		0,0	100		0,71	100		2,1	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		105036,3	100		9,2	100		139,4	100		978,7	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		0,0	100		0,37	73		2,5	100		0,25	100		24,5	100		2,0	100		0,2	100		103905,9	100		9,1	100		139,5	100		978,0	100		in Betrieb
18:30		4,7	100		0,0	100		0,59	100		2,5	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,1	100		104465,3	100		9,2	100		139,6	100		978,5	100		in Betrieb
19:00		4,1	84		0,0	84		0,45	100		3,1	84		0,25	95		20,5	84		2,0	84		0,2	84		103357,4	100		9,2	84		139,6	100		980,2	100		in Betrieb
19:30		4,0	79		0,0	79		0,42	100		3,3	79		0,25	100		18,2	79		2,0	79		0,1	79		103719,6	100		9,1	79		139,7	100		981,5	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,0	100		0,54	73		3,0	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,1	100		103390,8	100		9,0	100		140,1	100		980,7	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,0	100		0,87	100		2,5	100		0,25	100		28,4	100		2,0	100		0,1	100		103362,5	100		9,3	100		139,9	100		966,7	100		in Betrieb
21:00		5,1	100		0,0	100		0,74	100		2,8	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		103162,4	100		9,2	100		139,8	100		962,6	100		in Betrieb
21:30		2,9	100		0,0	100		0,7	100		2,9	100		0,25	100		34,2	100		2,0	100		0,1	10														