

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/12/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,1	100		0,1	100		1,31	100		2,0	100		0,25	100		19,0	100		2,0	100		0,1	100		105906,8	100		9,2	100		139,7	100		967,3	100	In marcia
01:00		5,7	100		0,3	100		1,02	100		2,1	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,0	100		105425,4	100		9,3	100		139,5	100		971,0	100	In marcia
01:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,25	100		16,7	100		2,0	100		0,1	100		106323,9	100		9,3	100		139,7	100		971,2	100	In marcia
02:00		3,0	100		0,0	100		0,74	73		2,0	100		0,26	100		23,7	100		2,0	100		0,1	100		105529,3	100		9,0	100		139,8	100		973,4	100	In marcia
02:30		5,2	100		0,0	100		0,75	100		2,0	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		106230,7	100		9,2	100		139,7	100		970,4	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,0	100		0,49	100		2,6	100		0,25	94		22,5	100		2,0	100		0,1	100		106368,3	100		9,3	100		139,9	100		970,7	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,0	100		0,55	100		2,2	100		0,25	100		28,0	100		2,0	100		0,1	100		106589,4	100		9,2	100		139,4	100		975,1	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,0	100		0,32	73		2,5	100		0,25	100		25,1	100		2,1	100		0,1	100		106701,5	100		9,7	100		139,7	100		963,6	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,9	100		0,26	100		30,5	100		2,0	100		0,1	100		105862,2	100		9,1	100		140,0	100		976,5	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,2	100		1,51	100		2,0	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		106309,4	100		9,3	100		139,7	100		973,1	100	In marcia
05:30		4,9	100		0,0	100		0,96	100		2,4	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		106253,0	100		9,2	100		139,9	100		979,2	100	In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,48	73		1,9	100		0,26	100		35,6	100		2,0	100		0,2	100		105332,3	100		8,6	100		140,2	100		979,6	100	In marcia
06:30		2,5	100		0,0	100		0,82	100		1,7	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,1	100		106294,9	100		8,9	100		140,0	100		981,2	100	In marcia
07:00		3,7	84		0,2	84		1,12	100		1,7	84		0,25	94		25,1	84		2,0	84		0,0	84		107099,3	100		9,2	84		140,0	100		968,9	100	In marcia
07:30		6,0	80		1,7	80		1,01	100		2,2	80		0,25	100		25,0	80		2,0	80		0,2	80		108161,2	100		9,6	80		139,9	100		960,1	100	In marcia
08:00		4,8	100		0,5	100		0,38	73		2,5	100		0,26	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		107849,9	100		9,4	100		140,0	100		964,5	100	In marcia
08:30		4,5	100		0,0	100		0,37	100		2,5	100		0,25	100		16,5	100		2,0	100		0,2	100		107635,7	100		9,2	100		139,7	100		973,1	100	In marcia
09:00		2,8	100		0,0	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		14,6	100		2,0	100		0,2	100		107681,1	100		9,5	100		139,7	100		964,0	100	In marcia
09:30		4,2	100		0,2	100		0,31	100		2,3	100		0,25	100		20,2	100		2,0	100		0,3	100		107832,1	100		9,2	100		140,0	100		961,9	100	In marcia
10:00		5,3	100		0,9	100		0,24	73		2,7	100		0,25	100		23,1	100		2,0	100		0,2	100		108158,8	100		9,4	100		140,0	100		962,1	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,4	100		0,16	100		2,8	100		0,25	100		27,2	100		2,0	100		0,2	100		107432,0	100		9,0	100		139,7	100		968,6	100	In marcia
11:00		2,7	100		0,4	100		0,22	100		2,7	100		0,25	94		23,6	100		2,0	100		0,2	100		107226,1	100		9,0	100		140,0	100		976,6	100	In marcia
11:30		4,4	100		1,0	100		0,14	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,3	100		107470,3	100		9,1	100		140,1	100		975,9	100	In marcia
12:00		4,3	100		0,9	100		0,24	73		4,6	100		0,26	100		26,4	100		2,0	100		0,3	100		108138,2	100		9,0	100		140,4	100		972,0	100	In marcia
12:30		3,3	100		2,7	100		0,56	100		3,7	100		0,26	100		28,5	100		2,0	100		0,3	100		110018,0	100		9,1	100		140,6	100		970,8	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,36	100		3,1	100		0,26	100		37,7	100		2,0	100		0,3	100		109780,4	100		9,0	100		140,3	100		969,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,57	100		3,0	100		0,25	100		21,2	100		2,0	100		0,2	100		109822,6	100		9,1	100		139,8	100		976,0	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,55	73		2,4	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,2	100		109772,6	100		9,2	100		139,8	100		973,5	100	In marcia
14:30		4,6	100		0,8	100		0,71	100		2,5	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,1	100		108485,0	100		9,3	100		139,9	100		969,6	100	In marcia
15:00		3,8	100		0,1	100		0,61	100		2,6	100		0,25	94		26,7	100		1,9	100		0,2	100		109035,9	100		8,9	100		140,1	100		975,9	100	In marcia
15:30		4,9	100		2,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		109052,2	100		9,3	100		139,8	100		971,9	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,3	100		0,07	73		2,9	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,2	100		108468,7	100		8,9	100		140,0	100		979,2	100	In marcia
16:30		2,6	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		30,1	100		2,0	100		0,2	100		109206,7	100		9,0	100		140,3	100		981,8	100	In marcia
17:00		5,6	100		0,3	100		0,38	100		2,5	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,2	100		110492,8	100		9,4	100		140,1	100		969,0	100	In marcia
17:30		4,0	100		0,0	100		0,26	100		2,8	100		0,25	100		21,1	100		2,0	100		0,1	100		110035,3	100		9,3	100		139,8	100		966,8	100	In marcia
18:00		5,9	100		0,0	100		0,11	73		3,3	100		0,25	100		12,8	100		1,9	100		0,1	100		108244,7	100		9,1	100		139,7	100		971,3	100	In marcia
18:30		2,8	100		0,0	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		17,5	100		2,0	100		0,3	100		107968,1	100		8,9	100		140,1	100		978,1	100	In marcia
19:00		2,0	85		0,0	85		0,21	100		2,9	85		0,26	95		35,0	85		2,0	85		0,3	85		109191,8	100		9,1	85		140,3	100		978,1	100	In marcia
19:30		4,9	78		0,0	78		0,66	100		2,7	78		0,26	100		35,5	78		2,0	78		0,4	78		110013,9	100		9,1	78		139,8	100		977,9	100	In marcia
20:00		4,7	100		0,0	100		0,43	73		2,2	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,4	100		108812,0	100		9,4	100		139,6	100		974,7	100	In marcia
20:30		3,2	100		0,0	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,4	100		108376,1	100		8,9	100		139,9	100		982,6	100	In marcia
21:00		3,8	100		0,0	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		27,0	100		2,1	100		0,4	100		109137,4	100		9,2	100		140,0	100		978,6	100	In marcia
21:30		3,6	100		0,0	100		0,2	100		3,0	100		0,25	100		30,8	100		2,0	100		0,4	100		109484,0	100		9,2	100		140,1	100		976,6	100	In marcia
22:00		4,2</																																			

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		4,1	100		0,1	100		1,31	100		2,0	100		2,0	100		0,1	100		105906,8	100		9,2	100		139,7	100		967,3	100	in Betrieb
01:00		5,7	100		0,3	100		1,02	100		2,1	100		2,0	100		0,0	100		105425,4	100		9,3	100		139,5	100		971,0	100	in Betrieb
01:30		3,6	100		0,0	100		0,69	100		2,7	100		0,25	100		16,7	100		106323,9	100		9,3	100		139,7	100		971,2	100	in Betrieb
02:00		3,0	100		0,0	100		0,74	73		2,0	100		0,26	100		23,7	100		105529,3	100		9,0	100		139,8	100		973,4	100	in Betrieb
02:30		5,2	100		0,0	100		0,75	100		2,0	100		0,25	100		23,6	100		106230,7	100		9,2	100		139,7	100		970,4	100	in Betrieb
03:00		4,9	100		0,0	100		0,49	100		2,6	100		0,25	94		22,5	100		106368,3	100		9,3	100		139,9	100		970,7	100	in Betrieb
03:30		2,5	100		0,0	100		0,55	100		2,2	100		0,25	100		28,0	100		106589,4	100		9,2	100		139,4	100		975,1	100	in Betrieb
04:00		4,1	100		0,0	100		0,32	73		2,5	100		0,25	100		25,1	100		106701,5	100		9,7	100		139,7	100		963,6	100	in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		1,9	100		0,26	100		30,5	100		105862,2	100		9,1	100		140,0	100		976,5	100	in Betrieb
05:00		4,7	100		0,2	100		1,51	100		2,0	100		0,25	100		27,1	100		106309,4	100		9,3	100		139,7	100		973,1	100	in Betrieb
05:30		4,9	100		0,0	100		0,96	100		2,4	100		0,25	100		25,3	100		106253,0	100		9,2	100		139,9	100		979,2	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,48	73		1,9	100		0,26	100		35,6	100		105332,3	100		8,6	100		140,2	100		979,6	100	in Betrieb
06:30		2,5	100		0,0	100		0,82	100		1,7	100		0,26	100		27,7	100		106294,9	100		8,9	100		140,0	100		981,2	100	in Betrieb
07:00		3,7	84		0,2	84		1,12	100		1,7	84		0,25	94		25,1	84		107099,3	100		9,2	84		140,0	100		968,9	100	in Betrieb
07:30		6,0	80		1,7	80		1,01	100		2,2	80		0,25	100		25,0	80		108161,2	100		9,6	80		139,9	100		960,1	100	in Betrieb
08:00		4,8	100		0,5	100		0,38	73		2,5	100		0,26	100		23,9	100		107849,9	100		9,4	100		140,0	100		964,5	100	in Betrieb
08:30		4,5	100		0,0	100		0,37	100		2,5	100		0,25	100		16,5	100		107635,7	100		9,2	100		139,7	100		973,1	100	in Betrieb
09:00		2,8	100		0,0	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		14,6	100		107681,1	100		9,5	100		139,7	100		964,0	100	in Betrieb
09:30		4,2	100		0,2	100		0,31	100		2,3	100		0,25	100		20,2	100		107832,1	100		9,2	100		140,0	100		961,9	100	in Betrieb
10:00		5,3	100		0,9	100		0,24	73		2,7	100		0,25	100		23,1	100		108158,8	100		9,4	100		140,0	100		962,1	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		0,4	100		0,16	100		2,8	100		0,25	100		27,2	100		107432,0	100		9,0	100		139,7	100		968,6	100	in Betrieb
11:00		2,7	100		0,4	100		0,22	100		2,7	100		0,25	94		23,6	100		107226,1	100		9,0	100		140,0	100		976,6	100	in Betrieb
11:30		4,4	100		1,0	100		0,14	100		3,3	100		0,25	100		23,5	100		107470,3	100		9,1	100		140,1	100		975,9	100	in Betrieb
12:00		4,3	100		0,9	100		0,24	73		4,6	100		0,26	100		26,4	100		108138,2	100		9,0	100		140,4	100		972,0	100	in Betrieb
12:30		3,3	100		2,7	100		0,56	100		3,7	100		0,26	100		28,5	100		110018,0	100		9,1	100		140,6	100		970,8	100	in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,36	100		3,1	100		0,26	100		37,7	100		109780,4	100		9,0	100		140,3	100		969,6	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,57	100		3,0	100		0,25	100		21,2	100		109822,6	100		9,1	100		139,8	100		976,0	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,55	73		2,4	100		0,25	100		16,4	100		109772,6	100		9,2	100		139,8	100		973,5	100	in Betrieb
14:30		4,6	100		0,8	100		0,71	100		2,5	100		0,25	100		20,1	100		108485,0	100		9,3	100		139,9	100		969,6	100	in Betrieb
15:00		3,8	100		0,1	100		0,61	100		2,6	100		0,25	94		26,7	100		109035,9	100		8,9	100		140,1	100		975,9	100	in Betrieb
15:30		4,9	100		2,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		22,7	100		109052,2	100		9,3	100		139,8	100		971,9	100	in Betrieb
16:00		3,9	100		0,3	100		0,07	73		2,9	100		0,25	100		25,0	100		108468,7	100		8,9	100		140,0	100		979,2	100	in Betrieb
16:30		2,6	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		30,1	100		108206,7	100		9,0	100		140,3	100		981,8	100	in Betrieb
17:00		5,6	100		0,3	100		0,38	100		2,5	100		0,26	100		30,4	100		110492,8	100		9,4	100		140,1	100		969,0	100	in Betrieb
17:30		4,0	100		0,0	100		0,26	100		2,8	100		0,25	100		21,1	100		110035,3	100		9,3	100		139,8	100		966,8	100	in Betrieb
18:00		5,9	100		0,0	100		0,11	73		3,3	100		0,25	100		12,8	100		108244,7	100		9,1	100		139,7	100		971,3	100	in Betrieb
18:30		2,8	100		0,0	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		17,5	100		107968,1	100		8,9	100		140,1	100		978,1	100	in Betrieb
19:00		2,0	85		0,0	85		0,21	100		2,9	85		0,26	95		35,0	85		109191,8	100		9,1	85		140,3	100		978,1	100	in Betrieb
19:30		4,9	78		0,0	78		0,66	100		2,7	78		0,26	100		35,5	78		110013,9	100		9,1	78		139,8	100		977,9	100	in Betrieb
20:00		4,7	100		0,0	100		0,43	73		2,2	100		0,25	100		24,0	100		108812,0	100		9,4	100		139,6	100		974,7	100	in Betrieb
20:30		3,2	100		0,0	100		0,08	100		3,4	100		0,25	100		27,7	100		108376,1	100		8,9	100		139,9	100		982,6	100	in Betrieb
21:00		3,8	100		0,0	100		0,14	100		3,0	100		0,25	100		27,0	100		109137,4	100		9,2	100		140,0	100		978,6	100	in Betrieb
21:30		3,6	100		0,0	100		0,2	100		3,0	100		0,25	100		30,8	100		109484,0	100		9,2	100		140,1	100		976,6	100	in Betrieb
22:00		4,2	100		0,0	100		0,32	73		2,6	100		0,26	100		32,9	100		110070,1	100		9,2	100		140,1	100		974,9	100	in Betrieb
22:30		3,5	100		0,0	100		0,27	100		2,3	100		0,26	100		26,4	100		109290,6	100		9,3	100		139,9	100		973,0	100	in Betrieb
23:00		3,3	100		0,0	100		0,35	100		2,6	100		0,26	94		29,3	100		109005,6	100		9,1	100		140,2	100		966,0	100	in Betrieb
23:30		5,5	100		0,0	100		0,58	100		2,1	100		0,26	100		23,9	100		110140,4	100		9,3	100		140,0	100		969,3	100	in Betrieb
24:00		3,4	100		0,0	100		0,28	73		2,1	100		0,25	100		22,4	100		110302,6	100		9,3	100		139,9	100		971,1	100	in Betrieb
<b>MIN</b>		1,6			0		0,07		1,7		0,25		12,8		1,9		0		105332,3			8,6		139,4			960,1				
<b>MAX</b>		6			2,7		1,51		4,6		0,26		37,7		2,1		0,4		110492,8			9,7		140,6			982,6				
<b>Grenzwert 1/2 h</b>		200			60				100		30		400		20		60														
<b>Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)</b>		4,4/4,5			1,5/1,5	</																									