

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,2	100		0,0	100		0,47	100		2,7	100		0,26	100		35,5	100		2,0	100		0,2	100		108118,6	100		8,9	100		140,7	100		977,4	100		In marcia
01:00		7,1	100		1,7	100		0,53	100		2,4	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		109148,6	100		9,1	100		140,4	100		972,6	100		In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		0,22	100		2,5	100		0,26	100		16,9	100		1,9	100		0,2	100		108338,3	100		9,1	100		140,1	100		974,0	100		In marcia
02:00		3,7	100		0,0	100		0,17	73		2,9	100		0,26	100		15,4	100		1,9	100		0,2	100		109102,0	100		9,1	100		140,4	100		981,3	100		In marcia
02:30		4,5	100		0,0	100		0,24	100		2,6	100		0,25	100		14,6	100		1,9	100		0,2	100		108840,3	100		9,1	100		140,4	100		976,9	100		In marcia
03:00		2,3	100		0,0	100		0,24	100		2,8	100		0,26	94		21,4	100		1,9	100		0,4	100		109152,8	100		8,9	100		140,0	100		972,7	100		In marcia
03:30		5,5	100		0,0	100		0,52	100		2,5	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,2	100		109009,2	100		9,0	100		140,1	100		970,8	100		In marcia
04:00		4,9	100		0,0	100		0,19	73		2,7	100		0,25	100		18,9	100		2,0	100		0,2	100		109049,3	100		9,3	100		140,0	100		967,2	100		In marcia
04:30		2,8	100		0,0	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,2	100		107865,9	100		9,0	100		140,1	100		979,0	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,23	100		3,0	100		0,25	100		17,4	100		2,0	100		0,2	100		107614,1	100		9,0	100		140,2	100		974,9	100		In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		0,35	100		2,5	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		106517,5	100		8,8	100		140,0	100		975,6	100		In marcia
06:00		4,9	100		0,2	100		0,17	73		2,5	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		106516,9	100		9,0	100		140,0	100		975,5	100		In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		2,3	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,2	100		105588,3	100		9,2	100		140,1	100		964,3	100		In marcia
07:00		4,9	85		0,0	85		0,16	100		2,6	85		0,25	95		25,6	85		1,9	85		0,1	85		105968,1	100		9,1	85		140,2	100		969,1	100		In marcia
07:30		5,9	78		3,2	78		0,22	100		5,0	78		0,25	100		21,7	78		2,0	78		0,2	78		108418,5	100		9,2	78		140,0	100		971,9	100		In marcia
08:00		1,5	100		0,0	100		0,02	73		4,3	100		0,25	100		19,9	100		2,1	100		0,3	100		108368,9	100		9,4	100		140,1	100		973,1	100		In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		3,3	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,3	100		106740,3	100		9,0	100		140,2	100		979,8	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,16	100		2,9	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		107758,6	100		9,2	100		140,2	100		972,3	100		In marcia
09:30		1,5	100		0,0	100		0,25	100		2,9	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,2	100		107018,7	100		9,4	100		139,8	100		970,4	100		In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,46	73		3,0	100		0,25	100		37,2	100		2,0	100		0,2	100		104760,3	100		8,9	100		139,7	100		975,0	100		In marcia
10:30		1,7	100		0,0	100		0,74	100		4,5	100		0,26	100		47,4	100		2,0	100		0,3	100		105498,1	100		8,7	100		140,5	100		979,1	100		In marcia
11:00		3,5	100		0,0	100		1,33	100		3,9	100		0,26	94		40,9	100		2,0	100		0,3	100		107831,7	100		8,5	100		140,0	100		986,8	100		In marcia
11:30		5,7	100		1,0	100		0,99	100		3,3	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		108065,3	100		9,2	100		139,4	100		967,3	100		In marcia
12:00		2,9	100		0,0	100		0,27	73		3,0	100		0,25	100		18,5	100		2,0	100		0,2	100		107550,2	100		9,0	100		139,6	100		975,8	100		In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,63	100		3,7	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,3	100		107448,0	100		8,8	100		140,3	100		977,3	100		In marcia
13:00		3,4	100		0,3	100		0,89	100		3,4	100		0,26	100		24,4	100		2,0	100		0,3	100		109285,4	100		9,4	100		139,9	100		958,1	100		In marcia
13:30		1,7	100		0,0	100		1,37	100		2,4	100		0,27	100		33,7	100		2,0	100		0,3	100		112889,3	100		9,3	100		141,2	100		954,0	100		In marcia
14:00		3,6	100		1,7	100		1,88	73		2,4	100		0,26	100		23,0	100		2,0	100		0,5	100		110747,3	100		8,7	100		139,7	100		965,1	100		In marcia
14:30		4,0	100		1,3	100		0,89	100		2,0	100		0,26	100		18,2	100		2,0	100		0,5	100		109843,9	100		9,1	100		138,8	100		958,0	100		In marcia
15:00		3,6	100		0,3	100		0,91	100		2,0	100		0,26	94		17,1	100		1,9	100		0,5	100		109518,2	100		9,0	100		139,5	100		962,6	100		In marcia
15:30		6,9	100		1,1	100		0,53	100		2,5	100		0,25	100		11,0	100		2,0	100		0,5	100		109923,2	100		9,2	100		139,7	100		966,5	100		In marcia
16:00		3,3	100		0,0	100		0,07	73		3,6	100		0,25	100		8,6	100		1,9	100		0,5	100		108635,4	100		9,1	100		139,5	100		971,9	100		In marcia
16:30		3,1	100		0,0	100		0,2	100		4,7	100		0,25	100		11,9	100		2,0	100		0,7	100		107367,6	100		8,8	100		139,9	100		975,2	100		In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,26	100		3,1	100		0,25	100		21,3	100		2,0	100		0,5	100		107439,7	100		8,9	100		139,8	100		977,0	100		In marcia
17:30		3,4	100		0,0	100		0,3	100		2,7	100		0,25	100		30,5	100		2,0	100		0,4	100		105910,9	100		9,0	100		139,7	100		973,0	100		In marcia
18:00		5,3	100		0,0	100		0,18	73		3,0	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		106245,1	100		8,8	100		139,6	100		975,8	100		In marcia
18:30		4,3	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,3	100		107158,5	100		8,9	100		139,6	100		976,1	100		In marcia
19:00		4,5	84		0,0	84		0,22	100		3,3	84		0,25	94		30,0	84		1,9	84		0,2	84		106709,7	100		9,3	84		139,5	100		969,3	100		In marcia
19:30		2,3	79		0,0	79		0,2	100		2,9	79		0,25	100		33,8	79		2,0	79		0,3	79		105637,3	100		9,0	79		140,4	100		969,4	100		In marcia
20:00		5,4	100		0,0	100		0,15	73		3,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		105513,9	100		8,8	100		140,0	100		968,9	100		In marcia
20:30		2,9	100		0,0	100		0,28	100		3,0	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,1	100		106372,7	100		9,1	100		140,1	100		965,8	100		In marcia
21:00		4,0	100		0,0	100		0,31	100		3,2	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		107518,8	100		9,3	100		140,4	100		968,2	100		In marcia
21:30		4,0	100		0,0	100		0,41	100		2,9	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	ID %	
00:30		3,2	100	0,0	100	0,47	100	2,7	100	0,26	100	35,5	100	2,0	100	0,2	100	108118,6	100	8,9	100	140,7	100	977,4	100	in Betrieb
01:00		7,1	100	1,7	100	0,53	100	2,4	100	0,26	100	26,5	100	1,9	100	0,2	100	109148,6	100	9,1	100	140,4	100	972,6	100	in Betrieb
01:30		4,2	100	0,0	100	0,22	100	2,5	100	0,26	100	16,9	100	1,9	100	0,2	100	108338,3	100	9,1	100	140,1	100	974,0	100	in Betrieb
02:00		3,7	100	0,0	100	0,17	73	2,9	100	0,26	100	15,4	100	1,9	100	0,2	100	109102,0	100	9,1	100	140,4	100	981,3	100	in Betrieb
02:30		4,5	100	0,0	100	0,24	100	2,6	100	0,25	100	14,6	100	1,9	100	0,2	100	108840,3	100	9,1	100	140,4	100	976,9	100	in Betrieb
03:00		2,3	100	0,0	100	0,24	100	2,8	100	0,26	94	21,4	100	1,9	100	0,4	100	109152,8	100	8,9	100	140,0	100	972,7	100	in Betrieb
03:30		5,5	100	0,0	100	0,52	100	2,5	100	0,26	100	25,7	100	1,9	100	0,2	100	109009,2	100	9,0	100	140,1	100	970,8	100	in Betrieb
04:00		4,9	100	0,0	100	0,19	73	2,7	100	0,25	100	18,9	100	2,0	100	0,2	100	109049,3	100	9,3	100	140,0	100	967,2	100	in Betrieb
04:30		2,8	100	0,0	100	0,21	100	3,1	100	0,25	100	19,3	100	2,0	100	0,2	100	107865,9	100	9,0	100	140,1	100	979,0	100	in Betrieb
05:00		3,2	100	0,0	100	0,23	100	3,0	100	0,25	100	17,4	100	2,0	100	0,2	100	107614,1	100	9,0	100	140,2	100	974,9	100	in Betrieb
05:30		4,1	100	0,0	100	0,35	100	2,5	100	0,25	100	22,9	100	1,9	100	0,2	100	106517,5	100	8,8	100	140,0	100	975,6	100	in Betrieb
06:00		4,9	100	0,2	100	0,17	73	2,5	100	0,25	100	26,5	100	1,9	100	0,2	100	106516,9	100	9,0	100	140,0	100	975,5	100	in Betrieb
06:30		3,6	100	0,0	100	0,12	100	2,3	100	0,26	100	32,8	100	1,9	100	0,2	100	105588,3	100	9,2	100	140,1	100	964,3	100	in Betrieb
07:00		4,9	85	0,0	85	0,16	100	2,6	85	0,25	95	25,6	85	1,9	85	0,1	85	105968,1	100	9,1	85	140,2	100	969,1	100	in Betrieb
07:30		5,9	78	3,2	78	0,22	100	5,0	78	0,25	100	21,7	78	2,0	78	0,2	78	108418,5	100	9,2	78	140,0	100	971,9	100	in Betrieb
08:00		1,5	100	0,0	100	0,02	73	4,3	100	0,25	100	19,9	100	2,1	100	0,3	100	108368,9	100	9,4	100	140,1	100	973,1	100	in Betrieb
08:30		1,6	100	0,0	100	0,11	100	3,3	100	0,25	100	22,3	100	1,9	100	0,3	100	106740,3	100	9,0	100	140,2	100	979,8	100	in Betrieb
09:00		1,6	100	0,0	100	0,16	100	2,9	100	0,25	100	27,0	100	1,9	100	0,2	100	107758,6	100	9,2	100	140,2	100	972,3	100	in Betrieb
09:30		1,5	100	0,0	100	0,25	100	2,9	100	0,25	100	29,5	100	1,9	100	0,2	100	107018,7	100	9,4	100	139,8	100	970,4	100	in Betrieb
10:00		1,6	100	0,0	100	0,46	73	3,0	100	0,25	100	37,2	100	2,0	100	0,2	100	104760,3	100	8,9	100	139,7	100	975,0	100	in Betrieb
10:30		1,7	100	0,0	100	0,74	100	4,5	100	0,26	100	47,4	100	2,0	100	0,3	100	105498,1	100	8,7	100	140,5	100	979,1	100	in Betrieb
11:00		3,5	100	0,0	100	1,33	100	3,9	100	0,26	94	40,9	100	2,0	100	0,3	100	107831,7	100	8,5	100	140,0	100	986,8	100	in Betrieb
11:30		5,7	100	1,0	100	0,99	100	3,3	100	0,25	100	23,3	100	2,0	100	0,1	100	108065,3	100	9,2	100	139,4	100	967,3	100	in Betrieb
12:00		2,9	100	0,0	100	0,27	73	3,0	100	0,25	100	18,5	100	2,0	100	0,2	100	107550,2	100	9,0	100	139,6	100	975,8	100	in Betrieb
12:30		3,6	100	0,0	100	0,63	100	3,7	100	0,26	100	25,8	100	2,0	100	0,3	100	107448,0	100	8,8	100	140,3	100	977,3	100	in Betrieb
13:00		3,4	100	0,3	100	0,89	100	3,4	100	0,26	100	24,4	100	2,0	100	0,3	100	109285,4	100	9,4	100	139,9	100	958,1	100	in Betrieb
13:30		1,7	100	0,0	100	1,37	100	2,4	100	0,27	100	33,7	100	2,0	100	0,3	100	112889,3	100	9,3	100	141,2	100	954,0	100	in Betrieb
14:00		3,6	100	1,7	100	1,88	73	2,4	100	0,26	100	23,0	100	2,0	100	0,5	100	110747,3	100	8,7	100	139,7	100	965,1	100	in Betrieb
14:30		4,0	100	1,3	100	0,89	100	2,0	100	0,26	100	18,2	100	2,0	100	0,5	100	109843,9	100	9,1	100	138,8	100	958,0	100	in Betrieb
15:00		3,6	100	0,3	100	0,91	100	2,0	100	0,26	94	17,1	100	1,9	100	0,5	100	109518,2	100	9,0	100	139,5	100	962,6	100	in Betrieb
15:30		6,9	100	1,1	100	0,53	100	2,5	100	0,25	100	11,0	100	2,0	100	0,5	100	109923,2	100	9,2	100	139,7	100	966,5	100	in Betrieb
16:00		3,3	100	0,0	100	0,07	73	3,6	100	0,25	100	8,6	100	1,9	100	0,5	100	108635,4	100	9,1	100	139,5	100	971,9	100	in Betrieb
16:30		3,1	100	0,0	100	0,2	100	4,7	100	0,25	100	11,9	100	2,0	100	0,7	100	107367,6	100	8,8	100	139,9	100	975,2	100	in Betrieb
17:00		3,4	100	0,0	100	0,26	100	3,1	100	0,25	100	21,3	100	2,0	100	0,5	100	107439,7	100	8,9	100	139,8	100	977,0	100	in Betrieb
17:30		3,4	100	0,0	100	0,3	100	2,7	100	0,25	100	30,5	100	2,0	100	0,4	100	105910,9	100	9,0	100	139,7	100	973,0	100	in Betrieb
18:00		5,3	100	0,0	100	0,18	73	3,0	100	0,25	100	33,1	100	1,9	100	0,3	100	106245,1	100	8,8	100	139,6	100	975,8	100	in Betrieb
18:30		4,3	100	0,0	100	0,19	100	3,2	100	0,25	100	32,1	100	1,9	100	0,3	100	107158,5	100	8,9	100	139,6	100	976,1	100	in Betrieb
19:00		4,5	84	0,0	84	0,22	100	3,3	84	0,25	94	30,0	84	1,9	84	0,2	84	106709,7	100	9,3	84	139,5	100	969,3	100	in Betrieb
19:30		2,3	79	0,0	79	0,2	100	2,9	79	0,25	100	33,8	79	2,0	79	0,3	79	105637,3	100	9,0	79	140,4	100	969,4	100	in Betrieb
20:00		5,4	100	0,0	100	0,15	73	3,3	100	0,25	100	23,6	100	1,9	100	0,2	100	105513,9	100	8,8	100	140,0	100	968,9	100	in Betrieb
20:30		2,9	100	0,0	100	0,28	100	3,0	100	0,25	100	23,3	100	1,9	100	0,1	100	106372,7	100	9,1	100	140,1	100	965,8	100	in Betrieb
21:00		4,0	100	0,0	100	0,31	100	3,2	100	0,25	100	23,4	100	1,9	100	0,1	100	107518,8	100	9,3	100	140,4	100	968,2	100	in Betrieb
21:30		4,0	100	0,0	100	0,41	100	2,9	100	0,25	100	20,6	100	1,9	100	0,2	100	105817,4	100	8,9	100	139,9	100	969,5	100	in Betrieb
22:00		4,3	100	0,0	100	0,23	73	2,9	100	0,25	100	21,3	100	1,9	100	0,2	100	105591,2	100	8,9	100	139,9	100	970,6	100	in Betrieb
22:30		4,1	100	0,0	100	0,47	100	3,7	100	0,25	100	33,4	100	1,9	100	0,2	100	107706,9	100	8,8	100	140,6	100	971,6	100	in Betrieb
23:00		2,8	100	0,0	100	0,53	100	3,7	100	0,25	94	30,9	100	1,9	100	0,1	100	108852,7	100	9,4	100	140,1	100	952,4	100	in Betrieb
23:30		4,2	100	0,0	100	0,76	100	3,9	100	0,25	100	27,2	100	1,9	100	0,2	100	108339,1	100	9,1	100	139,9	100	949,8	100	in Betrieb
24:00		5,3	100	0,0	100	0,56	73	3,2	100	0,25	100	25,9	100	1,9	100	0,1	100	107498,1	100	9,3	100	139,8	100	941,1	100	in Betrieb
MIN		1,5		0		0,02		2		0,25		8,6		1,9		0,1		104760,3		8,5		138,8		941,1		
MAX		7,1		3,2		1,88		5		0,27		47,4		2,1		0,7		112889,3		9,4		141,2		986,8		
Grenzwert 1/2 h		200		60				100		30		400		20		60										
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5		1,5/1,5		0,7		1,1/1,6		1,4/1,4		6,0/5,7		1,5/1,5		0,3/0,5										
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00		99,99						100,00		100,00		1												