

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/12/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,7	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,2	100		107310,7	100	8,8	100		140,3	100		970,2	100		In marcia
01:00		5,0	100		0,5	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		108461,2	100	8,6	100		140,5	100		983,9	100		In marcia
01:30		4,1	100		0,3	100		0,05	100		2,3	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,2	100		108138,9	100	9,0	100		139,9	100		967,1	100		In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,01	73		3,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		106933,1	100	8,8	100		139,6	100		969,9	100		In marcia
02:30		3,5	100		0,0	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		109966,7	100	8,9	100		140,1	100		967,6	100		In marcia
03:00		3,6	100		0,4	100		0,09	100		2,4	100		0,26	94		19,5	100		1,9	100		0,2	100		110028,1	100	9,2	100		139,7	100		967,8	100		In marcia
03:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,2	100		109491,4	100	8,9	100		139,7	100		978,2	100		In marcia
04:00		3,6	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,3	100		109132,5	100	8,7	100		139,7	100		978,5	100		In marcia
04:30		4,0	100		0,9	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,2	100		108959,3	100	9,1	100		139,5	100		971,8	100		In marcia
05:00		4,5	100		0,0	100		0,05	100		2,2	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,3	100		108104,6	100	8,8	100		139,8	100		970,2	100		In marcia
05:30		3,6	100		0,1	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,2	100		108645,7	100	8,8	100		139,9	100		968,3	100		In marcia
06:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,2	100		108633,4	100	9,3	100		139,5	100		957,9	100		In marcia
06:30		5,0	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		109052,6	100	8,9	100		139,8	100		968,1	100		In marcia
07:00		6,3	86		0,0	86		0,0	100		2,4	86		0,26	94		23,8	86		1,9	86		0,3	86		108686,5	100	9,2	86		139,6	100		965,3	100		In marcia
07:30		2,1	78		0,0	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		21,4	78		1,9	78		0,6	78		109510,5	100	8,8	78		139,6	100		986,1	100		In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,5	100		110163,8	100	9,2	100		139,6	100		968,9	100		In marcia
08:30		4,4	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,5	100		110303,4	100	9,1	100		139,6	100		969,1	100		In marcia
09:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,5	100		109463,3	100	8,9	100		139,5	100		970,1	100		In marcia
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,6	100		108529,5	100	8,9	100		139,6	100		973,6	100		In marcia
10:00		4,1	100		0,1	100		0,07	73		2,0	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,5	100		108184,1	100	8,8	100		139,6	100		970,6	100		In marcia
10:30		4,1	100		1,0	100		0,12	100		2,7	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,5	100		109726,2	100	9,1	100		139,9	100		975,4	100		In marcia
11:00		4,5	100		0,2	100		0,12	100		2,4	100		0,26	95		22,8	100		2,0	100		0,4	100		109245,6	100	9,1	100		139,8	100		967,2	100		In marcia
11:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,5	100		108766,7	100	8,9	100		140,2	100		967,0	100		In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,01	73		2,5	100		0,26	100		33,3	100		2,0	100		0,4	100		110208,7	100	9,1	100		140,3	100		972,3	100		In marcia
12:30		3,1	100		0,2	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		36,6	100		2,0	100		0,5	100		111028,2	100	9,2	100		140,5	100		967,0	100		In marcia
13:00		5,6	100		1,2	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,5	100		111638,1	100	9,1	100		139,8	100		965,8	100		In marcia
13:30		5,3	100		0,3	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		20,4	100		2,0	100		0,5	100		110209,7	100	9,3	100		139,2	100		962,2	100		In marcia
14:00		2,5	100		0,0	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,5	100		108712,5	100	8,9	100		139,5	100		976,5	100		In marcia
14:30		2,5	100		0,0	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,6	100		107543,6	100	8,9	100		139,6	100		973,3	100		In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		0,16	100		2,6	100		0,26	94		28,2	100		1,9	100		0,6	100		108132,3	100	8,9	100		140,7	100		964,9	100		In marcia
15:30		5,6	100		1,8	100		0,22	100		2,4	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,5	100		109657,7	100	9,0	100		140,4	100		970,3	100		In marcia
16:00		3,3	100		0,2	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,5	100		109596,7	100	9,2	100		139,8	100		969,5	100		In marcia
16:30		4,2	100		0,2	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,4	100		108501,5	100	9,1	100		139,4	100		974,0	100		In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,5	100		107602,9	100	8,8	100		139,8	100		977,8	100		In marcia
17:30		3,9	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,5	100		108821,6	100	9,1	100		139,9	100		978,4	100		In marcia
18:00		4,2	100		0,0	100		0,05	73		2,7	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,5	100		107664,7	100	8,8	100		139,7	100		974,5	100		In marcia
18:30		5,7	100		0,5	100		0,05	100		2,4	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,4	100		107958,8	100	9,2	100		139,5	100		968,3	100		In marcia
19:00		3,7	85		0,0	85		0,03	100		2,9	85		0,26	94		16,6	85		2,0	85		0,5	85		107418,4	100	8,9	85		139,8	100		972,8	100		In marcia
19:30		2,9	79		0,0	79		0,08	100		2,6	79		0,26	100		27,8	79		2,0	79		0,0	79		107969,1	100	9,0	79		139,8	100		972,7	100		In marcia
20:00		2,8	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,26	100		33,0	100		2,0	100		0,0	100		106808,2	100	8,9	100		140,0	100		972,5	100		In marcia
20:30		4,8	100		0,0	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,0	100		106843,8	100	9,1	100		140,1	100		970,5	100		In marcia
21:00		4,3	100		0,0	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,0	100		106389,8	100	8,8	100		140,1	100		972,5	100		In marcia
21:30		4,0	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		106280,8	100	8,8	100		140,0	100		972,1	100		In marcia
22:00		5,9	100		0,4	100		0,08	73																												

MVA Bozen

Datum: 07/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,3	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		33,5	100		1,9	100		0,2	100		107310,7	100	8,8	100		140,3	100		970,2	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,5	100		0,04	100		2,9	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,1	100		108461,2	100	8,6	100		140,5	100		983,9	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,3	100		0,05	100		2,3	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,2	100		108138,9	100	9,0	100		139,9	100		967,1	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,01	73		3,4	100		0,26	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		106933,1	100	8,8	100		139,6	100		969,9	100		in Betrieb
02:30		3,5	100		0,0	100		0,09	100		2,7	100		0,26	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		109966,7	100	8,9	100		140,1	100		967,6	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,4	100		0,09	100		2,4	100		0,26	94		19,5	100		1,9	100		0,2	100		110028,1	100	9,2	100		139,7	100		967,8	100		in Betrieb
03:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,2	100		109491,4	100	8,9	100		139,7	100		978,2	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		0,5	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,3	100		109132,5	100	8,7	100		139,7	100		978,5	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,9	100		0,06	100		2,1	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,2	100		108959,3	100	9,1	100		139,5	100		971,8	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,0	100		0,05	100		2,2	100		0,26	100		26,8	100		2,0	100		0,3	100		108104,6	100	8,8	100		139,8	100		970,2	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,1	100		0,1	100		2,3	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,2	100		108645,7	100	8,8	100		139,9	100		968,3	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,5	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		23,6	100		2,0	100		0,2	100		109633,4	100	9,3	100		139,5	100		957,9	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		0,3	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		109052,6	100	8,9	100		139,8	100		968,1	100		in Betrieb
07:00		6,3	86		0,0	86		0,0	100		2,4	86		0,26	94		23,8	86		1,9	86		0,3	86		108686,5	100	9,2	86		139,6	100		965,3	100		in Betrieb
07:30		2,1	78		0,0	78		0,0	100		2,8	78		0,26	100		21,4	78		1,9	78		0,6	78		109510,5	100	8,8	78		139,6	100		986,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,5	100		110163,8	100	9,2	100		139,6	100		968,9	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		26,3	100		1,9	100		0,5	100		110303,4	100	9,1	100		139,6	100		969,1	100		in Betrieb
09:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,5	100		109463,3	100	8,9	100		139,5	100		970,1	100		in Betrieb
09:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,4	100		1,9	100		0,6	100		108529,5	100	8,9	100		139,6	100		973,6	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,1	100		0,07	73		2,0	100		0,26	100		25,8	100		2,0	100		0,5	100		108184,1	100	8,8	100		139,6	100		970,6	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,0	100		0,12	100		2,7	100		0,26	100		28,0	100		2,0	100		0,5	100		109726,2	100	9,1	100		139,9	100		975,4	100		in Betrieb
11:00		4,5	100		0,2	100		0,12	100		2,4	100		0,26	95		22,8	100		2,0	100		0,4	100		109245,6	100	9,1	100		139,8	100		967,2	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,0	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		23,2	100		2,0	100		0,5	100		108766,7	100	8,9	100		140,2	100		967,0	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,01	73		2,5	100		0,26	100		33,3	100		2,0	100		0,4	100		110208,7	100	9,1	100		140,3	100		972,3	100		in Betrieb
12:30		3,1	100		0,2	100		0,03	100		2,6	100		0,26	100		36,6	100		2,0	100		0,5	100		111028,2	100	9,2	100		140,5	100		967,0	100		in Betrieb
13:00		5,6	100		1,2	100		0,04	100		2,8	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,5	100		111638,1	100	9,1	100		139,8	100		965,8	100		in Betrieb
13:30		5,3	100		0,3	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		20,4	100		2,0	100		0,5	100		110209,7	100	9,3	100		139,2	100		962,2	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,0	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		16,1	100		1,9	100		0,5	100		108712,5	100	8,9	100		139,5	100		976,5	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,0	100		0,13	100		2,4	100		0,26	100		14,4	100		1,9	100		0,6	100		107543,6	100	8,9	100		139,6	100		973,3	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		0,16	100		2,6	100		0,26	94		28,2	100		1,9	100		0,6	100		108132,3	100	8,9	100		140,7	100		964,9	100		in Betrieb
15:30		5,6	100		1,8	100		0,22	100		2,4	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,5	100		109657,7	100	9,0	100		140,4	100		970,3	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,2	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		24,6	100		2,0	100		0,5	100		109596,7	100	9,2	100		139,8	100		969,5	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,2	100		0,06	100		2,2	100		0,26	100		25,4	100		2,0	100		0,4	100		108501,5	100	9,1	100		139,4	100		974,0	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		30,4	100		2,0	100		0,5	100		107602,9	100	8,8	100		139,8	100		977,8	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,0	100		0,02	100		2,4	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,5	100		108821,6	100	9,1	100		139,9	100		978,4	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,0	100		0,05	73		2,7	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,5	100		107664,7	100	8,8	100		139,7	100		974,5	100		in Betrieb
18:30		5,7	100		0,5	100		0,05	100		2,4	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,4	100		107958,8	100	9,2	100		139,5	100		968,3	100		in Betrieb
19:00		3,7	85		0,0	85		0,03	100		2,9	85		0,26	94		16,6	85		2,0	85		0,5	85		107418,4	100	8,9	85		139,8	100		972,8	100		in Betrieb
19:30		2,9	79		0,0	79		0,08	100		2,6	79		0,26	100		27,8	79		2,0	79		0,0	79		107969,1	100	9,0	79		139,8	100		972,7	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,26	100		33,0	100		2,0	100		0,0	100		106808,2	100	8,9	100		140,0	100		972,5	100		in Betrieb
20:30		4,8	100		0,0	100		0,12	100		2,5	100		0,26	100		31,5	100		2,0	100		0,0	100		106843,8	100	9,1	100		140,1	100		970,5	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		0,0	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		31,1	100		2,0	100		0,0	100		106389,8	100	8,8	100		140,1	100		972,5	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		21,8	100		2,0	100		0,0	100		106280,8	100	8,8	100		140,0	100		972,1	100		in Betrieb
22:00		5,9	100		0,4	100		0,08	73		3,																										