

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,1	100		0,0	100	0,17	100	2,9	100	0,25	100	24,4	100	2,0	100	0,1	100	108529,4	100	9,1	100	140,4	100	971,6	100	In marcia	
01:00		4,1	100		0,0	100	0,23	100	2,6	100	0,25	100	23,6	100	1,9	100	0,0	100	108800,9	100	9,0	100	140,2	100	978,8	100	In marcia	
01:30		5,1	100		0,0	100	0,24	100	3,7	100	0,26	100	27,5	100	2,0	100	0,1	100	108856,6	100	8,9	100	140,5	100	971,4	100	In marcia	
02:00		4,1	100		0,0	100	0,06	73	3,4	100	0,25	100	22,4	100	2,0	100	0,0	100	109642,6	100	9,2	100	140,1	100	970,5	100	In marcia	
02:30		3,9	100		0,0	100	0,0	100	3,3	100	0,25	100	21,0	100	2,0	100	0,1	100	108559,0	100	8,9	100	140,2	100	980,5	100	In marcia	
03:00		3,3	100		0,0	100	0,0	100	3,0	100	0,25	94	17,3	100	1,9	100	0,1	100	109135,4	100	9,2	100	140,1	100	982,0	100	In marcia	
03:30		4,4	100		0,0	100	0,0	100	3,3	100	0,26	100	28,6	100	2,0	100	0,1	100	108860,9	100	8,9	100	140,4	100	982,1	100	In marcia	
04:00		4,5	100		0,0	100	0,18	73	2,7	100	0,25	100	30,7	100	1,9	100	0,1	100	109712,2	100	9,0	100	140,1	100	978,1	100	In marcia	
04:30		3,0	100		0,0	100	0,25	100	2,6	100	0,25	100	25,3	100	1,9	100	0,1	100	110640,3	100	9,2	100	140,3	100	974,6	100	In marcia	
05:00		3,5	100		0,0	100	0,35	100	2,6	100	0,25	100	24,2	100	1,9	100	0,0	100	109590,6	100	9,1	100	140,2	100	975,8	100	In marcia	
05:30		3,7	100		0,0	100	0,24	100	2,5	100	0,25	100	21,5	100	1,9	100	0,1	100	108773,8	100	9,0	100	139,9	100	975,0	100	In marcia	
06:00		4,0	100		0,0	100	0,1	73	2,3	100	0,26	100	26,8	100	1,9	100	0,1	100	107737,8	100	8,9	100	139,9	100	971,7	100	In marcia	
06:30		5,4	100		0,0	100	0,23	100	2,2	100	0,26	100	28,1	100	1,9	100	0,1	100	108804,7	100	8,7	100	140,4	100	980,2	100	In marcia	
07:00		3,4	86		0,0	86	0,27	100	2,4	86	0,26	94	25,3	86	1,9	86	0,1	86	109470,2	100	8,8	86	140,0	100	980,0	100	In marcia	
07:30		3,0	78		0,0	78	0,2	100	2,8	78	0,26	100	22,8	78	1,9	78	0,1	78	109655,8	100	9,1	78	139,9	100	976,3	100	In marcia	
08:00		4,0	100		0,9	100	0,14	73	2,6	100	0,25	100	24,4	100	1,9	100	0,0	100	109417,6	100	9,2	100	140,0	100	972,6	100	In marcia	
08:30		3,7	100		1,2	100	0,1	100	3,1	100	0,25	100	26,8	100	1,9	100	0,0	100	109255,7	100	9,1	100	140,0	100	979,4	100	In marcia	
09:00		2,2	100		0,6	100	0,11	100	3,6	100	0,26	100	30,7	100	1,9	100	0,0	100	109434,7	100	8,9	100	140,1	100	987,8	100	In marcia	
09:30		2,2	100		1,3	100	0,2	100	2,8	100	0,26	100	40,9	100	1,9	100	0,1	100	109962,0	100	9,1	100	140,0	100	980,8	100	In marcia	
10:00		3,0	100		1,5	100	0,14	73	2,5	100	0,26	100	32,5	100	1,9	100	0,0	100	110877,9	100	8,7	100	140,1	100	993,8	100	In marcia	
10:30		2,3	100		1,1	100	0,2	100	2,2	100	0,26	100	19,5	100	1,9	100	0,1	100	110969,4	100	9,1	100	139,5	100	983,8	100	In marcia	
11:00		2,1	100		1,2	100	0,19	100	2,3	100	0,25	94	18,8	100	1,9	100	0,1	100	110192,3	100	9,3	100	139,6	100	978,4	100	In marcia	
11:30		1,9	100		0,0	100	0,15	100	2,5	100	0,26	100	25,3	100	1,9	100	0,1	100	109374,1	100	9,0	100	139,9	100	977,0	100	In marcia	
12:00		3,2	100		1,8	100	0,16	73	2,3	100	0,26	100	21,9	100	1,9	100	0,1	100	110257,9	100	9,0	100	139,7	100	979,0	100	In marcia	
12:30		3,2	100		0,1	100	0,23	100	2,8	100	0,26	100	29,4	100	1,9	100	0,1	100	110861,5	100	9,4	100	140,2	100	968,3	100	In marcia	
13:00		2,1	100		0,0	100	0,21	100	2,1	100	0,26	100	27,2	100	1,9	100	0,1	100	109336,0	100	9,2	100	139,7	100	973,9	100	In marcia	
13:30		3,9	100		1,4	100	0,24	100	2,5	100	0,25	100	15,3	100	1,9	100	0,1	100	111510,5	100	9,2	100	139,8	100	990,5	100	In marcia	
14:00		3,8	100		1,2	100	0,1	73	2,3	100	0,25	100	17,1	100	1,9	100	0,1	100	110275,3	100	9,1	100	139,9	100	990,4	100	In marcia	
14:30		2,7	100		0,0	100	0,06	100	2,6	100	0,26	100	23,6	100	1,9	100	0,2	100	109634,6	100	9,1	100	140,2	100	975,7	100	In marcia	
15:00		2,0	100		0,3	100	0,12	100	3,0	100	0,26	95	29,9	100	1,9	100	0,2	100	110119,0	100	9,1	100	140,3	100	985,3	100	In marcia	
15:30		2,6	100		1,5	100	0,12	100	2,6	100	0,26	100	29,5	100	2,0	100	0,2	100	111560,6	100	9,2	100	140,1	100	977,1	100	In marcia	
16:00		7,7	100		1,5	100	0,03	73	3,3	100	0,25	100	16,4	100	2,0	100	0,0	100	110542,9	100	9,7	100	139,2	100	973,7	100	In marcia	
16:30		4,1	100		0,0	100	0,09	100	4,3	100	0,25	100	11,5	100	1,9	100	0,0	100	108312,9	100	9,2	100	139,7	100	991,7	100	In marcia	
17:00		1,7	100		0,0	100	0,11	100	3,2	100	0,25	100	25,9	100	1,9	100	0,2	100	107169,2	100	9,1	100	140,4	100	985,8	100	In marcia	
17:30		2,7	100		0,0	100	0,16	100	2,5	100	0,25	100	28,2	100	1,9	100	0,1	100	107901,8	100	9,0	100	139,9	100	997,3	100	In marcia	
18:00		3,1	100		0,0	100	0,13	73	2,6	100	0,25	100	30,7	100	1,9	100	0,0	100	108105,0	100	9,1	100	139,9	100	986,4	100	In marcia	
18:30		5,2	100		0,0	100	0,2	100	3,0	100	0,26	100	32,4	100	1,9	100	0,1	100	108628,7	100	8,9	100	140,2	100	992,1	100	In marcia	
19:00		4,5	84		0,0	84	0,18	100	3,1	84	0,25	94	27,6	84	1,9	84	0,0	84	108384,0	100	9,1	84	139,8	100	985,6	100	In marcia	
19:30		2,6	80		0,0	80	0,14	100	3,1	80	0,25	100	18,7	80	1,9	80	0,1	80	108062,4	100	9,5	80	139,5	100	989,5	100	In marcia	
20:00		2,9	100		0,0	100	0,13	73	2,7	100	0,25	100	28,1	100	1,9	100	0,2	100	108342,6	100	9,1	100	139,8	100	996,6	100	In marcia	
20:30		3,8	100		0,2	100	0,3	100	2,6	100	0,25	100	27,6	100	1,9	100	0,1	100	108011,2	100	9,2	100	139,8	100	988,4	100	In marcia	
21:00		4,8	100		0,5	100	0,3	100	2,5	100	0,25	100	25,5	100	1,9	100	0,1	100	108456,9	100	9,2	100	139,7	100	986,5	100	In marcia	
21:30		4,3	100		0,4	100	0,34	100	2,7	100	0,25	100	27,5	100	1,9	100	0,1	100	108572,1	100	9,0	100	140,4	100	983,3	100	In marcia	
22:00		5,2	100		0,0	100	0,07	73	3,1	100	0,25	100	23,3	100	2,0	100	0,1	100	108513,1	100	9,3	100	139,8	100	980,6	100	In marcia	
22:30		2,8	100		0,0	100	0,06	100	3,6	100	0,26	100	26,1	100	2,0	100	0,2	100	108071,1	100	8,9	100	140,6	100	985,1	100	In marcia	
23:00		3,2	100		0,2	100	0,12	100	2,8	100	0,25	94	18,4	100	1,9	100	0,1	100	109404,4	100	9,1	100	140,1	100	988,4	100	In marcia	
23:30		5,1	100		1,4	100	0,14	100	2,4	100	0,25	100	18,4	100	1,9	100	0,1	100	108196,1	100	9,3	100	139,9	100	983,9	100	In marcia	
24:00		4,2	100		0,2	100	0,07	73	2,3	100	0,25	100	21,6	100	1,9	100	0,1	100	107310,3	100	9,2	100	139,9	100	984,5	100	In marcia	
MIN		1,7			0		0		2,1		0,25		11,5		1,9		0		107169,2		8,7		139,2		968,3			
MAX		7,7			1,8		0,35		4,3		0,26		40,9		2		0,2		111560,6		9,7		140,6		997,3			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		4,4/4,5			1,5/1,5		0,7		1,1/1,6																			

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		3,1	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,25	100		24,4	100		2,0	100		0,1	100		108529,4	100	9,1	100		140,4	100		971,6	100	in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		0,23	100		2,6	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		108800,9	100	9,0	100		140,2	100		978,8	100	in Betrieb
01:30		5,1	100		0,0	100		0,24	100		3,7	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,1	100		108856,6	100	8,9	100		140,5	100		971,4	100	in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,0	100		109642,6	100	9,2	100		140,1	100		970,5	100	in Betrieb
02:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,0	100		2,0	100		0,1	100		108559,0	100	8,9	100		140,2	100		980,5	100	in Betrieb
03:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		17,3	100		1,9	100		0,1	100		109135,4	100	9,2	100		140,1	100		982,0	100	in Betrieb
03:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		28,6	100		2,0	100		0,1	100		108860,9	100	8,9	100		140,4	100		982,1	100	in Betrieb
04:00		4,5	100		0,0	100		0,18	73		2,7	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,1	100		109712,2	100	9,0	100		140,1	100		978,1	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		0,0	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		110640,3	100	9,2	100		140,3	100		974,6	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,35	100		2,6	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,0	100		109590,6	100	9,1	100		140,2	100		975,8	100	in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,24	100		2,5	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		108773,8	100	9,0	100		139,9	100		975,0	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		0,0	100		0,1	73		2,3	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		107737,8	100	8,9	100		139,9	100		971,7	100	in Betrieb
06:30		5,4	100		0,0	100		0,23	100		2,2	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,1	100		108804,7	100	8,7	100		140,4	100		980,2	100	in Betrieb
07:00		3,4	86		0,0	86		0,27	100		2,4	86		0,26	94		25,3	86		1,9	86		0,1	86		109470,2	100	8,8	86		140,0	100		980,0	100	in Betrieb
07:30		3,0	78		0,0	78		0,2	100		2,8	78		0,26	100		22,8	78		1,9	78		0,1	78		109655,8	100	9,1	78		139,9	100		976,3	100	in Betrieb
08:00		4,0	100		0,9	100		0,14	73		2,6	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,0	100		109417,6	100	9,2	100		140,0	100		972,6	100	in Betrieb
08:30		3,7	100		1,2	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		109255,7	100	9,1	100		140,0	100		979,4	100	in Betrieb
09:00		2,2	100		0,6	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,0	100		109434,7	100	8,9	100		140,1	100		987,8	100	in Betrieb
09:30		2,2	100		1,3	100		0,2	100		2,8	100		0,26	100		40,9	100		1,9	100		0,1	100		109962,0	100	9,1	100		140,0	100		980,8	100	in Betrieb
10:00		3,0	100		1,5	100		0,14	73		2,5	100		0,26	100		32,5	100		1,9	100		0,0	100		110877,9	100	8,7	100		140,1	100		993,8	100	in Betrieb
10:30		2,3	100		1,1	100		0,2	100		2,2	100		0,26	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		110969,4	100	9,1	100		139,5	100		983,8	100	in Betrieb
11:00		2,1	100		1,2	100		0,19	100		2,3	100		0,25	94		18,8	100		1,9	100		0,1	100		110192,3	100	9,3	100		139,6	100		978,4	100	in Betrieb
11:30		1,9	100		0,0	100		0,15	100		2,5	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		109374,1	100	9,0	100		139,9	100		977,0	100	in Betrieb
12:00		3,2	100		1,8	100		0,16	73		2,3	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,1	100		110257,9	100	9,0	100		139,7	100		979,0	100	in Betrieb
12:30		3,2	100		0,1	100		0,23	100		2,8	100		0,26	100		29,4	100		1,9	100		0,1	100		110861,5	100	9,4	100		140,2	100		968,3	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,0	100		0,21	100		2,1	100		0,26	100		27,2	100		1,9	100		0,1	100		109336,0	100	9,2	100		139,7	100		973,9	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		1,4	100		0,24	100		2,5	100		0,25	100		15,3	100		1,9	100		0,1	100		111510,5	100	9,2	100		139,8	100		990,5	100	in Betrieb
14:00		3,8	100		1,2	100		0,1	73		2,3	100		0,25	100		17,1	100		1,9	100		0,1	100		110275,3	100	9,1	100		139,9	100		990,4	100	in Betrieb
14:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		2,6	100		0,26	100		23,6	100		1,9	100		0,2	100		109634,6	100	9,1	100		140,2	100		975,7	100	in Betrieb
15:00		2,0	100		0,3	100		0,12	100		3,0	100		0,26	95		29,9	100		1,9	100		0,2	100		110119,0	100	9,1	100		140,3	100		985,3	100	in Betrieb
15:30		2,6	100		1,5	100		0,12	100		2,6	100		0,26	100		29,5	100		2,0	100		0,2	100		111560,6	100	9,2	100		140,1	100		977,1	100	in Betrieb
16:00		7,7	100		1,5	100		0,03	73		3,3	100		0,25	100		16,4	100		2,0	100		0,0	100		110542,9	100	9,7	100		139,2	100		973,7	100	in Betrieb
16:30		4,1	100		0,0	100		0,09	100		4,3	100		0,25	100		11,5	100		1,9	100		0,0	100		108312,9	100	9,2	100		139,7	100		991,7	100	in Betrieb
17:00		1,7	100		0,0	100		0,11	100		3,2	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		107169,2	100	9,1	100		140,4	100		985,8	100	in Betrieb
17:30		2,7	100		0,0	100		0,16	100		2,5	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,1	100		107901,8	100	9,0	100		139,9	100		997,3	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		0,0	100		0,13	73		2,6	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,0	100		108105,0	100	9,1	100		139,9	100		986,4	100	in Betrieb
18:30		5,2	100		0,0	100		0,2	100		3,0	100		0,26	100		32,4	100		1,9	100		0,1	100		108628,7	100	8,9	100		140,2	100		992,1	100	in Betrieb
19:00		4,5	84		0,0	84		0,18	100		3,1	84		0,25	94		27,6	84		1,9	84		0,0	84		108384,0	100	9,1	84		139,8	100		985,6	100	in Betrieb
19:30		2,6	80		0,0	80		0,14	100		3,1	80		0,25	100		18,7	80		1,9	80		0,1	80		108062,4	100	9,5	80		139,5	100		989,5	100	in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		0,13	73		2,7	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		108342,6	100	9,1	100		139,8	100		996,6	100	in Betrieb
20:30		3,8	100		0,2	100		0,3	100		2,6	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,1	100		108011,2	100	9,2	100		139,8	100		988,4	100	in Betrieb
21:00		4,8	100		0,5	100		0,3	100		2,5	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,1	100		108456,9	100	9,2	100		139,7	100		986,5	100	in Betrieb
21:30		4,3	100		0,4	100		0,34	100		2,7	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,1	100		108572,1	100	9,0	100		140,4	100		983,3	100	in Betrieb
22:00		5,2	100		0,0	100		0,07	73		3,1	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,1	100		108513,1	100	9,3	100		139,8	100		980,6</		