

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 12/12/2024**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,1	100		0,1	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		26,5	100		2,0	100		0,1	100		107627,6	100		9,0	100		140,2	100		991,0	100		In marcia
01:00		3,5	100		0,4	100		0,11	100		2,8	100		0,25	100		26,5	100		2,0	100		0,1	100		107362,4	100		8,9	100		139,9	100		991,3	100		In marcia
01:30		2,5	100		0,5	100		0,12	100		2,5	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		107715,3	100		9,1	100		140,1	100		983,6	100		In marcia
02:00		4,1	100		1,6	100		0,09	73		2,6	100		0,25	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		107301,9	100		9,0	100		139,8	100		981,7	100		In marcia
02:30		3,8	100		0,8	100		0,12	100		3,2	100		0,25	100		26,6	100		2,0	100		0,1	100		107053,8	100		8,9	100		139,9	100		989,7	100		In marcia
03:00		2,4	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,25	94		28,8	100		2,0	100		0,1	100		108804,3	100		8,9	100		140,3	100		989,4	100		In marcia
03:30		2,9	100		1,0	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,2	100		109139,2	100		9,2	100		140,0	100		985,5	100		In marcia
04:00		3,2	100		1,3	100		0,09	73		3,4	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		109318,8	100		9,2	100		140,1	100		981,4	100		In marcia
04:30		2,7	100		0,4	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,2	100		109045,2	100		9,0	100		139,9	100		984,4	100		In marcia
05:00		5,8	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,1	100		109250,8	100		9,2	100		139,6	100		990,3	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,2	100		108508,7	100		9,3	100		139,8	100		984,0	100		In marcia
06:00		2,4	100		0,0	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		108985,8	100		8,9	100		139,9	100		994,8	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,3	100		0,12	100		2,9	100		0,26	100		31,2	100		2,0	100		0,2	100		108580,1	100		9,0	100		140,0	100		980,2	100		In marcia
07:00		4,9	86		1,1	86		0,13	100		3,9	86		0,25	94		19,7	86		2,0	86		0,1	86		109294,1	100		9,1	86		139,6	100		973,2	100		In marcia
07:30		5,1	79		1,5	79		0,12	100		2,6	79		0,25	100		22,4	79		2,0	79		0,3	79		108383,6	100		8,8	79		139,7	100		982,5	100		In marcia
08:00		5,9	100		1,3	100		0,02	73		2,4	100		0,25	100		12,7	100		1,9	100		0,3	100		108683,5	100		9,3	100		139,3	100		979,5	100		In marcia
08:30		1,9	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		13,7	100		1,9	100		0,3	100		108930,3	100		9,1	100		139,3	100		986,7	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,3	100		108683,4	100		8,9	100		139,6	100		998,5	100		In marcia
09:30		2,1	100		0,2	100		0,12	100		2,9	100		0,25	100		35,3	100		1,9	100		0,3	100		107591,4	100		9,0	100		139,9	100		980,9	100		In marcia
10:00		2,7	100		0,7	100		0,11	73		3,2	100		0,26	100		39,5	100		2,0	100		0,2	100		109044,8	100		9,2	100		139,9	100		971,5	100		In marcia
10:30		3,9	100		1,1	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		33,0	100		2,0	100		0,3	100		109306,1	100		8,9	100		140,0	100		985,5	100		In marcia
11:00		2,7	100		0,8	100		0,2	100		3,9	100		0,25	94		32,2	100		1,9	100		0,3	100		110067,3	100		9,1	100		140,2	100		985,4	100		In marcia
11:30		1,8	100		1,1	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		110330,6	100		9,3	100		140,0	100		976,9	100		In marcia
12:00		3,1	100		2,1	100		0,06	73		4,0	100		0,25	100		21,3	100		2,0	100		0,3	100		109910,0	100		9,1	100		139,6	100		981,2	100		In marcia
12:30		1,8	100		0,3	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,3	100		109203,7	100		8,9	100		139,9	100		984,7	100		In marcia
13:00		2,3	100		0,5	100		0,09	100		4,7	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		110511,5	100		9,0	100		140,3	100		986,3	100		In marcia
13:30		1,8	100		0,7	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,3	100		110361,4	100		9,5	100		140,1	100		966,3	100		In marcia
14:00		1,9	100		1,0	100		0,07	73		4,0	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,4	100		109361,3	100		8,9	100		139,9	100		990,0	100		In marcia
14:30		2,3	100		1,1	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,3	100		110750,0	100		9,3	100		140,1	100		981,1	100		In marcia
15:00		2,6	100		1,3	100		0,06	100		2,4	100		0,25	94		13,2	100		1,9	100		0,3	100		110348,7	100		9,6	100		139,7	100		972,1	100		In marcia
15:30		2,0	100		0,8	100		0,02	100		2,0	100		0,25	100		10,5	100		1,9	100		0,4	100		107075,1	100		9,2	100		138,6	100		980,0	100		In marcia
16:00		2,3	100		0,5	100		0,07	73		2,2	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,4	100		109273,3	100		9,0	100		140,3	100		989,1	100		In marcia
16:30		5,7	100		2,1	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		109454,7	100		9,0	100		140,0	100		991,4	100		In marcia
17:00		4,3	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		109451,9	100		8,9	100		139,4	100		987,8	100		In marcia
17:30		2,6	100		0,0	100		0,18	100		4,1	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,4	100		108675,5	100		9,0	100		140,1	100		989,3	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,0	100		0,02	73		3,4	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,3	100		108367,9	100		9,0	100		140,2	100		986,7	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,3	100		109648,2	100		9,0	100		140,0	100		993,4	100		In marcia
19:00		2,8	85		0,3	85		0,07	100		3,2	85		0,26	94		37,6	85		1,9	85		0,4	85		110401,5	100		8,9	85		140,5	100		986,7	100		In marcia
19:30		2,9	79		1,2	79		0,11	100		2,3	79		0,25	100		25,6	79		2,0	79		0,2	79		111072,2	100		9,5	79		139,7	100		983,1	100		In marcia
20:00		6,1	100		0,9	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,1	100		109783,9	100		9,1	100		139,8	100		982,4	100		In marcia
20:30		4,6	100		0,0	100		0,1	100		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		109055,4	100		9,1	100		139,2	100		982,7	100		In marcia
21:00		3,2	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,25	100		13,7	100		2,0	100		0,2	100		109041,0	100		9,3	100		139,4	100		980,6	100		In marcia
21:30		2,1	100		0,0	100		0,12	100		2,5	100		0,25	100		15,4	100		1,9	100		0,2	100														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		0,1	100		0,12	100		2,7	100		0,25	100		26,5	100		2,0	100		0,1	100		107627,6	100		9,0	100		140,2	100		991,0	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		0,4	100		0,11	100		2,8	100		0,25	100		26,5	100		2,0	100		0,1	100		107362,4	100		8,9	100		139,9	100		991,3	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,5	100		0,12	100		2,5	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		107715,3	100		9,1	100		140,1	100		983,6	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		1,6	100		0,09	73		2,6	100		0,25	100		29,3	100		2,0	100		0,0	100		107301,9	100		9,0	100		139,8	100		981,7	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,8	100		0,12	100		3,2	100		0,25	100		26,6	100		2,0	100		0,1	100		107053,8	100		8,9	100		139,9	100		989,7	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,25	94		28,8	100		2,0	100		0,1	100		108804,3	100		8,9	100		140,3	100		989,4	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,0	100		0,14	100		3,4	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,2	100		109139,2	100		9,2	100		140,0	100		985,5	100		in Betrieb
04:00		3,2	100		1,3	100		0,09	73		3,4	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,1	100		109318,8	100		9,2	100		140,1	100		981,4	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		0,4	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,2	100		109045,2	100		9,0	100		139,9	100		984,4	100		in Betrieb
05:00		5,8	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,1	100		109250,8	100		9,2	100		139,6	100		990,3	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,2	100		108508,7	100		9,3	100		139,8	100		984,0	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,0	100		0,05	73		2,8	100		0,25	100		28,7	100		2,0	100		0,1	100		108985,8	100		8,9	100		139,9	100		994,8	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,3	100		0,12	100		2,9	100		0,26	100		31,2	100		2,0	100		0,2	100		108580,1	100		9,0	100		140,0	100		980,2	100		in Betrieb
07:00		4,9	86		1,1	86		0,13	100		3,9	86		0,25	94		19,7	86		2,0	86		0,1	86		109294,1	100		9,1	86		139,6	100		973,2	100		in Betrieb
07:30		5,1	79		1,5	79		0,12	100		2,6	79		0,25	100		22,4	79		2,0	79		0,3	79		108383,6	100		8,8	79		139,7	100		982,5	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		1,3	100		0,02	73		2,4	100		0,25	100		12,7	100		1,9	100		0,3	100		108683,5	100		9,3	100		139,3	100		979,5	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,25	100		13,7	100		1,9	100		0,3	100		108930,3	100		9,1	100		139,3	100		986,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,3	100		108683,4	100		8,9	100		139,6	100		998,5	100		in Betrieb
09:30		2,1	100		0,2	100		0,12	100		2,9	100		0,25	100		35,3	100		1,9	100		0,3	100		107591,4	100		9,0	100		139,9	100		980,9	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,7	100		0,11	73		3,2	100		0,26	100		39,5	100		2,0	100		0,2	100		109044,8	100		9,2	100		139,9	100		971,5	100		in Betrieb
10:30		3,9	100		1,1	100		0,15	100		3,7	100		0,25	100		33,0	100		2,0	100		0,3	100		109306,1	100		8,9	100		140,0	100		985,5	100		in Betrieb
11:00		2,7	100		0,8	100		0,2	100		3,9	100		0,25	94		32,2	100		1,9	100		0,3	100		110067,3	100		9,1	100		140,2	100		985,4	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		1,1	100		0,26	100		3,5	100		0,25	100		25,1	100		1,9	100		0,2	100		110330,6	100		9,3	100		140,0	100		976,9	100		in Betrieb
12:00		3,1	100		2,1	100		0,06	73		4,0	100		0,25	100		21,3	100		2,0	100		0,3	100		109910,0	100		9,1	100		139,6	100		981,2	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,3	100		0,06	100		2,9	100		0,26	100		26,9	100		2,0	100		0,3	100		109203,7	100		8,9	100		139,9	100		984,7	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		0,5	100		0,09	100		4,7	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		110511,5	100		9,0	100		140,3	100		986,3	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		0,7	100		0,09	100		3,3	100		0,26	100		33,0	100		1,9	100		0,3	100		110361,4	100		9,5	100		140,1	100		966,3	100		in Betrieb
14:00		1,9	100		1,0	100		0,07	73		4,0	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,4	100		109361,3	100		8,9	100		139,9	100		990,0	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,1	100		0,09	100		3,5	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,3	100		110750,0	100		9,3	100		140,1	100		981,1	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,3	100		0,06	100		2,4	100		0,25	94		13,2	100		1,9	100		0,3	100		110348,7	100		9,6	100		139,7	100		972,1	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		0,8	100		0,02	100		2,0	100		0,25	100		10,5	100		1,9	100		0,4	100		107075,1	100		9,2	100		138,6	100		980,0	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		0,5	100		0,07	73		2,2	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,4	100		109273,3	100		9,0	100		140,3	100		989,1	100		in Betrieb
16:30		5,7	100		2,1	100		0,12	100		2,8	100		0,25	100		22,8	100		2,0	100		0,4	100		109454,7	100		9,0	100		140,0	100		991,4	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		0,0	100		0,12	100		3,6	100		0,25	100		23,5	100		2,0	100		0,4	100		109451,9	100		8,9	100		139,4	100		987,8	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		0,0	100		0,18	100		4,1	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,4	100		108675,5	100		9,0	100		140,1	100		989,3	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,0	100		0,02	73		3,4	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,3	100		108367,9	100		9,0	100		140,2	100		986,7	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		33,3	100		1,9	100		0,3	100		109648,2	100		9,0	100		140,0	100		993,4	100		in Betrieb
19:00		2,8	85		0,3	85		0,07	100		3,2	85		0,26	94		37,6	85		1,9	85		0,4	85		110401,5	100		8,9	85		140,5	100		986,7	100		in Betrieb
19:30		2,9	79		1,2	79		0,11	100		2,3	79		0,25	100		25,6	79		2,0	79		0,2	79		111072,2	100		9,5	79		139,7	100		983,1	100		in Betrieb
20:00		6,1	100		0,9	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		27,8	100		2,0	100		0,1	100		109783,9	100		9,1	100		139,8	100		982,4	100		in Betrieb
20:30		4,6	100		0,0	100		0,1	100		2,9	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		109055,4	100		9,1	100		139,2	100		982,7	100		in Betrieb
21:00		3,2	100		0,0	100		0,19	100		3,0	100		0,25	100		13,7	100		2,0	100		0,2	100		109041,0	100		9,3	100		139,4	100		980,6	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		0,0	100		0,12	100		2,5	100		0,25	100		15,4	100		1,9	100		0,2	100														