

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 14/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,3	100		0,6	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		34,6	100		2,0	100		0,3	100		111532,9	100		9,1	100		140,3	100		973,7	100		In marcia
01:00		3,6	100		0,5	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		111927,7	100		9,3	100		140,3	100		970,4	100		In marcia
01:30		4,0	100		2,2	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		25,6	100		2,0	100		0,3	100		111957,2	100		9,4	100		140,4	100		968,9	100		In marcia
02:00		2,5	100		0,7	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,3	100		112470,3	100		9,4	100		140,0	100		972,4	100		In marcia
02:30		3,1	100		0,6	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,4	100		112492,3	100		9,1	100		140,8	100		971,7	100		In marcia
03:00		3,1	100		0,8	100		0,15	100		3,6	100		0,26	94		28,4	100		2,0	100		0,4	100		113755,2	100		9,3	100		140,5	100		975,6	100		In marcia
03:30		5,3	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,5	100		113829,7	100		9,2	100		140,5	100		980,8	100		In marcia
04:00		4,0	100		0,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,5	100		111435,9	100		9,4	100		139,7	100		971,3	100		In marcia
04:30		4,0	100		0,6	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,6	100		111859,0	100		9,0	100		140,1	100		979,3	100		In marcia
05:00		3,8	100		1,5	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		17,0	100		1,9	100		0,5	100		112679,8	100		9,4	100		139,7	100		968,0	100		In marcia
05:30		4,7	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,1	100		2,0	100		0,5	100		110992,8	100		9,3	100		139,5	100		973,3	100		In marcia
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,9	100		2,0	100		0,5	100		110850,8	100		9,2	100		139,5	100		980,0	100		In marcia
06:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,4	100		2,0	100		0,5	100		110346,5	100		9,3	100		139,8	100		976,6	100		In marcia
07:00		5,4	85		0,7	85		0,03	100		3,3	85		0,26	94		33,5	85		2,0	85		0,4	85		110230,2	100		8,9	85		140,0	100		984,8	100		In marcia
07:30		6,5	78		0,0	78		0,11	100		3,9	78		0,25	100		14,4	78		2,0	78		0,3	78		110835,6	100		9,5	78		139,6	100		980,2	100		In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,4	100		110442,5	100		9,0	100		140,0	100		982,0	100		In marcia
08:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		110098,3	100		9,1	100		140,1	100		981,5	100		In marcia
09:00		5,1	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		29,4	100		2,0	100		0,3	100		109521,3	100		9,1	100		140,2	100		978,6	100		In marcia
09:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,4	100		109932,7	100		9,0	100		140,1	100		984,4	100		In marcia
10:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		34,0	100		2,0	100		0,2	100		110744,8	100		9,2	100		140,0	100		981,4	100		In marcia
10:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,6	100		2,0	100		0,3	100		109714,0	100		9,2	100		140,1	100		977,9	100		In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		25,4	100		2,0	100		0,3	100		109720,8	100		9,0	100		140,2	100		985,1	100		In marcia
11:30		3,2	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,2	100		109273,1	100		9,2	100		140,1	100		978,4	100		In marcia
12:00		4,3	100		0,9	100		0,17	73		3,0	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,2	100		109143,6	100		9,2	100		140,1	100		978,7	100		In marcia
12:30		4,6	100		0,6	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		2,0	100		0,2	100		108878,3	100		9,1	100		139,7	100		987,3	100		In marcia
13:00		3,5	100		0,0	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		32,9	100		2,0	100		0,3	100		109179,2	100		9,0	100		139,8	100		987,6	100		In marcia
13:30		4,7	100		0,0	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		27,3	100		2,0	100		0,2	100		109903,5	100		9,0	100		139,8	100		988,6	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,0	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		110168,6	100		9,3	100		139,7	100		978,2	100		In marcia
14:30		3,1	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		109668,6	100		9,3	100		139,9	100		969,0	100		In marcia
15:00		4,7	100		0,0	100		0,34	100		3,2	100		0,25	94		24,2	100		1,9	100		0,3	100		108871,6	100		9,1	100		139,8	100		969,9	100		In marcia
15:30		3,7	100		0,0	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,2	100		108140,4	100		9,0	100		139,7	100		985,8	100		In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		0,06	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		109085,5	100		9,0	100		140,1	100		984,5	100		In marcia
16:30		3,8	100		0,2	100		0,17	100		2,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,3	100		108190,1	100		8,9	100		139,9	100		976,7	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,7	100		0,23	100		2,2	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,2	100		109087,3	100		9,2	100		140,0	100		975,4	100		In marcia
17:30		3,4	100		1,3	100		0,37	100		2,4	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		109932,7	100		9,2	100		140,1	100		975,2	100		In marcia
18:00		4,6	100		1,5	100		0,25	73		2,5	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		109654,3	100		9,3	100		139,8	100		973,2	100		In marcia
18:30		3,5	100		0,0	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		108989,1	100		9,2	100		139,9	100		977,2	100		In marcia
19:00		4,6	84		0,0	84		0,26	100		3,0	84		0,25	95		20,0	84		1,9	84		0,2	84		108962,1	100		9,1	84		139,8	100		985,1	100		In marcia
19:30		3,2	79		0,0	79		0,19	100		3,6	79		0,25	100		18,6	79		2,0	79		0,2	79		107885,3	100		9,2	79		139,9	100		980,4	100		In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		19,5	100		2,0	100		0,2	100		108563,4	100		9,1	100		139,9	100		980,2	100		In marcia
20:30		3,4	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,2	100		109002,3	100		9,2	100		139,8	100		981,7	100		In marcia
21:00		3,8	100		0,6	100		0,1	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,1	100		108883,1	100		9,3	100		139,6	100		977,9	100		In marcia
21:30		5,0	100		0,5	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		33,6	100		2,0	100		0,2	100														

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,3	100		0,6	100		0,17	100		3,6	100		0,25	100		34,6	100		2,0	100		0,3	100		111532,9	100		9,1	100		140,3	100		973,7	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,5	100		0,06	100		3,7	100		0,25	100		31,4	100		2,0	100		0,3	100		111927,7	100		9,3	100		140,3	100		970,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		2,2	100		0,01	100		4,2	100		0,25	100		25,6	100		2,0	100		0,3	100		111957,2	100		9,4	100		140,4	100		968,9	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,7	100		0,0	73		4,7	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,3	100		112470,3	100		9,4	100		140,0	100		972,4	100		in Betrieb
02:30		3,1	100		0,6	100		0,02	100		4,4	100		0,26	100		30,6	100		2,0	100		0,4	100		112492,3	100		9,1	100		140,8	100		971,7	100		in Betrieb
03:00		3,1	100		0,8	100		0,15	100		3,6	100		0,26	94		28,4	100		2,0	100		0,4	100		113755,2	100		9,3	100		140,5	100		975,6	100		in Betrieb
03:30		5,3	100		1,1	100		0,11	100		3,6	100		0,26	100		23,5	100		2,0	100		0,5	100		113829,7	100		9,2	100		140,5	100		980,8	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		0,2	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,5	100		111435,9	100		9,4	100		139,7	100		971,3	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,6	100		0,02	100		3,6	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,6	100		111859,0	100		9,0	100		140,1	100		979,3	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		1,5	100		0,04	100		3,1	100		0,25	100		17,0	100		1,9	100		0,5	100		112679,8	100		9,4	100		139,7	100		968,0	100		in Betrieb
05:30		4,7	100		0,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,1	100		2,0	100		0,5	100		110992,8	100		9,3	100		139,5	100		973,3	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,9	100		2,0	100		0,5	100		110850,8	100		9,2	100		139,5	100		980,0	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		21,4	100		2,0	100		0,5	100		110346,5	100		9,3	100		139,8	100		976,6	100		in Betrieb
07:00		5,4	85		0,7	85		0,03	100		3,3	85		0,26	94		33,5	85		2,0	85		0,4	85		110230,2	100		8,9	85		140,0	100		984,8	100		in Betrieb
07:30		6,5	78		0,0	78		0,11	100		3,9	78		0,25	100		14,4	78		2,0	78		0,3	78		110835,6	100		9,5	78		139,6	100		980,2	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,25	100		20,7	100		2,0	100		0,4	100		110442,5	100		9,0	100		140,0	100		982,0	100		in Betrieb
08:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,3	100		110098,3	100		9,1	100		140,1	100		981,5	100		in Betrieb
09:00		5,1	100		0,0	100		0,01	100		2,7	100		0,25	100		29,4	100		2,0	100		0,3	100		109521,3	100		9,1	100		140,2	100		978,6	100		in Betrieb
09:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		32,8	100		2,0	100		0,4	100		109932,7	100		9,0	100		140,1	100		984,4	100		in Betrieb
10:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		34,0	100		2,0	100		0,2	100		110744,8	100		9,2	100		140,0	100		981,4	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		27,6	100		2,0	100		0,3	100		109714,0	100		9,2	100		140,1	100		977,9	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	94		25,4	100		2,0	100		0,3	100		109720,8	100		9,0	100		140,2	100		985,1	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		0,14	100		3,1	100		0,25	100		22,1	100		2,0	100		0,2	100		109273,1	100		9,2	100		140,1	100		978,4	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,9	100		0,17	73		3,0	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,2	100		109143,6	100		9,2	100		140,1	100		978,7	100		in Betrieb
12:30		4,6	100		0,6	100		0,16	100		3,1	100		0,25	100		24,7	100		2,0	100		0,2	100		108878,3	100		9,1	100		139,7	100		987,3	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		0,0	100		0,11	100		2,9	100		0,26	100		32,9	100		2,0	100		0,3	100		109179,2	100		9,0	100		139,8	100		987,6	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		0,0	100		0,1	100		3,1	100		0,25	100		27,3	100		2,0	100		0,2	100		109903,5	100		9,0	100		139,8	100		988,6	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,0	100		0,11	73		3,1	100		0,25	100		19,4	100		2,0	100		0,2	100		110168,6	100		9,3	100		139,7	100		978,2	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		109668,6	100		9,3	100		139,9	100		969,0	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,0	100		0,34	100		3,2	100		0,25	94		24,2	100		1,9	100		0,3	100		108871,6	100		9,1	100		139,8	100		969,9	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		0,17	100		3,4	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,2	100		108140,4	100		9,0	100		139,7	100		985,8	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		0,06	73		2,6	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		109085,5	100		9,0	100		140,1	100		984,5	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,2	100		0,17	100		2,5	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,3	100		108190,1	100		8,9	100		139,9	100		976,7	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,7	100		0,23	100		2,2	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,2	100		109087,3	100		9,2	100		140,0	100		975,4	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		1,3	100		0,37	100		2,4	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,2	100		109932,7	100		9,2	100		140,1	100		975,2	100		in Betrieb
18:00		4,6	100		1,5	100		0,25	73		2,5	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,1	100		109654,3	100		9,3	100		139,8	100		973,2	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,0	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,2	100		108989,1	100		9,2	100		139,9	100		977,2	100		in Betrieb
19:00		4,6	84		0,0	84		0,26	100		3,0	84		0,25	95		20,0	84		1,9	84		0,2	84		108962,1	100		9,1	84		139,8	100		985,1	100		in Betrieb
19:30		3,2	79		0,0	79		0,19	100		3,6	79		0,25	100		18,6	79		2,0	79		0,2	79		107885,3	100		9,2	79		139,9	100		980,4	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		0,04	73		3,4	100		0,25	100		19,5	100		2,0	100		0,2	100		108653,4	100		9,1	100		139,9	100		980,2	100		in Betrieb
20:30		3,4	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,2	100		109002,3	100		9,2	100		139,8	100		981,7	100		in Betrieb
21:00		3,8	100		0,6	100		0,1	100		3,0	100		0,25	100		25,0	100		2,0	100		0,1	100		108883,1	100		9,3	100		139,6	100		977,9	100		in Betrieb
21:30		5,0	100		0,5	100		0,12	100		3,5	100		0,25	100		33,6	100		2,0	100		0,2	100		1												