

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto												
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note		Val.	ID %	Stato									
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		110339,4	100		9,3	100		139,8	100		972,6	100		In marcia
01:00		4,2	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		110200,0	100		9,4	100		139,5	100		971,2	100		In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		109245,3	100		9,2	100		139,1	100		975,7	100		In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		109228,0	100		8,9	100		140,0	100		981,2	100		In marcia
02:30		3,4	100		0,0	100		0,03	100		4,3	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,2	100		111868,5	100		9,1	100		139,9	100		979,2	100		In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,25	94		24,0	100		2,0	100		0,2	100		112163,4	100		9,5	100		139,5	100		968,1	100		In marcia
03:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		22,7	100		2,0	100		0,2	100		111262,9	100		9,4	100		139,5	100		965,7	100		In marcia
04:00		5,0	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		109969,3	100		9,3	100		139,9	100		974,8	100		In marcia
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,6	100		2,1	100		0,2	100		109979,3	100		9,2	100		140,4	100		971,3	100		In marcia
05:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		21,8	100		2,1	100		0,2	100		110382,3	100		9,3	100		140,1	100		974,5	100		In marcia
05:30		3,7	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		21,1	100		2,0	100		0,2	100		109234,4	100		9,2	100		140,1	100		980,8	100		In marcia
06:00		4,1	100		0,0	100		0,05	73		4,3	100		0,25	100		19,9	100		2,0	100		0,1	100		109784,2	100		9,3	100		140,3	100		975,0	100		In marcia
06:30		3,1	100		0,0	100		0,22	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		2,0	100		0,2	100		108918,2	100		9,1	100		140,2	100		976,2	100		In marcia
07:00		4,6	84		0,0	84		0,29	100		3,8	84		0,25	94		29,0	84		2,0	84		0,2	84		108215,8	100		9,2	84		140,1	100		972,4	100		In marcia
07:30		5,1	80		0,0	80		0,26	100		5,2	80		0,25	100		20,9	80		2,0	80		0,1	80		107222,5	100		8,9	80		140,2	100		977,4	100		In marcia
08:00		4,2	100		0,0	100		0,05	73		4,1	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		107646,7	100		8,8	100		140,2	100		974,9	100		In marcia
08:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		110270,8	100		9,1	100		140,3	100		967,7	100		In marcia
09:00		4,0	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		110218,2	100		9,5	100		139,8	100		971,0	100		In marcia
09:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		107825,6	100		9,1	100		139,8	100		974,7	100		In marcia
10:00		4,5	100		0,0	100		0,03	73		4,9	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,0	100		108291,4	100		8,7	100		139,9	100		981,5	100		In marcia
10:30		3,8	100		0,0	100		0,13	100		4,5	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		108994,9	100		9,1	100		139,8	100		974,1	100		In marcia
11:00		3,6	100		0,0	100		0,27	100		4,1	100		0,25	95		31,3	100		2,0	100		0,0	100		108930,1	100		9,0	100		139,6	100		973,4	100		In marcia
11:30		4,1	100		0,0	100		0,32	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		2,0	100		0,0	100		108678,7	100		9,2	100		140,0	100		973,5	100		In marcia
12:00		4,4	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,25	100		31,8	100		2,0	100		0,0	100		108214,8	100		8,9	100		140,8	100		978,1	100		In marcia
12:30		4,1	100		0,0	100		0,22	100		3,6	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		109850,2	100		9,2	100		140,6	100		969,7	100		In marcia
13:00		4,2	100		0,0	100		0,23	100		3,6	100		0,25	100		21,4	100		2,0	100		0,0	100		110631,1	100		9,3	100		140,3	100		968,5	100		In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		109860,6	100		9,3	100		140,3	100		966,8	100		In marcia
14:00		3,6	100		0,0	100		0,19	73		4,2	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		109908,3	100		9,2	100		140,3	100		966,9	100		In marcia
14:30		5,0	100		0,0	100		0,3	100		3,8	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		110354,4	100		9,2	100		140,5	100		972,9	100		In marcia
15:00		4,2	100		0,0	100		0,25	100		3,5	100		0,25	95		21,4	100		2,0	100		0,0	100		109590,9	100		9,1	100		140,0	100		974,9	100		In marcia
15:30		3,9	100		0,0	100		0,23	100		2,9	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		109449,7	100		9,1	100		139,9	100		974,7	100		In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		0,16	73		2,9	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,0	100		110417,4	100		9,0	100		140,3	100		972,4	100		In marcia
16:30		4,7	100		0,0	100		0,24	100		3,8	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		109690,2	100		9,3	100		140,1	100		968,3	100		In marcia
17:00		4,0	100		0,0	100		0,23	100		3,3	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,0	100		109398,4	100		9,3	100		139,7	100		963,7	100		In marcia
17:30		4,7	100		0,0	100		0,23	100		3,1	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,0	100		108794,0	100		9,2	100		139,8	100		971,8	100		In marcia
18:00		3,7	100		0,0	100		0,07	73		11,8	100		0,25	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		109235,8	100		8,8	100		140,1	100		978,3	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		108881,6	100		8,8	100		139,7	100		966,3	100		In marcia
19:00		4,1	86		0,0	86		0,13	100		2,2	86		0,25	94		26,4	86		1,9	86		0,0	86		109741,4	100		9,4	86		139,7	100		957,8	100		In marcia
19:30		5,4	78		0,0	78		0,06	100		2,9	78		0,26	100		30,7	78		1,9	78		0,1	78		108734,6	100		9,2	78		140,4	100		966,7	100		In marcia
20:00		6,8	100		1,1	100		0,11	73		3,0	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		109333,8	100		9,2	100		140,0	100		964,6	100		In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		0,24	100		3,3	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		109868,3	100		9,2	100		140,0	100		967,4	100		In marcia
21:00		2,6	100		0,0	100		0,24	100		3,4	100		0,25	100		20,5	100		2,0	100		0,1	100		110692,4	100		9,4	100		140,0	100		962,3	100		In marcia
21:30		4,0	100		0,1	100		0,26	100		3,3	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100														

MVA Bozen

Datum: 15/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		28,1	100		2,0	100		0,1	100		110339,4	100		9,3	100		139,8	100		972,6	100		in Betrieb
01:00		4,2	100		0,2	100		0,0	100		4,3	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		110200,0	100		9,4	100		139,5	100		971,2	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,1	100		109245,3	100		9,2	100		139,1	100		975,7	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		26,1	100		2,0	100		0,1	100		109228,0	100		8,9	100		140,0	100		981,2	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		0,03	100		4,3	100		0,25	100		24,0	100		2,0	100		0,2	100		111868,5	100		9,1	100		139,9	100		979,2	100		in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,06	100		3,5	100		0,25	94		24,0	100		2,0	100		0,2	100		112163,4	100		9,5	100		139,5	100		968,1	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,8	100		0,25	100		22,7	100		2,0	100		0,2	100		111262,9	100		9,4	100		139,5	100		965,7	100		in Betrieb
04:00		5,0	100		0,0	100		0,0	73		4,2	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,2	100		109969,3	100		9,3	100		139,9	100		974,8	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		21,6	100		2,1	100		0,2	100		109979,3	100		9,2	100		140,4	100		971,3	100		in Betrieb
05:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		21,8	100		2,1	100		0,2	100		110382,3	100		9,3	100		140,1	100		974,5	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		21,1	100		2,0	100		0,2	100		109234,4	100		9,2	100		140,1	100		980,8	100		in Betrieb
06:00		4,1	100		0,0	100		0,05	73		4,3	100		0,25	100		19,9	100		2,0	100		0,1	100		109784,2	100		9,3	100		140,3	100		975,0	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		0,0	100		0,22	100		4,1	100		0,25	100		29,8	100		2,0	100		0,2	100		108918,2	100		9,1	100		140,2	100		976,2	100		in Betrieb
07:00		4,6	84		0,0	84		0,29	100		3,8	84		0,25	94		29,0	84		2,0	84		0,2	84		108215,8	100		9,2	84		140,1	100		972,4	100		in Betrieb
07:30		5,1	80		0,0	80		0,26	100		5,2	80		0,25	100		20,9	80		2,0	80		0,1	80		107222,5	100		8,9	80		140,2	100		977,4	100		in Betrieb
08:00		4,2	100		0,0	100		0,05	73		4,1	100		0,25	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		107646,7	100		8,8	100		140,2	100		974,9	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		29,1	100		2,0	100		0,0	100		110270,8	100		9,1	100		140,3	100		967,7	100		in Betrieb
09:00		4,0	100		0,0	100		0,03	100		3,5	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		110218,2	100		9,5	100		139,8	100		971,0	100		in Betrieb
09:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		107825,6	100		9,1	100		139,8	100		974,7	100		in Betrieb
10:00		4,5	100		0,0	100		0,03	73		4,9	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,0	100		108291,4	100		8,7	100		139,9	100		981,5	100		in Betrieb
10:30		3,8	100		0,0	100		0,13	100		4,5	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,0	100		108994,9	100		9,1	100		139,8	100		974,1	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,0	100		0,27	100		4,1	100		0,25	95		31,3	100		2,0	100		0,0	100		108930,1	100		9,0	100		139,6	100		973,4	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		0,0	100		0,32	100		2,8	100		0,25	100		30,0	100		2,0	100		0,0	100		108678,7	100		9,2	100		140,0	100		973,5	100		in Betrieb
12:00		4,4	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,25	100		31,8	100		2,0	100		0,0	100		108214,8	100		8,9	100		140,8	100		978,1	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		0,0	100		0,22	100		3,6	100		0,25	100		28,5	100		2,0	100		0,0	100		109850,2	100		9,2	100		140,6	100		969,7	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,0	100		0,23	100		3,6	100		0,25	100		21,4	100		2,0	100		0,0	100		110631,1	100		9,3	100		140,3	100		968,5	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,22	100		3,7	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		109860,6	100		9,3	100		140,3	100		966,8	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,0	100		0,19	73		4,2	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100		109908,3	100		9,2	100		140,3	100		966,9	100		in Betrieb
14:30		5,0	100		0,0	100		0,3	100		3,8	100		0,25	100		23,7	100		2,0	100		0,0	100		110354,4	100		9,2	100		140,5	100		972,9	100		in Betrieb
15:00		4,2	100		0,0	100		0,25	100		3,5	100		0,25	95		21,4	100		2,0	100		0,0	100		109590,9	100		9,1	100		140,0	100		974,9	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,0	100		0,23	100		2,9	100		0,25	100		20,3	100		2,0	100		0,0	100		109449,7	100		9,1	100		139,9	100		974,7	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		0,16	73		2,9	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,0	100		110417,4	100		9,0	100		140,3	100		972,4	100		in Betrieb
16:30		4,7	100		0,0	100		0,24	100		3,8	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		109690,2	100		9,3	100		140,1	100		968,3	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		0,0	100		0,23	100		3,3	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,0	100		109398,4	100		9,3	100		139,7	100		963,7	100		in Betrieb
17:30		4,7	100		0,0	100		0,23	100		3,1	100		0,25	100		23,3	100		2,0	100		0,0	100		108794,0	100		9,2	100		139,8	100		971,8	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,0	100		0,07	73		11,8	100		0,25	100		25,9	100		2,0	100		0,0	100		109235,8	100		8,8	100		140,1	100		978,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		0,12	100		3,8	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,0	100		108881,6	100		8,8	100		139,7	100		966,3	100		in Betrieb
19:00		4,1	86		0,0	86		0,13	100		2,2	86		0,25	94		26,4	86		1,9	86		0,0	86		109741,4	100		9,4	86		139,7	100		957,8	100		in Betrieb
19:30		5,4	78		0,0	78		0,06	100		2,9	78		0,26	100		30,7	78		1,9	78		0,1	78		108734,6	100		9,2	78		140,4	100		966,7	100		in Betrieb
20:00		6,8	100		1,1	100		0,11	73		3,0	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,1	100		109333,8	100		9,2	100		140,0	100		964,6	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		0,24	100		3,3	100		0,25	100		24,3	100		2,0	100		0,0	100		109868,3	100		9,2	100		140,0	100		967,4	100		in Betrieb
21:00		2,6	100		0,0	100		0,24	100		3,4	100		0,25	100		20,5	100		2,0	100		0,1	100		110692,4	100		9,4	100		140,0	100		962,3	100		in Betrieb
21:30		4,0	100		0,1	100		0,26	100		3,3	100		0,25	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		11												