

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/12/2024

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		6,3	100		0,0	100		0,26	100		2,9	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		108479,4	100		9,0	100		139,4	100		979,4	100		In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		108311,0	100		9,0	100		139,4	100		982,2	100		In marcia
01:30		3,2	100		0,0	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		21,4	100		2,0	100		0,2	100		108139,9	100		9,0	100		139,6	100		992,1	100		In marcia
02:00		4,6	100		0,0	100		0,19	73		2,9	100		0,25	100		18,9	100		2,0	100		0,1	100		107865,3	100		9,2	100		139,5	100		979,7	100		In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		24,8	100		2,0	100		0,2	100		108316,5	100		9,3	100		139,7	100		975,3	100		In marcia
03:00		4,7	100		0,0	100		0,37	100		3,1	100		0,26	94		40,9	100		2,0	100		0,2	100		110574,5	100		8,9	100		140,4	100		972,8	100		In marcia
03:30		4,3	100		0,0	100		0,26	100		2,5	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		110864,7	100		9,2	100		139,7	100		978,1	100		In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,2	100		110064,3	100		9,2	100		139,7	100		974,8	100		In marcia
04:30		4,3	100		0,0	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		109203,7	100		9,1	100		139,7	100		973,8	100		In marcia
05:00		4,6	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		108022,2	100		9,3	100		139,4	100		970,5	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		15,0	100		2,0	100		0,1	100		107205,3	100		9,0	100		139,7	100		988,2	100		In marcia
06:00		4,7	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		22,5	100		2,0	100		0,2	100		107028,5	100		8,8	100		139,8	100		984,6	100		In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,16	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,2	100		106176,3	100		9,1	100		139,9	100		978,9	100		In marcia
07:00		3,1	85		0,0	85		0,17	100		2,7	85		0,25	94		28,8	85		2,0	85		0,2	85		107743,9	100		9,1	85		140,1	100		979,7	100		In marcia
07:30		4,0	79		0,0	79		0,24	100		2,9	79		0,25	100		39,0	79		2,1	79		0,0	79		108874,9	100		9,0	79		139,8	100		974,5	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,0	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		109140,7	100		9,3	100		139,8	100		973,9	100		In marcia
08:30		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		35,4	100		2,0	100		0,0	100		108914,7	100		8,9	100		140,0	100		980,2	100		In marcia
09:00		6,2	100		0,6	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		108499,4	100		9,2	100		139,5	100		976,1	100		In marcia
09:30		3,5	100		0,0	100		0,11	100		4,9	100		0,25	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		107405,3	100		8,9	100		140,0	100		977,3	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,0	100		0,16	73		4,3	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,0	100		108891,6	100		9,0	100		139,8	100		975,5	100		In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,48	100		2,1	100		0,25	100		31,8	100		2,0	100		0,0	100		109062,3	100		8,9	100		140,0	100		967,5	100		In marcia
11:00		3,7	100		0,7	100		0,55	100		1,8	100		0,25	94		20,9	100		2,0	100		0,0	100		108862,2	100		9,2	100		139,6	100		964,7	100		In marcia
11:30		4,6	100		1,1	100		0,31	100		2,2	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		108531,3	100		9,1	100		139,8	100		969,7	100		In marcia
12:00		5,0	100		0,4	100		0,18	73		2,5	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,0	100		109300,6	100		8,9	100		140,4	100		976,3	100		In marcia
12:30		4,8	100		0,5	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		109617,7	100		9,0	100		140,0	100		975,4	100		In marcia
13:00		4,0	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		110525,7	100		9,1	100		140,1	100		970,5	100		In marcia
13:30		3,3	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		110317,0	100		9,1	100		140,3	100		971,7	100		In marcia
14:00		4,6	100		0,0	100		0,04	73		2,9	100		0,25	100		17,0	100		2,0	100		0,0	100		109472,1	100		9,4	100		139,5	100		970,7	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		2,0	100		0,0	100		109642,1	100		8,9	100		140,0	100		981,7	100		In marcia
15:00		3,4	100		0,8	100		0,19	100		2,3	100		0,25	95		21,1	100		1,9	100		0,0	100		109380,9	100		9,5	100		139,6	100		959,1	100		In marcia
15:30		2,6	100		1,0	100		0,21	100		2,2	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,0	100		110166,5	100		9,3	100		139,8	100		963,4	100		In marcia
16:00		4,1	100		2,0	100		0,18	73		2,1	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		110320,7	100		9,1	100		139,9	100		974,5	100		In marcia
16:30		3,5	100		1,9	100		0,23	100		2,4	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		112519,1	100		9,2	100		140,2	100		974,6	100		In marcia
17:00		4,1	100		1,9	100		0,32	100		2,6	100		0,25	100		34,7	100		1,9	100		0,0	100		112785,5	100		9,3	100		139,7	100		968,4	100		In marcia
17:30		2,5	100		0,9	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		113795,3	100		9,6	100		139,8	100		961,0	100		In marcia
18:00		3,5	100		1,0	100		0,23	73		4,1	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		112917,1	100		9,3	100		139,7	100		961,8	100		In marcia
18:30		2,5	100		0,1	100		0,15	100		4,2	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		112217,2	100		9,2	100		139,1	100		972,2	100		In marcia
19:00		1,7	85		0,0	85		0,1	100		2,8	85		0,25	94		17,1	85		1,9	85		0,1	85		111109,5	100		9,2	85		139,2	100		972,9	100		In marcia
19:30		2,1	79		0,0	79		0,2	100		2,4	79		0,26	100		18,1	79		2,0	79		0,0	79		109919,7	100		8,9	79		139,8	100		978,0	100		In marcia
20:00		3,7	100		1,3	100		0,19	73		2,3	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		110996,2	100		9,0	100		139,7	100		982,6	100		In marcia
20:30		5,4	100		1,2	100		0,08	100		2,3	100		0,25	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		110886,1	100		9,4	100		139,4	100		969,4	100		In marcia
21:00		3,5	100		0,2	100		0,11	100		2,6	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		110090,8	100		9,2	100		139,4	100		978,5	100		In marcia
21:30		2,2	100		0,0	100		0,13	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,0															

MVA Bozen

Datum: 18/12/2024

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,3	100		0,0	100		0,26	100		2,9	100		0,25	100		25,1	100		2,0	100		0,2	100		108479,4	100		9,0	100		139,4	100		979,4	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,21	100		3,1	100		0,25	100		20,1	100		2,0	100		0,2	100		108311,0	100		9,0	100		139,4	100		982,2	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		0,0	100		0,23	100		2,4	100		0,25	100		21,4	100		2,0	100		0,2	100		108139,9	100		9,0	100		139,6	100		992,1	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		0,0	100		0,19	73		2,9	100		0,25	100		18,9	100		2,0	100		0,1	100		107865,3	100		9,2	100		139,5	100		979,7	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,22	100		3,3	100		0,25	100		24,8	100		2,0	100		0,2	100		108316,5	100		9,3	100		139,7	100		975,3	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		0,0	100		0,37	100		3,1	100		0,26	94		40,9	100		2,0	100		0,2	100		110574,5	100		8,9	100		140,4	100		972,8	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,0	100		0,26	100		2,5	100		0,25	100		23,0	100		2,0	100		0,2	100		110864,7	100		9,2	100		139,7	100		978,1	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		0,08	73		2,7	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,2	100		110064,3	100		9,2	100		139,7	100		974,8	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		0,23	100		2,3	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,1	100		109203,7	100		9,1	100		139,7	100		973,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,0	100		0,16	100		2,7	100		0,25	100		14,7	100		1,9	100		0,1	100		108022,2	100		9,3	100		139,4	100		970,5	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,0	100		0,11	100		3,0	100		0,25	100		15,0	100		2,0	100		0,1	100		107205,3	100		9,0	100		139,7	100		988,2	100		in Betrieb
06:00		4,7	100		0,0	100		0,09	73		2,8	100		0,25	100		22,5	100		2,0	100		0,2	100		107028,5	100		8,8	100		139,8	100		984,6	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,16	100		2,9	100		0,25	100		24,2	100		2,0	100		0,2	100		106176,3	100		9,1	100		139,9	100		978,9	100		in Betrieb
07:00		3,1	85		0,0	85		0,17	100		2,7	85		0,25	94		28,8	85		2,0	85		0,2	85		107743,9	100		9,1	85		140,1	100		979,7	100		in Betrieb
07:30		4,0	79		0,0	79		0,24	100		2,9	79		0,25	100		39,0	79		2,1	79		0,0	79		108874,9	100		9,0	79		139,8	100		974,5	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,08	73		3,2	100		0,25	100		32,8	100		1,9	100		0,0	100		109140,7	100		9,3	100		139,8	100		973,9	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,0	100		0,13	100		3,2	100		0,25	100		35,4	100		2,0	100		0,0	100		108914,7	100		8,9	100		140,0	100		980,2	100		in Betrieb
09:00		6,2	100		0,6	100		0,25	100		2,6	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,0	100		108499,4	100		9,2	100		139,5	100		976,1	100		in Betrieb
09:30		3,5	100		0,0	100		0,11	100		4,9	100		0,25	100		22,7	100		2,0	100		0,0	100		107405,3	100		8,9	100		140,0	100		977,3	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,0	100		0,16	73		4,3	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,0	100		108891,6	100		9,0	100		139,8	100		975,5	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,48	100		2,1	100		0,25	100		31,8	100		2,0	100		0,0	100		109062,3	100		8,9	100		140,0	100		967,5	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,7	100		0,55	100		1,8	100		0,25	94		20,9	100		2,0	100		0,0	100		108862,2	100		9,2	100		139,6	100		964,7	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		1,1	100		0,31	100		2,2	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		108531,3	100		9,1	100		139,8	100		969,7	100		in Betrieb
12:00		5,0	100		0,4	100		0,18	73		2,5	100		0,26	100		29,9	100		2,0	100		0,0	100		109300,6	100		8,9	100		140,4	100		976,3	100		in Betrieb
12:30		4,8	100		0,5	100		0,23	100		2,5	100		0,25	100		28,6	100		2,0	100		0,0	100		109617,7	100		9,0	100		140,0	100		975,4	100		in Betrieb
13:00		4,0	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,25	100		22,3	100		2,0	100		0,0	100		110525,7	100		9,1	100		140,1	100		970,5	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,0	100		0,14	100		2,7	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,0	100		110317,0	100		9,1	100		140,3	100		971,7	100		in Betrieb
14:00		4,6	100		0,0	100		0,04	73		2,9	100		0,25	100		17,0	100		2,0	100		0,0	100		109472,1	100		9,4	100		139,5	100		970,7	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,08	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		2,0	100		0,0	100		109642,1	100		8,9	100		140,0	100		981,7	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,8	100		0,19	100		2,3	100		0,25	95		21,1	100		1,9	100		0,0	100		109380,9	100		9,5	100		139,6	100		959,1	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		1,0	100		0,21	100		2,2	100		0,25	100		29,6	100		1,9	100		0,0	100		110166,5	100		9,3	100		139,8	100		963,4	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		2,0	100		0,18	73		2,1	100		0,25	100		27,7	100		1,9	100		0,0	100		110320,7	100		9,1	100		139,9	100		974,5	100		in Betrieb
16:30		3,5	100		1,9	100		0,23	100		2,4	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		112519,1	100		9,2	100		140,2	100		974,6	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		1,9	100		0,32	100		2,6	100		0,25	100		34,7	100		1,9	100		0,0	100		112785,5	100		9,3	100		139,7	100		968,4	100		in Betrieb
17:30		2,5	100		0,9	100		0,19	100		3,2	100		0,26	100		27,7	100		2,0	100		0,0	100		113795,3	100		9,6	100		139,8	100		961,0	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,0	100		0,23	73		4,1	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,0	100		112917,1	100		9,3	100		139,7	100		961,8	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,1	100		0,15	100		4,2	100		0,25	100		22,6	100		2,0	100		0,0	100		112217,2	100		9,2	100		139,1	100		972,2	100		in Betrieb
19:00		1,7	85		0,0	85		0,1	100		2,8	85		0,25	94		17,1	85		1,9	85		0,1	85		111109,5	100		9,2	85		139,2	100		972,9	100		in Betrieb
19:30		2,1	79		0,0	79		0,2	100		2,4	79		0,26	100		18,1	79		2,0	79		0,0	79		109919,7	100		8,9	79		139,8	100		978,0	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,3	100		0,19	73		2,3	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		110996,2	100		9,0	100		139,7	100		982,6	100		in Betrieb
20:30		5,4	100		1,2	100		0,08	100		2,3	100		0,25	100		17,7	100		2,0	100		0,0	100		110886,1	100		9,4	100		139,4	100		969,4	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		0,2	100		0,11	100		2,6	100		0,25	100		23,2	100		2,0	100		0,0	100		110090,8	100		9,2	100		139,4	100		978,5	100		in Betrieb
21:30		2,2	100		0,0	100		0,13	100		2,2	100		0,25	100		26,7	100		2,0	100		0,0	100														