

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 27/12/2024

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		6,1	100		0,0	100		0,27	100		2,8	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		115970,1	100		9,9	100		139,6	100		970,2	100	In marcia	
01:00		3,0	100		0,0	100		0,25	100		3,0	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,4	100		114333,7	100		9,7	100		139,7	100		968,1	100	In marcia	
01:30		4,1	100		0,0	100		0,32	100		3,0	100		0,25	100		16,8	100		2,0	100		0,4	100		113355,7	100		9,5	100		140,2	100		980,9	100	In marcia	
02:00		2,5	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		113152,9	100		9,6	100		139,7	100		976,5	100	In marcia	
02:30		2,4	100		0,0	100		0,31	100		2,3	100		0,25	100		34,7	100		2,0	100		0,4	100		114183,5	100		9,3	100		140,7	100		986,4	100	In marcia	
03:00		4,5	100		0,7	100		0,32	100		2,8	100		0,25	94		32,9	100		2,0	100		0,4	100		114867,3	100		9,6	100		140,6	100		975,8	100	In marcia	
03:30		3,3	100		0,1	100		0,22	100		2,8	100		0,25	100		35,0	100		2,0	100		0,3	100		114994,3	100		9,4	100		140,2	100		970,5	100	In marcia	
04:00		1,8	100		0,5	100		0,14	73		2,5	100		0,26	100		35,5	100		2,0	100		0,4	100		116336,6	100		9,5	100		141,0	100		968,0	100	In marcia	
04:30		2,7	100		1,8	100		0,18	100		2,3	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,4	100		117078,0	100		9,4	100		141,3	100		981,8	100	In marcia	
05:00		2,9	100		1,6	100		0,27	100		2,5	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,5	100		118207,9	100		9,8	100		140,9	100		968,8	100	In marcia	
05:30		2,2	100		0,5	100		0,73	100		2,9	100		0,25	100		17,3	100		2,0	100		0,6	100		117802,0	100		9,7	100		140,9	100		963,4	100	In marcia	
06:00		3,3	100		1,5	100		0,62	73		2,8	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,7	100		116880,1	100		9,5	100		140,8	100		967,1	100	In marcia	
06:30		2,9	100		1,3	100		0,81	100		2,7	100		0,27	100		26,7	100		2,0	100		0,7	100		117894,6	100		9,6	100		141,4	100		967,3	100	In marcia	
07:00		5,4	84		1,7	84		0,77	100		2,6	84		0,26	94		25,6	84		2,0	84		0,7	84		119259,1	100		9,7	84		141,7	100		968,3	100	In marcia	
07:30		7,6	79		1,2	79		0,21	100		2,7	79		0,25	100		18,5	79		2,0	79		0,4	79		119016,7	100		10,1	79		140,4	100		969,6	100	In marcia	
08:00		3,7	100		0,0	100		0,08	73		2,9	100		0,25	100		17,8	100		2,0	100		0,4	100		114014,9	100		9,6	100		138,6	100		965,0	100	In marcia	
08:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,1	100		0,25	100		19,2	100		2,0	100		0,3	100		113327,6	100		9,7	100		137,8	100		963,7	100	In marcia	
09:00		1,6	100		0,0	100		0,88	100		1,7	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		112695,7	100		9,4	100		138,5	100		968,3	100	In marcia	
09:30		1,7	100		0,0	100		4,23	100		1,7	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,3	100		113336,6	100		9,5	100		139,8	100		970,5	100	In marcia	
10:00		1,9	100		0,0	100		2,69	73		2,5	100		0,25	100		32,6	100		2,0	100		0,2	100		113695,3	100		9,3	100		139,8	100		977,1	100	In marcia	
10:30		1,6	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,3	100		114125,2	100		9,3	100		140,5	100		981,7	100	In marcia	
11:00		1,6	100		0,0	100		1,43	100		2,2	100		0,26	94		28,6	100		1,9	100		0,4	100		115557,5	100		9,3	100		141,2	100		976,5	100	In marcia	
11:30		1,6	100		0,0	100		2,67	100		2,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		116600,7	100		9,6	100		140,7	100		968,4	100	In marcia	
12:00		1,6	100		0,0	100		4,77	73		2,3	100		0,25	100		16,8	100		1,9	100		0,7	100		115230,3	100		9,4	100		140,2	100		971,1	100	In marcia	
12:30		1,6	100		0,0	100		2,94	100		2,0	100		0,25	100		13,1	100		1,9	100		0,7	100		114292,2	100		9,5	100		139,9	100		974,7	100	In marcia	
13:00		1,6	100		0,0	100		1,91	100		1,8	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,6	100		112450,8	100		9,3	100		139,7	100		969,9	100	In marcia	
13:30		1,6	100		0,0	100		1,63	100		2,0	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,6	100		115438,4	100		9,2	100		141,0	100		966,1	100	In marcia	
14:00		1,6	100		0,0	100		1,88	73		1,7	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,6	100		115984,1	100		9,7	100		140,6	100		965,8	100	In marcia	
14:30		3,1	100		0,0	100		1,06	100		2,1	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,5	100		113115,8	100		9,6	100		139,5	100		970,3	100	In marcia	
15:00		2,0	100		0,0	100		0,2	100		1,8	100		0,26	94		25,5	100		1,9	100		0,5	100		111457,9	100		9,1	100		139,0	100		974,4	100	In marcia	
15:30		1,8	100		0,0	100		0,09	100		1,9	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,4	100		112136,8	100		9,2	100		139,5	100		980,1	100	In marcia	
16:00		3,3	100		1,6	100		0,02	73		1,8	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		112600,7	100		9,2	100		139,2	100		983,8	100	In marcia	
16:30		1,9	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,4	100		112793,5	100		9,1	100		140,1	100		974,1	100	In marcia	
17:00		1,8	100		0,4	100		0,02	100		2,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,4	100		114904,7	100		9,2	100		140,4	100		979,0	100	In marcia	
17:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,4	100		114111,5	100		9,8	100		139,4	100		969,8	100	In marcia	
18:00		2,1	100		0,1	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,5	100		112566,8	100		9,4	100		139,1	100		975,4	100	In marcia	
18:30		4,5	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		111741,6	100		9,2	100		138,9	100		979,2	100	In marcia	
19:00		6,5	86		0,0	86		0,01	100		2,3	86		0,26	94		26,0	86		2,0	86		0,5	86		111830,9	100		9,1	86		139,3	100		976,0	100	In marcia	
19:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		2,1	78		0,25	100		18,4	78		2,0	78		0,7	78		113666,1	100		9,3	78		139,6	100		984,9	100	In marcia	
20:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,7	100		113663,6	100		9,6	100		139,7	100		981,5	100	In marcia	
20:30		4,5	100		0,0	100		0,1	100		2,2	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,6	100		113998,0	100		9,5	100		139,4	100		978,9	100	In marcia	
21:00		7,0	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,25	100		13,2	100		1,9	100		0,6	100		111572,7	100		9,5	100		138,4	100		983,1	100	In marcia	
21:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		15,3	100		2,0	100		0,															

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,1	100		0,0	100		0,27	100		2,8	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		115970,1	100		9,9	100		139,6	100		970,2	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		0,25	100		3,0	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,4	100		114333,7	100		9,7	100		139,7	100		968,1	100		in Betrieb
01:30		4,1	100		0,0	100		0,32	100		3,0	100		0,25	100		16,8	100		2,0	100		0,4	100		113355,7	100		9,5	100		140,2	100		980,9	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,0	100		0,1	73		3,0	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,3	100		113152,9	100		9,6	100		139,7	100		976,5	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,0	100		0,31	100		2,3	100		0,25	100		34,7	100		2,0	100		0,4	100		114183,5	100		9,3	100		140,7	100		986,4	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,7	100		0,32	100		2,8	100		0,25	94		32,9	100		2,0	100		0,4	100		114867,3	100		9,6	100		140,6	100		975,8	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,1	100		0,22	100		2,8	100		0,25	100		35,0	100		2,0	100		0,3	100		114994,3	100		9,4	100		140,2	100		970,5	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		0,5	100		0,14	73		2,5	100		0,26	100		35,5	100		2,0	100		0,4	100		116336,6	100		9,5	100		141,0	100		968,0	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,8	100		0,18	100		2,3	100		0,26	100		26,6	100		2,0	100		0,4	100		117078,0	100		9,4	100		141,3	100		981,8	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,6	100		0,27	100		2,5	100		0,25	100		19,3	100		2,0	100		0,5	100		118207,9	100		9,8	100		140,9	100		968,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,5	100		0,73	100		2,9	100		0,25	100		17,3	100		2,0	100		0,6	100		117802,0	100		9,7	100		140,9	100		963,4	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,5	100		0,62	73		2,8	100		0,26	100		20,5	100		2,0	100		0,7	100		116880,1	100		9,5	100		140,8	100		967,1	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		1,3	100		0,81	100		2,7	100		0,27	100		26,7	100		2,0	100		0,7	100		117894,6	100		9,6	100		141,4	100		967,3	100		in Betrieb
07:00		5,4	84		1,7	84		0,77	100		2,6	84		0,26	94		25,6	84		2,0	84		0,7	84		119259,1	100		9,7	84		141,7	100		968,3	100		in Betrieb
07:30		7,6	79		1,2	79		0,21	100		2,7	79		0,25	100		18,5	79		2,0	79		0,4	79		119016,7	100		10,1	79		140,4	100		969,6	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,0	100		0,08	73		2,9	100		0,25	100		17,8	100		2,0	100		0,4	100		114014,9	100		9,6	100		138,6	100		965,0	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,25	100		2,1	100		0,25	100		19,2	100		2,0	100		0,3	100		113327,6	100		9,7	100		137,8	100		963,7	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,88	100		1,7	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,3	100		112695,7	100		9,4	100		138,5	100		968,3	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		0,0	100		4,23	100		1,7	100		0,25	100		31,3	100		1,9	100		0,3	100		113336,6	100		9,5	100		139,8	100		970,5	100		in Betrieb
10:00		1,9	100		0,0	100		2,69	73		2,5	100		0,25	100		32,6	100		2,0	100		0,2	100		113695,3	100		9,3	100		139,8	100		977,1	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,73	100		2,4	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,3	100		114125,2	100		9,3	100		140,5	100		981,7	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		1,43	100		2,2	100		0,26	94		28,6	100		1,9	100		0,4	100		115557,5	100		9,3	100		141,2	100		976,5	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		2,67	100		2,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,5	100		116600,7	100		9,6	100		140,7	100		968,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		4,77	73		2,3	100		0,25	100		16,8	100		1,9	100		0,7	100		115230,3	100		9,4	100		140,2	100		971,1	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		2,94	100		2,0	100		0,25	100		13,1	100		1,9	100		0,7	100		114292,2	100		9,5	100		139,9	100		974,7	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		1,91	100		1,8	100		0,26	100		23,2	100		1,9	100		0,6	100		112450,8	100		9,3	100		139,7	100		969,9	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		1,63	100		2,0	100		0,26	100		31,0	100		1,9	100		0,6	100		115438,4	100		9,2	100		141,0	100		966,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		1,88	73		1,7	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,6	100		115984,1	100		9,7	100		140,6	100		965,8	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,0	100		1,06	100		2,1	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,5	100		113115,8	100		9,6	100		139,5	100		970,3	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		0,0	100		0,2	100		1,8	100		0,26	94		25,5	100		1,9	100		0,5	100		111457,9	100		9,1	100		139,0	100		974,4	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		0,0	100		0,09	100		1,9	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,4	100		112136,8	100		9,2	100		139,5	100		980,1	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		1,6	100		0,02	73		1,8	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,3	100		112600,7	100		9,2	100		139,2	100		983,8	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		0,0	100		0,01	100		2,2	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,4	100		112793,5	100		9,1	100		140,1	100		974,1	100		in Betrieb
17:00		1,8	100		0,4	100		0,02	100		2,0	100		0,26	100		27,1	100		1,9	100		0,4	100		114904,7	100		9,2	100		140,4	100		979,0	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,6	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,4	100		114111,5	100		9,8	100		139,4	100		969,8	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,1	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,5	100		112566,8	100		9,4	100		139,1	100		975,4	100		in Betrieb
18:30		4,5	100		0,0	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		111741,6	100		9,2	100		138,9	100		979,2	100		in Betrieb
19:00		6,5	86		0,0	86		0,01	100		2,3	86		0,26	94		26,0	86		2,0	86		0,5	86		111830,9	100		9,1	86		139,3	100		976,0	100		in Betrieb
19:30		3,4	78		0,0	78		0,0	100		2,1	78		0,25	100		18,4	78		2,0	78		0,7	78		113666,1	100		9,3	78		139,6	100		984,9	100		in Betrieb
20:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		20,2	100		2,0	100		0,7	100		113663,6	100		9,6	100		139,7	100		981,5	100		in Betrieb
20:30		4,5	100		0,0	100		0,1	100		2,2	100		0,25	100		18,8	100		2,0	100		0,6	100		113998,0	100		9,5	100		139,4	100		978,9	100		in Betrieb
21:00		7,0	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,25	100		13,2	100		1,9	100		0,6	100		111572,7	100		9,5	100		138,4	100		983,1	100		in Betrieb
21:30		2,7	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		15,3	100		2,0	100		0,6	100	</													