

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato	Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		
00:30		3,6	100		0,8	100		0,07	100		2,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		113812,1	100		9,5	100		139,9	100		974,7	100	In marcia	
01:00		4,2	100		1,6	100		0,11	100		2,2	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,5	100		113202,9	100		9,3	100		139,6	100		979,8	100	In marcia	
01:30		4,2	100		1,3	100		0,11	100		2,3	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,5	100		111817,9	100		9,3	100		139,4	100		975,4	100	In marcia	
02:00		5,2	100		0,9	100		1,48	73		2,3	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,4	100		111290,5	100		9,3	100		138,8	100		978,0	100	In marcia	
02:30		3,1	100		0,0	100		1,25	100		2,6	100		0,25	98		19,2	100		2,0	100		0,5	100		109960,6	100		9,0	100		139,4	100		986,7	100	In marcia	
03:00		3,0	100		0,0	100		0,79	100		2,5	100		0,25	96		24,9	100		2,0	100		0,5	100		109837,8	100		9,0	100		139,7	100		987,8	100	In marcia	
03:30		4,1	100		0,9	100		0,55	100		2,4	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,5	100		110720,1	100		9,1	100		139,9	100		988,7	100	In marcia	
04:00		2,9	100		0,9	100		0,06	73		2,5	100		0,25	100		31,1	100		2,0	100		0,4	100		110592,1	100		9,1	100		140,0	100		982,5	100	In marcia	
04:30		3,4	100		1,7	100		0,1	100		2,2	100		0,25	100		28,2	100		2,0	100		0,5	100		111185,9	100		9,2	100		139,9	100		981,7	100	In marcia	
05:00		5,2	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,5	100		110235,2	100		8,9	100		140,2	100		987,6	100	In marcia	
05:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,4	100		112756,2	100		9,1	100		140,4	100		995,7	100	In marcia	
06:00		5,3	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,2	100		2,0	100		0,4	100		111600,0	100		9,5	100		139,7	100		974,4	100	In marcia	
06:30		3,8	100		0,0	100		0,05	100		2,7	100		0,25	98		15,6	100		1,9	100		0,3	100		110501,9	100		9,3	100		139,4	100		977,4	100	In marcia	
07:00		2,1	85		0,0	85		0,0	100		2,7	85		0,25	97		17,5	85		1,9	85		0,4	85		110661,6	100		9,2	85		140,3	100		983,4	100	In marcia	
07:30		3,9	79		0,1	79		0,0	100		2,3	79		0,25	100		26,9	79		2,0	79		0,3	79		111632,9	100		9,3	79		141,0	100		981,2	100	In marcia	
08:00		3,6	100		0,1	100		1,45	73		2,1	100		0,25	100		28,0	100		1,9	100		0,3	100		113212,3	100		9,3	100		140,5	100		979,7	100	In marcia	
08:30		7,1	100		0,9	100		0,94	100		2,4	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		113377,6	100		9,9	100		139,5	100		966,4	100	In marcia	
09:00		1,7	100		0,0	100		0,51	100		2,1	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		112036,1	100		9,3	100		139,9	100		969,6	100	In marcia	
09:30		3,7	100		0,0	100		0,21	100		1,8	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		113135,6	100		9,4	100		139,6	100		982,4	100	In marcia	
10:00		2,2	100		0,3	100		0,24	73		1,7	100		0,25	100		17,6	100		1,8	100		0,2	100		111976,4	100		9,5	100		139,5	100		979,6	100	In marcia	
10:30		2,3	100		0,5	100		0,27	100		2,2	100		0,25	98		28,4	100		1,9	100		0,4	100		111048,6	100		9,1	100		140,0	100		982,1	100	In marcia	
11:00		1,9	100		0,3	100		0,06	100		2,2	100		0,26	97		44,6	100		1,9	100		0,4	100		113106,5	100		8,6	100		140,7	100		988,8	100	In marcia	
11:30		3,1	100		2,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,3	100		114695,2	100		9,3	100		140,2	100		976,3	100	In marcia	
12:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		114314,4	100		9,1	100		140,4	100		967,9	100	In marcia	
12:30		3,1	100		1,3	100		0,04	100		1,8	100		0,25	100		15,6	100		1,9	100		0,4	100		114242,8	100		9,5	100		140,2	100		974,6	100	In marcia	
13:00		4,4	100		1,4	100		0,05	100		1,7	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,4	100		112191,0	100		9,4	100		139,4	100		972,9	100	In marcia	
13:30		2,4	100		1,1	100		0,03	100		1,7	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,3	100		112326,2	100		9,4	100		138,6	100		965,7	100	In marcia	
14:00		2,7	100		1,5	100		0,01	73		1,8	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,4	100		112508,8	100		9,1	100		139,6	100		970,3	100	In marcia	
14:30		2,5	100		2,4	100		0,11	100		1,7	100		0,25	98		22,5	100		1,9	100		0,2	100		112972,0	100		9,6	100		139,5	100		970,1	100	In marcia	
15:00		1,6	100		0,0	100		0,12	100		1,7	100		0,25	97		22,3	100		1,9	100		0,3	100		112743,4	100		9,3	100		140,1	100		973,4	100	In marcia	
15:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		1,9	100		0,27	100		35,3	100		1,9	100		0,4	100		112876,6	100		8,9	100		141,1	100		977,2	100	In marcia	
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,4	100		114844,4	100		9,3	100		141,2	100		975,0	100	In marcia	
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,4	100		114217,0	100		9,5	100		140,7	100		969,0	100	In marcia	
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,3	100		113174,8	100		9,5	100		139,9	100		966,8	100	In marcia	
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		112302,7	100		9,2	100		139,4	100		976,6	100	In marcia	
18:00		1,6	100		0,2	100		0,0	73		1,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		111742,4	100		9,0	100		139,9	100		980,5	100	In marcia	
18:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,25	98		20,3	100		1,9	100		0,4	100		112688,3	100		9,4	100		140,0	100		977,5	100	In marcia	
19:00		1,6	84		1,2	84		0,0	100		1,7	84		0,26	97		25,3	84		1,9	84		0,4	84		111959,4	100		9,1	84		140,5	100		984,8	100	In marcia	
19:30		2,3	79		1,2	79		0,0	100		2,1	79		0,25	100		25,9	79		1,9	79		0,3	79		112791,9	100		9,3	79		139,3	100		975,5	100	In marcia	
20:00		2,3	100		0,8	100		0,32	73		2,4	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		112309,2	100		9,1	100		139,3	100		979,3	100	In marcia	
20:30		2,6	100		1,6	100		0,77	100		2,3	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		112628,6	100		9,2	100		139,8	100		986,1	100	In marcia	
21:00		3,6	100		1,8	100		0,54	100		2,5	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		112555,1	100		9,2	100		139,5	100		976,9	100	In marcia	
21:30		3,0	100		1,0	100		0,26	100		2,6	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,3	100														

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q Rauchgas Nm3/h		Note	O2 %		Note	T Rauchgas °C		Note	T Nachbrennkammer °C		Anlage
		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %		Wert	ID %	
00:30		3,6	100		0,8	100		0,07	100		2,3	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,4	100		113812,1	100		9,5	100		139,9	100		974,7	100	in Betrieb
01:00		4,2	100		1,6	100		0,11	100		2,2	100		0,25	100		22,0	100		1,9	100		0,5	100		113202,9	100		9,3	100		139,6	100		979,8	100	in Betrieb
01:30		4,2	100		1,3	100		0,11	100		2,3	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,5	100		111817,9	100		9,3	100		139,4	100		975,4	100	in Betrieb
02:00		5,2	100		0,9	100		1,48	73		2,3	100		0,25	100		18,3	100		2,0	100		0,4	100		111290,5	100		9,3	100		138,8	100		978,0	100	in Betrieb
02:30		3,1	100		0,0	100		1,25	100		2,6	100		0,25	98		19,2	100		2,0	100		0,5	100		109960,6	100		9,0	100		139,4	100		986,7	100	in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,79	100		2,5	100		0,25	96		24,9	100		2,0	100		0,5	100		109837,8	100		9,0	100		139,7	100		987,8	100	in Betrieb
03:30		4,1	100		0,9	100		0,55	100		2,4	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,5	100		110720,1	100		9,1	100		139,9	100		988,7	100	in Betrieb
04:00		2,9	100		0,9	100		0,06	73		2,5	100		0,25	100		31,1	100		2,0	100		0,4	100		110592,1	100		9,1	100		140,0	100		982,5	100	in Betrieb
04:30		3,4	100		1,7	100		0,1	100		2,2	100		0,25	100		28,2	100		2,0	100		0,5	100		111185,9	100		9,2	100		139,9	100		981,7	100	in Betrieb
05:00		5,2	100		1,4	100		0,0	100		2,3	100		0,26	100		29,8	100		2,0	100		0,5	100		110235,2	100		8,9	100		140,2	100		987,6	100	in Betrieb
05:30		3,5	100		1,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,4	100		112756,2	100		9,1	100		140,4	100		995,7	100	in Betrieb
06:00		5,3	100		1,0	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		19,2	100		2,0	100		0,4	100		111600,0	100		9,5	100		139,7	100		974,4	100	in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,05	100		2,7	100		0,25	98		15,6	100		1,9	100		0,3	100		110501,9	100		9,3	100		139,4	100		977,4	100	in Betrieb
07:00		2,1	85		0,0	85		0,0	100		2,7	85		0,25	97		17,5	85		1,9	85		0,4	85		110661,6	100		9,2	85		140,3	100		983,4	100	in Betrieb
07:30		3,9	79		0,1	79		0,0	100		2,3	79		0,25	100		26,9	79		2,0	79		0,3	79		111632,9	100		9,3	79		141,0	100		981,2	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,1	100		1,45	73		2,1	100		0,25	100		28,0	100		1,9	100		0,3	100		113212,3	100		9,3	100		140,5	100		979,7	100	in Betrieb
08:30		7,1	100		0,9	100		0,94	100		2,4	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		113377,6	100		9,9	100		139,5	100		966,4	100	in Betrieb
09:00		1,7	100		0,0	100		0,51	100		2,1	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		112036,1	100		9,3	100		139,9	100		969,6	100	in Betrieb
09:30		3,7	100		0,0	100		0,21	100		1,8	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		113135,6	100		9,4	100		139,6	100		982,4	100	in Betrieb
10:00		2,2	100		0,3	100		0,24	73		1,7	100		0,25	100		17,6	100		1,8	100		0,2	100		111976,4	100		9,5	100		139,5	100		979,6	100	in Betrieb
10:30		2,3	100		0,5	100		0,27	100		2,2	100		0,25	98		28,4	100		1,9	100		0,4	100		111048,6	100		9,1	100		140,0	100		982,1	100	in Betrieb
11:00		1,9	100		0,3	100		0,06	100		2,2	100		0,26	97		44,6	100		1,9	100		0,4	100		113106,5	100		8,6	100		140,7	100		988,8	100	in Betrieb
11:30		3,1	100		2,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,3	100		114695,2	100		9,3	100		140,2	100		976,3	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		0,8	100		0,0	73		1,9	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		114314,4	100		9,1	100		140,4	100		967,9	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		1,3	100		0,04	100		1,8	100		0,25	100		15,6	100		1,9	100		0,4	100		114242,8	100		9,5	100		140,2	100		974,6	100	in Betrieb
13:00		4,4	100		1,4	100		0,05	100		1,7	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,4	100		112191,0	100		9,4	100		139,4	100		972,9	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		1,1	100		0,03	100		1,7	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,3	100		112326,2	100		9,4	100		138,6	100		965,7	100	in Betrieb
14:00		2,7	100		1,5	100		0,01	73		1,8	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,4	100		112508,8	100		9,1	100		139,6	100		970,3	100	in Betrieb
14:30		2,5	100		2,4	100		0,11	100		1,7	100		0,25	98		22,5	100		1,9	100		0,2	100		112972,0	100		9,6	100		139,5	100		970,1	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,12	100		1,7	100		0,25	97		22,3	100		1,9	100		0,3	100		112743,4	100		9,3	100		140,1	100		973,4	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,09	100		1,9	100		0,27	100		35,3	100		1,9	100		0,4	100		112876,6	100		8,9	100		141,1	100		977,2	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		1,8	100		0,26	100		32,9	100		1,9	100		0,4	100		114844,4	100		9,3	100		141,2	100		975,0	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,26	100		29,6	100		1,9	100		0,4	100		114217,0	100		9,5	100		140,7	100		969,0	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,3	100		113174,8	100		9,5	100		139,9	100		966,8	100	in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,7	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,3	100		112302,7	100		9,2	100		139,4	100		976,6	100	in Betrieb
18:00		1,6	100		0,2	100		0,0	73		1,7	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		111742,4	100		9,0	100		139,9	100		980,5	100	in Betrieb
18:30		1,6	100		0,8	100		0,0	100		1,7	100		0,25	98		20,3	100		1,9	100		0,4	100		112688,3	100		9,4	100		140,0	100		977,5	100	in Betrieb
19:00		1,6	84		1,2	84		0,0	100		1,7	84		0,26	97		25,3	84		1,9	84		0,4	84		111959,4	100		9,1	84		140,5	100		984,8	100	in Betrieb
19:30		2,3	79		1,2	79		0,0	100		2,1	79		0,25	100		25,9	79		1,9	79		0,3	79		112791,9	100		9,3	79		139,3	100		975,5	100	in Betrieb
20:00		2,3	100		0,8	100		0,32	73		2,4	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		112309,2	100		9,1	100		139,3	100		979,3	100	in Betrieb
20:30		2,6	100		1,6	100		0,77	100		2,3	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		112628,6	100		9,2	100		139,8	100		986,1	100	in Betrieb
21:00		3,6	100		1,8	100		0,54	100		2,5	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		112555,1	100		9,2	100		139,5	100		976,9	100	in Betrieb
21:30		3,0	100		1,0	100		0,26	100		2,6	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,3	100		1											