

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 18/01/2025**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Note	Hg ug/Nm3		Note	CO mg/Nm3		Note	POLV mg/Nm3		Note	NOX mg/Nm3		Note	COT mg/Nm3		Note	NH3 mg/Nm3		Note	Q fumi Nm3/h		Note	O2 %		Note	T fumi °C		Note	T camera Postcomb. °C		Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %		Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,4	100		112315,9	100		9,3	100		139,4	100		969,6	100	In marcia
01:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,4	100		113270,6	100		9,3	100		139,9	100		976,4	100	In marcia
01:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,4	100		113300,1	100		9,4	100		139,9	100		977,1	100	In marcia
02:00		2,7	100		0,2	100		0,63	73		2,2	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		113627,6	100		9,4	100		140,6	100		981,1	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,9	100		0,98	100		2,5	100		0,25	97		31,3	100		1,9	100		0,3	100		115246,2	100		9,5	100		140,6	100		979,3	100	In marcia
03:00		4,3	100		2,7	100		0,73	100		2,1	100		0,25	98		29,5	100		1,9	100		0,3	100		114975,9	100		9,5	100		140,4	100		976,0	100	In marcia
03:30		2,7	100		0,3	100		0,32	100		2,5	100		0,25	100		28,0	100		1,9	100		0,3	100		114153,7	100		9,4	100		139,8	100		981,1	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		0,74	73		2,7	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		113534,3	100		9,5	100		139,6	100		980,7	100	In marcia
04:30		2,7	100		1,1	100		0,42	100		2,1	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		113642,7	100		9,3	100		140,4	100		977,3	100	In marcia
05:00		2,0	100		0,8	100		0,18	100		2,2	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,4	100		113553,5	100		9,4	100		140,5	100		971,3	100	In marcia
05:30		5,4	100		2,3	100		0,13	100		2,1	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,4	100		113794,0	100		9,3	100		140,2	100		978,2	100	In marcia
06:00		2,0	100		0,5	100		0,81	73		2,6	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,5	100		114250,6	100		9,4	100		140,5	100		976,6	100	In marcia
06:30		5,0	100		2,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	97		25,5	100		1,9	100		0,4	100		114314,8	100		9,4	100		140,4	100		977,0	100	In marcia
07:00		4,3	86		1,0	86		0,0	100		2,6	86		0,25	98		24,6	86		1,9	86		0,5	86		114504,9	100		9,4	86		140,1	100		976,4	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		25,1	79		1,9	79		0,4	79		115594,7	100		9,8	79		140,3	100		969,1	100	In marcia
08:00		3,1	100		0,7	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		114798,3	100		9,3	100		140,5	100		976,0	100	In marcia
08:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,5	100		1,9	100		0,4	100		113501,8	100		9,5	100		140,0	100		974,6	100	In marcia
09:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,4	100		113459,9	100		9,3	100		140,3	100		978,6	100	In marcia
09:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,3	100		112902,2	100		9,4	100		140,1	100		975,8	100	In marcia
10:00		3,6	100		2,1	100		0,72	73		2,3	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,3	100		113103,3	100		9,1	100		140,2	100		976,4	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,9	100		0,61	100		2,4	100		0,26	97		34,4	100		1,9	100		0,4	100		114260,8	100		9,6	100		141,1	100		961,8	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,4	100		0,1	100		2,4	100		0,26	98		31,0	100		1,9	100		0,5	100		114923,4	100		9,0	100		141,3	100		960,3	100	In marcia
11:30		3,9	100		2,5	100		0,01	100		2,0	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,6	100		116078,8	100		9,7	100		140,7	100		960,1	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,6	100		114070,1	100		9,5	100		139,7	100		961,4	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		2,2	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,7	100		113501,3	100		9,4	100		140,4	100		964,6	100	In marcia
13:00		1,7	100		0,0	100		0,04	100		2,2	100		0,25	100		17,3	100		1,9	100		0,6	100		113662,8	100		9,2	100		140,1	100		978,6	100	In marcia
13:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,5	100		113439,1	100		9,4	100		139,6	100		971,6	100	In marcia
14:00		4,2	100		1,4	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,5	100		114043,9	100		9,4	100		139,7	100		978,2	100	In marcia
14:30		5,3	100		1,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	97		25,2	100		1,9	100		0,4	100		114077,0	100		9,4	100		140,0	100		975,4	100	In marcia
15:00		4,6	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	98		27,4	100		1,9	100		0,3	100		113512,9	100		9,6	100		139,4	100		966,5	100	In marcia
15:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,6	100		1,9	100		0,4	100		112582,4	100		9,2	100		139,6	100		973,6	100	In marcia
16:00		4,8	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,3	100		114045,3	100		9,4	100		140,0	100		975,0	100	In marcia
16:30		6,8	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,4	100		113130,9	100		9,5	100		139,8	100		968,7	100	In marcia
17:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,4	100		112746,5	100		9,4	100		139,1	100		970,1	100	In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		15,0	100		1,8	100		0,4	100		111883,6	100		9,4	100		138,7	100		974,0	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,94	73		2,6	100		0,25	100		19,8	100		1,9	100		0,4	100		112327,7	100		9,3	100		139,2	100		969,3	100	In marcia
18:30		3,7	100		0,2	100		0,95	100		2,9	100		0,25	97		26,8	100		1,9	100		0,4	100		111518,7	100		9,2	100		139,9	100		978,9	100	In marcia
19:00		2,4	85		0,4	85		0,62	100		2,2	85		0,25	98		24,5	85		1,9	85		0,3	85		112019,2	100		9,4	85		139,7	100		977,2	100	In marcia
19:30		4,3	79		1,1	79		0,27	100		1,9	79		0,25	100		28,1	79		1,9	79		0,3	79		111041,8	100		9,2	79		139,8	100		977,9	100	In marcia
20:00		4,1	100		2,1	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		32,2	100		1,9	100		0,2	100		111279,0	100		9,2	100		139,9	100		970,8	100	In marcia
20:30		5,1	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		35,4	100		1,9	100		0,3	100		111511,9	100		9,2	100		140,1	100		973,9	100	In marcia
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		37,1	100		1,9	100		0,3	100		111540,4	100		9,3	100		140,4	100		966,8	100	In marcia
21:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		112047,6	100		9,								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,5	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,4	100		112315,9	100		9,3	100		139,4	100		969,6	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,4	100		113270,6	100		9,3	100		139,9	100		976,4	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		1,6	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,4	100		113300,1	100		9,4	100		139,9	100		977,1	100		in Betrieb
02:00		2,7	100		0,2	100		0,63	73		2,2	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		113627,6	100		9,4	100		140,6	100		981,1	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,9	100		0,98	100		2,5	100		0,25	97		31,3	100		1,9	100		0,3	100		115246,2	100		9,5	100		140,6	100		979,3	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		2,7	100		0,73	100		2,1	100		0,25	98		29,5	100		1,9	100		0,3	100		114975,9	100		9,5	100		140,4	100		976,0	100		in Betrieb
03:30		2,7	100		0,3	100		0,32	100		2,5	100		0,25	100		28,0	100		1,9	100		0,3	100		114153,7	100		9,4	100		139,8	100		981,1	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,0	100		0,74	73		2,7	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		113534,3	100		9,5	100		139,6	100		980,7	100		in Betrieb
04:30		2,7	100		1,1	100		0,42	100		2,1	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,4	100		113642,7	100		9,3	100		140,4	100		977,3	100		in Betrieb
05:00		2,0	100		0,8	100		0,18	100		2,2	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,4	100		113553,5	100		9,4	100		140,5	100		971,3	100		in Betrieb
05:30		5,4	100		2,3	100		0,13	100		2,1	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,4	100		113794,0	100		9,3	100		140,2	100		978,2	100		in Betrieb
06:00		2,0	100		0,5	100		0,81	73		2,6	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,5	100		114250,6	100		9,4	100		140,5	100		976,6	100		in Betrieb
06:30		5,0	100		2,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	97		25,5	100		1,9	100		0,4	100		114314,8	100		9,4	100		140,4	100		977,0	100		in Betrieb
07:00		4,3	86		1,0	86		0,0	100		2,6	86		0,25	98		24,6	86		1,9	86		0,5	86		114504,9	100		9,4	86		140,1	100		976,4	100		in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		25,1	79		1,9	79		0,4	79		115594,7	100		9,8	79		140,3	100		969,1	100		in Betrieb
08:00		3,1	100		0,7	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		114798,3	100		9,3	100		140,5	100		976,0	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		1,4	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		20,5	100		1,9	100		0,4	100		113501,8	100		9,5	100		140,0	100		974,6	100		in Betrieb
09:00		3,5	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		21,9	100		1,9	100		0,4	100		113459,9	100		9,3	100		140,3	100		978,6	100		in Betrieb
09:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,3	100		112902,2	100		9,4	100		140,1	100		975,8	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		2,1	100		0,72	73		2,3	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,3	100		113103,3	100		9,1	100		140,2	100		976,4	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,9	100		0,61	100		2,4	100		0,26	97		34,4	100		1,9	100		0,4	100		114260,8	100		9,6	100		141,1	100		961,8	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,4	100		0,1	100		2,4	100		0,26	98		31,0	100		1,9	100		0,5	100		114923,4	100		9,0	100		141,3	100		960,3	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		2,5	100		0,01	100		2,0	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,6	100		116078,8	100		9,7	100		140,7	100		960,1	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,6	100		114070,1	100		9,5	100		139,7	100		961,4	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,08	100		2,2	100		0,25	100		20,9	100		1,9	100		0,7	100		113501,3	100		9,4	100		140,4	100		964,6	100		in Betrieb
13:00		1,7	100		0,0	100		0,04	100		2,2	100		0,25	100		17,3	100		1,9	100		0,6	100		113662,8	100		9,2	100		140,1	100		978,6	100		in Betrieb
13:30		3,2	100		1,1	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,5	100		113439,1	100		9,4	100		139,6	100		971,6	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		1,4	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,5	100		114043,9	100		9,4	100		139,7	100		978,2	100		in Betrieb
14:30		5,3	100		1,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	97		25,2	100		1,9	100		0,4	100		114077,0	100		9,4	100		140,0	100		975,4	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,4	100		0,0	100		2,3	100		0,25	98		27,4	100		1,9	100		0,3	100		113512,9	100		9,6	100		139,4	100		966,5	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		34,6	100		1,9	100		0,4	100		112582,4	100		9,2	100		139,6	100		973,6	100		in Betrieb
16:00		4,8	100		1,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,3	100		114045,3	100		9,4	100		140,0	100		975,0	100		in Betrieb
16:30		6,8	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,4	100		113130,9	100		9,5	100		139,8	100		968,7	100		in Betrieb
17:00		2,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,4	100		112746,5	100		9,4	100		139,1	100		970,1	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		15,0	100		1,8	100		0,4	100		111883,6	100		9,4	100		138,7	100		974,0	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,94	73		2,6	100		0,25	100		19,8	100		1,9	100		0,4	100		112327,7	100		9,3	100		139,2	100		969,3	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		0,2	100		0,95	100		2,9	100		0,25	97		26,8	100		1,9	100		0,4	100		111518,7	100		9,2	100		139,9	100		978,9	100		in Betrieb
19:00		2,4	85		0,4	85		0,62	100		2,2	85		0,25	98		24,5	85		1,9	85		0,3	85		112019,2	100		9,4	85		139,7	100		977,2	100		in Betrieb
19:30		4,3	79		1,1	79		0,27	100		1,9	79		0,25	100		28,1	79		1,9	79		0,3	79		111041,8	100		9,2	79		139,8	100		977,9	100		in Betrieb
20:00		4,1	100		2,1	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		32,2	100		1,9	100		0,2	100		111279,0	100		9,2	100		139,9	100		970,8	100		in Betrieb
20:30		5,1	100		1,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		35,4	100		1,9	100		0,3	100		111511,9	100		9,2	100		140,1	100		973,9	100		in Betrieb
21:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		37,1	100		1,9	100		0,3	100		111540,4	100		9,3	100		140,4	100		966,8	100		in Betrieb
21:30		5,1	100		0,9	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		112047,6	100											