

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,8	100		0,4	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		114216,8	100		9,2	100		140,3	100		975,8	100		In marcia
01:00		2,4	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		113795,9	100		9,3	100		140,0	100		975,4	100		In marcia
01:30		2,3	100		0,6	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		113612,8	100		9,3	100		140,5	100		967,2	100		In marcia
02:00		3,3	100		2,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,3	100		115712,4	100		9,0	100		141,3	100		984,5	100		In marcia
02:30		1,8	100		1,3	100		0,01	100		2,7	100		0,26	96		28,2	100		2,0	100		0,4	100		116448,1	100		9,3	100		142,2	100		972,5	100		In marcia
03:00		1,7	100		0,6	100		0,01	100		2,5	100		0,26	99		24,5	100		1,9	100		0,6	100		117383,8	100		9,3	100		142,6	100		977,6	100		In marcia
03:30		4,3	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,7	100		117745,1	100		9,6	100		142,3	100		963,8	100		In marcia
04:00		5,2	100		1,8	100		1,14	73		2,8	100		0,25	100		12,2	100		2,0	100		0,7	100		116293,2	100		9,5	100		141,3	100		957,9	100		In marcia
04:30		3,2	100		0,0	100		1,52	100		2,9	100		0,26	100		12,9	100		2,0	100		0,5	100		113779,4	100		9,4	100		140,1	100		973,2	100		In marcia
05:00		2,2	100		0,0	100		1,08	100		2,3	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,4	100		112740,9	100		9,1	100		139,2	100		983,6	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,4	100		0,83	100		2,3	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,3	100		112021,9	100		9,1	100		139,0	100		983,2	100		In marcia
06:00		4,9	100		1,3	100		0,56	73		2,2	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,2	100		112596,0	100		9,2	100		139,0	100		986,6	100		In marcia
06:30		4,4	100		0,8	100		0,59	100		2,5	100		0,26	96		33,9	100		2,0	100		0,2	100		112247,1	100		9,1	100		139,5	100		978,1	100		In marcia
07:00		4,5	86		1,0	86		0,2	100		2,6	86		0,25	99		27,0	86		2,0	86		0,2	86		112107,4	100		9,2	86		139,7	100		976,9	100		In marcia
07:30		3,9	78		0,1	78		0,08	100		2,8	78		0,26	100		31,7	78		2,0	78		0,3	78		110839,0	100		9,0	78		140,0	100		981,1	100		In marcia
08:00		3,6	100		0,3	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		111037,3	100		9,3	100		139,9	100		982,4	100		In marcia
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		7,5	100		0,25	100		12,1	100		1,9	100		0,2	100		110819,4	100		8,9	100		139,8	100		996,5	100		In marcia
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		110736,5	100		9,5	100		139,8	100		971,4	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		49,6	100		2,0	100		0,3	100		111841,7	100		8,8	100		140,9	100		966,1	100		In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		0,07	73		2,9	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		110692,4	100		9,0	100		140,3	100		970,7	100		In marcia
10:30		2,4	100		0,4	100		0,02	100		3,9	100		0,25	96		12,8	100		1,9	100		0,2	100		110873,4	100		9,3	100		139,1	100		966,1	100		In marcia
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	99		20,7	100		1,9	100		0,3	100		110987,3	100		9,4	100		140,1	100		955,0	100		In marcia
11:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,4	100		110640,1	100		9,0	100		140,2	100		966,5	100		In marcia
12:00		2,3	100		2,2	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		113198,3	100		9,3	100		140,6	100		972,7	100		In marcia
12:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		113163,9	100		9,5	100		140,6	100		963,4	100		In marcia
13:00		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		111535,1	100		9,1	100		140,1	100		965,5	100		In marcia
13:30		4,2	100		0,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,2	100		111017,6	100		9,3	100		138,4	100		975,6	100		In marcia
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,3	100		109586,9	100		9,3	100		139,3	100		974,8	100		In marcia
14:30		2,0	100		0,2	100		0,0	100		2,2	100		0,25	96		18,7	100		1,8	100		0,2	100		109295,1	100		9,1	100		139,7	100		983,2	100		In marcia
15:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	99		21,4	100		1,9	100		0,2	100		109495,3	100		9,1	100		140,2	100		983,1	100		In marcia
15:30		5,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		1,8	100		0,2	100		110273,8	100		9,2	100		139,7	100		980,3	100		In marcia
16:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		22,2	100		0,26	100		45,5	100		1,9	100		0,2	100		111987,4	100		9,2	100		140,5	100		969,9	100		In marcia
16:30		3,8	100		2,5	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		37,7	100		1,9	100		0,1	100		111327,0	100		9,4	100		139,8	100		960,6	100		In marcia
17:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		1,8	100		0,1	100		110511,9	100		9,5	100		139,5	100		961,0	100		In marcia
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,2	100		110290,3	100		9,5	100		140,2	100		956,8	100		In marcia
18:00		3,2	100		3,2	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,0	100		1,9	100		0,2	100		112234,1	100		9,1	100		140,1	100		956,2	100		In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	96		20,7	100		1,9	100		0,2	100		111419,8	100		9,5	100		139,6	100		964,1	100		In marcia
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,25	99		17,6	86		1,9	86		0,2	86		110489,9	100		9,3	86		139,5	100		967,8	100		In marcia
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		31,4	78		1,9	78		0,2	78		111684,7	100		9,1	78		140,9	100		972,2	100		In marcia
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,2	100		112372,5	100		9,5	100		139,7	100		969,8	100		In marcia
20:30		2,0	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		111959,6	100		9,4	100		139,4	100		972,4	100		In marcia
21:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		1,9	100		0,2	100		112556,5	100		9,4	100		140,5	100		974,6	100		In marcia
21:30		5,1	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		113005,0	100											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,8	100		0,4	100		0,02	100		3,0	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,2	100		114216,8	100		9,2	100		140,3	100		975,8	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,26	100		19,2	100		1,9	100		0,2	100		113795,9	100		9,3	100		140,0	100		975,4	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,6	100		0,06	100		3,2	100		0,26	100		25,5	100		2,0	100		0,3	100		113612,8	100		9,3	100		140,5	100		967,2	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		2,3	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,3	100		115712,4	100		9,0	100		141,3	100		984,5	100		in Betrieb
02:30		1,8	100		1,3	100		0,01	100		2,7	100		0,26	96		28,2	100		2,0	100		0,4	100		116448,1	100		9,3	100		142,2	100		972,5	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,6	100		0,01	100		2,5	100		0,26	99		24,5	100		1,9	100		0,6	100		117383,8	100		9,3	100		142,6	100		977,6	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		1,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,7	100		117745,1	100		9,6	100		142,3	100		963,8	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		1,8	100		1,14	73		2,8	100		0,25	100		12,2	100		2,0	100		0,7	100		116293,2	100		9,5	100		141,3	100		957,9	100		in Betrieb
04:30		3,2	100		0,0	100		1,52	100		2,9	100		0,26	100		12,9	100		2,0	100		0,5	100		113779,4	100		9,4	100		140,1	100		973,2	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		1,08	100		2,3	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,4	100		112740,9	100		9,1	100		139,2	100		983,6	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,4	100		0,83	100		2,3	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,3	100		112021,9	100		9,1	100		139,0	100		983,2	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		1,3	100		0,56	73		2,2	100		0,25	100		35,1	100		1,9	100		0,2	100		112596,0	100		9,2	100		139,0	100		986,6	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,8	100		0,59	100		2,5	100		0,26	96		33,9	100		2,0	100		0,2	100		112247,1	100		9,1	100		139,5	100		978,1	100		in Betrieb
07:00		4,5	86		1,0	86		0,2	100		2,6	86		0,25	99		27,0	86		2,0	86		0,2	86		112107,4	100		9,2	86		139,7	100		976,9	100		in Betrieb
07:30		3,9	78		0,1	78		0,08	100		2,8	78		0,26	100		31,7	78		2,0	78		0,3	78		110839,0	100		9,0	78		140,0	100		981,1	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,3	100		0,0	73		2,1	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,2	100		111037,3	100		9,3	100		139,9	100		982,4	100		in Betrieb
08:30		3,0	100		0,0	100		0,0	100		7,5	100		0,25	100		12,1	100		1,9	100		0,2	100		110819,4	100		8,9	100		139,8	100		996,5	100		in Betrieb
09:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		6,9	100		0,25	100		15,5	100		1,9	100		0,2	100		110736,5	100		9,5	100		139,8	100		971,4	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		49,6	100		2,0	100		0,3	100		111841,7	100		8,8	100		140,9	100		966,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		0,07	73		2,9	100		0,26	100		33,1	100		1,9	100		0,3	100		110692,4	100		9,0	100		140,3	100		970,7	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		0,4	100		0,02	100		3,9	100		0,25	96		12,8	100		1,9	100		0,2	100		110873,4	100		9,3	100		139,1	100		966,1	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	99		20,7	100		1,9	100		0,3	100		110987,3	100		9,4	100		140,1	100		955,0	100		in Betrieb
11:30		1,8	100		0,2	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,4	100		110640,1	100		9,0	100		140,2	100		966,5	100		in Betrieb
12:00		2,3	100		2,2	100		0,0	73		2,0	100		0,26	100		20,4	100		1,9	100		0,3	100		113198,3	100		9,3	100		140,6	100		972,7	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		1,3	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		113163,9	100		9,5	100		140,6	100		963,4	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,2	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		111535,1	100		9,1	100		140,1	100		965,5	100		in Betrieb
13:30		4,2	100		0,1	100		0,0	100		4,9	100		0,25	100		14,4	100		1,9	100		0,2	100		111017,6	100		9,3	100		138,4	100		975,6	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,3	100		109586,9	100		9,3	100		139,3	100		974,8	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		0,2	100		0,0	100		2,2	100		0,25	96		18,7	100		1,8	100		0,2	100		109295,1	100		9,1	100		139,7	100		983,2	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	99		21,4	100		1,9	100		0,2	100		109495,3	100		9,1	100		140,2	100		983,1	100		in Betrieb
15:30		5,0	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		23,4	100		1,8	100		0,2	100		110273,8	100		9,2	100		139,7	100		980,3	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		22,2	100		0,26	100		45,5	100		1,9	100		0,2	100		111987,4	100		9,2	100		140,5	100		969,9	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		2,5	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		37,7	100		1,9	100		0,1	100		111327,0	100		9,4	100		139,8	100		960,6	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,4	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		27,3	100		1,8	100		0,1	100		110511,9	100		9,5	100		139,5	100		961,0	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		30,7	100		1,9	100		0,2	100		110290,3	100		9,5	100		140,2	100		956,8	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		3,2	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		32,0	100		1,9	100		0,2	100		112234,1	100		9,1	100		140,1	100		956,2	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	96		20,7	100		1,9	100		0,2	100		111419,8	100		9,5	100		139,6	100		964,1	100		in Betrieb
19:00		1,6	86		0,0	86		0,0	100		3,6	86		0,25	99		17,6	86		1,9	86		0,2	86		110489,9	100		9,3	86		139,5	100		967,8	100		in Betrieb
19:30		1,6	78		0,0	78		0,0	100		3,5	78		0,26	100		31,4	78		1,9	78		0,2	78		111684,7	100		9,1	78		140,9	100		972,2	100		in Betrieb
20:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,2	100		112372,5	100		9,5	100		139,7	100		969,8	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,1	100		111959,6	100		9,4	100		139,4	100		972,4	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		1,4	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		30,2	100		1,9	100		0,2	100		112556,5	100		9,4	100		140,5	100		974,6	100		in Betrieb
21:30		5,1	100		2,5	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		113005,0	100											