

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/01/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,3	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		20,5	100		1,9	100		0,2	100		111264,5	100		9,4	100		140,2	100		988,3	100	In marcia
01:00		3,7	100		0,0	100		0,72	100		3,3	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,4	100		110736,0	100		9,0	100		140,3	100		994,3	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,6	100		0,56	100		3,5	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,3	100		111508,0	100		9,3	100		139,5	100		991,9	100	In marcia
02:00		3,7	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,3	100		110657,9	100		9,2	100		139,8	100		992,4	100	In marcia
02:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	98		25,1	100		1,9	100		0,3	100		111771,0	100		9,3	100		139,9	100		989,5	100	In marcia
03:00		4,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	97		19,6	100		2,0	100		0,2	100		111436,6	100		9,3	100		139,7	100		994,8	100	In marcia
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,3	100		110865,3	100		9,3	100		139,8	100		994,1	100	In marcia
04:00		4,3	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		110314,2	100		9,2	100		139,8	100		988,9	100	In marcia
04:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		110429,2	100		9,3	100		140,0	100		987,8	100	In marcia
05:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		109859,6	100		9,2	100		140,0	100		991,6	100	In marcia
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,4	100		109737,2	100		9,1	100		140,0	100		990,9	100	In marcia
06:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,9	100		2,0	100		0,3	100		110264,3	100		9,2	100		140,1	100		989,9	100	In marcia
06:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	98		32,2	100		2,0	100		0,3	100		111010,3	100		9,2	100		140,3	100		992,7	100	In marcia
07:00		7,4	85		1,8	85		0,0	100		3,6	85		0,26	97		29,0	85		2,0	85		0,3	85		111369,0	100		9,2	85		140,5	100		992,8	100	In marcia
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		26,1	79		2,0	79		0,4	79		111824,2	100		9,2	79		139,8	100		999,1	100	In marcia
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,4	100		111541,9	100		9,2	100		139,5	100		994,5	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,3	100		112889,7	100		9,2	100		140,1	100		995,0	100	In marcia
09:00		7,4	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,3	100		112602,2	100		9,3	100		139,6	100		992,8	100	In marcia
09:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		15,1	100		1,9	100		0,4	100		112771,0	100		9,3	100		139,2	100		998,0	100	In marcia
10:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		111169,8	100		9,3	100		139,4	100		990,8	100	In marcia
10:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	98		20,5	100		1,9	100		0,3	100		111484,0	100		9,3	100		139,2	100		985,0	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	97		19,3	100		1,8	100		0,2	100		110097,4	100		9,2	100		139,9	100		990,7	100	In marcia
11:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,4	100		109983,7	100		9,0	100		139,9	100		997,2	100	In marcia
12:00		3,4	100		0,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,3	100		113564,6	100		9,4	100		140,9	100		983,9	100	In marcia
12:30		7,1	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		43,6	100		1,9	100		0,4	100		114688,5	100		9,2	100		141,9	100		995,8	100	In marcia
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		115771,7	100		9,6	100		140,7	100		994,8	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		114888,1	100		9,5	100		140,3	100		990,5	100	In marcia
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		114294,7	100		9,4	100		140,2	100		994,1	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	97		24,1	100		1,9	100		0,4	100		114942,3	100		9,5	100		140,0	100		998,8	100	In marcia
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		23,7	100		1,9	100		0,4	100		113927,8	100		9,3	100		140,7	100		976,7	100	In marcia
15:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,4	100		114710,3	100		9,4	100		140,7	100		968,9	100	In marcia
16:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,4	100		114874,0	100		9,5	100		140,6	100		972,7	100	In marcia
16:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		114169,6	100		9,5	100		140,2	100		969,9	100	In marcia
17:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,3	100		113420,7	100		9,5	100		139,7	100		972,3	100	In marcia
17:30		5,1	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		112684,2	100		9,4	100		138,8	100		973,9	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,4	100		112058,3	100		9,3	100		139,7	100		978,2	100	In marcia
18:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	97		27,6	100		1,9	100		0,3	100		112581,4	100		9,3	100		139,8	100		979,5	100	In marcia
19:00		5,8	85		2,0	85		0,0	100		3,1	85		0,25	97		26,0	85		1,9	85		0,4	85		112397,3	100		9,2	85		140,0	100		975,5	100	In marcia
19:30		4,1	79		0,7	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		30,6	79		1,9	79		0,2	79		113476,7	100		9,5	79		140,4	100		976,5	100	In marcia
20:00		2,9	100		0,1	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		113406,3	100		9,5	100		140,2	100		969,8	100	In marcia
20:30		5,9	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,3	100		112698,9	100		9,5	100		139,6	100		967,7	100	In marcia
21:00		5,3	100		0,3	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,3	100		112205,2	100		9,4	100		139,6	100		973,3	100	In marcia
21:30		1,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		112141,3	100		9,1	100		140,2	100		982,0	100	In marcia
22:00		2,0	100		0,0	100		0,0																													

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,9	100		0,3	100		1,01	100		3,8	100		0,25	100		20,5	100		1,9	100		0,2	100		111264,5	100		9,4	100		140,2	100		998,3	100		in Betrieb
01:00		3,7	100		0,0	100		0,72	100		3,3	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,4	100		110736,0	100		9,0	100		140,3	100		994,3	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,6	100		0,56	100		3,5	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,3	100		111508,0	100		9,3	100		139,5	100		991,9	100		in Betrieb
02:00		3,7	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		27,5	100		1,9	100		0,3	100		110657,9	100		9,2	100		139,8	100		992,4	100		in Betrieb
02:30		5,4	100		0,9	100		0,0	100		3,7	100		0,25	98		25,1	100		1,9	100		0,3	100		111771,0	100		9,3	100		139,9	100		989,5	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	97		19,6	100		2,0	100		0,2	100		111436,6	100		9,3	100		139,7	100		994,8	100		in Betrieb
03:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		25,7	100		1,9	100		0,3	100		110865,3	100		9,3	100		139,8	100		994,1	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		24,9	100		1,9	100		0,3	100		110314,2	100		9,2	100		139,8	100		988,9	100		in Betrieb
04:30		5,1	100		1,2	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		23,9	100		2,0	100		0,3	100		110429,2	100		9,3	100		140,0	100		987,8	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		20,8	100		2,0	100		0,3	100		109859,6	100		9,2	100		140,0	100		991,6	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		23,4	100		2,0	100		0,4	100		109737,2	100		9,1	100		140,0	100		990,9	100		in Betrieb
06:00		3,2	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		27,9	100		2,0	100		0,3	100		110264,3	100		9,2	100		140,1	100		989,9	100		in Betrieb
06:30		4,4	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	98		32,2	100		2,0	100		0,3	100		111010,3	100		9,2	100		140,3	100		992,7	100		in Betrieb
07:00		7,4	85		1,8	85		0,0	100		3,6	85		0,26	97		29,0	85		2,0	85		0,3	85		111369,0	100		9,2	85		140,5	100		992,8	100		in Betrieb
07:30		1,7	79		0,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		26,1	79		2,0	79		0,4	79		111824,2	100		9,2	79		139,8	100		999,1	100		in Betrieb
08:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,4	100		111541,9	100		9,2	100		139,5	100		994,5	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		30,6	100		1,9	100		0,3	100		112889,7	100		9,2	100		140,1	100		995,0	100		in Betrieb
09:00		7,4	100		2,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,1	100		1,9	100		0,3	100		112602,2	100		9,3	100		139,6	100		992,8	100		in Betrieb
09:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		15,1	100		1,9	100		0,4	100		112771,0	100		9,3	100		139,2	100		998,0	100		in Betrieb
10:00		4,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		19,3	100		1,9	100		0,2	100		111169,8	100		9,3	100		139,4	100		990,8	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	98		20,5	100		1,9	100		0,3	100		111484,0	100		9,3	100		139,2	100		985,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	97		19,3	100		1,8	100		0,2	100		110097,4	100		9,2	100		139,9	100		990,7	100		in Betrieb
11:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,4	100		109983,7	100		9,0	100		139,9	100		997,2	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,1	100		0,0	73		4,9	100		0,26	100		34,3	100		1,9	100		0,3	100		113564,6	100		9,4	100		140,9	100		983,9	100		in Betrieb
12:30		7,1	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		43,6	100		1,9	100		0,4	100		114688,5	100		9,2	100		141,9	100		995,8	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		115771,7	100		9,6	100		140,7	100		994,8	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,3	100		114888,1	100		9,5	100		140,3	100		990,5	100		in Betrieb
14:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,3	100		114294,7	100		9,4	100		140,2	100		994,1	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,8	100		0,0	100		3,1	100		0,26	97		24,1	100		1,9	100		0,4	100		114942,3	100		9,5	100		140,0	100		998,8	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	97		23,7	100		1,9	100		0,4	100		113927,8	100		9,3	100		140,7	100		976,7	100		in Betrieb
15:30		4,2	100		1,4	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		25,6	100		1,9	100		0,4	100		114710,3	100		9,4	100		140,7	100		968,9	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		1,4	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		26,7	100		1,9	100		0,4	100		114874,0	100		9,5	100		140,6	100		972,7	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		1,5	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		25,1	100		1,9	100		0,3	100		114169,6	100		9,5	100		140,2	100		969,9	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		2,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,3	100		113420,7	100		9,5	100		139,7	100		972,3	100		in Betrieb
17:30		5,1	100		0,8	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,3	100		112684,2	100		9,4	100		138,8	100		973,9	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,4	100		112058,3	100		9,3	100		139,7	100		978,2	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	97		27,6	100		1,9	100		0,3	100		112581,4	100		9,3	100		139,8	100		979,5	100		in Betrieb
19:00		5,8	85		2,0	85		0,0	100		3,1	85		0,25	97		26,0	85		1,9	85		0,4	85		112397,3	100		9,2	85		140,0	100		975,5	100		in Betrieb
19:30		4,1	79		0,7	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		30,6	79		1,9	79		0,2	79		113476,7	100		9,5	79		140,4	100		976,5	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,1	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		113406,3	100		9,5	100		140,2	100		969,8	100		in Betrieb
20:30		5,9	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,3	100		112698,9	100		9,5	100		139,6	100		967,7	100		in Betrieb
21:00		5,3	100		0,3	100		0,02	100		3,9	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,3	100		112205,2	100		9,4	100		139,6	100		973,3	100		in Betrieb
21:30		1,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,26	100		30,8	100		1,9	100		0,3	100		112141,3	100		9,1									