

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 29/01/2025**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,7	100		1,5	100		0,85	100		1,8	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,4	100		114155,8	100		10,2	100		143,0	100		935,2	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,4	100		0,32	100		1,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		111733,7	100		10,2	100		142,2	100		939,3	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		1,8	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		110716,8	100		10,1	100		142,0	100		939,7	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,4	100		0,92	73		1,8	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		112706,0	100		10,1	100		142,1	100		939,9	100	In marcia
02:30		4,3	100		2,6	100		0,72	100		2,1	100		0,26	96		29,3	100		1,9	100		0,2	100		110286,9	100		9,7	100		141,3	100		953,3	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,2	100		0,26	100		3,9	100		0,26	98		39,5	100		2,0	100		0,3	100		109370,2	100		9,4	100		141,1	100		954,4	100	In marcia
03:30		2,4	100		1,4	100		0,1	100		3,6	100		0,27	100		44,5	100		1,9	100		0,2	100		112881,2	100		9,2	100		142,5	100		962,4	100	In marcia
04:00		1,8	100		1,8	100		0,0	73		3,1	100		0,27	100		28,7	100		2,0	100		0,3	100		117508,6	100		9,9	100		144,2	100		944,2	100	In marcia
04:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		22,0	100		2,0	100		0,6	100		116179,9	100		9,4	100		145,3	100		960,5	100	In marcia
05:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		18,3	100		2,0	100		0,9	100		112293,2	100		9,1	100		144,3	100		979,3	100	In marcia
05:30		3,6	100		1,8	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		1,0	100		117613,2	100		9,4	100		145,0	100		970,7	100	In marcia
06:00		2,7	100		1,3	100		0,68	73		3,8	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,9	100		116967,8	100		9,5	100		143,7	100		972,1	100	In marcia
06:30		2,8	100		1,0	100		0,67	100		4,2	100		0,26	96		21,6	100		1,9	100		0,9	100		115628,2	100		9,3	100		143,3	100		963,7	100	In marcia
07:00		2,1	86		0,8	86		0,23	100		4,2	86		0,27	98		26,6	86		1,9	86		0,8	86		115412,6	100		9,3	86		144,2	100		969,8	100	In marcia
07:30		3,7	78		1,9	78		0,11	100		3,3	78		0,26	100		25,3	78		1,9	78		0,8	78		116542,2	100		9,6	78		143,3	100		973,8	100	In marcia
08:00		3,8	100		1,6	100		1,24	73		2,7	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,6	100		115476,9	100		9,8	100		142,6	100		965,4	100	In marcia
08:30		3,4	100		1,6	100		0,67	100		2,5	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,6	100		116399,4	100		10,5	100		142,2	100		932,9	100	In marcia
09:00		2,5	100		0,8	100		0,21	100		2,2	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,5	100		111587,1	100		9,7	100		140,5	100		963,7	100	In marcia
09:30		1,7	100		1,4	100		0,02	100		1,9	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,5	100		110551,0	100		9,4	100		139,5	100		971,9	100	In marcia
10:00		5,5	100		1,8	100		0,98	73		2,1	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,4	100		108885,0	100		9,8	100		137,8	100		969,6	100	In marcia
10:30		6,1	100		1,2	100		0,5	100		2,0	100		0,26	96		43,1	100		2,0	100		0,4	100		108695,5	100		10,0	100		139,0	100		945,8	100	In marcia
11:00		8,2	100		6,0	100		0,1	100		2,7	100		0,26	98		40,0	100		2,0	100		0,4	100		110097,5	100		9,2	100		140,0	100		964,6	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,5	100		113288,4	100		9,2	100		140,4	100		976,5	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,6	73		3,8	100		0,29	100		18,7	100		1,9	100		0,5	100		112582,9	100		9,2	100		140,7	100		978,9	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,5	100		111346,4	100		9,2	100		139,7	100		972,4	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,6	100		111188,4	100		9,0	100		140,3	100		983,6	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,6	100		110575,9	100		9,1	100		140,2	100		985,1	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,6	100		111920,0	100		8,8	100		140,9	100		988,0	100	In marcia
14:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	96		25,6	100		1,9	100		0,5	100		113873,4	100		9,5	100		141,4	100		975,8	100	In marcia
15:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	98		23,0	100		1,9	100		0,3	100		111681,3	100		9,6	100		140,0	100		969,7	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		110100,9	100		8,9	100		139,4	100		980,5	100	In marcia
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,5	100		111650,4	100		9,2	100		140,1	100		979,7	100	In marcia
16:30		4,4	100		2,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,3	100		111571,2	100		9,2	100		140,1	100		976,1	100	In marcia
17:00		1,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,4	100		112692,5	100		9,3	100		140,5	100		971,9	100	In marcia
17:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		17,4	100		1,8	100		0,3	100		110532,5	100		9,3	100		139,2	100		979,1	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,7	100		0,88	73		2,2	100		0,25	100		12,5	100		1,9	100		0,4	100		109597,3	100		9,2	100		138,7	100		980,0	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,5	100		0,75	100		2,4	100		0,25	96		11,6	100		1,8	100		0,4	100		109765,7	100		8,9	100		138,7	100		993,4	100	In marcia
19:00		2,2	86		1,6	86		0,31	100		2,0	86		0,25	98		15,2	86		1,8	86		0,3	86		109010,2	100		9,2	86		139,7	100		977,6	100	In marcia
19:30		1,7	78		1,4	78		0,12	100		2,0	78		0,25	100		20,5	78		1,8	78		0,1	78		107887,8	100		9,3	78		139,7	100		975,7	100	In marcia
20:00		4,8	100		0,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		107895,0	100		9,0	100		140,1	100		978,3	100	In marcia
20:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		38,7	100		1,9	100		0,2	100		108679,7	100		9,0	100		140,0	100		966,7	100	In marcia
21:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		109535,0	100		9,3	100		139,5	100		970,8	100	In marcia
21:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,4	100		1,8	100		0,0	100		108751,1	100		9,3	100		139,7	100		963,4	100	In marcia
22:00		2,0	100		1,0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,7	100		1,5	100		0,85	100		1,8	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,4	100		114155,8	100		10,2	100		143,0	100		935,2	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,4	100		0,32	100		1,7	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		111733,7	100		10,2	100		142,2	100		939,3	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,13	100		1,8	100		0,26	100		26,9	100		1,9	100		0,2	100		110716,8	100		10,1	100		142,0	100		939,7	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,4	100		0,92	73		1,8	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		112706,0	100		10,1	100		142,1	100		939,9	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		2,6	100		0,72	100		2,1	100		0,26	96		29,3	100		1,9	100		0,2	100		110286,9	100		9,7	100		141,3	100		953,3	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,2	100		0,26	100		3,9	100		0,26	98		39,5	100		2,0	100		0,3	100		109370,2	100		9,4	100		141,1	100		954,4	100		in Betrieb
03:30		2,4	100		1,4	100		0,1	100		3,6	100		0,27	100		44,5	100		1,9	100		0,2	100		112881,2	100		9,2	100		142,5	100		962,4	100		in Betrieb
04:00		1,8	100		1,8	100		0,0	73		3,1	100		0,27	100		28,7	100		2,0	100		0,3	100		117508,6	100		9,9	100		144,2	100		944,2	100		in Betrieb
04:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,9	100		0,27	100		22,0	100		2,0	100		0,6	100		116179,9	100		9,4	100		145,3	100		960,5	100		in Betrieb
05:00		3,7	100		1,4	100		0,0	100		4,9	100		0,27	100		18,3	100		2,0	100		0,9	100		112293,2	100		9,1	100		144,3	100		979,3	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		1,8	100		0,0	100		6,1	100		0,26	100		19,6	100		2,0	100		1,0	100		117613,2	100		9,4	100		145,0	100		970,7	100		in Betrieb
06:00		2,7	100		1,3	100		0,68	73		3,8	100		0,26	100		15,5	100		1,9	100		0,9	100		116967,8	100		9,5	100		143,7	100		972,1	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,0	100		0,67	100		4,2	100		0,26	96		21,6	100		1,9	100		0,9	100		115628,2	100		9,3	100		143,3	100		963,7	100		in Betrieb
07:00		2,1	86		0,8	86		0,23	100		4,2	86		0,27	98		26,6	86		1,9	86		0,8	86		115412,6	100		9,3	86		144,2	100		969,8	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		1,9	78		0,11	100		3,3	78		0,26	100		25,3	78		1,9	78		0,8	78		116542,2	100		9,6	78		143,3	100		973,8	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		1,6	100		1,24	73		2,7	100		0,26	100		21,7	100		1,9	100		0,6	100		115476,9	100		9,8	100		142,6	100		965,4	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,6	100		0,67	100		2,5	100		0,26	100		23,9	100		1,9	100		0,6	100		116399,4	100		10,5	100		142,2	100		932,9	100		in Betrieb
09:00		2,5	100		0,8	100		0,21	100		2,2	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,5	100		111587,1	100		9,7	100		140,5	100		963,7	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		1,4	100		0,02	100		1,9	100		0,26	100		18,9	100		1,9	100		0,5	100		110551,0	100		9,4	100		139,5	100		971,9	100		in Betrieb
10:00		5,5	100		1,8	100		0,98	73		2,1	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,4	100		108885,0	100		9,8	100		137,8	100		969,6	100		in Betrieb
10:30		6,1	100		1,2	100		0,5	100		2,0	100		0,26	96		43,1	100		2,0	100		0,4	100		108695,5	100		10,0	100		139,0	100		945,8	100		in Betrieb
11:00		8,2	100		6,0	100		0,1	100		2,7	100		0,26	98		40,0	100		2,0	100		0,4	100		110097,5	100		9,2	100		140,0	100		964,6	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		22,2	100		2,0	100		0,5	100		113288,4	100		9,2	100		140,4	100		976,5	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,6	73		3,8	100		0,29	100		18,7	100		1,9	100		0,5	100		112582,9	100		9,2	100		140,7	100		978,9	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,47	100		2,8	100		0,26	100		18,6	100		1,9	100		0,5	100		111346,4	100		9,2	100		139,7	100		972,4	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,07	100		2,8	100		0,26	100		22,1	100		1,9	100		0,6	100		111188,4	100		9,0	100		140,3	100		983,6	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,6	100		110575,9	100		9,1	100		140,2	100		985,1	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,6	100		111920,0	100		8,8	100		140,9	100		988,0	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		0,8	100		0,0	100		2,5	100		0,26	96		25,6	100		1,9	100		0,5	100		113873,4	100		9,5	100		141,4	100		975,8	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		0,8	100		0,0	100		2,1	100		0,25	98		23,0	100		1,9	100		0,3	100		111681,3	100		9,6	100		140,0	100		969,7	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,9	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		24,5	100		1,9	100		0,5	100		110100,9	100		8,9	100		139,4	100		980,5	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		1,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		25,7	100		1,9	100		0,5	100		111650,4	100		9,2	100		140,1	100		979,7	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		2,8	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		28,7	100		1,9	100		0,3	100		111571,2	100		9,2	100		140,1	100		976,1	100		in Betrieb
17:00		1,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,4	100		1,9	100		0,4	100		112692,5	100		9,3	100		140,5	100		971,9	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		1,9	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		17,4	100		1,8	100		0,3	100		110532,5	100		9,3	100		139,2	100		979,1	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,7	100		0,88	73		2,2	100		0,25	100		12,5	100		1,9	100		0,4	100		109597,3	100		9,2	100		138,7	100		980,0	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,5	100		0,75	100		2,4	100		0,25	96		11,6	100		1,8	100		0,4	100		109765,7	100		8,9	100		138,7	100		993,4	100		in Betrieb
19:00		2,2	86		1,6	86		0,31	100		2,0	86		0,25	98		15,2	86		1,8	86		0,3	86		109010,2	100		9,2	86		139,7	100		977,6	100		in Betrieb
19:30		1,7	78		1,4	78		0,12	100		2,0	78		0,25	100		20,5	78		1,8	78		0,1	78		107887,8	100		9,3	78		139,7	100		975,7	100		in Betrieb
20:00		4,8	100		0,6	100		0,0	73		2,6	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		107895,0	100		9,0	100		140,1	100		978,3	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		1,4	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		38,7	100		1,9	100		0,2	100		108679,7	100		9,0	100		140,0	100		966,7	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		33,5	100		1,9	100		0,1	100		109535,0	100		9,3	100		139,5	100		970,8	100		in Betrieb
21:30		2,0	100		1,5	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		27,4	100		1,8	100		0,0	100		108751,1</												