

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,3	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,4	100		109542,7	100		9,7	100		139,2	100		966,4	100	In marcia
01:00		5,8	100		0,6	100		0,48	100		3,2	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,4	100		109453,7	100		9,4	100		139,8	100		972,1	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,4	100		111196,1	100		9,6	100		140,0	100		975,3	100	In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,4	100		111186,1	100		9,8	100		139,6	100		968,1	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	96		32,3	100		1,9	100		0,4	100		110010,8	100		9,3	100		139,8	100		974,4	100	In marcia
03:00		5,8	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	99		30,4	100		2,0	100		0,4	100		110523,1	100		9,7	100		139,9	100		969,5	100	In marcia
03:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,4	100		110545,8	100		9,5	100		140,1	100		970,4	100	In marcia
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,5	100		112566,6	100		9,6	100		140,6	100		972,8	100	In marcia
04:30		5,0	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,7	100		2,0	100		0,5	100		113526,7	100		9,7	100		139,8	100		976,4	100	In marcia
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		10,6	100		2,0	100		0,5	100		111881,5	100		9,8	100		139,0	100		971,6	100	In marcia
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		14,0	100		2,0	100		0,5	100		109455,7	100		9,7	100		139,5	100		967,4	100	In marcia
06:00		5,9	100		0,0	100		0,54	73		3,1	100		0,25	100		15,1	100		2,0	100		0,5	100		108619,5	100		9,5	100		139,7	100		973,2	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,0	100		0,73	100		3,1	100		0,25	95		16,8	100		2,0	100		0,6	100		107353,3	100		9,3	100		139,9	100		975,4	100	In marcia
07:00		4,3	85		0,0	85		0,33	100		3,5	85		0,25	99		18,5	85		2,0	85		0,4	85		109412,0	100		9,4	85		140,0	100		980,2	100	In marcia
07:30		3,4	79		0,0	79		0,15	100		2,9	79		0,25	100		21,2	79		2,0	79		0,4	79		109086,7	100		9,6	79		139,8	100		971,5	100	In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		30,0	100		2,0	100		0,3	100		108070,8	100		9,4	100		139,7	100		980,9	100	In marcia
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		42,9	100		1,9	100		0,3	100		108200,8	100		9,5	100		139,9	100		973,7	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		47,4	100		1,9	100		0,3	100		109168,3	100		9,3	100		139,9	100		984,8	100	In marcia
09:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		34,5	100		2,0	100		0,2	100		109578,2	100		9,8	100		139,7	100		972,1	100	In marcia
10:00		10,2	100		1,2	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,2	100		107929,0	100		9,6	100		139,5	100		973,0	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	95		22,5	100		2,0	100		0,3	100		106729,8	100		9,2	100		139,3	100		982,9	100	In marcia
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	99		15,7	100		1,9	100		0,4	100		107450,6	100		9,1	100		139,6	100		983,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		107602,7	100		9,5	100		139,6	100		969,0	100	In marcia
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,4	100		106895,0	100		9,1	100		140,0	100		971,7	100	In marcia
12:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		108585,0	100		9,3	100		140,1	100		970,2	100	In marcia
13:00		2,4	100		1,8	100		0,01	100		2,0	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,5	100		110311,7	100		9,4	100		140,2	100		963,4	100	In marcia
13:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,4	100		110883,4	100		9,6	100		139,9	100		966,4	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,8	100		0,17	73		2,3	100		0,26	100		23,1	99		1,9	100		0,5	100		109531,0	100		9,4	100		140,1	100		968,1	100	In marcia
14:30		2,6	100		2,5	100		0,4	100		2,1	100		0,26	95		20,7	95		1,9	100		0,4	100		110596,8	100		9,6	100		140,1	100		962,7	100	In marcia
15:00		4,1	100		2,0	100		0,29	100		2,0	100		0,25	99		20,1	100		1,9	100		0,5	100		109686,5	100		9,5	100		139,7	100		975,0	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		0,16	100		2,0	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,4	100		109204,5	100		9,7	100		140,2	100		971,9	100	In marcia
16:00		2,8	100		0,2	100		0,01	73		2,1	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,5	100		109694,5	100		9,3	100		140,6	100		974,7	100	In marcia
16:30		5,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,4	100		111189,5	100		9,7	100		140,7	100		969,8	100	In marcia
17:00		4,7	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,4	100		111872,6	100		9,8	100		140,2	100		962,9	100	In marcia
17:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		17,0	100		1,9	100		0,3	100		108286,9	100		9,8	100		139,3	100		966,1	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		1,05	73		1,7	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,3	100		106211,4	100		9,2	100		140,0	100		970,7	100	In marcia
18:30		2,3	100		0,4	100		0,97	100		1,9	100		0,25	95		24,0	100		1,9	100		0,3	100		107700,0	100		9,3	100		140,6	100		979,3	100	In marcia
19:00		4,5	86		1,9	86		0,58	100		2,1	86		0,25	99		27,6	86		1,9	86		0,4	86		108248,1	100		9,5	86		140,5	100		969,9	100	In marcia
19:30		2,4	78		1,1	78		0,3	100		2,2	78		0,26	100		32,3	78		1,9	78		0,2	78		108260,8	100		9,7	78		140,4	100		968,4	100	In marcia
20:00		4,6	100		2,7	100		1,33	73		2,8	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		108356,2	100		9,7	100		140,0	100		971,6	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		108684,1	100		9,6	100		140,1	100		967,0	100	In marcia
21:00		2,6	100		0,4	100		0,34	100		2,1	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		107210,8	100		9,2	100		140,6	100		977,5	100	In marcia
21:30		5,0	100		1,2	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,2	100		106244,0	100		9,5	100		140,0	100		973,2	100	In marcia
22:00		3,5	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		0,0	100		0,9	100		2,2	100		0,25	100		16,6	100		1,9	100		0,4	100		109542,7	100		9,7	100		139,2	100		966,4	100		in Betrieb
01:00		5,8	100		0,6	100		0,48	100		3,2	100		0,25	100		21,5	100		2,0	100		0,4	100		109453,7	100		9,4	100		139,8	100		972,1	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,19	100		3,2	100		0,25	100		25,4	100		2,0	100		0,4	100		111196,1	100		9,6	100		140,0	100		975,3	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		21,8	100		2,0	100		0,4	100		111186,1	100		9,8	100		139,6	100		968,1	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	96		32,3	100		1,9	100		0,4	100		110010,8	100		9,3	100		139,8	100		974,4	100		in Betrieb
03:00		5,8	100		1,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	99		30,4	100		2,0	100		0,4	100		110523,1	100		9,7	100		139,9	100		969,5	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,1	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		34,7	100		2,0	100		0,4	100		110545,8	100		9,5	100		140,1	100		970,4	100		in Betrieb
04:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		29,4	100		2,0	100		0,5	100		112566,6	100		9,6	100		140,6	100		972,8	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		18,7	100		2,0	100		0,5	100		113526,7	100		9,7	100		139,8	100		976,4	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		10,6	100		2,0	100		0,5	100		111881,5	100		9,8	100		139,0	100		971,6	100		in Betrieb
05:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		14,0	100		2,0	100		0,5	100		109455,7	100		9,7	100		139,5	100		967,4	100		in Betrieb
06:00		5,9	100		0,0	100		0,54	73		3,1	100		0,25	100		15,1	100		2,0	100		0,5	100		10619,5	100		9,5	100		139,7	100		973,2	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,0	100		0,73	100		3,1	100		0,25	95		16,8	100		2,0	100		0,6	100		107353,3	100		9,3	100		139,9	100		975,4	100		in Betrieb
07:00		4,3	85		0,0	85		0,33	100		3,5	85		0,25	99		18,5	85		2,0	85		0,4	85		109412,0	100		9,4	85		140,0	100		980,2	100		in Betrieb
07:30		3,4	79		0,0	79		0,15	100		2,9	79		0,25	100		21,2	79		2,0	79		0,4	79		109086,7	100		9,6	79		139,8	100		971,5	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		30,0	100		2,0	100		0,3	100		108070,8	100		9,4	100		139,7	100		980,9	100		in Betrieb
08:30		1,7	100		0,0	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		42,9	100		1,9	100		0,3	100		108200,8	100		9,5	100		139,9	100		973,7	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,9	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		47,4	100		1,9	100		0,3	100		109168,3	100		9,3	100		139,9	100		984,8	100		in Betrieb
09:30		4,0	100		2,1	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		34,5	100		2,0	100		0,2	100		109578,2	100		9,8	100		139,7	100		972,1	100		in Betrieb
10:00		10,2	100		1,2	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		22,4	100		2,0	100		0,2	100		107929,0	100		9,6	100		139,5	100		973,0	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	95		22,5	100		2,0	100		0,3	100		106729,8	100		9,2	100		139,3	100		982,9	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	99		15,7	100		1,9	100		0,4	100		107450,6	100		9,1	100		139,6	100		983,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		107602,7	100		9,5	100		139,6	100		969,0	100		in Betrieb
12:00		1,8	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		23,1	100		1,9	100		0,4	100		106895,0	100		9,1	100		140,0	100		971,7	100		in Betrieb
12:30		1,7	100		0,5	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		108585,0	100		9,3	100		140,1	100		970,2	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		1,8	100		0,01	100		2,0	100		0,26	100		29,3	100		1,9	100		0,5	100		110311,7	100		9,4	100		140,2	100		963,4	100		in Betrieb
13:30		2,8	100		1,6	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		21,6	100		1,9	100		0,4	100		110883,4	100		9,6	100		139,9	100		966,4	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,8	100		0,17	73		2,3	100		0,26	100		23,1	99		1,9	100		0,5	100		109531,0	100		9,4	100		140,1	100		968,1	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		2,5	100		0,4	100		2,1	100		0,26	95		23,7	95		1,9	100		0,4	100		110596,8	100		9,6	100		140,1	100		962,7	100		in Betrieb
15:00		4,1	100		2,0	100		0,29	100		2,0	100		0,25	99		20,1	100		1,9	100		0,5	100		109686,5	100		9,5	100		139,7	100		975,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		0,16	100		2,0	100		0,25	100		22,4	100		1,9	100		0,4	100		109204,5	100		9,7	100		140,2	100		971,9	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,2	100		0,01	73		2,1	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,5	100		109694,5	100		9,3	100		140,6	100		974,7	100		in Betrieb
16:30		5,2	100		1,4	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		28,3	100		1,9	100		0,4	100		111189,5	100		9,7	100		140,7	100		969,8	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,4	100		111872,6	100		9,8	100		140,2	100		962,9	100		in Betrieb
17:30		4,2	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		17,0	100		1,9	100		0,3	100		108286,9	100		9,8	100		139,3	100		966,1	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		1,05	73		1,7	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,3	100		106211,4	100		9,2	100		140,0	100		970,7	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		0,4	100		0,97	100		1,9	100		0,25	95		24,0	100		1,9	100		0,3	100		107700,0	100		9,3	100		140,6	100		979,3	100		in Betrieb
19:00		4,5	86		1,9	86		0,58	100		2,1	86		0,25	99		27,6	86		1,9	86		0,4	86		108248,1	100		9,5	86		140,5	100		969,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	78		1,1	78		0,3	100		2,2	78		0,26	100		32,3	78		1,9	78		0,2	78		108260,8	100		9,7	78		140,4	100		968,4	100		in Betrieb
20:00		4,6	100		2,7	100		1,33	73		2,8	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		108356,2	100		9,7	100		140,0	100		971,6	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		0,83	100		2,2	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		108684,1	100		9,6	100		140,1	100		967,0	100		in Betrieb
21:00		2,6	100		0,4	100		0,34	100		2,1	100		0,25	100		23,7	100		1,9	100		0,3	100		107210,8	100		9,2	100		140,6	100		977,5	100		in Betrieb
21:30		5,0	100		1,2	100		0,1	100		3,6	100		0,25	100		18,1	100		1,9	100		0,2	100		106244,0	100	</										