

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		2,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		29,1	100		1,9	100		0,2	100		110589,8	100	9,5	100		139,9	100		964,7	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		1,3	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,3	100		110478,4	100	9,8	100		139,7	100		965,4	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		108887,2	100	9,5	100		139,9	100		973,9	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,5	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		22,3	100		1,9	100		0,3	100		109347,5	100	9,5	100		139,9	100		969,4	100		in Betrieb
02:30		4,7	100		0,7	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		21,0	100		1,9	100		0,3	100		109721,2	100	9,5	100		140,1	100		967,8	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,4	100		109579,6	100	9,4	100		140,1	100		967,4	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,3	100		109110,0	100	9,6	100		139,9	100		967,4	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		108539,4	100	9,6	100		139,8	100		958,0	100		in Betrieb
04:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,4	100		109537,1	100	9,3	100		140,9	100		973,5	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,6	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,3	100		111001,3	100	9,6	100		140,4	100		964,8	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		110583,8	100	9,6	100		140,0	100		967,9	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,6	100		0,0	73		3,4	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,3	100		110160,7	100	9,7	100		140,3	100		954,6	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		0,9	100		0,01	100		3,7	100		0,26	95		29,0	100		1,9	100		0,4	100		113466,0	100	9,4	100		141,1	100		973,2	100		in Betrieb
07:00		4,9	86		2,1	86		0,0	100		2,5	86		0,26	100		20,5	86		1,9	86		0,4	86		113431,0	100	9,8	86		139,9	100		959,2	100		in Betrieb
07:30		4,5	78		0,9	78		0,0	100		2,6	78		0,25	100		16,6	78		1,9	78		0,5	78		112499,4	100	10,0	78		139,4	100		957,1	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,03	73		2,8	100		0,26	100		24,8	100		1,9	100		0,6	100		110560,7	100	9,6	100		140,3	100		949,0	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		1,1	100		0,12	100		3,2	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,5	100		110877,2	100	9,5	100		140,2	100		962,1	100		in Betrieb
09:00		5,9	100		1,2	100		0,08	100		5,3	100		0,25	100		14,5	100		2,0	100		0,4	100		110524,4	100	9,9	100		139,8	100		958,2	100		in Betrieb
09:30		5,0	100		0,0	100		0,05	100		5,3	100		0,25	100		16,9	100		2,0	100		0,5	100		107502,7	100	9,3	100		139,9	100		965,5	100		in Betrieb
10:00		3,3	100		0,0	100		1,63	73		4,4	100		0,26	100		21,1	100		2,0	100		0,5	100		107419,7	100	9,2	100		140,3	100		973,7	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,9	100		3,2	100		0,26	95		28,5	100		1,9	100		0,5	100		106751,7	100	9,2	100		140,3	100		973,3	100		in Betrieb
11:00		1,6	100		0,0	100		0,5	100		2,9	100		0,26	100		36,9	100		1,9	100		0,4	100		107163,3	100	9,3	100		140,3	100		967,7	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,21	100		2,3	100		0,26	100		42,0	100		1,9	100		0,5	100		108132,3	100	9,5	100		140,5	100		960,7	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		2,0	100		0,27	100		49,0	100		1,9	100		0,4	100		110639,4	100	9,2	100		141,2	100		955,7	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,1	100		0,02	100		2,1	100		0,26	100		25,8	100		1,9	100		0,5	100		112038,1	100	9,7	100		140,2	100		957,0	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,5	100		111518,0	100	9,7	100		139,9	100		952,7	100		in Betrieb
13:30		4,4	100		0,9	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		15,0	100		1,9	100		0,6	100		109998,3	100	9,5	100		139,0	100		953,0	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		17,6	100		1,9	100		0,7	100		109429,3	100	9,4	100		139,6	100		959,3	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		1,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	95		16,6	100		1,9	100		0,5	100		110665,3	100	9,6	100		139,8	100		965,5	100		in Betrieb
15:00		1,7	100		1,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		13,4	100		1,9	100		0,6	100		109138,0	100	9,6	100		139,6	100		966,6	100		in Betrieb
15:30		1,8	100		2,3	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,6	100		107956,8	100	9,5	100		139,9	100		968,7	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,1	100		1,22	73		2,8	100		0,26	100		27,0	100		1,9	100		0,6	100		107771,4	100	9,2	100		140,4	100		973,2	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		1,6	100		0,83	100		2,8	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,4	100		108875,3	100	9,3	100		140,2	100		979,0	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,1	100		0,37	100		2,5	100		0,26	100		35,8	100		1,9	100		0,5	100		108727,2	100	9,2	100		140,7	100		974,7	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		2,2	100		0,22	100		3,1	100		0,26	100		35,9	100		1,9	100		0,3	100		110228,0	100	9,5	100		140,2	100		965,7	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,8	100		0,05	73		4,4	100		0,26	100		26,4	100		1,9	100		0,3	100		108793,4	100	9,6	100		139,9	100		965,1	100		in Betrieb
18:30		2,0	100		0,4	100		0,09	100		2,3	100		0,26	94		33,7	100		1,9	100		0,4	100		107054,3	100	9,2	100		140,4	100		969,6	100		in Betrieb
19:00		4,5	84		2,9	84		0,0	100		2,3	84		0,25	100		19,1	84		1,9	84		0,3	84		106739,5	100	9,6	84		140,1	100		972,4	100		in Betrieb
19:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,2	79		0,26	100		32,5	79		1,9	79		0,2	79		105981,5	100	9,0	79		140,5	100		974,6	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,3	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,2	100		106122,8	100	9,1	100		140,4	100		974,6	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,0	100		0,01	100		2,4	100		0,26	100		21,0	100		1,9	100		0,2	100		106153,0	100	9,2	100		140,3	100		974,7	100		in Betrieb
21:00		2,1	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		105403,2	100	9,0	100		140,1	100		978,5	100		in Betrieb
21:30		1,7	100		0,4	100		0,0	100		1,9	100		0,26	100		17,3	100		1,9	100		0,2	100		104873,2	100	9,3	100		140,1	100		969,7	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		1,0	100		0,37	73		2,0	100																									