

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 15/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,0	100		0,57	100		2,8	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		107501,0	100		9,1	100		140,2	100		962,7	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		0,58	100		2,4	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		107287,2	100		9,4	100		140,0	100		954,4	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,2	100		0,18	100		2,6	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		105748,5	100		9,1	100		140,0	100		960,7	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,7	100		0,35	73		2,6	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		107118,4	100		9,2	100		140,1	100		959,2	100	In marcia
02:30		3,4	100		1,2	100		0,63	100		2,7	100		0,26	94		28,3	100		1,9	100		0,1	100		107361,1	100		9,1	100		140,3	100		964,8	100	In marcia
03:00		4,2	100		2,1	100		0,38	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		107989,3	100		9,4	100		140,1	100		963,9	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,2	100		0,21	100		3,1	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,2	100		108164,9	100		9,1	100		140,4	100		963,6	100	In marcia
04:00		3,6	100		2,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		110593,4	100		9,2	100		140,4	100		963,3	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,1	100		109864,6	100		9,6	100		139,9	100		959,0	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		108767,7	100		9,7	100		139,9	100		957,2	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		106975,7	100		9,2	100		139,9	100		960,3	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		107577,7	100		9,1	100		140,3	100		967,5	100	In marcia
06:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	95		28,1	100		1,9	100		0,1	100		109362,8	100		9,4	100		140,4	100		969,1	100	In marcia
07:00		4,3	85		0,4	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		21,1	85		2,0	85		0,2	85		108563,2	100		9,6	85		139,9	100		960,8	100	In marcia
07:30		4,5	79		0,4	79		0,0	100		2,7	79		0,25	100		32,1	79		1,9	79		0,1	79		107801,4	100		9,4	79		140,0	100		966,4	100	In marcia
08:00		6,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		30,3	100		2,0	100		0,2	100		107445,8	100		9,3	100		140,0	100		967,1	100	In marcia
08:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,1	100		107177,1	100		9,3	100		139,7	100		969,5	100	In marcia
09:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		106332,0	100		9,4	100		139,6	100		971,5	100	In marcia
09:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		105257,2	100		8,9	100		140,0	100		974,5	100	In marcia
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		106437,8	100		9,2	100		139,9	100		968,8	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		0,03	100		2,6	100		0,25	94		28,2	100		2,0	100		0,1	100		105004,9	100		9,3	100		139,6	100		960,9	100	In marcia
11:00		4,1	100		0,0	100		0,05	100		2,8	100		0,25	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		105346,3	100		9,0	100		140,2	100		966,2	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		104927,7	100		9,2	100		140,0	100		962,2	100	In marcia
12:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		104658,1	100		9,2	100		139,9	100		961,1	100	In marcia
12:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		105657,2	100		9,0	100		140,6	100		969,3	100	In marcia
13:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106399,4	100		9,6	100		140,1	100		947,1	100	In marcia
13:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		104287,8	100		9,5	100		139,5	100		947,5	100	In marcia
14:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		103228,2	100		9,2	100		139,5	100		963,7	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		31,7	100		1,9	100		0,2	100		103271,0	100		8,8	100		140,2	100		963,0	100	In marcia
15:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		105239,7	100		9,1	100		139,9	100		958,9	100	In marcia
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		105509,4	100		9,3	100		140,0	100		954,5	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		34,2	100		1,9	100		0,1	100		105449,3	100		9,2	100		140,1	100		953,3	100	In marcia
16:30		14,3	100		7,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		105580,7	100		9,3	100		140,0	100		960,2	100	In marcia
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		105218,5	100		9,1	100		139,9	100		962,0	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,1	100		105595,0	100		9,3	100		140,1	100		962,7	100	In marcia
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,1	100		105390,7	100		9,2	100		140,1	100		958,1	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		12,9	100		2,0	100		0,1	100		105209,3	100		9,2	100		140,0	100		957,4	100	In marcia
19:00		2,4	85		0,0	85		0,0	100		4,1	85		0,25	100		14,2	85		2,0	85		0,1	85		106306,0	100		9,4	85		140,1	100		954,7	100	In marcia
19:30		4,2	79		0,5	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		30,6	79		2,0	79		0,3	79		106416,0	100		9,2	79		140,2	100		956,7	100	In marcia
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		33,3	100		2,0	100		0,3	100		106490,7	100		9,3	100		139,9	100		952,8	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		106366,4	100		9,1	100		140,0	100		960,7	100	In marcia
21:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,2	100		108575,1	100		9,5	100		139,9	100		959,4	100	In marcia
21:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		107500,9	100		9,4	100		139,8	100		953,9	100	In marcia
22:00		5,3	100		0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,0	100		0,57	100		2,8	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,1	100		107501,0	100		9,1	100		140,2	100		962,7	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		0,58	100		2,4	100		0,25	100		24,5	100		1,9	100		0,1	100		107287,2	100		9,4	100		140,0	100		954,4	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,2	100		0,18	100		2,6	100		0,26	100		26,8	100		1,9	100		0,1	100		105748,5	100		9,1	100		140,0	100		960,7	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,7	100		0,35	73		2,6	100		0,26	100		23,5	100		1,9	100		0,0	100		107118,4	100		9,2	100		140,1	100		959,2	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		1,2	100		0,63	100		2,7	100		0,26	94		28,3	100		1,9	100		0,1	100		107361,1	100		9,1	100		140,3	100		964,8	100		in Betrieb
03:00		4,2	100		2,1	100		0,38	100		3,1	100		0,26	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		107989,3	100		9,4	100		140,1	100		963,9	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,2	100		0,21	100		3,1	100		0,26	100		31,6	100		1,9	100		0,2	100		108164,9	100		9,1	100		140,4	100		963,6	100		in Betrieb
04:00		3,6	100		2,2	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		26,0	100		1,9	100		0,1	100		110593,4	100		9,2	100		140,4	100		963,3	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,1	100		109864,6	100		9,6	100		139,9	100		959,0	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,1	100		108767,7	100		9,7	100		139,9	100		957,2	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,5	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,2	100		106975,7	100		9,2	100		139,9	100		960,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,3	100		1,9	100		0,2	100		107577,7	100		9,1	100		140,3	100		967,5	100		in Betrieb
06:30		4,3	100		0,7	100		0,0	100		3,0	100		0,26	95		28,1	100		1,9	100		0,1	100		109362,8	100		9,4	100		140,4	100		969,1	100		in Betrieb
07:00		4,3	85		0,4	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		21,1	85		2,0	85		0,2	85		108563,2	100		9,6	85		139,9	100		960,8	100		in Betrieb
07:30		4,5	79		0,4	79		0,0	100		2,7	79		0,25	100		32,1	79		1,9	79		0,1	79		107801,4	100		9,4	79		140,0	100		966,4	100		in Betrieb
08:00		6,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		30,3	100		2,0	100		0,2	100		107445,8	100		9,3	100		140,0	100		967,1	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		22,9	100		2,0	100		0,1	100		107177,1	100		9,3	100		139,7	100		969,5	100		in Betrieb
09:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		106332,0	100		9,4	100		139,6	100		971,5	100		in Betrieb
09:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		21,8	100		1,9	100		0,1	100		105257,2	100		8,9	100		140,0	100		974,5	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		106437,8	100		9,2	100		139,9	100		968,8	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		0,03	100		2,6	100		0,25	94		28,2	100		2,0	100		0,1	100		105004,9	100		9,3	100		139,6	100		960,9	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		0,0	100		0,05	100		2,8	100		0,25	100		29,7	100		1,9	100		0,1	100		105346,3	100		9,0	100		140,2	100		966,2	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,2	100		104927,7	100		9,2	100		140,0	100		962,2	100		in Betrieb
12:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		104658,1	100		9,2	100		139,9	100		961,1	100		in Betrieb
12:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		27,3	100		1,9	100		0,2	100		105657,2	100		9,0	100		140,6	100		969,3	100		in Betrieb
13:00		4,2	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		23,2	100		1,9	100		0,1	100		106399,4	100		9,6	100		140,1	100		947,1	100		in Betrieb
13:30		3,1	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		104287,8	100		9,5	100		139,5	100		947,5	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,1	100		103228,2	100		9,2	100		139,5	100		963,7	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	94		31,7	100		1,9	100		0,2	100		102371,0	100		8,8	100		140,2	100		963,0	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,1	100		105239,7	100		9,1	100		139,9	100		958,9	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		105509,4	100		9,3	100		140,0	100		954,5	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		34,2	100		1,9	100		0,1	100		105449,3	100		9,2	100		140,1	100		953,3	100		in Betrieb
16:30		14,3	100		7,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,1	100		105580,7	100		9,3	100		140,0	100		960,2	100		in Betrieb
17:00		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,1	100		105218,5	100		9,1	100		139,9	100		962,0	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,1	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,1	100		105595,0	100		9,3	100		140,1	100		962,7	100		in Betrieb
18:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,3	100		0,26	100		19,2	100		2,0	100		0,1	100		105390,7	100		9,2	100		140,1	100		958,1	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	94		12,9	100		2,0	100		0,1	100		105209,3	100		9,2	100		140,0	100		957,4	100		in Betrieb
19:00		2,4	85		0,0	85		0,0	100		4,1	85		0,25	100		14,2	85		2,0	85		0,1	85		106306,0	100		9,4	85		140,1	100		954,7	100		in Betrieb
19:30		4,2	79		0,5	79		0,0	100		3,5	79		0,26	100		30,6	79		2,0	79		0,3	79		106416,0	100		9,2	79		140,2	100		956,7	100		in Betrieb
20:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		33,3	100		2,0	100		0,3	100		106490,7	100		9,3	100		139,9	100		952,8	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,03	100		3,3	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,3	100		106366,4	100		9,1	100		140,0	100		960,7	100		in Betrieb
21:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		27,8	100		2,0	100		0,2	100		108575,1	100		9,5	100		139,9	100		959,4	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		28,2	100		1,9	100		0,3	100		107500,9	100											