

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		8,2	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,1	100		109869,6	100		9,6	100		139,9	100		967,2	100	In marcia
01:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,5	100		2,1	100		0,2	100		108884,6	100		9,5	100		140,0	100		958,3	100	In marcia
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,2	100		109689,7	100		9,2	100		140,3	100		969,5	100	In marcia
02:00		1,6	100		0,0	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		108843,9	100		9,5	100		139,9	100		966,8	100	In marcia
02:30		1,6	100		0,0	100		0,07	100		3,1	100		0,26	97		33,3	100		1,9	100		0,1	100		108220,7	100		9,4	100		140,1	100		964,2	100	In marcia
03:00		1,7	100		0,0	100		0,15	100		2,8	100		0,26	98		39,4	100		1,9	100		0,1	100		108469,9	100		9,3	100		139,9	100		963,0	100	In marcia
03:30		7,0	100		2,5	100		0,23	100		3,0	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		109190,3	100		9,4	100		139,8	100		968,8	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,0	100		107918,0	100		9,6	100		139,7	100		959,0	100	In marcia
04:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		31,9	100		2,0	100		0,1	100		107080,0	100		9,3	100		140,1	100		961,8	100	In marcia
05:00		1,9	100		0,0	100		0,09	100		2,3	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		110133,2	100		9,2	100		140,6	100		965,8	100	In marcia
05:30		4,3	100		0,9	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,2	100		111457,5	100		9,5	100		139,8	100		969,9	100	In marcia
06:00		4,9	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		10,1	100		1,9	100		0,1	100		111094,9	100		9,8	100		139,4	100		961,7	100	In marcia
06:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	97		19,7	100		1,9	100		0,3	100		109369,8	100		9,3	100		139,9	100		966,4	100	In marcia
07:00		6,2	85		1,4	85		0,0	100		3,6	85		0,25	98		20,4	85		2,0	85		0,1	85		109729,1	100		9,6	85		139,2	100		966,1	100	In marcia
07:30		4,8	79		0,0	79		0,0	100		5,5	79		0,26	100		29,4	79		2,0	79		0,2	79		108867,1	100		9,4	79		139,9	100		952,1	100	In marcia
08:00		6,8	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		109799,8	100		9,5	100		139,7	100		954,5	100	In marcia
08:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		35,2	100		0,29	100		48,9	100		2,0	100		0,1	100		110641,6	100		9,5	100		142,2	100		960,6	100	In marcia
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		9,2	100		0,29	100		53,9	100		2,0	100		0,2	100		108896,2	100		9,6	100		145,4	100		950,7	100	In marcia
09:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,1	100		108849,3	100		9,4	100		138,1	100		953,7	100	In marcia
10:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		13,0	100		1,9	100		0,1	100		108271,0	100		9,4	100		139,3	100		957,2	100	In marcia
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	97		16,7	100		1,9	100		0,2	100		107761,0	100		9,2	100		140,1	100		963,6	100	In marcia
11:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	98		16,9	100		1,9	100		0,1	100		109821,4	100		9,6	100		140,1	100		955,1	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,1	100		110014,8	100		9,4	100		140,5	100		964,4	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,21	73		2,6	100		0,27	100		44,3	100		1,9	100		0,1	100		111315,2	100		9,4	100		140,7	100		955,2	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,24	100		2,6	100		0,27	100		36,0	100		1,9	100		0,1	100		111609,5	100		9,4	100		140,9	100		952,9	100	In marcia
13:00		5,4	100		0,0	100		0,26	100		2,4	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,1	100		111636,7	100		9,7	100		139,6	100		948,2	100	In marcia
13:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		8,6	100		1,9	100		0,1	100		110180,8	100		9,7	100		139,1	100		956,0	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		8,5	100		1,9	100		0,1	100		107688,6	100		9,5	100		139,5	100		964,8	100	In marcia
14:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	97		11,1	100		1,9	100		0,2	100		108895,1	100		9,3	100		139,8	100		971,2	100	In marcia
15:00		5,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	98		16,1	100		1,9	100		0,2	100		107016,9	100		9,1	100		139,6	100		968,3	100	In marcia
15:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,3	100		107685,7	100		9,1	100		139,8	100		965,2	100	In marcia
16:00		1,8	100		0,0	100		0,05	73		3,2	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,1	100		110591,4	100		9,4	100		140,2	100		966,1	100	In marcia
16:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		56,0	100		1,9	100		0,1	100		111304,0	100		9,5	100		140,5	100		966,5	100	In marcia
17:00		1,7	100		0,0	100		0,4	100		2,2	100		0,26	100		44,0	100		1,9	100		0,1	100		110812,7	100		9,6	100		139,3	100		961,9	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,2	100		0,53	100		2,4	100		0,26	100		35,7	100		1,9	100		0,0	100		110432,3	100		9,5	100		139,2	100		964,1	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,4	100		0,09	73		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		109770,7	100		9,4	100		139,7	100		968,9	100	In marcia
18:30		6,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	97		17,9	100		1,9	100		0,1	100		110101,9	100		9,3	100		140,2	100		964,7	100	In marcia
19:00		3,7	84		0,2	84		0,0	100		2,8	84		0,26	98		15,9	84		1,9	84		0,0	84		110735,6	100		9,6	84		140,1	100		963,1	100	In marcia
19:30		8,4	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		14,3	79		1,9	79		0,3	79		111151,4	100		9,5	79		140,6	100		970,3	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,4	100		110450,5	100		9,5	100		140,2	100		969,7	100	In marcia
20:30		4,9	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,3	100		109653,4	100		9,4	100		139,4	100		965,7	100	In marcia
21:00		4,3	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		109493,2	100		9,2	100		140,2	100		966,5	100	In marcia
21:30		6,8	100		0,0	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,3	100		109995,9	100		9,5	100		139,9	100		968,0	100	In marcia
22:00		4,7	1																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		8,2	100		0,5	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		13,8	100		1,9	100		0,1	100		109869,6	100		9,6	100		139,9	100		967,2	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		0,3	100		0,0	100		4,7	100		0,26	100		24,5	100		2,1	100		0,2	100		108884,6	100		9,5	100		140,0	100		958,3	100		in Betrieb
01:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		5,2	100		0,26	100		33,8	100		2,0	100		0,2	100		109689,7	100		9,2	100		140,3	100		969,5	100		in Betrieb
02:00		1,6	100		0,0	100		0,03	73		3,4	100		0,25	100		25,3	100		2,0	100		0,0	100		108843,9	100		9,5	100		139,9	100		966,8	100		in Betrieb
02:30		1,6	100		0,0	100		0,07	100		3,1	100		0,26	97		33,3	100		1,9	100		0,1	100		108220,7	100		9,4	100		140,1	100		964,2	100		in Betrieb
03:00		1,7	100		0,0	100		0,15	100		2,8	100		0,26	98		39,4	100		1,9	100		0,1	100		108469,9	100		9,3	100		139,9	100		963,0	100		in Betrieb
03:30		7,0	100		2,5	100		0,23	100		3,0	100		0,26	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		109190,3	100		9,4	100		139,8	100		968,8	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		27,5	100		2,0	100		0,0	100		107918,0	100		9,6	100		139,7	100		959,0	100		in Betrieb
04:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,8	100		0,26	100		31,9	100		2,0	100		0,1	100		107080,0	100		9,3	100		140,1	100		961,8	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		0,0	100		0,09	100		2,3	100		0,26	100		33,6	100		1,9	100		0,0	100		110133,2	100		9,2	100		140,6	100		965,8	100		in Betrieb
05:30		4,3	100		0,9	100		0,11	100		2,9	100		0,25	100		13,5	100		1,9	100		0,2	100		111457,5	100		9,5	100		139,8	100		969,9	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		0,8	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		10,1	100		1,9	100		0,1	100		111094,9	100		9,8	100		139,4	100		961,7	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,26	97		19,7	100		1,9	100		0,3	100		109369,8	100		9,3	100		139,9	100		966,4	100		in Betrieb
07:00		6,2	85		1,4	85		0,0	100		3,6	85		0,25	98		20,4	85		2,0	85		0,1	85		109729,1	100		9,6	85		139,2	100		966,1	100		in Betrieb
07:30		4,8	79		0,0	79		0,0	100		5,5	79		0,26	100		29,4	79		2,0	79		0,2	79		108867,1	100		9,4	79		139,9	100		952,1	100		in Betrieb
08:00		6,8	100		1,0	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		23,6	100		2,0	100		0,1	100		109799,8	100		9,5	100		139,7	100		954,5	100		in Betrieb
08:30		5,3	100		0,0	100		0,0	100		35,2	100		0,29	100		48,9	100		2,0	100		0,1	100		110641,6	100		9,5	100		142,2	100		960,6	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		9,2	100		0,29	100		53,9	100		2,0	100		0,2	100		108896,2	100		9,6	100		145,4	100		950,7	100		in Betrieb
09:30		4,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,1	100		106849,3	100		9,4	100		138,1	100		953,7	100		in Betrieb
10:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,26	100		13,0	100		1,9	100		0,1	100		108271,0	100		9,4	100		139,3	100		957,2	100		in Betrieb
10:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	97		16,7	100		1,9	100		0,2	100		107761,0	100		9,2	100		140,1	100		963,6	100		in Betrieb
11:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	98		16,9	100		1,9	100		0,1	100		109821,4	100		9,6	100		140,1	100		955,1	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,11	100		2,6	100		0,26	100		31,9	100		1,9	100		0,1	100		110014,8	100		9,4	100		140,5	100		964,4	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,21	73		2,6	100		0,27	100		44,3	100		1,9	100		0,1	100		111315,2	100		9,4	100		140,7	100		955,2	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,24	100		2,6	100		0,27	100		36,0	100		1,9	100		0,1	100		111609,5	100		9,4	100		140,9	100		952,9	100		in Betrieb
13:00		5,4	100		0,0	100		0,26	100		2,4	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,1	100		111636,7	100		9,7	100		139,6	100		948,2	100		in Betrieb
13:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		8,6	100		1,9	100		0,1	100		110180,8	100		9,7	100		139,1	100		956,0	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		8,5	100		1,9	100		0,1	100		107688,6	100		9,5	100		139,5	100		964,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,26	97		11,1	100		1,9	100		0,2	100		106895,1	100		9,3	100		139,8	100		971,2	100		in Betrieb
15:00		5,9	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,26	98		16,1	100		1,9	100		0,2	100		107016,9	100		9,1	100		139,6	100		968,3	100		in Betrieb
15:30		5,5	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		17,7	100		1,9	100		0,3	100		107685,7	100		9,1	100		139,8	100		965,2	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		0,0	100		0,05	73		3,2	100		0,26	100		33,8	100		1,9	100		0,1	100		110591,4	100		9,4	100		140,2	100		966,1	100		in Betrieb
16:30		1,7	100		0,0	100		0,17	100		2,9	100		0,26	100		56,0	100		1,9	100		0,1	100		111304,0	100		9,5	100		140,5	100		966,5	100		in Betrieb
17:00		1,7	100		0,0	100		0,4	100		2,2	100		0,26	100		44,0	100		1,9	100		0,1	100		110812,7	100		9,6	100		139,3	100		961,9	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,2	100		0,53	100		2,4	100		0,26	100		35,7	100		1,9	100		0,0	100		110432,3	100		9,5	100		139,2	100		964,1	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,4	100		0,09	73		2,9	100		0,26	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		109770,7	100		9,4	100		139,7	100		968,9	100		in Betrieb
18:30		6,3	100		0,7	100		0,0	100		3,2	100		0,26	97		17,9	100		1,9	100		0,1	100		110101,9	100		9,3	100		140,2	100		964,7	100		in Betrieb
19:00		3,7	84		0,2	84		0,0	100		2,8	84		0,26	98		15,9	84		1,9	84		0,0	84		110735,6	100		9,6	84		140,1	100		963,1	100		in Betrieb
19:30		8,4	79		0,0	79		0,0	100		4,0	79		0,26	100		14,3	79		1,9	79		0,3	79		111151,4	100		9,5	79		140,6	100		970,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		0,01	73		3,3	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,4	100		110450,5	100		9,5	100		140,2	100		969,7	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,0	100		0,03	100		3,1	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,3	100		109653,4	100		9,4	100		139,4	100		965,7	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		0,0	100		0,02	100		3,9	100		0,26	100		19,9	100		1,9	100		0,3	100		109493,2	100		9,2	100		140,2	100		966,5	100		in Betrieb
21:30		6,8	100		0,0	100		0,02	100		4,9	100		0,25	100		23,5	100		1,9	100		0,3	100		109995,9	10											