

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		48,3	100		1,9	100		0,2	100		108718,7	100		9,4	100		139,6	100		971,3	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		58,5	100		1,9	100		0,3	100		107716,4	100		9,2	100		140,0	100		976,1	100	In marcia
01:30		4,9	100		0,0	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		56,5	100		1,9	100		0,2	100		109814,0	100		9,4	100		140,5	100		969,7	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,0	100		0,08	73		3,5	100		0,26	100		34,9	100		1,9	100		0,3	100		112392,6	100		9,3	100		140,1	100		980,6	100	In marcia
02:30		7,3	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,25	96		17,4	100		1,9	100		0,2	100		112666,5	100		9,8	100		139,6	100		972,5	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	98		15,6	100		1,9	100		0,3	100		110767,2	100		9,5	100		139,6	100		972,5	100	In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		14,1	100		1,9	100		0,4	100		109802,2	100		9,4	100		139,7	100		970,3	100	In marcia
04:00		3,4	100		0,0	100		0,03	73		3,2	100		0,26	100		11,3	100		1,9	100		0,5	100		109863,0	100		9,4	100		139,8	100		972,3	100	In marcia
04:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,5	100		109247,8	100		9,2	100		140,2	100		973,3	100	In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,4	100		110342,9	100		9,5	100		140,0	100		973,2	100	In marcia
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		110778,9	100		9,3	100		140,0	100		971,7	100	In marcia
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		41,6	100		1,9	100		0,3	100		112050,5	100		9,5	100		140,4	100		967,1	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	96		37,4	100		1,9	100		0,3	100		113158,5	100		9,2	100		140,6	100		978,4	100	In marcia
07:00		4,4	84		0,3	84		0,02	100		2,9	84		0,26	98		32,4	84		1,9	84		0,4	84		115501,8	100		9,2	84		140,8	100		982,0	100	In marcia
07:30		5,4	80		0,0	80		0,0	100		2,9	80		0,26	100		17,6	80		1,9	80		0,4	80		116897,8	100		9,6	80		140,3	100		980,0	100	In marcia
08:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,5	100		116979,3	100		9,5	100		140,1	100		981,3	100	In marcia
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,6	100		117019,0	100		9,5	100		140,5	100		972,6	100	In marcia
09:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,5	100		116957,4	100		9,5	100		140,4	100		976,8	100	In marcia
09:30		10,8	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		14,0	100		1,9	100		0,4	100		117998,6	100		10,0	100		139,7	100		961,0	100	In marcia
10:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		10,9	96		2,0	100		0,5	100		115581,1	100		9,6	100		139,4	100		967,6	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,7	100		0,25	96		16,9	100		2,0	100		0,5	100		113303,3	100		9,3	100		138,8	100		971,7	100	In marcia
11:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	98		13,1	100		1,9	100		0,4	100		110983,8	100		9,6	100		138,1	100		974,0	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		42,0	100		1,9	100		0,5	100		110922,0	100		9,1	100		140,1	100		976,8	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		63,1	100		1,9	100		0,4	100		113495,8	100		8,9	100		140,9	100		981,8	100	In marcia
12:30		2,7	100		0,6	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		113959,7	100		9,3	100		140,0	100		984,6	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		39,2	100		1,9	100		0,4	100		110789,6	100		9,2	100		140,1	100		969,5	100	In marcia
13:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,4	100		114634,5	100		9,2	100		140,7	100		982,2	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,8	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,4	100		113862,9	100		9,2	100		140,3	100		978,4	100	In marcia
14:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	96		16,4	100		1,9	100		0,4	100		113013,1	100		9,2	100		139,7	100		972,0	100	In marcia
15:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	98		19,9	100		1,9	100		0,6	100		112891,8	100		9,2	100		140,5	100		969,1	100	In marcia
15:30		10,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,5	100		113738,1	100		9,3	100		140,3	100		970,3	100	In marcia
16:00		18,2	100		0,1	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		14,6	100		2,0	100		0,6	100		115927,5	100		9,3	100		140,4	100		973,7	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,8	100		1,9	100		0,8	100		113778,7	100		9,3	100		139,8	100		979,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,6	100		113323,1	100		9,2	100		140,7	100		974,3	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,5	100		112582,5	100		9,6	100		140,0	100		967,7	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,0	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,4	100		111051,6	100		9,5	100		140,0	100		962,3	100	In marcia
18:30		3,2	100		0,0	100		0,03	100		3,9	100		0,26	96		32,8	100		1,9	100		0,5	100		111717,9	100		9,3	100		140,1	100		969,6	100	In marcia
19:00		3,0	84		0,0	84		0,06	100		3,5	84		0,26	98		22,7	84		1,9	84		0,5	84		111731,2	100		9,3	84		139,9	100		1006,8	100	In marcia
19:30		3,9	80		0,0	80		0,11	100		3,2	80		0,26	100		26,7	80		1,9	80		0,4	80		112393,2	100		9,5	80		139,9	100		985,8	100	In marcia
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,4	100		111196,0	100		9,8	100		138,9	100		983,0	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		109265,3	100		9,4	100		139,7	100		1012,1	100	In marcia
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,4	100		109150,2	100		9,3	100		140,2	100		993,7	100	In marcia
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,4	100		107883,8	100		9,4	100		139,7	100		985,6	100	In marcia
22:00		2,6	100		0,0																																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		0,03	100		3,6	100		0,25	100		48,3	100		1,9	100		0,2	100		108718,7	100		9,4	100		139,6	100		971,3	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		0,08	100		3,0	100		0,26	100		58,5	100		1,9	100		0,3	100		107716,4	100		9,2	100		140,0	100		976,1	100		in Betrieb
01:30		4,9	100		0,0	100		0,17	100		3,0	100		0,26	100		56,5	100		1,9	100		0,2	100		109814,0	100		9,4	100		140,5	100		969,7	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,0	100		0,08	73		3,5	100		0,26	100		34,9	100		1,9	100		0,3	100		112392,6	100		9,3	100		140,1	100		980,6	100		in Betrieb
02:30		7,3	100		0,0	100		0,09	100		3,5	100		0,25	96		17,4	100		1,9	100		0,2	100		112666,5	100		9,8	100		139,6	100		972,5	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		0,04	100		3,5	100		0,26	98		15,6	100		1,9	100		0,3	100		110767,2	100		9,5	100		139,6	100		972,5	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		0,02	100		3,4	100		0,26	100		14,1	100		1,9	100		0,4	100		109802,2	100		9,4	100		139,7	100		970,3	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,0	100		0,03	73		3,2	100		0,26	100		11,3	100		1,9	100		0,5	100		109863,0	100		9,4	100		139,8	100		972,3	100		in Betrieb
04:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		15,3	100		1,9	100		0,5	100		109247,8	100		9,2	100		140,2	100		973,3	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,0	100		0,02	100		3,2	100		0,26	100		19,6	100		1,9	100		0,4	100		110342,9	100		9,5	100		140,0	100		973,2	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,26	100		29,2	100		1,9	100		0,4	100		110778,9	100		9,3	100		140,0	100		971,7	100		in Betrieb
06:00		2,5	100		0,0	100		0,0	73		3,0	100		0,26	100		41,6	100		1,9	100		0,3	100		112050,5	100		9,5	100		140,4	100		967,1	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,0	100		0,07	100		2,7	100		0,26	96		37,4	100		1,9	100		0,3	100		113158,5	100		9,2	100		140,6	100		978,4	100		in Betrieb
07:00		4,4	84		0,3	84		0,02	100		2,9	84		0,26	98		32,4	84		1,9	84		0,4	84		115501,8	100		9,2	84		140,8	100		982,0	100		in Betrieb
07:30		5,4	80		0,0	80		0,0	100		2,9	80		0,26	100		17,6	80		1,9	80		0,4	80		116897,8	100		9,6	80		140,3	100		980,0	100		in Betrieb
08:00		5,5	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		16,0	100		1,9	100		0,5	100		116979,3	100		9,5	100		140,1	100		981,3	100		in Betrieb
08:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		23,7	100		1,9	100		0,6	100		117019,0	100		9,5	100		140,5	100		972,6	100		in Betrieb
09:00		2,8	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,26	100		18,7	100		1,9	100		0,5	100		116957,4	100		9,5	100		140,4	100		976,8	100		in Betrieb
09:30		10,8	100		0,0	100		0,0	100		6,5	100		0,25	100		14,0	100		1,9	100		0,4	100		117998,6	100		10,0	100		139,7	100		961,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,0	100		0,0	73		6,2	100		0,25	100		10,9	96		2,0	100		0,5	100		115581,1	100		9,6	100		139,4	100		967,6	100		in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		7,7	100		0,25	96		16,9	100		2,0	100		0,5	100		113303,3	100		9,3	100		138,8	100		971,7	100		in Betrieb
11:00		1,7	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	98		13,1	100		1,9	100		0,4	100		110983,8	100		9,6	100		138,1	100		974,0	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		42,0	100		1,9	100		0,5	100		110922,0	100		9,1	100		140,1	100		976,8	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,2	100		0,26	100		63,1	100		1,9	100		0,4	100		113495,8	100		8,9	100		140,9	100		981,8	100		in Betrieb
12:30		2,7	100		0,6	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,3	100		113959,7	100		9,3	100		140,0	100		984,6	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		39,2	100		1,9	100		0,4	100		110789,6	100		9,2	100		140,1	100		969,5	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		0,2	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		28,0	100		1,9	100		0,4	100		114634,5	100		9,2	100		140,7	100		982,2	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,8	100		0,0	73		2,5	100		0,26	100		18,1	100		1,9	100		0,4	100		113862,9	100		9,2	100		140,3	100		978,4	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		2,0	100		0,0	100		2,2	100		0,26	96		16,4	100		1,9	100		0,4	100		113013,1	100		9,2	100		139,7	100		972,0	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,26	98		19,9	100		1,9	100		0,6	100		112891,8	100		9,2	100		140,5	100		969,1	100		in Betrieb
15:30		10,7	100		1,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		22,8	100		1,9	100		0,5	100		113738,1	100		9,3	100		140,3	100		970,3	100		in Betrieb
16:00		18,2	100		0,1	100		0,0	73		5,8	100		0,25	100		14,6	100		2,0	100		0,6	100		115927,5	100		9,3	100		140,4	100		973,7	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		14,8	100		1,9	100		0,8	100		113778,7	100		9,3	100		139,8	100		979,6	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		23,4	100		1,9	100		0,6	100		113323,1	100		9,2	100		140,7	100		974,3	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		25,4	100		1,9	100		0,5	100		112582,5	100		9,6	100		140,0	100		967,7	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,0	100		0,26	100		32,8	100		1,9	100		0,4	100		111051,6	100		9,5	100		140,0	100		962,3	100		in Betrieb
18:30		3,2	100		0,0	100		0,03	100		3,9	100		0,26	96		32,8	100		1,9	100		0,5	100		111717,9	100		9,3	100		140,1	100		969,6	100		in Betrieb
19:00		3,0	84		0,0	84		0,06	100		3,5	84		0,26	98		22,7	84		1,9	84		0,5	84		111731,2	100		9,3	84		139,9	100		1006,8	100		in Betrieb
19:30		3,9	80		0,0	80		0,11	100		3,2	80		0,26	100		26,7	80		1,9	80		0,4	80		112393,2	100		9,5	80		139,9	100		985,8	100		in Betrieb
20:00		3,3	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,4	100		111196,0	100		9,8	100		138,9	100		983,0	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		18,7	100		1,9	100		0,4	100		109265,3	100		9,4	100		139,7	100		1012,1	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,4	100		109150,2	100		9,3	100		140,2	100		993,7	100		in Betrieb
21:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		24,8	100		1,9	100		0,4	100		107883,8	1											