

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 20/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		5,1	100		0,9	100		0,09	100		3,3	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,3	100		109462,1	100		9,7	100		140,0	100		986,6	100		In marcia
01:00		7,6	100		4,8	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,3	100		110215,3	100		9,9	100		139,6	100		987,7	100		In marcia
01:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,3	100		111547,3	100		9,8	100		139,9	100		1002,7	100		In marcia
02:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		13,7	100		1,9	100		0,4	100		111050,1	100		9,9	100		139,7	100		998,3	100		In marcia
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	96		12,5	100		1,9	100		0,3	100		111318,6	100		9,7	100		139,7	100		993,0	100		In marcia
03:00		2,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	99		12,4	100		1,9	100		0,3	100		111272,3	100		9,9	100		139,5	100		993,2	100		In marcia
03:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,4	100		110071,2	100		9,9	100		139,4	100		991,2	100		In marcia
04:00		3,4	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,4	100		110894,3	100		9,8	100		139,8	100		985,5	100		In marcia
04:30		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,4	100		111711,0	100		9,6	100		140,1	100		975,9	100		In marcia
05:00		5,4	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,4	100		112924,3	100		9,8	100		139,5	100		996,2	100		In marcia
05:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		22,6	100		1,9	100		0,4	100		111568,9	100		9,9	100		139,6	100		987,7	100		In marcia
06:00		4,6	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,3	100		112106,8	100		9,7	100		139,8	100		995,4	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	96		26,4	100		2,0	100		0,3	100		110709,1	100		9,7	100		139,5	100		996,8	100		In marcia
07:00		2,1	86		0,0	86		0,0	100		3,7	86		0,25	99		26,0	86		1,9	86		0,4	86		110345,5	100		9,6	86		139,7	100		998,8	100		In marcia
07:30		4,2	78		1,4	78		0,0	100		2,6	78		0,25	100		23,9	78		1,9	78		0,1	78		110201,5	100		9,8	78		139,4	100		999,9	100		In marcia
08:00		6,2	100		0,7	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		110402,8	100		9,8	100		139,7	100		984,6	100		In marcia
08:30		9,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		110394,1	100		9,9	100		139,6	100		978,6	100		In marcia
09:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		15,0	100		2,0	100		0,2	100		112872,1	100		9,8	100		140,4	100		991,0	100		In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,0	100		1,9	100		0,2	100		110035,8	100		9,3	100		140,5	100		1003,4	100		In marcia
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		19,8	100		1,9	100		0,1	100		110296,4	100		9,8	100		140,4	100		996,8	100		In marcia
10:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	96		31,1	100		1,9	100		0,2	100		109965,9	100		9,5	100		140,3	100		1000,0	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	99		38,0	100		1,9	100		0,1	100		109196,6	100		9,5	100		140,4	100		977,9	100		In marcia
11:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		108921,8	100		9,5	100		139,9	100		982,0	100		In marcia
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		35,2	100		1,9	100		0,1	100		108781,2	100		9,4	100		139,8	100		978,8	100		In marcia
12:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		41,6	100		1,9	100		0,1	100		108380,3	100		9,4	100		139,9	100		978,5	100		In marcia
13:00		2,3	100		1,1	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		109747,9	100		9,5	100		139,9	100		982,4	100		In marcia
13:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		108957,0	100		9,5	100		140,0	100		984,9	100		In marcia
14:00		3,5	100		2,0	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		109458,6	100		9,4	100		139,7	100		997,3	100		In marcia
14:30		2,2	100		1,2	100		0,03	100		3,1	100		0,25	96		17,3	100		1,9	100		0,1	100		108508,6	100		9,5	100		140,0	100		988,8	100		In marcia
15:00		5,1	100		1,7	100		0,02	100		3,4	100		0,25	99		21,5	100		1,9	100		0,1	100		107357,1	100		9,5	100		139,7	100		979,9	100		In marcia
15:30		6,6	100		1,7	100		0,01	100		3,2	100		0,25	100		14,9	100		1,9	100		0,0	100		106440,8	100		9,4	100		139,9	100		986,0	100		In marcia
16:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		106048,5	100		9,2	100		140,1	100		986,6	100		In marcia
16:30		2,9	100		0,4	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,2	100		104842,0	100		9,1	100		139,9	100		988,4	100		In marcia
17:00		3,6	100		0,6	100		0,01	100		2,2	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		103985,9	100		9,4	100		140,2	100		985,8	100		In marcia
17:30		5,5	100		0,9	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		34,7	100		1,9	100		0,1	100		104028,7	100		9,0	100		140,0	100		982,2	100		In marcia
18:00		3,7	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		104341,0	100		8,9	100		140,0	100		989,0	100		In marcia
18:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	96		20,0	100		1,9	100		0,1	100		103574,2	100		8,9	100		140,0	100		994,8	100		In marcia
19:00		2,4	85		0,5	85		0,0	100		2,4	85		0,25	99		19,4	85		1,9	85		0,1	85		103399,9	100		9,3	85		139,9	100		984,1	100		In marcia
19:30		3,9	78		1,6	78		0,0	100		1,8	78		0,25	100		30,7	78		1,9	78		0,1	78		102829,2	100		9,0	78		139,6	100		994,5	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		34,8	100		1,9	100		0,1	100		101877,8	100		8,8	100		140,1	100		990,2	100		In marcia
20:30		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		104076,3	100		8,9	100		139,8	100		990,9	100		In marcia
21:00		7,1	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		105415,7	100		9,1	100		139,7	100		987,6	100		In marcia
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		105269,2	100											

MVA Bozen

Datum: 20/02/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,1	100		0,9	100		0,09	100		3,3	100		0,25	100		31,9	100		1,9	100		0,3	100		109462,1	100		9,7	100		140,0	100		986,6	100		in Betrieb
01:00		7,6	100		4,8	100		0,04	100		2,8	100		0,25	100		19,3	100		1,9	100		0,3	100		110215,3	100		9,9	100		139,6	100		987,7	100		in Betrieb
01:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		4,4	100		0,25	100		13,0	100		1,9	100		0,3	100		111547,3	100		9,8	100		139,9	100		1002,7	100		in Betrieb
02:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		13,7	100		1,9	100		0,4	100		111050,1	100		9,9	100		139,7	100		998,3	100		in Betrieb
02:30		2,3	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	96		12,5	100		1,9	100		0,3	100		111318,6	100		9,7	100		139,7	100		993,0	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,2	100		0,0	100		3,1	100		0,25	99		12,4	100		1,9	100		0,3	100		111272,3	100		9,9	100		139,5	100		993,2	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,4	100		110071,2	100		9,9	100		139,4	100		991,2	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,4	100		110894,3	100		9,8	100		139,8	100		985,5	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,7	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		31,8	100		1,9	100		0,4	100		111711,0	100		9,6	100		140,1	100		975,9	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		2,1	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,4	100		112924,3	100		9,8	100		139,5	100		996,2	100		in Betrieb
05:30		3,4	100		0,6	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		22,6	100		1,9	100		0,4	100		111568,9	100		9,9	100		139,6	100		987,7	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		1,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		29,6	100		2,0	100		0,3	100		112106,8	100		9,7	100		139,8	100		995,4	100		in Betrieb
06:30		4,6	100		0,6	100		0,0	100		3,6	100		0,25	96		26,4	100		2,0	100		0,3	100		110709,1	100		9,7	100		139,5	100		996,8	100		in Betrieb
07:00		2,1	86		0,0	86		0,0	100		3,7	86		0,25	99		26,0	86		1,9	86		0,4	86		110345,5	100		9,6	86		139,7	100		998,8	100		in Betrieb
07:30		4,2	78		1,4	78		0,0	100		2,6	78		0,25	100		23,9	78		1,9	78		0,1	78		110201,5	100		9,8	78		139,4	100		999,9	100		in Betrieb
08:00		6,2	100		0,7	100		0,0	73		4,9	100		0,25	100		20,4	100		1,9	100		0,0	100		110402,8	100		9,8	100		139,7	100		984,6	100		in Betrieb
08:30		9,6	100		0,0	100		0,0	100		7,1	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		110394,1	100		9,9	100		139,6	100		978,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	100		0,0	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		15,0	100		2,0	100		0,2	100		112872,1	100		9,8	100		140,4	100		991,0	100		in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		16,0	100		1,9	100		0,2	100		110035,8	100		9,3	100		140,5	100		1003,4	100		in Betrieb
10:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		4,6	100		0,25	100		19,8	100		1,9	100		0,1	100		110296,4	100		9,8	100		140,4	100		996,8	100		in Betrieb
10:30		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	96		31,1	100		1,9	100		0,2	100		109965,9	100		9,5	100		140,3	100		1000,0	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	99		38,0	100		1,9	100		0,1	100		109196,6	100		9,5	100		140,4	100		977,9	100		in Betrieb
11:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,25	100		29,8	100		1,9	100		0,0	100		108921,8	100		9,5	100		139,9	100		982,0	100		in Betrieb
12:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		35,2	100		1,9	100		0,1	100		108781,2	100		9,4	100		139,8	100		978,8	100		in Betrieb
12:30		1,8	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		41,6	100		1,9	100		0,1	100		108380,3	100		9,4	100		139,9	100		978,5	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,1	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		27,9	100		1,9	100		0,2	100		109747,9	100		9,5	100		139,9	100		982,4	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		1,1	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		22,1	100		1,9	100		0,1	100		108957,0	100		9,5	100		140,0	100		984,9	100		in Betrieb
14:00		3,5	100		2,0	100		0,06	73		3,4	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,1	100		109458,6	100		9,4	100		139,7	100		997,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		1,2	100		0,03	100		3,1	100		0,25	96		17,3	100		1,9	100		0,1	100		108508,6	100		9,5	100		140,0	100		988,8	100		in Betrieb
15:00		5,1	100		1,7	100		0,02	100		3,4	100		0,25	99		21,5	100		1,9	100		0,1	100		107357,1	100		9,5	100		139,7	100		979,9	100		in Betrieb
15:30		6,6	100		1,7	100		0,01	100		3,2	100		0,25	100		14,9	100		1,9	100		0,0	100		106440,8	100		9,4	100		139,9	100		986,0	100		in Betrieb
16:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,1	100		106048,5	100		9,2	100		140,1	100		986,6	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,4	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		25,8	100		1,9	100		0,2	100		104842,0	100		9,1	100		139,9	100		988,4	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,6	100		0,01	100		2,2	100		0,25	100		21,0	100		1,9	100		0,1	100		103985,9	100		9,4	100		140,2	100		985,8	100		in Betrieb
17:30		5,5	100		0,9	100		0,01	100		2,3	100		0,25	100		34,7	100		1,9	100		0,1	100		104028,7	100		9,0	100		140,0	100		982,2	100		in Betrieb
18:00		3,7	100		0,2	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,1	100		104341,0	100		8,9	100		140,0	100		989,0	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,5	100		0,0	100		3,4	100		0,25	96		20,0	100		1,9	100		0,1	100		103574,2	100		8,9	100		140,0	100		994,8	100		in Betrieb
19:00		2,4	85		0,5	85		0,0	100		2,4	85		0,25	99		19,4	85		1,9	85		0,1	85		103399,9	100		9,3	85		139,9	100		984,1	100		in Betrieb
19:30		3,9	78		1,6	78		0,0	100		1,8	78		0,25	100		30,7	78		1,9	78		0,1	78		102829,2	100		9,0	78		139,6	100		994,5	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,7	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		34,8	100		1,9	100		0,1	100		101877,8	100		8,8	100		140,1	100		990,2	100		in Betrieb
20:30		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		34,0	100		1,9	100		0,1	100		104076,3	100		8,9	100		139,8	100		990,9	100		in Betrieb
21:00		7,1	100		1,2	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,1	100		105415,7	100		9,1	100		139,7	100		987,6	100		in Betrieb
21:30		2,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		105269,2	100											