

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,1	100		102455,6	100		9,0	100		140,0	100		987,3	100	In marcia
01:00		3,0	100		0,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,1	100		101898,4	100		8,9	100		140,3	100		988,0	100	In marcia
01:30		4,7	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,1	100		2,0	100		0,2	100		102042,2	100		8,9	100		140,2	100		985,0	100	In marcia
02:00		4,2	100		0,2	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		29,3	100		1,9	100		0,2	100		102687,8	100		8,8	100		140,1	100		1000,7	100	In marcia
02:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	95		24,5	100		1,9	100		0,2	100		103002,0	100		8,8	100		140,1	100		1001,2	100	In marcia
03:00		2,0	100		0,7	100		0,0	100		1,8	100		0,25	99		26,4	100		1,9	100		0,1	100		102706,6	100		9,0	100		140,2	100		992,2	100	In marcia
03:30		4,2	100		2,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		103044,4	100		8,8	100		140,3	100		992,2	100	In marcia
04:00		3,4	100		1,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		103018,7	100		8,7	100		140,2	100		1006,1	100	In marcia
04:30		2,5	100		1,6	100		0,01	100		1,9	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		103779,5	100		8,9	100		140,2	100		1013,7	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,1	100		0,01	100		1,8	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,2	100		103767,2	100		9,1	100		140,0	100		1010,6	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,2	100		0,01	100		2,0	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		104252,9	100		9,1	100		140,3	100		1008,8	100	In marcia
06:00		4,8	100		1,7	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,1	100		104910,5	100		9,0	100		140,1	100		1005,8	100	In marcia
06:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	95		28,2	100		1,9	100		0,2	100		105971,6	100		9,0	100		140,7	100		1011,7	100	In marcia
07:00		7,6	85		6,5	85		0,0	100		2,4	85		0,25	99		22,0	85		2,0	85		0,1	85		106699,1	100		9,3	85		140,2	100		1008,1	100	In marcia
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		21,0	79		2,0	79		0,0	79		108113,4	100		9,4	79		140,2	100		1001,8	100	In marcia
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		107784,0	100		9,6	100		140,1	100		1000,8	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		108511,0	100		9,5	100		140,2	100		1014,2	100	In marcia
09:00		6,9	100		2,4	100		0,01	100		5,1	100		0,25	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		107950,1	100		9,4	100		140,3	100		1010,5	100	In marcia
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		41,7	100		2,0	100		0,0	100		110397,8	100		9,6	100		140,8	100		993,4	100	In marcia
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		112205,6	100		9,5	100		140,6	100		1005,3	100	In marcia
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		18,4	100		1,9	100		0,0	100		112740,3	100		9,7	100		139,9	100		1008,4	100	In marcia
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	99		8,5	100		1,9	100		0,0	100		111889,8	100		9,8	100		140,0	100		1003,9	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		109662,9	100		9,7	100		140,5	100		999,4	100	In marcia
12:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		110797,8	100		9,6	100		140,2	100		1005,6	100	In marcia
12:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		113920,3	100		9,8	100		140,5	100		1004,5	100	In marcia
13:00		2,7	100		4,6	100		0,0	100		6,4	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		112012,7	100		9,7	100		139,8	100		1008,7	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		110840,3	100		9,8	100		139,0	100		1004,7	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		108289,2	100		9,4	100		139,7	100		1014,7	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		22,4	100		1,9	100		0,0	100		108303,0	100		9,5	100		139,9	100		1015,1	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	99		33,0	100		1,9	100		0,0	100		109112,6	100		9,4	100		140,4	100		1015,7	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		109431,8	100		9,5	100		140,1	100		1016,4	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		109336,8	100		9,5	100		140,1	100		1002,3	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		109813,6	100		9,6	100		140,5	100		1004,6	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		109541,6	100		9,6	100		140,2	100		1008,8	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		108927,2	100		9,5	100		140,4	100		1005,6	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,6	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		108718,1	100		9,7	100		140,2	100		997,8	100	In marcia
18:30		4,9	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		28,2	100		1,9	100		0,0	100		108478,0	100		9,4	100		140,3	100		1000,4	100	In marcia
19:00		3,6	85		1,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	99		32,4	85		1,9	85		0,0	85		108948,9	100		9,4	85		140,5	100		997,2	100	In marcia
19:30		4,7	79		1,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		29,1	79		1,9	79		0,2	79		109684,3	100		9,3	79		140,3	100		1003,8	100	In marcia
20:00		3,3	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		111885,7	100		9,8	100		140,5	100		1011,4	100	In marcia
20:30		4,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		111360,9	100		9,3	100		140,1	100		1013,7	100	In marcia
21:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		18,8	100		1,9	100		0,1	100		111921,6	100		9,8	100		140,0	100		985,1	100	In marcia
21:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,1	100		112158,3	100		9,7	100		139,9	100		997,2	100	In marcia
22:00																																					

MVA Bozen

Datum: 21/02/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,7	100		0,5	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		26,9	100		2,0	100		0,1	100		102455,6	100		9,0	100		140,0	100		987,3	100	in Betrieb
01:00		3,0	100		0,2	100		0,0	100		1,9	100		0,25	100		31,6	100		1,9	100		0,1	100		101898,4	100		8,9	100		140,3	100		988,0	100	in Betrieb
01:30		4,7	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,1	100		2,0	100		0,2	100		102042,2	100		8,9	100		140,2	100		985,0	100	in Betrieb
02:00		4,2	100		0,2	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		29,3	100		1,9	100		0,2	100		102687,8	100		8,8	100		140,1	100		1000,7	100	in Betrieb
02:30		3,3	100		0,6	100		0,0	100		2,8	100		0,25	95		24,5	100		1,9	100		0,2	100		103002,0	100		8,8	100		140,1	100		1001,2	100	in Betrieb
03:00		2,0	100		0,7	100		0,0	100		1,8	100		0,25	99		26,4	100		1,9	100		0,1	100		102706,6	100		9,0	100		140,2	100		992,2	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		2,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	100		25,5	100		1,9	100		0,2	100		103044,4	100		8,8	100		140,3	100		992,2	100	in Betrieb
04:00		3,4	100		1,4	100		0,0	73		2,1	100		0,26	100		22,9	100		1,9	100		0,1	100		103018,7	100		8,7	100		140,2	100		1006,1	100	in Betrieb
04:30		2,5	100		1,6	100		0,01	100		1,9	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,1	100		103779,5	100		8,9	100		140,2	100		1013,7	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		1,1	100		0,01	100		1,8	100		0,25	100		23,8	100		2,0	100		0,2	100		103767,2	100		9,1	100		140,0	100		1010,6	100	in Betrieb
05:30		2,8	100		1,2	100		0,01	100		2,0	100		0,25	100		27,4	100		2,0	100		0,1	100		104252,9	100		9,1	100		140,3	100		1008,8	100	in Betrieb
06:00		4,8	100		1,7	100		0,0	73		1,8	100		0,25	100		26,7	100		1,9	100		0,1	100		104910,5	100		9,0	100		140,1	100		1005,8	100	in Betrieb
06:30		4,5	100		1,0	100		0,0	100		1,9	100		0,26	95		28,2	100		1,9	100		0,2	100		105971,6	100		9,0	100		140,7	100		1011,7	100	in Betrieb
07:00		7,6	85		6,5	85		0,0	100		2,4	85		0,25	99		22,0	85		2,0	85		0,1	85		106699,1	100		9,3	85		140,2	100		1008,1	100	in Betrieb
07:30		1,6	79		0,0	79		0,0	100		2,6	79		0,25	100		21,0	79		2,0	79		0,0	79		108113,4	100		9,4	79		140,2	100		1001,8	100	in Betrieb
08:00		2,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		22,2	100		2,0	100		0,0	100		107784,0	100		9,6	100		140,1	100		1000,8	100	in Betrieb
08:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		23,6	100		1,9	100		0,0	100		108511,0	100		9,5	100		140,2	100		1014,2	100	in Betrieb
09:00		6,9	100		2,4	100		0,01	100		5,1	100		0,25	100		27,6	100		2,0	100		0,0	100		107950,1	100		9,4	100		140,3	100		1010,5	100	in Betrieb
09:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		41,7	100		2,0	100		0,0	100		110397,8	100		9,6	100		140,8	100		993,4	100	in Betrieb
10:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		37,3	100		1,9	100		0,0	100		112205,6	100		9,5	100		140,6	100		1005,3	100	in Betrieb
10:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	95		18,4	100		1,9	100		0,0	100		112740,3	100		9,7	100		139,9	100		1008,4	100	in Betrieb
11:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,25	99		8,5	100		1,9	100		0,0	100		111889,8	100		9,8	100		140,0	100		1003,9	100	in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		21,1	100		1,9	100		0,1	100		109662,9	100		9,7	100		140,5	100		999,4	100	in Betrieb
12:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		3,8	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		110797,8	100		9,6	100		140,2	100		1005,6	100	in Betrieb
12:30		1,9	100		1,1	100		0,0	100		2,9	100		0,26	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		113920,3	100		9,8	100		140,5	100		1004,5	100	in Betrieb
13:00		2,7	100		4,6	100		0,0	100		6,4	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		112012,7	100		9,7	100		139,8	100		1008,7	100	in Betrieb
13:30		1,6	100		0,7	100		0,0	100		5,9	100		0,25	100		16,6	100		2,0	100		0,0	100		110840,3	100		9,8	100		139,0	100		1004,7	100	in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		108289,2	100		9,4	100		139,7	100		1014,7	100	in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	95		22,4	100		1,9	100		0,0	100		108303,0	100		9,5	100		139,9	100		1015,1	100	in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,03	100		2,3	100		0,26	99		33,0	100		1,9	100		0,0	100		109112,6	100		9,4	100		140,4	100		1015,7	100	in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,02	100		2,2	100		0,25	100		27,5	100		1,9	100		0,0	100		109431,8	100		9,5	100		140,1	100		1016,4	100	in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,04	73		3,2	100		0,25	100		26,8	100		1,9	100		0,0	100		109336,8	100		9,5	100		140,1	100		1002,3	100	in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		3,8	100		0,25	100		28,6	100		1,9	100		0,0	100		109813,6	100		9,6	100		140,5	100		1004,6	100	in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,01	100		3,0	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		109541,6	100		9,6	100		140,2	100		1008,8	100	in Betrieb
17:30		2,7	100		0,3	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		108927,2	100		9,5	100		140,4	100		1005,6	100	in Betrieb
18:00		2,3	100		0,6	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,0	100		108718,1	100		9,7	100		140,2	100		997,8	100	in Betrieb
18:30		4,9	100		1,6	100		0,0	100		3,4	100		0,25	95		28,2	100		1,9	100		0,0	100		108478,0	100		9,4	100		140,3	100		1000,4	100	in Betrieb
19:00		3,6	85		1,0	85		0,0	100		2,9	85		0,25	99		32,4	85		1,9	85		0,0	85		108948,9	100		9,4	85		140,5	100		997,2	100	in Betrieb
19:30		4,7	79		1,0	79		0,0	100		3,7	79		0,26	100		29,1	79		1,9	79		0,2	79		109684,3	100		9,3	79		140,3	100		1003,8	100	in Betrieb
20:00		3,3	100		1,1	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,1	100		111885,7	100		9,8	100		140,5	100		1011,4	100	in Betrieb
20:30		4,1	100		1,8	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,1	100		111360,9	100		9,3	100		140,1	100		1013,7	100	in Betrieb
21:00		2,0	100		1,1	100		0,0	100		3,1	100		0,25	100		18,8	100		1,9	100		0,1	100		111921,6	100		9,8	100		140,0	100		985,1	100	in Betrieb
21:30		2,0	100		1,1	100		0,0	100		4,6	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,1	100		112158,3	100		9,7	100		139,9	100		997,2	100	in Betrieb
22:00		2,1	100		1,0	100		0,0	73		4,4	100																									