

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 25/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		6,2	100		0,4	100		0,18	100		3,0	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,1	100		106174,2	100		9,5	100		140,1	100		987,8	100	In marcia
01:00		5,5	100		1,3	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		105687,1	100		9,5	100		140,2	100		975,9	100	In marcia
01:30		1,9	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		19,0	96		2,0	100		0,2	100		106059,9	100		9,5	100		140,0	100		981,1	100	In marcia
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		104757,2	100		9,3	100		140,3	100		980,2	100	In marcia
02:30		2,8	100		0,0	100		0,17	100		2,8	100		0,26	95		32,0	100		1,9	100		0,2	100		104970,3	100		9,3	100		140,1	100		989,0	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,4	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		106334,8	100		9,5	100		140,3	100		990,0	100	In marcia
03:30		5,9	100		2,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		105044,6	100		9,4	100		140,1	100		991,8	100	In marcia
04:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		105662,6	100		9,6	100		140,2	100		982,5	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,1	100		105245,2	100		9,3	100		140,1	100		982,3	100	In marcia
05:00		5,7	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		104522,5	100		9,5	100		139,8	100		977,4	100	In marcia
05:30		5,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,3	100		103607,6	100		9,1	100		139,7	100		990,0	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,2	100		104225,1	100		9,2	100		140,0	100		991,2	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		21,1	100		2,0	100		0,1	100		103933,7	100		9,3	100		139,5	100		986,7	100	In marcia
07:00		4,6	85		0,3	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		22,2	85		2,0	85		0,2	85		104125,6	100		9,4	85		139,4	100		974,9	100	In marcia
07:30		1,8	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		33,4	78		2,0	78		0,0	78		103022,1	100		9,4	78		139,5	100		970,8	100	In marcia
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		104257,7	100		9,1	100		139,8	100		978,9	100	In marcia
08:30		3,9	100		1,6	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		103733,1	100		9,4	100		139,6	100		976,4	100	In marcia
09:00		2,4	100		0,7	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		20,8	96		1,9	100		0,0	100		103807,9	100		9,3	100		139,7	100		983,5	100	In marcia
09:30		1,7	100		0,6	100		0,02	100		2,1	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		104449,7	100		9,5	100		139,9	100		981,0	100	In marcia
10:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		40,8	100		1,9	100		0,1	100		105345,7	100		9,5	100		140,1	100		985,5	100	In marcia
10:30		4,8	100		2,3	100		0,01	100		2,4	100		0,26	94		37,1	100		1,9	100		0,0	100		105684,4	100		9,3	100		139,7	100		976,3	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		38,2	100		1,9	100		0,0	100		105933,2	100		9,5	100		139,9	100		976,4	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,0	100		105952,7	100		9,3	100		140,1	100		970,8	100	In marcia
12:00		1,7	100		0,8	100		0,04	73		2,1	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,0	100		107364,0	100		9,4	100		139,9	100		973,5	100	In marcia
12:30		3,0	100		1,8	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		12,5	100		1,9	100		0,0	100		106883,9	100		9,7	100		139,9	100		972,1	100	In marcia
13:00		2,0	100		1,1	100		0,02	100		2,1	100		0,25	100		11,8	100		1,9	100		0,1	100		105107,1	100		9,8	100		139,9	100		967,8	100	In marcia
13:30		3,4	100		2,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		10,4	100		1,9	100		0,0	100		104072,1	100		9,5	100		140,0	100		973,2	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		104673,9	100		9,3	100		140,4	100		979,0	100	In marcia
14:30		1,8	100		1,2	100		0,02	100		1,9	100		0,26	94		24,0	100		1,9	100		0,1	100		105231,9	100		9,5	100		139,8	100		982,9	100	In marcia
15:00		2,0	100		1,2	100		0,05	100		2,2	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		105091,7	100		9,6	100		139,7	100		980,3	100	In marcia
15:30		2,0	100		2,3	100		0,01	100		1,9	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		104344,8	100		9,5	100		139,6	100		980,6	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		104370,1	100		9,5	100		139,8	100		982,8	100	In marcia
16:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		104028,6	100		9,6	100		139,9	100		981,4	100	In marcia
17:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		105035,4	100		9,2	100		140,3	100		985,8	100	In marcia
17:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		106215,7	100		9,6	100		139,8	100		984,6	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,0	100		0,02	73		3,0	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		105849,9	100		9,8	100		139,5	100		973,9	100	In marcia
18:30		3,1	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	95		19,3	100		1,9	100		0,0	100		104918,8	100		9,6	100		139,8	100		978,0	100	In marcia
19:00		3,4	86		0,0	86		0,12	100		2,5	86		0,25	100		21,1	86		1,9	86		0,0	86		104292,7	100		9,6	86		140,1	100		976,9	100	In marcia
19:30		4,0	78		0,0	78		0,13	100		2,4	78		0,25	100		18,0	78		1,9	78		0,2	78		104015,3	100		9,9	78		139,9	100		977,1	100	In marcia
20:00		5,4	100		0,0	100		0,17	73		2,4	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		105184,3	100		9,6	100		139,9	100		978,2	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		0,34	100		2,7	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		104822,0	100		9,6	100		139,9	100		979,0	100	In marcia
21:00		3,5	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		105212,7	100		9,8	100		140,0	100		979,0	100	In marcia
21:30		5,2	100		0,0	100		0,61	100		3,1	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		104302,0	100		9,4	100		140,0	100		981,9	100	In marcia
22:00		3,1	100		0,0	100		0,0	73		5,4																										

MVA Bozen

Datum: 25/02/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		6,2	100		0,4	100		0,18	100		3,0	100		0,25	100		24,6	100		2,0	100		0,1	100		106174,2	100		9,5	100		140,1	100		987,8	100		in Betrieb
01:00		5,5	100		1,3	100		0,13	100		3,3	100		0,25	100		27,1	100		2,0	100		0,1	100		105687,1	100		9,5	100		140,2	100		975,9	100		in Betrieb
01:30		1,9	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		19,0	96		2,0	100		0,2	100		106059,9	100		9,5	100		140,0	100		981,1	100		in Betrieb
02:00		1,7	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,6	100		2,0	100		0,2	100		104757,2	100		9,3	100		140,3	100		980,2	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,0	100		0,17	100		2,8	100		0,26	95		32,0	100		1,9	100		0,2	100		104970,3	100		9,3	100		140,1	100		989,0	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,4	100		0,1	100		2,6	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,1	100		106334,8	100		9,5	100		140,3	100		990,0	100		in Betrieb
03:30		5,9	100		2,0	100		0,01	100		2,7	100		0,26	100		26,0	100		2,0	100		0,2	100		105044,6	100		9,4	100		140,1	100		991,8	100		in Betrieb
04:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,1	100		105662,6	100		9,6	100		140,2	100		982,5	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,3	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		34,2	100		1,9	100		0,1	100		105245,2	100		9,3	100		140,1	100		982,3	100		in Betrieb
05:00		5,7	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,26	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		104522,5	100		9,5	100		139,8	100		977,4	100		in Betrieb
05:30		5,9	100		0,6	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		19,8	100		1,9	100		0,3	100		103607,6	100		9,1	100		139,7	100		990,0	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	100		24,5	100		2,0	100		0,2	100		104225,1	100		9,2	100		140,0	100		991,2	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,1	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		21,1	100		2,0	100		0,1	100		103933,7	100		9,3	100		139,5	100		986,7	100		in Betrieb
07:00		4,6	85		0,3	85		0,0	100		2,7	85		0,25	100		22,2	85		2,0	85		0,2	85		104125,6	100		9,4	85		139,4	100		974,9	100		in Betrieb
07:30		1,8	78		0,0	78		0,0	100		2,9	78		0,26	100		33,4	78		2,0	78		0,0	78		103022,1	100		9,4	78		139,5	100		970,8	100		in Betrieb
08:00		1,9	100		0,0	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		31,3	100		1,9	100		0,0	100		104257,7	100		9,1	100		139,8	100		978,9	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,6	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		103733,1	100		9,4	100		139,6	100		976,4	100		in Betrieb
09:00		2,4	100		0,7	100		0,02	100		1,9	100		0,25	100		20,8	96		1,9	100		0,0	100		103807,9	100		9,3	100		139,7	100		983,5	100		in Betrieb
09:30		1,7	100		0,6	100		0,02	100		2,1	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,0	100		104449,7	100		9,5	100		139,9	100		981,0	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		40,8	100		1,9	100		0,1	100		105345,7	100		9,5	100		140,1	100		985,5	100		in Betrieb
10:30		4,8	100		2,3	100		0,01	100		2,4	100		0,26	94		37,1	100		1,9	100		0,0	100		105684,4	100		9,3	100		139,7	100		976,3	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,8	100		0,0	100		2,2	100		0,26	100		38,2	100		1,9	100		0,0	100		105933,2	100		9,5	100		139,9	100		976,4	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,1	100		0,0	100		2,6	100		0,26	100		21,9	100		1,9	100		0,0	100		105952,7	100		9,3	100		140,1	100		970,8	100		in Betrieb
12:00		1,7	100		0,8	100		0,04	73		2,1	100		0,26	100		16,7	100		1,9	100		0,0	100		107364,0	100		9,4	100		139,9	100		973,5	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		1,8	100		0,05	100		2,0	100		0,26	100		12,5	100		1,9	100		0,0	100		106883,9	100		9,7	100		139,9	100		972,1	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,1	100		0,02	100		2,1	100		0,25	100		11,8	100		1,9	100		0,1	100		105107,1	100		9,8	100		139,9	100		967,8	100		in Betrieb
13:30		3,4	100		2,0	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		10,4	100		1,9	100		0,0	100		104072,1	100		9,5	100		140,0	100		973,2	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,3	100		0,26	100		20,8	100		1,9	100		0,1	100		104673,9	100		9,3	100		140,4	100		979,0	100		in Betrieb
14:30		1,8	100		1,2	100		0,02	100		1,9	100		0,26	94		24,0	100		1,9	100		0,1	100		105231,9	100		9,5	100		139,8	100		982,9	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,2	100		0,05	100		2,2	100		0,25	100		26,2	100		1,9	100		0,0	100		105091,7	100		9,6	100		139,7	100		980,3	100		in Betrieb
15:30		2,0	100		2,3	100		0,01	100		1,9	100		0,25	100		32,6	100		1,9	100		0,0	100		104344,8	100		9,5	100		139,6	100		980,6	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,2	100		0,0	73		1,9	100		0,25	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		104370,1	100		9,5	100		139,8	100		982,8	100		in Betrieb
16:30		2,0	100		0,7	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		30,6	100		1,9	100		0,0	100		104028,6	100		9,6	100		139,9	100		981,4	100		in Betrieb
17:00		5,7	100		1,1	100		0,0	100		2,4	100		0,26	100		35,6	100		1,9	100		0,0	100		105035,4	100		9,2	100		140,3	100		985,8	100		in Betrieb
17:30		5,2	100		0,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		26,9	100		1,9	100		0,0	100		106215,7	100		9,6	100		139,8	100		984,6	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,0	100		0,02	73		3,0	100		0,25	100		17,9	100		1,9	100		0,0	100		105849,9	100		9,8	100		139,5	100		973,9	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		0,0	100		0,04	100		3,1	100		0,25	95		19,3	100		1,9	100		0,0	100		104918,8	100		9,6	100		139,8	100		978,0	100		in Betrieb
19:00		3,4	86		0,0	86		0,12	100		2,5	86		0,25	100		21,1	86		1,9	86		0,0	86		104292,7	100		9,6	86		140,1	100		976,9	100		in Betrieb
19:30		4,0	78		0,0	78		0,13	100		2,4	78		0,25	100		18,0	78		1,9	78		0,2	78		104015,3	100		9,9	78		139,9	100		977,1	100		in Betrieb
20:00		5,4	100		0,0	100		0,17	73		2,4	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,1	100		105184,3	100		9,6	100		139,9	100		978,2	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		0,34	100		2,7	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,2	100		104822,0	100		9,6	100		139,9	100		979,0	100		in Betrieb
21:00		3,5	100		0,0	100		0,29	100		3,2	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		105212,7	100		9,8	100		140,0	100		979,0	100		in Betrieb
21:30		5,2	100		0,0	100		0,61	100		3,1	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,2	100		104302,0	1											