

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 26/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,0	100		0,6	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,3	100		107379,0	100		9,3	100		140,2	100		978,7	100	In marcia
01:00		4,6	100		1,2	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,2	100		107929,3	100		9,8	100		139,9	100		978,3	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,2	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		107611,0	100		9,7	100		140,3	100		974,6	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,8	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		107553,7	100		9,7	100		140,3	100		972,3	100	In marcia
02:30		4,5	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		16,4	100		2,0	100		0,2	100		108056,6	100		9,8	100		140,2	100		973,0	100	In marcia
03:00		4,9	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,3	100		107690,9	100		9,6	100		140,1	100		976,9	100	In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		108038,6	100		9,7	100		140,3	100		974,1	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		109273,5	100		9,7	100		140,4	100		975,2	100	In marcia
04:30		4,1	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,1	98		1,9	100		0,3	100		109830,2	100		9,9	100		140,6	100		970,1	100	In marcia
05:00		5,2	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		110703,6	100		9,8	100		140,3	100		994,5	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,3	100		110213,8	100		10,1	100		140,2	100		980,7	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,3	100		110343,4	100		9,9	100		140,4	100		991,0	100	In marcia
06:30		4,5	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		30,8	100		1,9	100		0,2	100		109014,4	100		9,9	100		140,4	100		987,9	100	In marcia
07:00		5,4	86		0,5	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		29,4	86		1,9	86		0,3	86		108234,8	100		9,5	86		140,4	100		994,9	100	In marcia
07:30		3,7	78		0,0	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		17,0	78		1,9	78		0,1	78		109468,7	100		10,0	78		140,2	100		992,5	100	In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,0	100		108478,3	100		9,9	100		140,3	100		983,4	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		108169,3	100		9,8	100		140,2	100		992,1	100	In marcia
09:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		107594,0	100		9,8	100		140,1	100		981,4	100	In marcia
09:30		3,1	100		2,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		107207,6	100		9,7	100		140,3	100		976,2	100	In marcia
10:00		2,6	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		28,4	98		1,9	100		0,0	100		107192,7	100		9,6	100		140,2	100		985,1	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		29,9	100		1,9	100		0,0	100		108131,7	100		9,8	100		140,2	100		983,9	100	In marcia
11:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		108019,0	100		9,8	100		140,2	100		990,8	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		107088,4	100		9,6	100		140,1	100		995,3	100	In marcia
12:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		20,9	94		1,9	100		0,1	100		106696,4	100		9,7	100		140,1	100		990,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,8	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		106927,0	100		9,7	100		140,5	100		990,3	100	In marcia
13:00		1,9	100		0,9	100		0,1	100		3,5	100		0,27	100		45,9	100		1,9	100		0,0	100		106927,5	100		9,5	100		140,7	100		977,0	100	In marcia
13:30		4,0	100		2,4	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		29,2	96		1,9	100		0,1	100		110694,2	100		9,5	100		140,3	100		1002,4	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,1	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,2	100		110652,1	100		10,0	100		139,9	100		989,9	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,2	100		0,21	100		2,2	100		0,26	94		14,3	100		1,9	100		0,1	100		109441,6	100		9,6	100		139,6	100		977,4	100	In marcia
15:00		1,8	100		1,3	100		0,3	100		2,3	100		0,25	100		11,3	100		1,9	100		0,1	100		109170,9	100		9,9	100		139,4	100		975,6	100	In marcia
15:30		2,3	100		1,2	100		0,31	100		2,8	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		108705,3	100		9,6	100		139,3	100		979,5	100	In marcia
16:00		3,9	100		2,3	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		108791,5	100		9,9	100		139,3	100		981,7	100	In marcia
16:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		107168,0	100		9,7	100		139,5	100		978,0	100	In marcia
17:00		7,4	100		9,9	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		108027,3	100		9,8	100		139,9	100		978,1	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,1	100		107584,9	100		9,9	100		140,5	100		979,3	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		108166,0	100		9,7	100		140,4	100		977,6	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		26,7	100		1,9	100		0,1	100		108204,7	100		9,9	100		140,4	100		978,9	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,26	100		29,6	84		1,9	84		0,1	84		108847,8	100		9,5	84		140,5	100		985,7	100	In marcia
19:30		1,6	80		0,0	80		0,0	100		3,3	80		0,26	100		21,3	80		1,9	80		0,2	80		110812,5	100		9,7	80		140,4	100		993,1	100	In marcia
20:00		2,0	100		0,2	100		0,04	73		2,7	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		110283,1	100		9,7	100		140,1	100		992,7	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,0	100		0,16	100		2,5	100		0,25	100		17,4	100		1,8	100		0,2	100		109730,0	100		10,0	100		140,0	100		974,5	100	In marcia
21:00		2,9	100		1,4	100		0,19	100		2,5	100		0,25	100		21,3	100		1,8	100		0,1	100		108438,7	100		9,9	100		140,1	100		976,4	100	In marcia
21:30		3,6	100		1,7	100		0,16	100		2,2	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		108202,4	100		9,8	100		140,3	100		968,6	100	In marcia
22:00		2,7	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,0	100		0,6	100		0,11	100		3,7	100		0,26	100		33,4	100		1,9	100		0,3	100		107379,0	100		9,3	100		140,2	100		978,7	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		1,2	100		0,15	100		3,2	100		0,25	100		18,3	100		1,9	100		0,2	100		107929,3	100		9,8	100		139,9	100		978,3	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,2	100		0,11	100		2,8	100		0,26	100		20,0	100		1,9	100		0,3	100		107611,0	100		9,7	100		140,3	100		974,6	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,8	100		0,02	73		2,5	100		0,26	100		18,2	100		1,9	100		0,2	100		107553,7	100		9,7	100		140,3	100		972,3	100		in Betrieb
02:30		4,5	100		1,2	100		0,0	100		3,1	100		0,26	94		16,4	100		2,0	100		0,2	100		108056,6	100		9,8	100		140,2	100		973,0	100		in Betrieb
03:00		4,9	100		0,1	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		17,5	100		1,9	100		0,3	100		107690,9	100		9,6	100		140,1	100		976,9	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		23,0	100		1,9	100		0,3	100		108038,6	100		9,7	100		140,3	100		974,1	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,26	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		109273,5	100		9,7	100		140,4	100		975,2	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		26,1	98		1,9	100		0,3	100		109830,2	100		9,9	100		140,6	100		970,1	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		0,3	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		22,8	100		1,9	100		0,3	100		110703,6	100		9,8	100		140,3	100		994,5	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,0	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		24,9	100		2,0	100		0,3	100		110213,8	100		10,1	100		140,2	100		980,7	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		32,1	100		1,9	100		0,3	100		110343,4	100		9,9	100		140,4	100		991,0	100		in Betrieb
06:30		4,5	100		0,4	100		0,0	100		3,0	100		0,26	94		30,8	100		1,9	100		0,2	100		109014,4	100		9,9	100		140,4	100		987,9	100		in Betrieb
07:00		5,4	86		0,5	86		0,0	100		3,6	86		0,26	100		29,4	86		1,9	86		0,3	86		108234,8	100		9,5	86		140,4	100		994,9	100		in Betrieb
07:30		3,7	78		0,0	78		0,0	100		4,2	78		0,25	100		17,0	78		1,9	78		0,1	78		109468,7	100		10,0	78		140,2	100		992,5	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,7	100		1,9	100		0,0	100		108478,3	100		9,9	100		140,3	100		983,4	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,5	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,0	100		108169,3	100		9,8	100		140,2	100		992,1	100		in Betrieb
09:00		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		21,7	100		1,9	100		0,0	100		107594,0	100		9,8	100		140,1	100		981,4	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		2,4	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		107207,6	100		9,7	100		140,3	100		976,2	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,9	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		28,4	98		1,9	100		0,0	100		107192,7	100		9,6	100		140,2	100		985,1	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,2	100		0,0	100		2,9	100		0,26	94		29,9	100		1,9	100		0,0	100		108131,7	100		9,8	100		140,2	100		983,9	100		in Betrieb
11:00		2,9	100		1,2	100		0,0	100		2,8	100		0,26	100		32,1	100		1,9	100		0,0	100		108019,0	100		9,8	100		140,2	100		990,8	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		26,5	100		1,9	100		0,0	100		107088,4	100		9,6	100		140,1	100		995,3	100		in Betrieb
12:00		3,0	100		1,2	100		0,0	73		3,1	100		0,25	100		20,9	94		1,9	100		0,1	100		106696,4	100		9,7	100		140,1	100		990,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,8	100		0,01	100		4,5	100		0,26	100		27,6	100		1,9	100		0,0	100		106927,0	100		9,7	100		140,5	100		990,3	100		in Betrieb
13:00		1,9	100		0,9	100		0,1	100		3,5	100		0,27	100		45,9	100		1,9	100		0,0	100		106927,5	100		9,5	100		140,7	100		977,0	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		2,4	100		0,12	100		3,0	100		0,26	100		29,2	96		1,9	100		0,1	100		110694,2	100		9,5	100		140,3	100		1002,4	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,01	73		3,1	100		0,26	100		16,4	100		1,9	100		0,2	100		110652,1	100		10,0	100		139,9	100		989,9	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,2	100		0,21	100		2,2	100		0,26	94		14,3	100		1,9	100		0,1	100		109441,6	100		9,6	100		139,6	100		977,4	100		in Betrieb
15:00		1,8	100		1,3	100		0,3	100		2,3	100		0,25	100		11,3	100		1,9	100		0,1	100		109170,9	100		9,9	100		139,4	100		975,6	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,2	100		0,31	100		2,8	100		0,26	100		22,0	100		1,9	100		0,2	100		108705,3	100		9,6	100		139,3	100		979,5	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		2,3	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		24,3	100		1,9	100		0,1	100		108791,5	100		9,9	100		139,3	100		981,7	100		in Betrieb
16:30		2,5	100		0,7	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		30,4	100		1,9	100		0,1	100		107168,0	100		9,7	100		139,5	100		978,0	100		in Betrieb
17:00		7,4	100		9,9	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		27,8	100		1,9	100		0,0	100		108027,3	100		9,8	100		139,9	100		978,1	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		29,0	100		1,9	100		0,1	100		107584,9	100		9,9	100		140,5	100		979,3	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		25,0	100		1,9	100		0,2	100		108166,0	100		9,7	100		140,4	100		977,6	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	94		26,7	100		1,9	100		0,1	100		108204,7	100		9,9	100		140,4	100		978,9	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		4,1	84		0,26	100		29,6	84		1,9	84		0,1	84		108847,8	100		9,5	84		140,5	100		985,7	100		in Betrieb
19:30		1,6	80		0,0	80		0,0	100		3,3	80		0,26	100		21,3	80		1,9	80		0,2	80		110812,5	100		9,7	80		140,4	100		993,1	100		in Betrieb
20:00		2,0	100		0,2	100		0,04	73		2,7	100		0,25	100		20,3	100		1,9	100		0,1	100		110283,1	100		9,7	100		140,1	100		992,7	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		1,0	100		0,16	100		2,5	100		0,25	100		17,4	100		1,8	100		0,2	100		109730,0	100		10,0	100		140,0	100		974,5	100		in Betrieb
21:00		2,9	100		1,4	100		0,19	100		2,5	100		0,25	100		21,3	100		1,8	100		0,1	100		108438,7	100		9,9	100		140,1	100		976,4	100		in Betrieb
21:30		3,6	100		1,7	100		0,16	100		2,2	100		0,25	100		27,0	100		1,9	100		0,3	100		108202,4	100</											