

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 28/02/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		108042,4	100		9,7	100		140,0	100		962,1	100	In marcia
01:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		107764,3	100		9,4	100		140,1	100		975,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,7	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		108593,6	100		9,7	100		140,3	100		963,0	100	In marcia
02:00		3,4	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		107358,2	100		9,5	100		140,2	100		975,6	100	In marcia
02:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		24,7	100		1,9	100		0,0	100		107895,5	100		9,5	100		140,2	100		977,1	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		109050,5	100		9,7	100		140,3	100		967,2	100	In marcia
03:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		108727,6	100		9,5	100		140,4	100		969,6	100	In marcia
04:00		4,1	100		1,6	100		0,01	73		3,0	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		109678,4	100		9,6	100		140,0	100		967,8	100	In marcia
04:30		5,6	100		1,4	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		109033,2	100		9,6	100		140,0	100		975,0	100	In marcia
05:00		2,9	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		108749,0	100		9,9	100		140,1	100		966,5	100	In marcia
05:30		2,9	100		0,0	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		107678,9	100		9,6	100		140,0	100		971,5	100	In marcia
06:00		3,9	100		0,9	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		108385,4	100		9,5	100		139,9	100		977,1	100	In marcia
06:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	95		25,9	100		1,9	100		0,0	100		109127,7	100		9,6	100		140,0	100		968,5	100	In marcia
07:00		4,5	84		1,9	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		21,4	84		1,9	84		0,0	84		109388,7	100		9,8	84		139,8	100		972,5	100	In marcia
07:30		4,0	79		1,1	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		27,0	79		1,9	79		0,2	79		108790,2	100		9,8	79		139,5	100		970,4	100	In marcia
08:00		4,7	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,5	100		1,8	100		0,3	100		108227,9	100		9,8	100		139,8	100		974,4	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,0	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		20,5	100		1,8	100		0,2	100		107203,6	100		9,8	100		139,7	100		975,2	100	In marcia
09:00		3,3	100		0,4	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		107324,2	100		9,5	100		139,9	100		980,7	100	In marcia
09:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,3	100		107022,7	100		9,4	100		140,0	100		979,8	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,3	100		107620,8	100		9,6	100		139,9	100		950,9	100	In marcia
10:30		4,5	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		27,4	100		1,9	100		0,3	100		109125,9	100		9,5	100		139,8	100		967,5	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		109487,2	100		9,8	100		139,6	100		969,5	100	In marcia
11:30		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		108733,4	100		9,5	100		139,8	100		971,1	100	In marcia
12:00		3,7	100		1,0	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		110542,6	100		9,9	100		140,0	100		968,1	100	In marcia
12:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,3	100		109537,8	100		9,6	100		140,1	100		965,3	100	In marcia
13:00		5,4	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,2	100		110251,8	100		9,8	100		139,6	100		968,2	100	In marcia
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,3	100		109216,3	100		9,8	100		140,0	100		972,9	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,6	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		16,4	100		1,8	100		0,2	100		108334,2	100		9,7	100		140,2	100		961,6	100	In marcia
14:30		5,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	96		20,5	100		1,9	100		0,3	100		107738,3	100		9,6	100		140,1	100		964,8	100	In marcia
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	98		23,5	100		1,8	100		0,2	100		108246,8	100		9,8	100		140,0	100		960,0	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		107331,2	100		9,7	100		139,6	100		954,1	100	In marcia
16:00		2,5	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,3	100		107081,1	100		9,3	100		139,7	100		962,6	100	In marcia
16:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		106827,8	100		9,6	100		139,9	100		965,5	100	In marcia
17:00		5,8	100		2,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		34,6	100		1,9	100		0,2	100		107293,7	100		9,5	100		139,8	100		963,0	100	In marcia
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,2	100		107484,8	100		9,6	100		139,9	100		972,8	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		108006,8	100		9,7	100		139,9	100		971,5	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	96		29,5	100		1,9	100		0,2	100		108287,0	100		9,6	100		140,0	100		969,1	100	In marcia
19:00		3,1	85		1,9	85		0,0	100		2,6	85		0,25	98		22,8	85		1,9	85		0,2	85		108626,9	100		9,6	85		139,6	100		968,2	100	In marcia
19:30		2,9	79		1,4	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		20,9	79		1,9	79		0,2	79		109386,0	100		10,0	79		139,8	100		966,0	100	In marcia
20:00		3,7	100		1,4	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		108544,6	100		9,8	100		140,2	100		967,4	100	In marcia
20:30		5,4	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,6	100		1,9	100		0,1	100		108332,6	100		9,9	100		140,0	100		964,2	100	In marcia
21:00		3,4	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		108077,4	100		9,9	100		140,3	100		963,4	100	In marcia
21:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		107800,9	100		9,7	100		140,2	100		961,2	100	In marcia
22:00		3,6	100		1,2	100		0,0	73		2,2	100		0,																							

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,9	100		0,2	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,8	100		1,9	100		0,0	100		108042,4	100		9,7	100		140,0	100		962,1	100		in Betrieb
01:00		2,5	100		0,5	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		19,7	100		1,9	100		0,0	100		107764,3	100		9,4	100		140,1	100		975,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,7	100		0,07	100		2,7	100		0,26	100		18,0	100		1,9	100		0,0	100		108593,6	100		9,7	100		140,3	100		963,0	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,1	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		22,5	100		1,9	100		0,1	100		107358,2	100		9,5	100		140,2	100		975,6	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	94		24,7	100		1,9	100		0,0	100		107895,5	100		9,5	100		140,2	100		977,1	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,2	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		30,5	100		1,9	100		0,0	100		109050,5	100		9,7	100		140,3	100		967,2	100		in Betrieb
03:30		2,5	100		0,9	100		0,0	100		3,6	100		0,26	100		32,7	100		1,9	100		0,0	100		108727,6	100		9,5	100		140,4	100		969,6	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		1,6	100		0,01	73		3,0	100		0,26	100		24,6	100		1,9	100		0,0	100		109678,4	100		9,6	100		140,0	100		967,8	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,4	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		17,6	100		1,9	100		0,0	100		109033,2	100		9,6	100		140,0	100		975,0	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,0	100		0,03	100		4,0	100		0,25	100		20,7	100		1,9	100		0,0	100		108749,0	100		9,9	100		140,1	100		966,5	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,0	100		0,01	100		4,0	100		0,26	100		27,4	100		1,9	100		0,1	100		107678,9	100		9,6	100		140,0	100		971,5	100		in Betrieb
06:00		3,9	100		0,9	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,0	100		108385,4	100		9,5	100		139,9	100		977,1	100		in Betrieb
06:30		3,0	100		1,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	95		25,9	100		1,9	100		0,0	100		109127,7	100		9,6	100		140,0	100		968,5	100		in Betrieb
07:00		4,5	84		1,9	84		0,0	100		3,2	84		0,25	100		21,4	84		1,9	84		0,0	84		109388,7	100		9,8	84		139,8	100		972,5	100		in Betrieb
07:30		4,0	79		1,1	79		0,0	100		3,5	79		0,25	100		27,0	79		1,9	79		0,2	79		108790,2	100		9,8	79		139,5	100		970,4	100		in Betrieb
08:00		4,7	100		1,3	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		25,5	100		1,8	100		0,3	100		108227,9	100		9,8	100		139,8	100		974,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,0	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		20,5	100		1,8	100		0,2	100		107203,6	100		9,8	100		139,7	100		975,2	100		in Betrieb
09:00		3,3	100		0,4	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		23,3	100		1,9	100		0,2	100		107324,2	100		9,5	100		139,9	100		980,7	100		in Betrieb
09:30		3,1	100		0,0	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		22,6	100		1,9	100		0,3	100		107022,7	100		9,4	100		140,0	100		979,8	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,0	100		0,0	73		4,1	100		0,26	100		24,4	100		1,9	100		0,3	100		107620,8	100		9,6	100		139,9	100		950,9	100		in Betrieb
10:30		4,5	100		0,2	100		0,0	100		3,6	100		0,26	94		27,4	100		1,9	100		0,3	100		109125,9	100		9,5	100		139,8	100		967,5	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		109487,2	100		9,8	100		139,6	100		969,5	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		0,1	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		108733,4	100		9,5	100		139,8	100		971,1	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		1,0	100		0,03	73		3,1	100		0,26	100		26,6	100		1,9	100		0,3	100		110542,6	100		9,9	100		140,0	100		968,1	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		1,5	100		0,0	100		3,0	100		0,26	100		30,9	100		1,9	100		0,3	100		109537,8	100		9,6	100		140,1	100		965,3	100		in Betrieb
13:00		5,4	100		2,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		18,0	100		1,9	100		0,2	100		110251,8	100		9,8	100		139,6	100		968,2	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		17,4	100		1,9	100		0,3	100		109216,3	100		9,8	100		140,0	100		972,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,6	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		16,4	100		1,8	100		0,2	100		108334,2	100		9,7	100		140,2	100		961,6	100		in Betrieb
14:30		5,7	100		1,6	100		0,0	100		3,3	100		0,25	96		20,5	100		1,9	100		0,3	100		107738,3	100		9,6	100		140,1	100		964,8	100		in Betrieb
15:00		2,9	100		1,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	98		23,5	100		1,8	100		0,2	100		108246,8	100		9,8	100		140,0	100		960,0	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,8	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,2	100		107331,2	100		9,7	100		139,6	100		954,1	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		0,3	100		0,0	73		2,7	100		0,26	100		28,4	100		1,9	100		0,3	100		107081,1	100		9,3	100		139,7	100		962,6	100		in Betrieb
16:30		3,1	100		1,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		25,3	100		1,9	100		0,1	100		106827,8	100		9,6	100		139,9	100		965,0	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		2,2	100		0,0	100		2,7	100		0,26	100		34,6	100		1,9	100		0,2	100		107293,7	100		9,5	100		139,8	100		963,0	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	100		35,3	100		1,9	100		0,2	100		107484,8	100		9,6	100		139,9	100		972,8	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,6	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		28,1	100		1,9	100		0,2	100		108006,8	100		9,7	100		139,9	100		971,5	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,6	100		0,0	100		2,8	100		0,26	96		29,5	100		1,9	100		0,2	100		108287,0	100		9,6	100		140,0	100		969,1	100		in Betrieb
19:00		3,1	85		1,9	85		0,0	100		2,6	85		0,25	98		22,8	85		1,9	85		0,2	85		108626,9	100		9,6	85		139,6	100		968,2	100		in Betrieb
19:30		2,9	79		1,4	79		0,0	100		2,9	79		0,25	100		20,9	79		1,9	79		0,2	79		109386,0	100		10,0	79		139,8	100		966,0	100		in Betrieb
20:00		3,7	100		1,4	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,2	100		108544,6	100		9,8	100		140,2	100		967,4	100		in Betrieb
20:30		5,4	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		22,6	100		1,9	100		0,1	100		108332,6	100		9,9	100		140,0	100		964,2	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,2	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,2	100		108077,4	100		9,9	100		140,3	100		963,4	100		in Betrieb
21:30		2,4	100		0,1	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		20,0	100		1,9	100		0,2	100		107800,9	100											