

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 01/03/2025

Ora solare UTC+1	Note	SO ₂ mg/Nm ₃		HCL mg/Nm ₃		Hg ug/Nm ₃		CO mg/Nm ₃		POLV mg/Nm ₃		NOX mg/Nm ₃		COT mg/Nm ₃		NH ₃ mg/Nm ₃		Q fumi Nm ₃ /h		O ₂ %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	Stato	
		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note			Val.
00:30		4,1	100		1,6	100	0,0	100	2,5	100	0,25	100	36,5	100	1,9	100	0,2	100	106952,2	100	9,3	100	139,9	100	970,1	100	In marcia	
01:00		3,8	100		1,8	100	0,07	100	3,6	100	0,25	100	35,7	100	1,9	100	0,2	100	108236,8	100	9,7	100	139,9	100	961,2	100	In marcia	
01:30		2,1	100		0,2	100	0,17	100	3,5	100	0,25	100	31,8	100	1,9	100	0,2	100	109167,2	100	9,8	100	139,8	100	961,0	100	In marcia	
02:00		2,8	100		1,1	100	0,0	73	2,5	100	0,25	100	19,5	100	1,9	100	0,1	100	108646,9	100	10,0	100	139,6	100	954,7	100	In marcia	
02:30		3,8	100		1,2	100	0,0	100	2,1	100	0,26	96	22,3	100	1,9	100	0,2	100	108057,6	100	9,6	100	140,0	100	953,0	100	In marcia	
03:00		3,6	100		2,1	100	0,0	100	1,8	100	0,25	99	16,9	100	1,9	100	0,1	100	107534,2	100	9,9	100	139,9	100	948,2	100	In marcia	
03:30		2,8	100		1,5	100	0,0	100	2,4	100	0,25	100	21,2	100	1,9	100	0,2	100	107073,1	100	9,7	100	140,2	100	952,8	100	In marcia	
04:00		3,3	100		1,0	100	0,0	73	2,5	100	0,25	100	22,2	100	1,9	100	0,2	100	106610,0	100	9,6	100	140,1	100	952,9	100	In marcia	
04:30		2,9	100		1,1	100	0,0	100	2,3	100	0,25	100	23,0	100	1,9	100	0,2	100	106502,2	100	9,7	100	140,3	100	955,2	100	In marcia	
05:00		2,9	100		0,8	100	0,0	100	2,0	100	0,26	100	31,2	100	1,9	100	0,2	100	107525,2	100	9,7	100	140,7	100	954,9	100	In marcia	
05:30		4,8	100		2,7	100	0,0	100	2,5	100	0,25	100	23,1	100	1,9	100	0,1	100	109396,3	100	9,8	100	140,2	100	960,0	100	In marcia	
06:00		2,2	100		0,3	100	0,0	73	2,3	100	0,25	100	24,1	100	1,9	100	0,2	100	109312,2	100	9,9	100	140,4	100	958,0	100	In marcia	
06:30		2,9	100		0,3	100	0,0	100	2,2	100	0,25	96	24,2	100	1,9	100	0,2	100	108537,1	100	9,7	100	140,4	100	959,2	100	In marcia	
07:00		5,8	85		3,0	85	0,0	100	2,5	85	0,25	99	20,8	85	1,9	85	0,1	85	109569,4	100	9,8	85	140,0	100	958,8	100	In marcia	
07:30		1,7	79		0,0	79	0,01	100	2,5	79	0,25	100	16,3	79	1,9	79	0,0	79	108888,0	100	10,2	79	139,9	100	948,0	100	In marcia	
08:00		3,8	100		0,8	100	0,0	73	2,9	100	0,25	100	19,9	100	1,9	100	0,0	100	107906,4	100	10,0	100	140,1	100	951,2	100	In marcia	
08:30		4,4	100		0,8	100	0,0	100	3,0	100	0,25	100	18,9	100	1,9	100	0,0	100	107139,9	100	9,8	100	139,9	100	958,3	100	In marcia	
09:00		2,0	100		0,4	100	0,03	100	2,8	100	0,25	100	23,9	100	1,9	100	0,0	100	107240,5	100	9,8	100	140,0	100	960,4	100	In marcia	
09:30		4,2	100		1,3	100	0,05	100	2,5	100	0,25	100	25,6	100	1,9	100	0,0	100	106389,1	100	9,9	100	140,0	100	956,6	100	In marcia	
10:00		4,8	100		1,1	100	0,0	73	2,7	100	0,25	100	25,2	100	1,9	100	0,0	100	106521,9	100	9,7	100	139,6	100	958,7	100	In marcia	
10:30		2,4	100		1,4	100	0,0	100	3,2	100	0,25	96	26,4	100	1,9	100	0,0	100	106123,6	100	9,7	100	139,7	100	957,7	100	In marcia	
11:00		2,3	100		1,3	100	0,0	100	4,0	100	0,25	99	28,3	100	1,8	100	0,0	100	105551,8	100	9,8	100	139,9	100	960,8	100	In marcia	
11:30		1,9	100		0,6	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	32,5	100	1,9	100	0,0	100	105743,9	100	9,6	100	139,9	100	970,2	100	In marcia	
12:00		3,2	100		0,9	100	0,0	73	3,3	100	0,25	100	34,1	100	1,9	100	0,0	100	106608,1	100	9,8	100	139,9	100	969,1	100	In marcia	
12:30		5,7	100		1,7	100	0,0	100	3,2	100	0,25	100	34,5	100	1,9	100	0,0	100	107725,6	100	9,5	100	140,1	100	979,7	100	In marcia	
13:00		4,1	100		0,2	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	25,5	100	1,9	100	0,0	100	108761,3	100	9,7	100	139,8	100	973,3	100	In marcia	
13:30		3,7	100		0,0	100	0,0	100	3,5	100	0,25	100	20,0	100	1,8	100	0,0	100	108340,7	100	9,9	100	139,8	100	966,4	100	In marcia	
14:00		5,1	100		0,0	100	0,0	73	3,6	100	0,25	100	13,2	100	1,9	100	0,0	100	106945,6	100	9,9	100	139,8	100	964,0	100	In marcia	
14:30		4,0	100		0,0	100	0,0	100	3,6	100	0,25	96	15,6	100	1,9	100	0,0	100	106306,0	100	9,7	100	140,2	100	968,5	100	In marcia	
15:00		4,5	100		0,0	100	0,0	100	4,6	100	0,25	99	24,0	100	1,9	100	0,1	100	106709,1	100	9,5	100	140,2	100	981,8	100	In marcia	
15:30		3,5	100		0,0	100	0,0	100	3,9	100	0,25	100	14,0	100	1,9	100	0,0	100	107494,0	100	10,0	100	139,9	100	966,1	100	In marcia	
16:00		2,8	100		0,0	100	0,0	73	3,4	100	0,25	100	14,3	100	1,9	100	0,0	100	106125,5	100	9,7	100	140,0	100	970,0	100	In marcia	
16:30		3,9	100		0,0	100	0,01	100	3,6	100	0,25	100	19,7	100	1,8	100	0,0	100	105139,0	100	9,7	100	140,0	100	975,0	100	In marcia	
17:00		4,1	100		0,3	100	0,0	100	3,6	100	0,25	100	30,8	100	1,9	100	0,0	100	104986,5	100	9,7	100	140,1	100	971,3	100	In marcia	
17:30		3,1	100		0,2	100	0,0	100	3,7	100	0,25	100	43,4	100	1,9	100	0,0	100	104982,5	100	9,5	100	140,3	100	974,6	100	In marcia	
18:00		3,6	100		0,7	100	0,01	73	3,5	100	0,25	100	45,7	100	1,9	100	0,0	100	106005,3	100	9,8	100	140,0	100	983,0	100	In marcia	
18:30		2,2	100		1,1	100	0,07	100	2,9	100	0,25	96	44,2	100	1,9	100	0,0	100	106258,9	100	9,7	100	140,2	100	987,9	100	In marcia	
19:00		6,0	85		2,3	85	0,03	100	2,5	85	0,25	99	30,6	85	1,8	85	0,0	85	105956,9	100	9,8	85	139,7	100	979,1	100	In marcia	
19:30		3,3	78		0,3	78	0,14	100	2,3	78	0,25	100	29,4	78	1,9	78	0,1	78	104991,3	100	9,6	78	140,1	100	989,1	100	In marcia	
20:00		5,0	100		0,7	100	0,0	73	2,9	100	0,25	100	22,9	100	1,9	100	0,0	100	106332,9	100	9,6	100	140,0	100	992,0	100	In marcia	
20:30		3,3	100		0,0	100	0,0	100	2,6	100	0,25	100	18,5	100	1,9	100	0,0	100	107011,7	100	9,8	100	139,8	100	985,1	100	In marcia	
21:00		4,5	100		0,0	100	0,0	100	2,9	100	0,25	100	14,3	100	1,9	100	0,0	100	107160,9	100	9,9	100	139,7	100	982,5	100	In marcia	
21:30		2,5	100		0,0	100	0,0	100	2,3	100	0,25	100	14,1	100	1,8	100	0,0	100	105803,9	100	9,7	100	139,6	100	973,6	100	In marcia	
22:00		4,6	100		0,2	100	0,0	73	2,4	100	0,25	100	19,0	100	1,9	100	0,0	100	106046,2	100	9,6	100	140,3	100	977,2	100	In marcia	
22:30		4,8	100		0,0	100	0,0	100	3,1	100	0,25	96	29,5	100	1,9	100	0,1	100	107146,2	100	9,5	100	140,4	100	979,9	100	In marcia	
23:00		2,7	100		0,0	100	0,0	100	3,7	100	0,25	99	31,6	100	1,9	100	0,0	100	108558,2	100	9,8	100	140,2	100	979,4	100	In marcia	
23:30		2,3	100		0,2	100	0,0	100	2,7	100	0,25	100	32,5	100	1,9	100	0,0	100	108710,9	100	9,8	100	140,3	100	974,6	100	In marcia	
24:00		6,3	100		2,4	100	0,0	73	3,0	100	0,25	100	26,0	100	1,9	100	0,0	100	108671,9	100	9,8	100	139,8	100	975,8	100	In marcia	
MIN		1,7			0		0		1,8		0,25		13,2		1,8		0		104982,5		9,3		139,6		948			
MAX		6,3			3		0,17		4,6		0,26		45,7		1,9		0,2		109569,4		10,2		140,7		992			
Limite Semiorario </																												

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,1	100		1,6	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		36,5	100		1,9	100		0,2	100		106952,2	100		9,3	100		139,9	100		970,1	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		1,8	100		0,07	100		3,6	100		0,25	100		35,7	100		1,9	100		0,2	100		108236,8	100		9,7	100		139,9	100		961,2	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,2	100		0,17	100		3,5	100		0,25	100		31,8	100		1,9	100		0,2	100		109167,2	100		9,8	100		139,8	100		961,0	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,1	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		19,5	100		1,9	100		0,1	100		108646,9	100		10,0	100		139,6	100		954,7	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		1,2	100		0,0	100		2,1	100		0,26	96		22,3	100		1,9	100		0,2	100		108057,6	100		9,6	100		140,0	100		953,0	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		2,1	100		0,0	100		1,8	100		0,25	99		16,9	100		1,9	100		0,1	100		107534,2	100		9,9	100		139,9	100		948,2	100		in Betrieb
03:30		2,8	100		1,5	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		21,2	100		1,9	100		0,2	100		107073,1	100		9,7	100		140,2	100		952,8	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		1,0	100		0,0	73		2,5	100		0,25	100		22,2	100		1,9	100		0,2	100		106610,0	100		9,6	100		140,1	100		952,9	100		in Betrieb
04:30		2,9	100		1,1	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		23,0	100		1,9	100		0,2	100		106502,2	100		9,7	100		140,3	100		955,2	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,8	100		0,0	100		2,0	100		0,26	100		31,2	100		1,9	100		0,2	100		107525,2	100		9,7	100		140,7	100		954,9	100		in Betrieb
05:30		4,8	100		2,7	100		0,0	100		2,5	100		0,25	100		23,1	100		1,9	100		0,1	100		109396,3	100		9,8	100		140,2	100		960,0	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,3	100		0,0	73		2,3	100		0,25	100		24,1	100		1,9	100		0,2	100		109312,2	100		9,9	100		140,4	100		958,0	100		in Betrieb
06:30		2,9	100		0,3	100		0,0	100		2,2	100		0,25	96		24,2	100		1,9	100		0,2	100		108537,1	100		9,7	100		140,4	100		959,2	100		in Betrieb
07:00		5,8	85		3,0	85		0,0	100		2,5	85		0,25	99		20,8	85		1,9	85		0,1	85		109569,4	100		9,8	85		140,0	100		958,8	100		in Betrieb
07:30		1,7	79		0,0	79		0,01	100		2,5	79		0,25	100		16,3	79		1,9	79		0,0	79		108888,0	100		10,2	79		139,9	100		948,0	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,8	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		19,9	100		1,9	100		0,0	100		107906,4	100		10,0	100		140,1	100		951,2	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,8	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		18,9	100		1,9	100		0,0	100		107139,9	100		9,8	100		139,9	100		958,3	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,4	100		0,03	100		2,8	100		0,25	100		23,9	100		1,9	100		0,0	100		107240,5	100		9,8	100		140,0	100		960,4	100		in Betrieb
09:30		4,2	100		1,3	100		0,05	100		2,5	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,0	100		106389,1	100		9,9	100		140,0	100		956,6	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		1,1	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		25,2	100		1,9	100		0,0	100		106521,9	100		9,7	100		139,6	100		958,7	100		in Betrieb
10:30		2,4	100		1,4	100		0,0	100		3,2	100		0,25	96		26,4	100		1,9	100		0,0	100		106123,6	100		9,7	100		139,7	100		957,7	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,0	100		0,25	99		28,3	100		1,8	100		0,0	100		105551,8	100		9,8	100		139,9	100		960,8	100		in Betrieb
11:30		1,9	100		0,6	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		32,5	100		1,9	100		0,0	100		105743,9	100		9,6	100		139,9	100		970,2	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,9	100		0,0	73		3,3	100		0,25	100		34,1	100		1,9	100		0,0	100		106608,1	100		9,8	100		139,9	100		969,1	100		in Betrieb
12:30		5,7	100		1,7	100		0,0	100		3,2	100		0,25	100		34,5	100		1,9	100		0,0	100		107725,6	100		9,5	100		140,1	100		979,7	100		in Betrieb
13:00		4,1	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		25,5	100		1,9	100		0,0	100		108761,3	100		9,7	100		139,8	100		973,3	100		in Betrieb
13:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		20,0	100		1,8	100		0,0	100		108340,7	100		9,9	100		139,8	100		966,4	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		13,2	100		1,9	100		0,0	100		106945,6	100		9,9	100		139,8	100		964,0	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	96		15,6	100		1,9	100		0,0	100		106306,0	100		9,7	100		140,2	100		968,5	100		in Betrieb
15:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,25	99		24,0	100		1,9	100		0,1	100		106709,1	100		9,5	100		140,2	100		981,8	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		3,9	100		0,25	100		14,0	100		1,9	100		0,0	100		107494,0	100		10,0	100		139,9	100		966,1	100		in Betrieb
16:00		2,8	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		106125,5	100		9,7	100		140,0	100		970,0	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		19,7	100		1,8	100		0,0	100		105139,0	100		9,7	100		140,0	100		975,0	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,3	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,8	100		1,9	100		0,0	100		104986,5	100		9,7	100		140,1	100		971,3	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,2	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		43,4	100		1,9	100		0,0	100		104982,5	100		9,5	100		140,3	100		974,6	100		in Betrieb
18:00		3,6	100		0,7	100		0,01	73		3,5	100		0,25	100		45,7	100		1,9	100		0,0	100		106005,3	100		9,8	100		140,0	100		983,0	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,1	100		0,07	100		2,9	100		0,25	96		44,2	100		1,9	100		0,0	100		106258,9	100		9,7	100		140,2	100		987,9	100		in Betrieb
19:00		6,0	85		2,3	85		0,03	100		2,5	85		0,25	99		30,6	85		1,8	85		0,0	85		105956,9	100		9,8	85		139,7	100		979,1	100		in Betrieb
19:30		3,3	78		0,3	78		0,14	100		2,3	78		0,25	100		29,4	78		1,9	78		0,1	78		104991,3	100		9,6	78		140,1	100		989,1	100		in Betrieb
20:00		5,0	100		0,7	100		0,0	73		2,9	100		0,25	100		22,9	100		1,9	100		0,0	100		106332,9	100		9,6	100		140,0	100		992,0	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		18,5	100		1,9	100		0,0	100		107011,7	100		9,8	100		139,8	100		985,1	100		in Betrieb
21:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		14,3	100		1,9	100		0,0	100		107160,9	100		9,9	100		139,7	100		982,5	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	100		14,1	100		1,8	100		0,0	100		105803,9	100											