

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/03/2025

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,0	100		107988,9	100		10,0	100		139,9	100		980,3	100		In marcia
01:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		107603,9	100		9,7	100		140,2	100		995,8	100		In marcia
01:30		4,8	100		0,6	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		108858,5	100		9,8	100		140,1	100		996,0	100		In marcia
02:00		5,2	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		108521,3	100		9,8	100		139,9	100		988,8	100		In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	96		17,1	100		1,9	100		0,0	100		107514,6	100		9,9	100		139,4	100		968,1	100		In marcia
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	99		23,5	100		1,9	100		0,0	100		106803,0	100		9,7	100		140,0	100		985,4	100		In marcia
03:30		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		107251,1	100		9,8	100		140,0	100		980,3	100		In marcia
04:00		5,2	100		0,8	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		107226,5	100		9,7	100		140,0	100		977,6	100		In marcia
04:30		4,6	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		107499,9	100		9,6	100		140,0	100		989,3	100		In marcia
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		107736,4	100		9,8	100		139,7	100		977,9	100		In marcia
05:30		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		108098,3	100		9,8	100		140,0	100		981,7	100		In marcia
06:00		5,4	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		108631,4	100		9,9	100		139,8	100		980,3	100		In marcia
06:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	96		26,8	100		1,9	100		0,0	100		108605,0	100		9,8	100		140,1	100		971,0	100		In marcia
07:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,25	99		23,0	85		1,9	85		0,0	85		109901,3	100		9,9	85		139,6	100		981,4	100		In marcia
07:30		5,4	78		0,2	78		0,0	100		3,6	78		0,25	100		18,4	78		1,9	78		0,3	78		109129,0	100		9,9	78		139,5	100		984,7	100		In marcia
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		108505,6	100		9,9	100		139,7	100		981,1	100		In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		16,1	100		1,9	100		0,2	100		107761,9	100		9,8	100		140,1	100		973,4	100		In marcia
09:00		4,9	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		106758,9	100		9,7	100		140,0	100		986,8	100		In marcia
09:30		3,3	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,4	100		107132,7	100		9,3	100		140,7	100		996,0	100		In marcia
10:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		31,2	100		1,9	100		0,3	100		109088,3	100		9,5	100		140,4	100		988,9	100		In marcia
10:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	96		31,5	100		2,0	100		0,3	100		110665,9	100		9,9	100		140,2	100		961,4	100		In marcia
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	99		25,9	100		1,9	100		0,3	100		109346,3	100		10,1	100		140,2	100		962,3	100		In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		108552,3	100		9,8	100		140,0	100		969,7	100		In marcia
12:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,3	100		108064,2	100		9,8	100		139,6	100		969,7	100		In marcia
12:30		3,0	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		27,1	100		1,9	100		0,3	100		107844,7	100		9,8	100		140,1	100		968,4	100		In marcia
13:00		4,4	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		108212,9	100		9,8	100		139,5	100		974,2	100		In marcia
13:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		19,6	100		1,9	100		0,3	100		107202,1	100		9,9	100		139,5	100		966,8	100		In marcia
14:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		106408,6	100		9,8	100		139,9	100		972,1	100		In marcia
14:30		4,2	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,25	96		28,4	100		1,9	100		0,2	100		106448,8	100		9,5	100		140,1	100		975,5	100		In marcia
15:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	99		26,7	100		1,9	100		0,3	100		107422,0	100		9,6	100		140,2	100		981,8	100		In marcia
15:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		107626,3	100		9,8	100		140,5	100		967,6	100		In marcia
16:00		2,9	100		0,0	100		0,04	73		3,5	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,3	100		107481,8	100		9,9	100		140,2	100		968,7	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		106617,9	100		9,8	100		140,0	100		964,9	100		In marcia
17:00		3,8	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,25	100		33,9	100		1,9	100		0,2	100		106697,1	100		9,8	100		139,8	100		965,3	100		In marcia
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		107628,9	100		9,7	100		139,9	100		970,3	100		In marcia
18:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,2	100		107821,7	100		9,7	100		139,7	100		972,4	100		In marcia
18:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	96		25,0	100		1,9	100		0,2	100		108726,2	100		9,8	100		140,0	100		981,5	100		In marcia
19:00		3,3	85		0,0	85		0,02	100		3,3	85		0,25	99		25,3	85		1,9	85		0,2	85		107835,9	100		10,0	85		140,0	100		970,0	100		In marcia
19:30		4,0	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,25	100		26,6	79		1,9	79		0,3	79		108165,7	100		9,8	79		140,3	100		968,0	100		In marcia
20:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		34,1	100		1,9	100		0,3	100		108064,3	100		9,4	100		140,5	100		989,4	100		In marcia
20:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		109545,2	100		9,9	100		140,1	100		985,6	100		In marcia
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,3	100		109747,2	100		9,8	100		139,8	100		968,1	100		In marcia
21:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		11,8	100		1,9	100		0,3	100		108690,7	100</											

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,5	100		0,0	100		3,7	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,0	100		107988,9	100	10,0	100		139,9	100		980,3	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		27,3	100		1,9	100		0,0	100		107603,9	100	9,7	100		140,2	100		995,8	100		in Betrieb
01:30		4,8	100		0,6	100		0,01	100		3,6	100		0,25	100		26,0	100		1,9	100		0,0	100		108858,5	100	9,8	100		140,1	100		996,0	100		in Betrieb
02:00		5,2	100		0,5	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		21,6	100		1,9	100		0,0	100		108521,3	100	9,8	100		139,9	100		988,8	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	96		17,1	100		1,9	100		0,0	100		107514,6	100	9,9	100		139,4	100		968,1	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	99		23,5	100		1,9	100		0,0	100		106803,0	100	9,7	100		140,0	100		985,4	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		28,5	100		1,9	100		0,0	100		107251,1	100	9,8	100		140,0	100		980,3	100		in Betrieb
04:00		5,2	100		0,8	100		0,0	73		2,4	100		0,25	100		31,0	100		1,9	100		0,0	100		107226,5	100	9,7	100		140,0	100		977,6	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,3	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		30,0	100		1,9	100		0,0	100		107499,9	100	9,6	100		140,0	100		989,3	100		in Betrieb
05:00		3,0	100		0,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	100		22,7	100		1,9	100		0,0	100		107736,4	100	9,8	100		139,7	100		977,9	100		in Betrieb
05:30		2,9	100		0,6	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		26,1	100		1,9	100		0,1	100		108098,3	100	9,8	100		140,0	100		981,7	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		1,1	100		0,0	73		3,0	100		0,25	100		27,4	100		1,9	100		0,0	100		108631,4	100	9,9	100		139,8	100		980,3	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		0,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	96		26,8	100		1,9	100		0,0	100		108605,0	100	9,8	100		140,1	100		971,0	100		in Betrieb
07:00		3,6	85		0,0	85		0,0	100		3,4	85		0,25	99		23,0	85		1,9	85		0,0	85		109901,3	100	9,9	85		139,6	100		981,4	100		in Betrieb
07:30		5,4	78		0,2	78		0,0	100		3,6	78		0,25	100		18,4	78		1,9	78		0,3	78		109129,0	100	9,9	78		139,5	100		984,7	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,25	100		17,2	100		1,9	100		0,3	100		108505,6	100	9,9	100		139,7	100		981,1	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		3,3	100		0,25	100		16,1	100		1,9	100		0,2	100		107761,9	100	9,8	100		140,1	100		973,4	100		in Betrieb
09:00		4,9	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		18,4	100		1,9	100		0,2	100		106758,9	100	9,7	100		140,0	100		986,8	100		in Betrieb
09:30		3,3	100		0,0	100		0,01	100		4,1	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,4	100		107132,7	100	9,3	100		140,7	100		996,0	100		in Betrieb
10:00		4,7	100		0,0	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		31,2	100		1,9	100		0,3	100		109088,3	100	9,5	100		140,4	100		988,9	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	96		31,5	100		2,0	100		0,3	100		110665,9	100	9,9	100		140,2	100		961,4	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,25	99		25,9	100		1,9	100		0,3	100		109346,3	100	10,1	100		140,2	100		962,3	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,25	100		24,4	100		1,9	100		0,2	100		108552,3	100	9,8	100		140,0	100		969,7	100		in Betrieb
12:00		4,3	100		0,0	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		20,8	100		1,9	100		0,3	100		108064,2	100	9,8	100		139,6	100		969,7	100		in Betrieb
12:30		3,0	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,25	100		27,1	100		1,9	100		0,3	100		107844,7	100	9,8	100		140,1	100		968,4	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,0	100		0,01	100		3,4	100		0,25	100		21,3	100		1,9	100		0,2	100		108212,9	100	9,8	100		139,5	100		974,2	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,0	100		0,01	100		2,9	100		0,25	100		19,6	100		1,9	100		0,3	100		107202,1	100	9,9	100		139,5	100		966,8	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,25	100		17,5	100		1,9	100		0,2	100		106408,6	100	9,8	100		139,9	100		972,1	100		in Betrieb
14:30		4,2	100		0,0	100		0,01	100		3,1	100		0,25	96		28,4	100		1,9	100		0,2	100		106448,8	100	9,5	100		140,1	100		975,5	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		0,0	100		0,0	100		4,3	100		0,25	99		26,7	100		1,9	100		0,3	100		107422,0	100	9,6	100		140,2	100		981,8	100		in Betrieb
15:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		25,9	100		1,9	100		0,2	100		107626,3	100	9,8	100		140,5	100		967,6	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,0	100		0,04	73		3,5	100		0,25	100		30,7	100		1,9	100		0,3	100		107481,8	100	9,9	100		140,2	100		968,7	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,06	100		3,1	100		0,25	100		30,9	100		1,9	100		0,2	100		106617,9	100	9,8	100		140,0	100		964,9	100		in Betrieb
17:00		3,8	100		0,0	100		0,01	100		2,8	100		0,25	100		33,9	100		1,9	100		0,2	100		106697,1	100	9,8	100		139,8	100		965,3	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,6	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		107628,9	100	9,7	100		139,9	100		970,3	100		in Betrieb
18:00		4,4	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,25	100		29,2	100		1,9	100		0,2	100		107821,7	100	9,7	100		139,7	100		972,4	100		in Betrieb
18:30		3,6	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,25	96		25,0	100		1,9	100		0,2	100		108726,2	100	9,8	100		140,0	100		981,5	100		in Betrieb
19:00		3,3	85		0,0	85		0,02	100		3,3	85		0,25	99		25,3	85		1,9	85		0,2	85		107835,9	100	10,0	85		140,0	100		970,0	100		in Betrieb
19:30		4,0	79		0,0	79		0,0	100		3,6	79		0,25	100		26,6	79		1,9	79		0,3	79		108165,7	100	9,8	79		140,3	100		968,0	100		in Betrieb
20:00		5,2	100		0,0	100		0,0	73		3,2	100		0,26	100		34,1	100		1,9	100		0,3	100		108064,3	100	9,4	100		140,5	100		989,4	100		in Betrieb
20:30		3,7	100		0,0	100		0,01	100		3,7	100		0,25	100		23,8	100		1,9	100		0,3	100		109545,2	100	9,9	100		140,1	100		985,6	100		in Betrieb
21:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,25	100		16,9	100		1,9	100		0,3	100		109747,2	100	9,8	100		139,8	100		968,1	100		in Betrieb
21:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		3,0	100		0,25	100		11,8	100		1,9	100		0,3	100		108690,7	100	9,9	100		140,0	100		968,0	100		in Betrieb
22:00		4,2	100		0,0	100		0,0	73		2,9	100																									