

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,2	100		0,8	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		35,6	100		1,9	100		0,4	100		106728,4	100		9,6	100		139,8	100		990,8	100	In marcia
01:00		4,7	100		2,8	100		0,09	100		2,7	100		0,25	100		37,7	100		1,9	100		0,4	100		107489,3	100		9,6	100		139,7	100		981,2	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,5	100		0,11	100		3,1	100		0,25	100		35,7	100		1,9	100		0,4	100		108012,4	100		9,6	100		139,9	100		987,5	100	In marcia
02:00		2,5	100		0,1	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,4	100		108516,9	100		9,5	100		139,8	100		964,8	100	In marcia
02:30		1,7	100		0,6	100		0,03	100		2,9	100		0,25	95		21,4	100		1,9	100		0,3	100		110790,3	100		9,9	100		139,7	100		973,3	100	In marcia
03:00		2,6	100		1,3	100		0,01	100		2,4	100		0,25	99		14,4	100		1,9	100		0,3	100		110004,1	100		10,1	100		139,6	100		978,2	100	In marcia
03:30		2,0	100		1,2	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,4	100		109418,8	100		9,7	100		139,7	100		990,6	100	In marcia
04:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		110474,5	100		9,8	100		140,1	100		993,1	100	In marcia
04:30		3,1	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,4	100		111159,0	100		9,9	100		139,3	100		990,8	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,5	100		110815,2	100		10,0	100		139,5	100		983,0	100	In marcia
05:30		4,5	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,3	100		110331,6	100		9,9	100		139,4	100		985,3	100	In marcia
06:00		2,3	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		110288,7	100		9,9	100		139,5	100		974,2	100	In marcia
06:30		2,5	100		1,4	100		0,01	100		2,3	100		0,25	95		33,2	100		1,9	100		0,4	100		110527,0	100		9,7	100		140,0	100		979,2	100	In marcia
07:00		3,8	84		2,2	84		0,01	100		2,3	84		0,25	99		27,2	84		1,9	84		0,5	84		110516,1	100		9,8	84		139,9	100		966,8	100	In marcia
07:30		2,4	79		0,4	79		0,03	100		2,9	79		0,25	100		21,5	79		1,9	79		0,3	79		110141,8	100		10,0	79		140,2	100		974,8	100	In marcia
08:00		5,9	100		2,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,3	100		109041,3	100		9,9	100		140,3	100		984,8	100	In marcia
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		109334,9	100		9,9	100		140,3	100		989,9	100	In marcia
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		109612,5	100		9,7	100		140,4	100		977,3	100	In marcia
09:30		1,9	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		110690,3	100		10,0	100		140,6	100		988,2	100	In marcia
10:00		1,8	100		2,2	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		111514,8	100		9,7	100		140,5	100		987,9	100	In marcia
10:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	95		20,3	100		1,9	100		0,3	100		111314,8	100		10,0	100		140,0	100		977,8	100	In marcia
11:00		2,3	100		3,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	99		23,7	100		1,9	100		0,2	100		111483,9	100		10,0	100		139,6	100		986,2	100	In marcia
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		110969,8	100		9,8	100		139,7	100		993,2	100	In marcia
12:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		3,1	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		111574,3	100		9,9	100		139,9	100		989,5	100	In marcia
12:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		111064,5	100		9,9	100		139,8	100		972,8	100	In marcia
13:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		110828,7	100		9,7	100		139,9	100		991,1	100	In marcia
13:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		111213,7	100		10,0	100		140,2	100		986,6	100	In marcia
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		111167,3	100		9,8	100		140,3	100		969,5	100	In marcia
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		27,5	100		1,9	100		0,2	100		111163,1	100		9,7	100		139,9	100		959,1	100	In marcia
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	99		22,7	100		1,9	100		0,3	100		111438,2	100		9,9	100		140,1	100		961,6	100	In marcia
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,3	100		110974,5	100		9,9	100		139,4	100		982,2	100	In marcia
16:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,6	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,3	100		109292,5	100		10,0	100		139,5	100		978,6	100	In marcia
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		108061,3	100		9,7	100		139,7	100		987,4	100	In marcia
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		108549,0	100		9,7	100		139,7	100		988,9	100	In marcia
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		108388,2	100		9,8	100		139,9	100		973,4	100	In marcia
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,2	100		108517,9	100		9,7	100		140,0	100		984,4	100	In marcia
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	95		25,0	100		1,9	100		0,2	100		108687,6	100		9,8	100		139,9	100		980,3	100	In marcia
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		2,4	84		0,25	99		20,9	84		1,8	84		0,2	84		108888,1	100		9,9	84		139,7	100		971,5	100	In marcia
19:30		2,7	79		0,7	79		0,0	100		2,2	79		0,25	100		24,7	79		1,8	79		0,2	79		108419,0	100		9,9	79		139,7	100		965,1	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,2	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		107423,5	100		9,9	100		139,7	100		982,5	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,9	100		1,8	100		0,2	100		106851,0	100		9,7	100		139,6	100		981,3	100	In marcia
21:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,2	100		106605,6	100		9,7	100		140,1	100		977,1	100	In marcia
21:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		107034,8	100		9,7	100		140,2	100		991,8	100	In marcia
22:00		2,7	100		0,8																																

MVA Bozen

Datum: 03/03/2025

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,8	100		0,07	100		3,3	100		0,25	100		35,6	100		1,9	100		0,4	100		106728,4	100		9,6	100		139,8	100		990,8	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		2,8	100		0,09	100		2,7	100		0,25	100		37,7	100		1,9	100		0,4	100		107489,3	100		9,6	100		139,7	100		981,2	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,5	100		0,11	100		3,1	100		0,25	100		35,7	100		1,9	100		0,4	100		108012,4	100		9,6	100		139,9	100		987,5	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		0,1	100		0,01	73		3,5	100		0,26	100		30,2	100		1,9	100		0,4	100		108516,9	100		9,5	100		139,8	100		964,8	100		in Betrieb
02:30		1,7	100		0,6	100		0,03	100		2,9	100		0,25	95		21,4	100		1,9	100		0,3	100		110790,3	100		9,9	100		139,7	100		973,3	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		1,3	100		0,01	100		2,4	100		0,25	99		14,4	100		1,9	100		0,3	100		110004,1	100		10,1	100		139,6	100		978,2	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		1,2	100		0,01	100		2,4	100		0,25	100		19,0	100		1,9	100		0,4	100		109418,8	100		9,7	100		139,7	100		990,6	100		in Betrieb
04:00		2,4	100		1,8	100		0,0	73		2,4	100		0,26	100		27,8	100		1,9	100		0,3	100		110474,5	100		9,8	100		140,1	100		993,1	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		2,0	100		0,0	100		2,6	100		0,25	100		21,5	100		1,9	100		0,4	100		111159,0	100		9,9	100		139,3	100		990,8	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,1	100		0,0	100		2,1	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,5	100		110815,2	100		10,0	100		139,5	100		983,0	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,8	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,3	100		110331,6	100		9,9	100		139,4	100		985,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		0,3	100		0,0	73		2,8	100		0,25	100		28,8	100		1,9	100		0,3	100		110288,7	100		9,9	100		139,5	100		974,2	100		in Betrieb
06:30		2,5	100		1,4	100		0,01	100		2,3	100		0,25	95		33,2	100		1,9	100		0,4	100		110527,0	100		9,7	100		140,0	100		979,2	100		in Betrieb
07:00		3,8	84		2,2	84		0,01	100		2,3	84		0,25	99		27,2	84		1,9	84		0,5	84		110516,1	100		9,8	84		139,9	100		966,8	100		in Betrieb
07:30		2,4	79		0,4	79		0,03	100		2,9	79		0,25	100		21,5	79		1,9	79		0,3	79		110141,8	100		10,0	79		140,2	100		974,8	100		in Betrieb
08:00		5,9	100		2,4	100		0,0	73		3,5	100		0,25	100		21,4	100		1,9	100		0,3	100		109041,3	100		9,9	100		140,3	100		984,8	100		in Betrieb
08:30		1,9	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,25	100		20,6	100		1,9	100		0,2	100		109334,9	100		9,9	100		140,3	100		989,9	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,25	100		24,7	100		1,9	100		0,2	100		109612,5	100		9,7	100		140,4	100		977,3	100		in Betrieb
09:30		1,9	100		2,2	100		0,0	100		3,8	100		0,25	100		21,8	100		1,9	100		0,3	100		110690,3	100		10,0	100		140,6	100		988,2	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		2,2	100		0,0	73		2,6	100		0,25	100		25,6	100		1,9	100		0,3	100		111514,8	100		9,7	100		140,5	100		987,9	100		in Betrieb
10:30		1,9	100		1,0	100		0,0	100		2,9	100		0,25	95		20,3	100		1,9	100		0,3	100		111314,8	100		10,0	100		140,0	100		977,8	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		3,4	100		0,0	100		3,5	100		0,25	99		23,7	100		1,9	100		0,2	100		111483,9	100		10,0	100		139,6	100		986,2	100		in Betrieb
11:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,25	100		29,0	100		1,9	100		0,2	100		110969,8	100		9,8	100		139,7	100		993,2	100		in Betrieb
12:00		1,6	100		0,0	100		0,05	73		3,1	100		0,25	100		30,5	100		1,9	100		0,2	100		111574,3	100		9,9	100		139,9	100		989,5	100		in Betrieb
12:30		1,6	100		0,0	100		0,04	100		2,9	100		0,25	100		26,5	100		1,9	100		0,2	100		111064,5	100		9,9	100		139,8	100		972,8	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,1	100		0,25	100		27,6	100		1,9	100		0,2	100		110828,7	100		9,7	100		139,9	100		991,1	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,0	100		0,05	100		3,2	100		0,25	100		24,6	100		1,9	100		0,3	100		111213,7	100		10,0	100		140,2	100		986,6	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,8	100		0,26	100		27,9	100		1,9	100		0,3	100		111167,3	100		9,8	100		140,3	100		969,5	100		in Betrieb
14:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		3,3	100		0,26	95		27,5	100		1,9	100		0,2	100		111163,1	100		9,7	100		139,9	100		959,1	100		in Betrieb
15:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,26	99		22,7	100		1,9	100		0,3	100		111438,2	100		9,9	100		140,1	100		961,6	100		in Betrieb
15:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		16,4	100		1,9	100		0,3	100		110974,5	100		9,9	100		139,4	100		982,2	100		in Betrieb
16:00		1,6	100		0,0	100		0,02	73		2,6	100		0,25	100		16,3	100		1,9	100		0,3	100		109292,5	100		10,0	100		139,5	100		978,6	100		in Betrieb
16:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,4	100		0,25	100		20,1	100		1,9	100		0,3	100		108061,3	100		9,7	100		139,7	100		987,4	100		in Betrieb
17:00		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,7	100		0,25	100		23,4	100		1,9	100		0,2	100		108549,0	100		9,7	100		139,7	100		988,9	100		in Betrieb
17:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,8	100		0,25	100		24,0	100		1,9	100		0,2	100		108388,2	100		9,8	100		139,9	100		973,4	100		in Betrieb
18:00		1,6	100		0,0	100		0,0	73		2,7	100		0,25	100		28,7	100		1,9	100		0,2	100		108517,9	100		9,7	100		140,0	100		984,4	100		in Betrieb
18:30		1,6	100		0,0	100		0,0	100		2,3	100		0,25	95		25,0	100		1,9	100		0,2	100		108687,6	100		9,8	100		139,9	100		980,3	100		in Betrieb
19:00		1,6	84		0,0	84		0,0	100		2,4	84		0,25	99		20,9	84		1,8	84		0,2	84		108888,1	100		9,9	84		139,7	100		971,5	100		in Betrieb
19:30		2,7	79		0,7	79		0,0	100		2,2	79		0,25	100		24,7	79		1,8	79		0,2	79		108419,0	100		9,9	79		139,7	100		965,1	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,2	100		0,0	73		2,2	100		0,25	100		24,2	100		1,9	100		0,2	100		107423,5	100		9,9	100		139,7	100		982,5	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,4	100		0,0	100		2,0	100		0,25	100		20,9	100		1,8	100		0,2	100		108685,0	100		9,7	100		139,6	100		981,3	100		in Betrieb
21:00		4,3	100		1,0	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		29,5	100		1,9	100		0,2	100		106605,6	100		9,7	100		140,1	100		977,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	100		0,7	100		0,0	100		2,2	100		0,25	100		30,4	100		1,9	100		0,2	100		107034,8	10											